

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/30 01	SR	26,60	V	0,26	V	94,15	V	0,00	V	1,93	V	141,95	V	30021	V
2022/05/30 02	SR	28,59	V	0,24	V	87,36	V	0,00	V	1,68	V	141,98	V	29853	V
2022/05/30 03	SR	19,17	V	0,22	V	96,17	V	0,00	V	1,83	V	142,03	V	30216	V
2022/05/30 04	SR	77,49	V	0,54	V	65,83	V	0,01	V	1,97	V	141,48	V	29149	V
2022/05/30 05	SR	107,57	V	0,74	V	56,61	V	0,02	V	2,17	V	141,34	V	29021	V
2022/05/30 06	SR	101,73	V	1,18	V	64,16	V	0,07	V	2,03	V	142,44	V	29285	V
2022/05/30 07	SR	97,66	V	0,73	V	58,04	V	0,04	V	2,75	V	142,49	V	29604	V
2022/05/30 08	SR	120,66	V	1,19	V	57,23	V	0,09	V	4,06	V	140,62	V	28747	V
2022/05/30 09	SR	87,03	V	0,54	V	61,32	V	0,00	V	2,57	V	138,84	V	29222	V
2022/05/30 10	SR	119,00	V	1,08	V	62,87	V	0,03	V	1,99	V	138,87	V	29599	V
2022/05/30 11	SR	145,99	V	1,79	V	65,58	V	0,18	V	1,84	V	139,73	V	29442	V
2022/05/30 12	SR	116,05	V	1,27	V	74,11	V	0,07	V	1,82	V	140,04	V	29692	V
2022/05/30 13	SR	101,28	V	1,17	V	81,83	V	0,06	V	2,19	V	139,89	V	29802	V
2022/05/30 14	SR	47,64	V	0,38	V	90,62	V	0,00	V	2,05	V	139,80	V	30167	V
2022/05/30 15	SR	52,18	V	0,37	V	87,61	V	0,00	V	2,12	V	140,01	V	29724	V
2022/05/30 16	SR	25,41	V	0,26	V	102,83	V	0,00	V	2,07	V	139,78	V	29568	V
2022/05/30 17	SR	45,46	V	0,30	V	80,48	V	0,00	V	1,51	V	139,41	V	29404	V
2022/05/30 18	SR	20,09	V	0,21	V	94,64	V	0,00	V	1,88	V	139,50	V	29577	V
2022/05/30 19	SR	63,31	V	0,47	V	63,40	V	0,01	V	1,77	V	139,96	V	29303	V
2022/05/30 20	SR	39,49	V	0,27	V	73,88	V	0,00	V	1,86	V	140,14	V	29084	V
2022/05/30 21	SR	43,30	V	0,40	V	67,26	V	0,02	V	2,15	V	140,45	V	29148	V
2022/05/30 22	SR	116,00	V	1,04	V	38,01	V	0,06	V	2,03	V	141,28	V	28714	V
2022/05/30 23	SR	56,22	V	0,35	V	60,84	V	0,00	V	2,32	V	141,21	V	28903	V
2022/05/30 24	SR	42,65	V	0,42	V	86,29	V	0,00	V	2,23	V	141,81	V	29678	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.2-146.0	0.2-1.8	38.0-102.8	0.0-0.2	1.5-4.1	138.8-142.5	28714.1-30215.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.9	0.6	73.8	0	2.1	140.6	29455.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

G. P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/05/31

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/05/31 01	SR	76,51	V	0,72	V	76,18	V	0,00	V	1,51	V	142,51	V	29577	V
2022/05/31 02	SR	65,02	V	0,55	V	75,08	V	0,00	V	1,01	V	142,98	V	29536	V
2022/05/31 03	SR	38,96	V	0,27	V	73,49	V	0,00	V	0,92	V	143,39	V	29377	V
2022/05/31 04	SR	41,75	V	0,30	V	67,92	V	0,00	V	0,78	V	143,88	V	29067	V
2022/05/31 05	SR	50,52	V	0,32	V	57,15	V	0,00	V	0,69	V	144,27	V	28838	V
2022/05/31 06	SR	88,19	V	0,74	V	50,62	V	0,02	V	0,67	V	143,69	V	28675	V
2022/05/31 07	SR	65,62	V	0,48	V	64,62	V	0,03	V	0,51	V	141,49	V	29646	V
2022/05/31 08	SR	35,48	V	0,28	V	75,26	V	0,00	V	0,52	V	141,67	V	29613	V
2022/05/31 09	SR	43,51	V	0,29	V	71,22	V	0,00	V	0,51	V	142,27	V	29375	V
2022/05/31 10	SR	62,83	V	0,52	V	58,56	V	0,02	V	0,57	V	142,80	V	29216	V
2022/05/31 11	SR	88,72	V	0,71	V	49,19	V	0,03	V	0,51	V	141,89	V	28932	V
2022/05/31 12	SR	30,24	V	0,29	V	78,86	V	0,00	V	0,54	V	142,23	V	29630	V
2022/05/31 13	SR	24,29	V	0,27	V	85,62	V	0,00	V	0,54	V	142,70	V	29754	V
2022/05/31 14	SR	22,94	V	0,26	V	93,04	V	0,00	V	0,60	V	143,05	V	29587	V
2022/05/31 15	SR	75,96	V	0,66	V	75,90	V	0,02	V	0,57	V	143,25	V	29152	V
2022/05/31 16	SR	38,44	V	0,62	V	106,66	V	0,06	V	0,65	V	142,85	V	29566	V
2022/05/31 17	SR	28,68	V	0,29	V	99,80	V	0,00	V	0,57	V	141,89	V	29650	V
2022/05/31 18	SR	49,93	V	0,49	V	100,87	V	0,01	V	0,61	V	141,77	V	29726	V
2022/05/31 19	SR	43,99	V	0,49	V	105,54	V	0,02	V	0,56	V	142,19	V	29746	V
2022/05/31 20	SR	22,97	V	0,27	V	107,49	V	0,00	V	0,50	V	142,41	V	29778	V
2022/05/31 21	SR	20,85	V	0,27	V	105,22	V	0,00	V	0,52	V	142,69	V	29843	V
2022/05/31 22	SR	21,68	V	0,24	V	101,94	V	0,00	V	0,50	V	142,91	V	29853	V
2022/05/31 23	SR	10,63	V	0,22	V	117,54	V	0,00	V	0,53	V	143,19	V	30257	V
2022/05/31 24	SR	15,41	V	0,23	V	102,00	V	0,00	V	0,56	V	143,67	V	30002	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-88.7	0.2-0.7	49.2-117.5	0.0-0.1	0.5-1.5	141.5-144.3	28675.4-30257.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.3	0.4	83.3	0	0.6	142.7	29516.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____