

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/20 01	SR	20,59	V	0,34	V	72,43	V	0,00	V	1,01	V	107,61	V	29212	V
2020/03/20 02	SR	11,38	V	0,27	V	102,30	V	0,00	V	1,09	V	107,61	V	29568	V
2020/03/20 03	SR	13,88	V	0,29	V	89,86	V	0,00	V	1,13	V	107,71	V	29269	V
2020/03/20 04	SR	57,25	V	2,09	V	65,98	V	0,71	V	1,08	V	107,73	V	28668	V
2020/03/20 05	SR	15,74	V	0,27	V	98,98	V	0,00	V	1,03	V	107,82	V	29103	V
2020/03/20 06	SR	18,28	V	0,37	V	108,68	V	0,00	V	0,94	V	107,90	V	29151	V
2020/03/20 07	SR	61,43	V	0,94	V	58,14	V	0,01	V	0,97	V	107,38	V	28568	V
2020/03/20 08	SR	34,93	V	0,51	V	64,25	V	0,00	V	1,02	V	107,74	V	28472	V
2020/03/20 09	SR	39,07	V	0,60	V	63,81	V	0,00	V	1,61	V	107,47	V	28603	V
2020/03/20 10	SR	149,60	V	3,12	V	41,67	V	0,12	V	1,25	V	106,42	V	29546	V
2020/03/20 11	SR	126,62	V	2,06	V	41,09	V	0,05	V	1,29	V	106,76	V	27668	V
2020/03/20 12	SR	91,49	V	1,55	V	56,53	V	0,05	V	1,93	V	105,77	V	27585	V
2020/03/20 13	SR	34,39	V	0,44	V	67,49	V	0,00	V	1,48	V	106,13	V	28255	V
2020/03/20 14	SR	75,28	V	1,27	V	46,02	V	0,00	V	1,64	V	105,51	V	27933	V
2020/03/20 15	SR	72,74	V	1,16	V	44,89	V	0,00	V	2,81	V	105,12	V	27850	V
2020/03/20 16	SR	30,72	V	0,48	V	63,26	V	0,00	V	1,61	V	103,78	V	28980	V
2020/03/20 17	SR	48,82	V	0,59	V	56,96	V	0,00	V	0,98	V	105,40	V	28470	V
2020/03/20 18	SR	37,72	V	0,44	V	65,41	V	0,00	V	0,90	V	106,71	V	29204	V
2020/03/20 19	SR	43,77	V	0,50	V	67,45	V	0,00	V	0,91	V	106,83	V	28962	V
2020/03/20 20	SR	63,08	V	0,75	V	53,83	V	0,00	V	0,94	V	107,53	V	28830	V
2020/03/20 21	SR	69,07	V	1,08	V	53,30	V	0,00	V	1,11	V	110,81	V	29802	V
2020/03/20 22	SR	50,51	V	0,74	V	63,73	V	0,00	V	1,16	V	112,29	V	29865	V
2020/03/20 23	SR	48,57	V	0,55	V	62,78	V	0,00	V	1,04	V	112,36	V	29344	V
2020/03/20 24	SR	35,06	V	0,37	V	72,97	V	0,00	V	0,89	V	111,79	V	28746	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.4-149.6	0.3-3.1	41.1-108.7	0.0-0.7	0.9-2.8	103.8-112.4	27585.4-29864.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.1	0.9	65.9	0	1.2	107.6	28819
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____