CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/01 01	SR	38,18	V	0,56	V	72,39	V	0,00	V	0,76	V	106,62	V	28699	V
2020/03/01 02	SR	53,72	V	0,75	V	64,29	V	0,00	V	0,63	V	106,44	V	27979	V
2020/03/01 03	SR	39,15	V	0,60	V	69,64	V	0,00	V	0,57	V	106,41	V	28036	V
2020/03/01 04	SR	43,36	V	0,58	V	68,30	V	0,00	V	0,55	V	106,63	V	28147	V
2020/03/01 05	SR	36,44	V	0,54	V	75,53	V	0,00	V	0,66	V	106,85	V	28626	V
2020/03/01 06	SR	29,21	V	0,45	V	80,92	V	0,00	V	0,85	V	106,38	V	28741	V
2020/03/01 07	SR	16,63	V	0,32	V	90,74	V	0,00	V	0,84	V	105,80	V	28872	V
2020/03/01 08	SR	13,15	V	0,28	V	101,34	V	0,00	V	0,79	V	105,68	V	28739	V
2020/03/01 09	SR	25,10	V	0,37	V	86,37	V	0,00	V	0,66	V	106,31	V	29300	V
2020/03/01 10	SR	19,83	V	0,39	V	88,73	V	0,00	V	0,65	V	106,73	V	30528	V
2020/03/01 11	SR	40,83	V	0,63	V	68,83	V	0,00	V	0,75	V	106,82	V	28190	V
2020/03/01 12	SR	29,41	V	0,47	V	71,69	V	0,00	V	0,70	V	107,15	V	28207	V
2020/03/01 13	SR	22,71	V	0,38	V	78,10	V	0,00	V	0,75	V	106,60	V	28115	V
2020/03/01 14	SR	29,43	V	0,45	V	72,03	V	0,00	V	0,79	V	106,11	V	27781	V
2020/03/01 15	SR	42,00	V	0,67	V	69,30	V	0,00	V	0,87	V	105,85	V	27390	V
2020/03/01 16	SR	84,38	V	1,34	V	63,23	V	0,00	V	1,20	V	105,48	V	26563	V
2020/03/01 17	SR	112,03	V	2,27	V	60,66	V	0,01	V	0,93	V	105,25	V	26767	V
2020/03/01 18	SR	80,28	V	1,27	V	72,03	V	0,00	V	0,73	V	105,35	V	27083	V
2020/03/01 19	SR	93,76	V	1,36	V	64,38	V	0,02	V	0,63	V	106,52	V	27030	V
2020/03/01 20	SR	56,09	V	0,78	V	77,99	V	0,00	V	0,73	V	111,72	V	27126	V
2020/03/01 21	SR	80,66	V	1,16	V	68,25	V	0,00	V	0,69	V	111,86	V	26937	V
2020/03/01 22	SR	88,45	V	1,09	V	59,80	V	0,00	V	0,80	V	112,97	V	28119	V
2020/03/01 23	SR	49,94	V	0,63	V	62,21	V	0,00	V	0,80	V	107,57	V	28013	V
2020/03/01 24	SR	30,67	V	0,47	V	70,33	V	0,00	V	0,62	V	107,08	V	28564	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-112.0	0.3-2.3	59.8-101.3	0.0-0.0	0.5-1.2	105.2-113.0	26562.8-30528.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	0.7	73.2	0	0.7	107.1	28064.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/02 01	SR	28,04	V	0,42	V	72,49	V	0,00	V	0,65	V	107,39	V	28585	V
2020/03/02 02	SR	26,96	V	0,42	V	86,31	V	0,00	V	0,65	V	107,38	V	28683	V
2020/03/02 03	SR	47,87	V	0,54	V	76,71	V	0,00	V	0,63	V	107,44	V	28559	V
2020/03/02 04	SR	48,07	V	0,59	V	76,03	V	0,00	V	0,60	V	107,08	V	28477	V
2020/03/02 05	SR	89,56	V	1,38	V	59,94	V	0,00	V	0,65	V	106,47	V	27994	V
2020/03/02 06	SR	35,96	V	0,43	V	76,14	V	0,00	V	0,75	V	106,13	V	27914	V
2020/03/02 07	SR	20,54	V	0,34	V	85,15	V	0,00	V	0,75	V	105,62	V	28069	V
2020/03/02 08	SR	46,69	V	0,53	V	68,89	V	0,00	V	0,61	V	106,47	V	28172	V
2020/03/02 09	SR	113,98	V	1,44	V	46,62	V	0,01	V	0,60	V	106,83	V	27537	V
2020/03/02 10	SR	55,30	V	0,80	V	65,71	V	0,00	V	0,72	V	107,32	V	29662	V
2020/03/02 11	SR	149,63	V	2,74	V	55,63	V	0,01	V	0,54	V	107,32	V	29289	V
2020/03/02 12	SR	99,28	V	1,66	V	62,02	V	0,00	V	0,60	V	106,91	V	27867	V
2020/03/02 13	SR	49,54	V	0,79	V	78,32	V	0,00	V	0,56	V	106,59	V	27594	V
2020/03/02 14	SR	50,00	V	0,86	V	76,59	V	0,00	V	0,55	V	106,62	V	27647	V
2020/03/02 15	SR	49,12	V	1,01	V	87,08	V	0,01	V	0,81	V	110,87	V	27831	V
2020/03/02 16	SR	97,85	V	1,72	V	65,98	V	0,02	V	2,12	V	107,74	V	26953	V
2020/03/02 17	SR	87,45	V	1,61	V	75,65	V	0,01	V	0,55	V	107,09	V	27032	V
2020/03/02 18	SR	96,76	V	1,80	V	77,82	V	0,01	V	0,59	V	107,35	V	27248	V
2020/03/02 19	SR	136,11	V	3,10	V	74,26	V	0,15	V	0,62	V	107,50	V	26769	V
2020/03/02 20	SR	57,13	V	1,31	V	88,25	V	0,02	V	0,62	V	107,24	V	27251	V
2020/03/02 21	SR	22,44	V	0,42	V	95,53	V	0,00	V	0,60	V	107,10	V	27607	V
2020/03/02 22	SR	63,58	V	1,32	V	61,94	V	0,00	V	0,65	V	107,46	V	27326	V
2020/03/02 23	SR	138,43	V	4,21	V	48,10	V	0,45	V	0,62	V	107,48	V	26444	V
2020/03/02 24	SR	36,37	V	0,65	V	82,62	V	0,00	V	0,69	V	106,81	V	26619	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.5-149.6	0.3-4.2	46.6-95.5	0.0-0.4	0.5-2.1	105.6-110.9	26444.5-29661.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.6	1.3	72.7	0	0.7	107.2	27797
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____ RESPONSABILE IMPIANTO: _____