

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/01 01	SR	39,28	V	0,47	V	70,81	V	0,00	V	0,30	V	140,63	V	33036	V
2021/03/01 02	SR	55,69	V	0,59	V	58,23	V	0,00	V	0,31	V	140,84	V	33006	V
2021/03/01 03	SR	92,82	V	0,87	V	51,12	V	0,01	V	0,30	V	141,22	V	31826	V
2021/03/01 04	SR	88,47	V	1,12	V	53,04	V	0,05	V	0,30	V	141,78	V	33077	V
2021/03/01 05	SR	40,67	V	0,48	V	67,29	V	0,00	V	0,32	V	141,59	V	33131	V
2021/03/01 06	SR	32,10	V	0,49	V	72,73	V	0,00	V	0,32	V	141,59	V	33217	V
2021/03/01 07	SR	39,53	V	0,53	V	67,17	V	0,00	V	0,33	V	142,07	V	33032	V
2021/03/01 08	SR	76,74	V	0,92	V	55,13	V	0,01	V	0,47	V	143,54	V	32012	V
2021/03/01 09	SR	99,05	V	1,43	V	51,77	V	0,08	V	0,31	V	142,79	V	33093	V
2021/03/01 10	SR	69,37	V	1,08	V	63,91	V	0,04	V	0,34	V	142,88	V	32835	V
2021/03/01 11	SR	116,11	V	2,01	V	52,83	V	0,15	V	0,34	V	143,44	V	32523	V
2021/03/01 12	SR	63,79	V	0,85	V	60,91	V	0,03	V	0,40	V	143,73	V	32538	V
2021/03/01 13	SR	58,60	V	0,63	V	62,63	V	0,00	V	0,33	V	143,09	V	31696	V
2021/03/01 14	SR	72,01	V	0,88	V	56,20	V	0,04	V	0,32	V	142,72	V	32653	V
2021/03/01 15	SR	44,37	V	0,50	V	64,72	V	0,00	V	0,34	V	142,79	V	32571	V
2021/03/01 16	SR	79,08	V	0,85	V	57,19	V	0,00	V	0,37	V	142,60	V	32657	V
2021/03/01 17	SR	61,68	V	0,68	V	63,16	V	0,00	V	0,31	V	141,62	V	32555	V
2021/03/01 18	SR	59,80	V	0,69	V	57,99	V	0,01	V	0,33	V	141,64	V	32518	V
2021/03/01 19	SR	122,56	V	1,73	V	43,28	V	0,13	V	0,32	V	142,22	V	32307	V
2021/03/01 20	SR	55,29	V	0,56	V	58,61	V	0,00	V	0,33	V	142,81	V	32325	V
2021/03/01 21	SR	42,26	V	0,50	V	69,14	V	0,00	V	0,31	V	143,16	V	32319	V
2021/03/01 22	SR	42,87	V	0,89	V	87,16	V	0,04	V	0,32	V	142,96	V	32446	V
2021/03/01 23	SR	27,09	V	0,43	V	78,77	V	0,00	V	0,30	V	143,22	V	32372	V
2021/03/01 24	SR	71,95	V	0,76	V	56,57	V	0,00	V	0,72	V	143,28	V	31520	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.1-122.6	0.4-2.0	43.3-87.2	0.0-0.1	0.3-0.7	140.6-143.7	31520.4-33217.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.6	0.8	61.7	0	0.3	142.4	32552.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/02 01	SR	148,63	V	1,76	V	48,34	V	0,01	V	0,31	V	143,22	V	32623	V
2021/03/02 02	SR	101,24	V	1,38	V	61,33	V	0,00	V	0,28	V	143,26	V	32456	V
2021/03/02 03	SR	28,47	V	0,60	V	87,59	V	0,00	V	0,28	V	143,30	V	32301	V
2021/03/02 04	SR	61,93	V	0,92	V	68,27	V	0,00	V	0,27	V	143,45	V	32512	V
2021/03/02 05	SR	100,94	V	1,59	V	59,26	V	0,00	V	0,26	V	144,04	V	32398	V
2021/03/02 06	SR	67,47	V	1,03	V	64,26	V	0,00	V	0,27	V	144,10	V	32445	V
2021/03/02 07	SR	47,70	V	0,82	V	68,82	V	0,00	V	0,28	V	144,09	V	32517	V
2021/03/02 08	SR	42,04	V	0,67	V	67,41	V	0,00	V	0,96	V	144,31	V	31883	V
2021/03/02 09	SR	80,25	V	0,94	V	50,66	V	0,00	V	1,05	V	141,66	V	32200	V
2021/03/02 10	SR	49,99	V	0,59	V	59,09	V	0,00	V	0,34	V	139,25	V	33631	V
2021/03/02 11	SR	88,36	V	1,43	V	53,63	V	0,19	V	0,37	V	138,80	V	33440	V
2021/03/02 12	SR	84,31	V	0,97	V	53,35	V	0,05	V	0,34	V	139,68	V	33168	V
2021/03/02 13	SR	48,61	V	0,55	V	69,69	V	0,01	V	0,37	V	140,10	V	33014	V
2021/03/02 14	SR	103,60	V	1,24	V	56,65	V	0,09	V	0,37	V	140,30	V	31892	V
2021/03/02 15	SR	29,82	V	0,42	V	75,69	V	0,01	V	0,36	V	140,65	V	32778	V
2021/03/02 16	SR	26,37	V	0,42	V	67,85	V	0,00	V	0,39	V	140,80	V	32663	V
2021/03/02 17	SR	58,09	V	0,65	V	54,39	V	0,00	V	0,42	V	140,70	V	32763	V
2021/03/02 18	SR	46,92	V	0,60	V	57,38	V	0,00	V	0,36	V	140,25	V	32765	V
2021/03/02 19	SR	44,47	V	0,72	V	60,49	V	0,03	V	0,36	V	140,30	V	32699	V
2021/03/02 20	SR	69,43	V	0,81	V	53,44	V	0,06	V	0,33	V	140,44	V	32904	V
2021/03/02 21	SR	36,42	V	0,56	V	67,59	V	0,01	V	0,34	V	140,24	V	32923	V
2021/03/02 22	SR	45,63	V	0,62	V	60,83	V	0,10	V	0,35	V	140,37	V	32882	V
2021/03/02 23	SR	85,16	V	0,99	V	48,74	V	0,18	V	0,40	V	141,01	V	32921	V
2021/03/02 24	SR	81,84	V	1,65	V	51,33	V	0,24	V	0,39	V	142,41	V	31902	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.4-148.6	0.4-1.8	48.3-87.6	0.0-0.2	0.3-1.1	138.8-144.3	31882.9-33631.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	0.9	61.1	0	0.4	141.5	32653.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/03 01	SR	81,11	V	0,85	V	44,29	V	0,03	V	0,37	V	142,94	V	32628	V
2021/03/03 02	SR	96,87	V	2,11	V	52,71	V	0,72	V	0,32	V	143,56	V	32444	V
2021/03/03 03	SR	47,80	V	0,57	V	59,46	V	0,05	V	0,32	V	144,07	V	32669	V
2021/03/03 04	SR	73,57	V	0,71	V	51,00	V	0,06	V	0,35	V	144,54	V	31641	V
2021/03/03 05	SR	57,93	V	0,62	V	55,44	V	0,07	V	0,32	V	144,97	V	32565	V
2021/03/03 06	SR	50,61	V	0,61	V	60,43	V	0,03	V	0,31	V	144,92	V	32616	V
2021/03/03 07	SR	71,12	V	0,75	V	58,96	V	0,07	V	0,36	V	144,74	V	31679	V
2021/03/03 08	SR	63,60	V	0,71	V	58,86	V	0,09	V	0,33	V	144,65	V	32726	V
2021/03/03 09	SR	83,06	V	0,95	V	56,27	V	0,14	V	0,32	V	144,42	V	32694	V
2021/03/03 10	SR	105,94	V	1,17	V	45,67	V	0,01	V	0,47	V	143,78	V	32620	V
2021/03/03 11	SR	77,32	V	0,85	V	51,93	V	0,02	V	0,36	V	142,34	V	32483	V
2021/03/03 12	SR	95,93	V	0,92	V	47,81	V	0,04	V	0,36	V	141,02	V	32533	V
2021/03/03 13	SR	90,93	V	1,29	V	52,03	V	0,18	V	0,35	V	141,10	V	32419	V
2021/03/03 14	SR	37,52	NV	0,47	NV	65,54	NV	0,08	NV	0,35	NV	141,25	NV	32382	NV
2021/03/03 15	SR	36,84	V	0,54	V	64,26	V	0,51	V	0,41	V	141,76	V	32487	V
2021/03/03 16	SR	47,50	V	0,61	V	49,81	V	0,05	V	0,43	V	140,75	V	33016	V
2021/03/03 17	SR	163,19	V	2,04	V	27,18	NV	0,43	V	0,41	V	140,74	V	33088	V
2021/03/03 18	SR	137,42	V	1,57	V	33,47	V	0,32	V	0,34	V	141,09	V	32831	V
2021/03/03 19	SR	48,44	V	0,79	V	47,31	V	0,01	V	0,35	V	141,14	V	31663	V
2021/03/03 20	SR	123,68	V	1,92	V	35,05	V	0,35	V	0,33	V	141,26	V	33117	V
2021/03/03 21	SR	80,57	V	0,80	V	45,82	V	0,22	V	0,50	V	141,62	V	33181	V
2021/03/03 22	SR	51,00	V	0,64	V	54,55	V	0,21	V	0,95	V	141,82	V	32906	V
2021/03/03 23	SR	81,82	V	1,04	V	54,22	V	0,27	V	0,31	V	140,79	V	32384	V
2021/03/03 24	SR	59,22	V	0,67	V	53,52	V	0,16	V	0,31	V	141,90	V	32908	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.8-163.2	0.5-2.1	33.5-64.3	0.0-0.7	0.3-1.0	140.7-145.0	31640.6-33180.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.4	1	51.5	0.2	0.4	142.6	32578.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 