

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/12 01	SR	25,71	V	0,53	V	66,32	V	0,00	V	0,29	V	140,20	V	31046	V
2021/03/12 02	SR	31,69	V	0,59	V	62,73	V	0,00	V	0,29	V	140,13	V	31046	V
2021/03/12 03	SR	38,24	V	0,58	V	57,68	V	0,00	V	0,27	V	139,69	V	30830	V
2021/03/12 04	SR	59,81	V	0,95	V	61,28	V	0,03	V	0,28	V	139,82	V	30780	V
2021/03/12 05	SR	59,41	V	1,07	V	68,46	V	0,04	V	0,27	V	140,00	V	30784	V
2021/03/12 06	SR	18,21	V	0,52	V	91,61	V	0,00	V	0,30	V	140,20	V	31060	V
2021/03/12 07	SR	29,56	V	0,56	V	76,04	V	0,00	V	0,32	V	140,59	V	31015	V
2021/03/12 08	SR	105,58	V	1,30	V	48,77	V	0,04	V	0,33	V	141,06	V	30904	V
2021/03/12 09	SR	99,18	V	1,45	V	55,31	V	0,07	V	0,35	V	141,58	V	30779	V
2021/03/12 10	SR	120,40	V	1,97	V	71,40	V	0,22	V	0,37	V	142,25	V	30981	V
2021/03/12 11	SR	95,64	V	1,51	V	67,50	V	0,08	V	0,41	V	141,88	V	30468	V
2021/03/12 12	SR	76,96	V	1,00	V	65,21	V	0,04	V	0,35	V	141,05	V	30223	V
2021/03/12 13	SR	84,34	V	1,27	V	54,68	V	0,07	V	0,32	V	140,56	V	30187	V
2021/03/12 14	SR	78,96	V	1,51	V	55,54	V	0,14	V	0,32	V	140,58	V	30061	V
2021/03/12 15	SR	84,84	V	1,32	V	54,92	V	0,08	V	0,30	V	141,05	V	30169	V
2021/03/12 16	SR	74,86	V	1,02	V	62,45	V	0,03	V	0,30	V	141,58	V	30193	V
2021/03/12 17	SR	32,43	V	0,50	V	70,43	V	0,00	V	0,51	V	141,48	V	30307	V
2021/03/12 18	SR	51,02	V	0,59	V	60,45	V	0,00	V	0,37	V	141,21	V	30294	V
2021/03/12 19	SR	22,01	V	0,53	V	79,41	V	0,00	V	0,32	V	140,57	V	30264	V
2021/03/12 20	SR	20,77	V	0,59	V	83,11	V	0,00	V	0,28	V	140,00	V	30670	V
2021/03/12 21	SR	84,20	V	0,99	V	48,35	V	0,00	V	0,28	V	140,31	V	30601	V
2021/03/12 22	SR	26,26	V	0,52	V	71,27	V	0,00	V	0,26	V	140,38	V	30708	V
2021/03/12 23	SR	25,02	V	0,54	V	76,65	V	0,00	V	0,24	V	140,52	V	30755	V
2021/03/12 24	SR	16,45	V	0,52	V	86,91	V	0,00	V	0,24	V	140,79	V	30853	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-120.4	0.5-2.0	48.3-91.6	0.0-0.2	0.2-0.5	139.7-142.2	30061.5-31060.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.7	0.9	66.5	0	0.3	140.7	30624.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/13 01	SR	37,52	V	0,63	V	66,05	V	0,00	V	0,22	V	141,27	V	30737	V
2021/03/13 02	SR	41,91	V	0,69	V	61,72	V	0,00	V	0,23	V	141,50	V	30603	V
2021/03/13 03	SR	31,26	V	0,55	V	67,31	V	0,00	V	0,23	V	141,59	V	30673	V
2021/03/13 04	SR	37,40	V	0,58	V	62,16	V	0,00	V	0,23	V	141,99	V	30619	V
2021/03/13 05	SR	41,26	V	0,59	V	62,85	V	0,00	V	0,24	V	142,37	V	30434	V
2021/03/13 06	SR	15,12	V	0,44	V	82,41	V	0,00	V	0,43	V	142,41	V	30577	V
2021/03/13 07	SR	8,06	V	0,44	V	95,78	V	0,00	V	0,26	V	142,62	V	30749	V
2021/03/13 08	SR	94,58	V	2,35	V	68,53	V	0,70	V	0,36	V	144,08	V	30370	V
2021/03/13 09	SR	68,11	V	1,25	V	65,35	V	0,05	V	1,51	V	142,39	V	29614	V
2021/03/13 10	SR	48,62	V	0,70	V	61,77	V	0,00	V	0,34	V	140,00	V	31133	V
2021/03/13 11	SR	34,23	V	0,50	V	71,92	V	0,00	V	0,30	V	140,08	V	30727	V
2021/03/13 12	SR	71,35	V	1,01	V	62,86	V	0,07	V	0,30	V	140,32	V	30518	V
2021/03/13 13	SR	110,14	V	1,37	V	53,05	V	0,11	V	0,29	V	140,76	V	30244	V
2021/03/13 14	SR	67,92	V	0,81	V	59,62	V	0,04	V	0,28	V	141,06	V	30227	V
2021/03/13 15	SR	58,84	V	0,64	V	58,38	V	0,01	V	0,28	V	141,04	V	30290	V
2021/03/13 16	SR	51,78	V	0,57	V	56,85	V	0,00	V	0,28	V	141,03	V	30155	V
2021/03/13 17	SR	46,14	V	0,56	V	59,59	V	0,00	V	0,74	V	141,09	V	30337	V
2021/03/13 18	SR	37,11	V	0,51	V	61,40	V	0,02	V	0,33	V	141,19	V	30306	V
2021/03/13 19	SR	26,69	V	0,53	V	67,55	V	0,01	V	0,32	V	141,25	V	30450	V
2021/03/13 20	SR	15,68	V	0,47	V	83,93	V	0,00	V	0,37	V	141,14	V	30558	V
2021/03/13 21	SR	7,64	V	0,43	V	107,64	V	0,03	V	0,35	V	140,02	V	30700	V
2021/03/13 22	SR	4,48	V	0,46	V	120,29	V	0,17	V	0,34	V	138,72	V	31045	V
2021/03/13 23	SR	4,02	V	0,44	V	117,18	V	0,25	V	0,33	V	138,75	V	30946	V
2021/03/13 24	SR	34,07	V	0,64	V	72,61	V	0,22	V	0,32	V	138,85	V	30677	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-110.1	0.4-2.4	53.0-120.3	0.0-0.7	0.2-1.5	138.7-144.1	29614.2-31132.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.4	0.7	72.8	0.1	0.4	141.1	30528.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gian. P. 20

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/14 01	SR	26,87	V	0,58	V	77,48	V	0,36	V	0,32	V	139,13	V	30685	V
2021/03/14 02	SR	3,86	V	0,49	V	115,45	V	0,31	V	0,33	V	139,22	V	30953	V
2021/03/14 03	SR	0,44	V	0,53	V	158,48	V	0,33	V	0,34	V	139,85	V	31498	V
2021/03/14 04	SR	19,12	V	0,54	V	73,95	V	0,38	V	0,30	V	139,64	V	31153	V
2021/03/14 05	SR	20,53	V	0,53	V	75,63	V	0,50	V	0,31	V	139,67	V	30879	V
2021/03/14 06	SR	3,37	V	0,45	V	101,93	V	0,57	V	0,35	V	139,46	V	31019	V
2021/03/14 07	SR	16,69	V	0,45	V	81,49	V	0,43	V	0,34	V	140,33	V	30961	V
2021/03/14 08	SR	32,53	V	0,49	V	65,17	V	0,25	V	0,30	V	141,60	V	30802	V
2021/03/14 09	SR	17,75	V	0,43	V	81,28	V	0,27	V	1,06	V	140,08	V	30353	V
2021/03/14 10	SR	25,28	V	0,44	V	69,40	V	0,00	V	0,29	V	138,96	V	31136	V
2021/03/14 11	SR	26,17	V	0,51	V	78,72	V	0,00	V	0,32	V	139,46	V	31261	V
2021/03/14 12	SR	94,52	V	1,20	V	51,40	V	0,02	V	0,34	V	139,34	V	30400	V
2021/03/14 13	SR	33,20	V	0,51	V	64,76	V	0,00	V	0,32	V	138,73	V	30510	V
2021/03/14 14	SR	54,84	V	0,75	V	56,77	V	0,01	V	0,32	V	139,26	V	30520	V
2021/03/14 15	SR	43,25	V	0,62	V	70,38	V	0,00	V	0,31	V	139,77	V	30367	V
2021/03/14 16	SR	24,54	V	0,44	V	76,85	V	0,00	V	0,30	V	139,41	V	30743	V
2021/03/14 17	SR	29,11	V	0,47	V	70,96	V	0,00	V	0,30	V	139,18	V	30508	V
2021/03/14 18	SR	18,46	V	0,42	V	80,26	V	0,00	V	0,30	V	139,32	V	30642	V
2021/03/14 19	SR	52,18	V	0,76	V	56,29	V	0,00	V	0,51	V	139,54	V	30464	V
2021/03/14 20	SR	64,74	V	0,71	V	47,32	V	0,00	V	0,34	V	139,96	V	30269	V
2021/03/14 21	SR	47,02	V	0,71	V	56,11	V	0,00	V	0,34	V	140,25	V	30238	V
2021/03/14 22	SR	73,39	V	1,06	V	47,55	V	0,02	V	0,34	V	140,81	V	30185	V
2021/03/14 23	SR	27,81	V	0,55	V	77,18	V	0,00	V	0,31	V	141,54	V	30321	V
2021/03/14 24	SR	5,47	V	0,42	V	104,03	V	0,00	V	0,31	V	141,30	V	30608	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-94.5	0.4-1.2	47.3-158.5	0.0-0.6	0.3-1.1	138.7-141.6	30184.8-31498.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.7	0.6	76.6	0.1	0.4	139.8	30686.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO: [Firma]