

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/13 01	SR	66,94	V	0,91	V	95,98	V	0,03	V	0,59	V	107,43	V	27824	V
2020/03/13 02	SR	77,08	V	1,33	V	90,88	V	0,16	V	0,60	V	107,54	V	27846	V
2020/03/13 03	SR	38,87	V	0,40	V	90,73	V	0,00	V	0,67	V	107,69	V	28206	V
2020/03/13 04	SR	53,75	V	0,49	V	83,14	V	0,00	V	0,63	V	107,79	V	28158	V
2020/03/13 05	SR	15,18	V	0,32	V	101,24	V	0,00	V	0,82	V	107,81	V	28990	V
2020/03/13 06	SR	39,30	V	0,53	V	80,26	V	0,00	V	0,81	V	106,74	V	28212	V
2020/03/13 07	SR	32,77	V	0,55	V	90,84	V	0,01	V	0,79	V	106,20	V	28526	V
2020/03/13 08	SR	50,02	V	0,77	V	87,56	V	0,01	V	0,73	V	107,15	V	28647	V
2020/03/13 09	SR	12,92	V	0,32	V	111,68	V	0,00	V	0,75	V	107,43	V	28986	V
2020/03/13 10	SR	31,66	V	0,41	V	88,44	V	0,00	V	0,73	V	106,49	V	29680	V
2020/03/13 11	SR	85,52	V	1,38	V	64,17	V	0,05	V	0,66	V	107,13	V	27199	V
2020/03/13 12	SR	67,90	V	1,16	V	72,59	V	0,05	V	0,68	V	107,78	V	29581	V
2020/03/13 13	SR	48,98	V	0,53	V	74,63	V	0,00	V	0,80	V	108,11	V	28034	V
2020/03/13 14	SR	32,41	V	0,37	V	83,61	V	0,00	V	0,85	V	107,68	V	28026	V
2020/03/13 15	SR	45,02	V	0,48	V	75,74	V	0,00	V	0,82	V	107,00	V	27646	V
2020/03/13 16	SR	43,53	V	0,43	V	78,48	V	0,00	V	0,82	V	106,64	V	27614	V
2020/03/13 17	SR	19,45	V	0,26	V	94,88	V	0,00	V	0,96	V	106,56	V	27759	V
2020/03/13 18	SR	27,03	V	0,31	V	82,27	V	0,00	V	0,81	V	106,71	V	27596	V
2020/03/13 19	SR	23,13	V	0,32	V	84,11	V	0,00	V	0,74	V	106,22	V	27623	V
2020/03/13 20	SR	14,76	V	0,38	V	111,14	V	0,00	V	0,84	V	106,76	V	28368	V
2020/03/13 21	SR	15,72	V	0,31	V	105,97	V	0,00	V	0,71	V	107,34	V	28237	V
2020/03/13 22	SR	13,70	V	0,28	V	113,26	V	0,00	V	0,82	V	107,29	V	28674	V
2020/03/13 23	SR	24,40	V	0,37	V	97,74	V	0,00	V	0,62	V	106,73	V	27769	V
2020/03/13 24	SR	19,51	V	0,29	V	108,89	V	0,00	V	0,60	V	106,08	V	27212	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-85.5	0.3-1.4	64.2-113.3	0.0-0.2	0.6-1.0	106.1-108.1	27199.3-29679.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.5	0.5	90.3	0	0.7	107.1	28183.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/14 01	SR	11,46	V	0,27	V	122,91	V	0,00	V	0,72	V	106,53	V	27737	V
2020/03/14 02	SR	9,16	V	0,25	V	123,36	V	0,00	V	0,89	V	107,13	V	28246	V
2020/03/14 03	SR	10,88	V	0,27	V	117,98	V	0,00	V	0,95	V	106,47	V	28186	V
2020/03/14 04	SR	26,14	V	0,40	V	91,39	V	0,00	V	0,96	V	106,52	V	27721	V
2020/03/14 05	SR	55,31	V	0,64	V	69,26	V	0,00	V	0,92	V	106,45	V	27144	V
2020/03/14 06	SR	32,46	V	0,39	V	93,42	V	0,00	V	1,00	V	106,10	V	27506	V
2020/03/14 07	SR	22,00	V	0,32	V	105,13	V	0,00	V	0,85	V	105,92	V	27725	V
2020/03/14 08	SR	12,19	V	0,27	V	118,60	V	0,00	V	0,74	V	106,34	V	28019	V
2020/03/14 09	SR	9,98	V	0,26	V	122,18	V	0,00	V	0,79	V	106,46	V	28178	V
2020/03/14 10	SR	30,48	V	0,35	V	103,90	V	0,00	V	0,71	V	106,60	V	30037	V
2020/03/14 11	SR	67,55	V	0,70	V	79,89	V	0,00	V	1,03	V	105,97	V	27464	V
2020/03/14 12	SR	54,92	V	0,53	V	88,24	V	0,00	V	0,68	V	106,48	V	28017	V
2020/03/14 13	SR	19,25	V	0,27	V	101,01	V	0,00	V	0,74	V	108,20	V	29333	V
2020/03/14 14	SR	27,05	V	0,30	V	94,83	V	0,00	V	0,80	V	107,64	V	29042	V
2020/03/14 15	SR	18,90	V	0,28	V	100,54	V	0,00	V	0,76	V	106,70	V	28895	V
2020/03/14 16	SR	73,37	V	0,71	V	75,84	V	0,00	V	0,76	V	106,25	V	27550	V
2020/03/14 17	SR	52,44	V	0,51	V	77,56	V	0,00	V	0,64	V	106,44	V	27611	V
2020/03/14 18	SR	92,49	V	1,48	V	68,09	V	0,07	V	0,63	V	107,62	V	27509	V
2020/03/14 19	SR	94,85	V	1,10	V	66,15	V	0,00	V	0,65	V	107,80	V	27443	V
2020/03/14 20	SR	116,93	V	1,60	V	69,20	V	0,00	V	0,70	V	108,07	V	27793	V
2020/03/14 21	SR	59,21	V	1,10	V	81,87	V	0,00	V	0,85	V	107,13	V	28699	V
2020/03/14 22	SP	186,30	NV	6,16	NV	113,22	NV	0,03	NV	1,91	V	111,88	V	29225	NV
2020/03/14 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	NV	116,65	NV	0,00	NV
2020/03/14 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-116.9	0.3-1.6	66.1-123.4	0.0-0.1	0.6-1.0	105.9-108.2	27143.8-30036.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.7	0.6	93.9	0	0.8	106.8	28088.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/15 01	AV	620,08	NV	70,87	NV	204,62	NV	3,11	NV	0,28	NV	101,99	NV	20713	NV
2020/03/15 02	AV	78,21	V	7,04	V	182,25	V	0,00	V	0,21	V	114,05	V	24138	V
2020/03/15 03	AV	8,95	V	2,92	V	143,30	V	0,00	V	1,02	V	123,96	V	28068	V
2020/03/15 04	SR	58,86	V	1,82	V	78,00	V	0,00	V	1,67	V	126,18	V	30387	V
2020/03/15 05	SR	69,90	V	1,42	V	76,12	V	0,00	V	1,55	V	127,21	V	30142	V
2020/03/15 06	SR	81,67	V	1,34	V	77,04	V	0,00	V	1,39	V	128,31	V	29814	V
2020/03/15 07	SR	90,86	V	1,45	V	80,94	V	0,00	V	2,53	V	122,49	V	29564	V
2020/03/15 08	SR	118,01	V	1,75	V	82,56	V	0,00	V	0,84	V	108,89	V	29201	V
2020/03/15 09	SR	79,64	V	1,12	V	85,58	V	0,00	V	0,76	V	108,68	V	28923	V
2020/03/15 10	SR	78,86	V	1,22	V	87,37	V	0,02	V	0,73	V	108,50	V	31528	V
2020/03/15 11	SR	59,73	V	0,85	V	92,09	V	0,00	V	0,95	V	107,78	V	29495	V
2020/03/15 12	SR	14,35	V	0,46	V	126,30	V	0,00	V	1,01	V	107,04	V	29776	V
2020/03/15 13	SR	35,99	V	0,47	V	104,34	V	0,00	V	0,99	V	107,12	V	29517	V
2020/03/15 14	SR	15,36	V	0,41	V	132,17	V	0,00	V	1,00	V	106,76	V	29705	V
2020/03/15 15	SR	15,25	V	0,40	V	122,98	V	0,00	V	0,90	V	106,80	V	29490	V
2020/03/15 16	SR	66,25	V	1,32	V	103,57	V	0,09	V	1,01	V	106,85	V	29217	V
2020/03/15 17	SR	89,21	V	1,12	V	80,31	V	0,01	V	0,74	V	106,19	V	28730	V
2020/03/15 18	SR	46,60	V	0,53	V	96,70	V	0,00	V	0,78	V	107,82	V	29444	V
2020/03/15 19	SR	63,40	V	0,57	V	95,77	V	0,00	V	0,72	V	108,06	V	29220	V
2020/03/15 20	SR	27,29	V	0,37	V	117,22	V	0,00	V	0,86	V	108,23	V	29887	V
2020/03/15 21	SR	34,52	V	0,42	V	113,87	V	0,00	V	0,88	V	107,58	V	29771	V
2020/03/15 22	SR	54,15	V	0,56	V	101,97	V	0,00	V	0,88	V	107,16	V	29508	V
2020/03/15 23	SR	53,31	V	0,55	V	100,33	V	0,00	V	0,94	V	106,79	V	29424	V
2020/03/15 24	SR	46,93	V	0,45	V	104,18	V	0,00	V	1,00	V	106,60	V	29500	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.4-118.0	0.4-1.8	76.1-132.2	0.0-0.1	0.7-2.5	106.2-128.3	28729.9-31528.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.2	0.9	98.1	0	1.1	111	29630.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: