

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/15 01	SR	140,68	V	4,86	V	131,96	V	0,21	V	0,62	V	138,47	V	31659	V
2021/03/15 02	SR	89,60	V	0,94	V	37,47	V	0,00	V	0,26	V	139,57	V	30795	V
2021/03/15 03	SR	64,60	V	0,73	V	40,40	V	0,00	V	0,27	V	140,92	V	30747	V
2021/03/15 04	SR	108,82	V	1,47	V	42,12	V	0,04	V	0,28	V	141,25	V	30275	V
2021/03/15 05	SR	32,16	V	0,62	V	62,60	V	0,00	V	0,27	V	141,62	V	30351	V
2021/03/15 06	SR	27,04	V	0,56	V	60,85	V	0,00	V	0,28	V	141,93	V	30388	V
2021/03/15 07	SR	49,09	V	0,64	V	49,91	V	0,00	V	0,28	V	142,39	V	30307	V
2021/03/15 08	SR	60,12	V	0,80	V	51,98	V	0,00	V	0,36	V	141,96	V	30218	V
2021/03/15 09	SR	65,66	V	0,75	V	48,79	V	0,00	V	0,28	V	140,11	V	30128	V
2021/03/15 10	SR	86,49	V	1,03	V	53,70	V	0,02	V	0,26	V	139,98	V	30956	V
2021/03/15 11	SR	63,76	V	0,71	V	58,03	V	0,00	V	0,59	V	140,31	V	30593	V
2021/03/15 12	SR	77,58	V	0,85	V	58,59	V	0,01	V	0,81	V	138,27	V	30190	V
2021/03/15 13	SR	82,80	V	1,09	V	53,54	V	0,03	V	0,32	V	137,00	V	30217	V
2021/03/15 14	SR	93,10	V	1,64	V	55,06	V	0,12	V	0,33	V	137,62	V	30402	V
2021/03/15 15	SR	68,87	V	1,05	V	57,97	V	0,04	V	0,33	V	138,40	V	30337	V
2021/03/15 16	SR	33,16	V	0,50	V	65,98	V	0,00	V	0,31	V	138,67	V	30469	V
2021/03/15 17	SR	84,24	V	0,88	V	45,60	V	0,02	V	0,30	V	138,79	V	30271	V
2021/03/15 18	SR	120,65	V	1,15	V	39,16	V	0,02	V	0,28	V	139,32	V	30269	V
2021/03/15 19	SR	110,67	V	1,09	V	41,97	V	0,03	V	0,26	V	139,78	V	30280	V
2021/03/15 20	SR	47,66	V	0,59	V	59,45	V	0,01	V	0,26	V	140,01	V	30261	V
2021/03/15 21	SR	102,77	V	0,94	V	48,95	V	0,00	V	0,25	V	140,62	V	30315	V
2021/03/15 22	SR	31,45	V	0,55	V	82,48	V	0,00	V	0,26	V	140,76	V	30472	V
2021/03/15 23	SR	44,93	V	0,57	V	59,95	V	0,00	V	0,26	V	140,33	V	30274	V
2021/03/15 24	SR	60,58	V	0,66	V	48,73	V	0,00	V	0,28	V	140,57	V	30169	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.0-140.7	0.5-4.9	37.5-132.0	0.0-0.2	0.3-0.8	137.0-142.4	30127.9-31658.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.8	1	56.5	0	0.3	139.9	30431
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 440

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/16 01	SR	25,21	V	0,48	V	64,85	V	0,00	V	0,30	V	140,84	V	30199	V
2021/03/16 02	SR	23,44	V	0,60	V	79,55	V	0,02	V	0,31	V	140,09	V	30123	V
2021/03/16 03	SR	4,14	V	0,41	V	96,83	V	0,00	V	0,29	V	140,09	V	31171	V
2021/03/16 04	SR	15,57	V	0,41	V	65,17	V	0,00	V	0,28	V	140,35	V	30813	V
2021/03/16 05	SR	69,03	NV	1,08	NV	101,71	NV	0,05	NV	0,47	V	139,51	V	30464	NV
2021/03/16 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	6,30	V	129,62	V	0,00	NV
2021/03/16 07	AV	300,80	NV	14,77	NV	201,51	NV	0,81	NV	0,22	V	119,63	V	27132	NV
2021/03/16 08	AV	0,02	V	2,06	V	214,97	V	0,00	V	0,20	V	125,18	V	28742	V
2021/03/16 09	AV	10,93	V	1,05	V	131,44	V	0,00	V	0,18	V	127,04	V	26020	V
2021/03/16 10	SR	82,38	V	1,04	V	40,99	V	0,01	V	0,21	V	133,49	V	30559	V
2021/03/16 11	SR	151,49	V	1,97	V	34,32	V	0,07	V	0,24	V	138,52	V	30364	V
2021/03/16 12	SR	53,59	V	0,68	V	49,74	V	0,00	V	0,22	V	139,40	V	30266	V
2021/03/16 13	SR	39,43	V	0,58	V	53,46	V	0,00	V	0,22	V	139,36	V	30000	V
2021/03/16 14	SR	147,27	V	2,36	V	41,78	V	0,19	V	0,93	V	138,96	V	28721	V
2021/03/16 15	SR	78,35	V	0,88	V	52,75	V	0,00	V	0,31	V	138,45	V	30313	V
2021/03/16 16	SR	42,51	V	0,65	V	65,63	V	0,00	V	0,31	V	139,79	V	31040	V
2021/03/16 17	SR	38,49	V	0,56	V	68,64	V	0,00	V	0,27	V	140,23	V	31077	V
2021/03/16 18	SR	35,32	V	0,54	V	77,93	V	0,00	V	0,28	V	139,94	V	31279	V
2021/03/16 19	SR	46,20	V	0,73	V	76,81	V	0,00	V	0,26	V	139,53	V	31065	V
2021/03/16 20	SR	55,06	V	0,84	V	63,03	V	0,00	V	0,26	V	139,46	V	30724	V
2021/03/16 21	SR	60,92	V	0,80	V	45,39	V	0,00	V	0,29	V	139,58	V	30613	V
2021/03/16 22	SR	62,37	V	0,83	V	42,69	V	0,00	V	0,31	V	139,94	V	30832	V
2021/03/16 23	SR	59,10	V	0,86	V	48,35	V	0,00	V	0,29	V	140,18	V	31040	V
2021/03/16 24	SR	45,58	V	0,80	V	47,62	V	0,00	V	0,29	V	140,35	V	31114	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-151.5	0.4-2.4	34.3-96.8	0.0-0.2	0.2-0.9	133.5-140.8	28721.2-31279.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.1	0.8	58.7	0	0.3	139.4	30595.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/17 01	SR	19,20	V	0,63	V	70,58	V	0,00	V	0,30	V	140,66	V	31035	V
2021/03/17 02	SR	60,74	V	0,93	V	50,56	V	0,01	V	0,32	V	140,45	V	30986	V
2021/03/17 03	SR	103,35	V	1,09	V	34,84	V	0,02	V	0,34	V	140,56	V	30979	V
2021/03/17 04	SR	113,70	V	1,18	V	40,81	V	0,03	V	0,32	V	140,91	V	30827	V
2021/03/17 05	SR	146,56	V	1,79	V	39,41	V	0,10	V	0,32	V	141,17	V	30844	V
2021/03/17 06	SR	28,98	V	0,52	V	68,11	V	0,00	V	0,33	V	141,64	V	30852	V
2021/03/17 07	SR	22,11	V	0,47	V	69,41	V	0,00	V	0,32	V	141,77	V	31000	V
2021/03/17 08	SR	35,90	V	0,53	V	64,74	V	0,00	V	0,32	V	141,41	V	31100	V
2021/03/17 09	SR	32,33	V	0,49	V	65,73	V	0,00	V	0,37	V	139,71	V	31071	V
2021/03/17 10	SR	29,07	V	0,50	V	68,28	V	0,00	V	0,35	V	139,62	V	31547	V
2021/03/17 11	SR	41,01	V	0,57	V	65,27	V	0,00	V	0,34	V	139,66	V	31167	V
2021/03/17 12	SR	46,91	V	0,52	V	56,94	V	0,00	V	0,34	V	140,08	V	31084	V
2021/03/17 13	SR	69,62	V	0,66	V	51,18	V	0,00	V	0,31	V	140,31	V	30816	V
2021/03/17 14	SR	95,44	V	0,84	V	46,98	V	0,00	V	0,45	V	140,91	V	30690	V
2021/03/17 15	SR	101,64	V	1,43	V	52,03	V	0,09	V	0,35	V	141,36	V	30606	V
2021/03/17 16	SR	56,45	V	0,61	V	54,37	V	0,00	V	0,30	V	141,05	V	30746	V
2021/03/17 17	SR	114,12	V	1,28	V	48,49	V	0,04	V	0,28	V	140,91	V	30419	V
2021/03/17 18	SR	44,21	V	0,59	V	63,29	V	0,00	V	0,28	V	141,12	V	30534	V
2021/03/17 19	SR	35,38	V	0,52	V	62,50	V	0,00	V	0,27	V	141,41	V	30432	V
2021/03/17 20	SR	45,61	V	0,61	V	57,93	V	0,00	V	0,27	V	141,64	V	30469	V
2021/03/17 21	SR	27,05	V	0,53	V	69,56	V	0,00	V	0,27	V	141,57	V	30655	V
2021/03/17 22	SR	90,20	V	1,01	V	46,16	V	0,00	V	0,39	V	141,93	V	30477	V
2021/03/17 23	SR	73,07	V	0,88	V	57,43	V	0,02	V	0,32	V	141,74	V	30550	V
2021/03/17 24	SR	145,79	V	2,91	V	62,31	V	0,39	V	0,29	V	141,82	V	30367	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.2-146.6	0.5-2.9	34.8-70.6	0.0-0.4	0.3-0.5	139.6-141.9	30367.5-31547.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.8	0.9	57	0	0.3	141	30802.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Antonio Pizz

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/18 01	SR	37,71	V	0,55	V	77,70	V	0,00	V	0,26	V	142,52	V	30904	V
2021/03/18 02	SR	42,33	V	0,73	V	78,70	V	0,01	V	0,25	V	142,94	V	31009	V
2021/03/18 03	SR	41,70	V	0,61	V	72,28	V	0,00	V	0,24	V	142,92	V	30794	V
2021/03/18 04	SR	42,43	V	0,58	V	65,77	V	0,00	V	0,25	V	142,83	V	30771	V
2021/03/18 05	SR	86,97	V	0,79	V	47,67	V	0,00	V	0,26	V	143,03	V	30702	V
2021/03/18 06	SR	67,04	V	0,74	V	52,49	V	0,01	V	0,29	V	143,13	V	30753	V
2021/03/18 07	SR	69,81	V	0,94	V	58,63	V	0,04	V	0,28	V	143,35	V	30774	V
2021/03/18 08	SR	36,41	V	0,52	V	64,86	V	0,00	V	0,61	V	141,49	V	31082	V
2021/03/18 09	SR	100,14	V	1,08	V	47,12	V	0,03	V	0,84	V	138,79	V	30948	V
2021/03/18 10	SR	75,31	V	0,83	V	61,31	V	0,00	V	0,53	V	139,02	V	31769	V
2021/03/18 11	SR	79,67	V	0,80	V	53,19	V	0,01	V	0,43	V	139,16	V	31287	V
2021/03/18 12	SR	83,08	V	0,82	V	49,49	V	0,02	V	0,35	V	139,56	V	31197	V
2021/03/18 13	SR	68,51	V	1,07	V	59,43	V	0,11	V	0,36	V	139,78	V	31109	V
2021/03/18 14	SR	114,73	V	1,52	V	51,57	V	0,15	V	0,34	V	140,28	V	31091	V
2021/03/18 15	SR	19,70	V	0,45	V	95,26	V	0,02	V	0,34	V	140,64	V	31017	V
2021/03/18 16	SR	51,61	V	0,60	V	72,62	V	0,02	V	0,33	V	141,00	V	31077	V
2021/03/18 17	SR	105,86	V	1,20	V	54,92	V	0,11	V	0,36	V	141,47	V	30612	V
2021/03/18 18	SR	94,54	V	1,30	V	63,97	V	0,09	V	0,26	V	139,54	V	30469	V
2021/03/18 19	SR	27,99	V	0,43	V	76,18	V	0,00	V	0,27	V	139,18	V	30886	V
2021/03/18 20	SR	23,61	V	0,44	V	83,41	V	0,01	V	0,26	V	139,51	V	31388	V
2021/03/18 21	SR	54,72	V	0,56	V	69,62	V	0,02	V	0,26	V	140,05	V	31224	V
2021/03/18 22	SR	130,44	V	1,88	V	53,55	V	0,30	V	0,26	V	140,47	V	31037	V
2021/03/18 23	SR	127,94	V	2,78	V	67,41	V	0,41	V	0,28	V	141,15	V	30850	V
2021/03/18 24	SR	97,09	V	1,86	V	70,82	V	0,24	V	0,28	V	141,04	V	30963	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.7-130.4	0.4-2.8	47.1-95.3	0.0-0.4	0.2-0.8	138.8-143.4	30469.3-31768.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70	1	64.5	0.1	0.3	141	30988
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/19 01	SR	146,54	V	2,72	V	62,26	V	0,56	V	0,26	V	141,25	V	30898	V
2021/03/19 02	SR	104,27	V	2,61	V	77,73	V	0,65	V	0,27	V	141,51	V	30870	V
2021/03/19 03	SR	136,32	V	3,29	V	63,12	V	0,81	V	0,28	V	141,56	V	30950	V
2021/03/19 04	SR	112,67	V	2,32	V	64,71	V	0,57	V	0,28	V	141,80	V	30924	V
2021/03/19 05	SR	105,80	V	2,82	V	70,48	V	0,78	V	0,27	V	142,55	V	30769	V
2021/03/19 06	SR	100,90	V	2,22	V	67,71	V	0,25	V	0,27	V	142,79	V	30914	V
2021/03/19 07	SR	85,96	V	1,79	V	69,39	V	0,43	V	0,26	V	142,87	V	30914	V
2021/03/19 08	SR	82,84	V	1,76	V	72,74	V	0,53	V	0,33	V	142,67	V	30687	V
2021/03/19 09	SR	31,02	V	0,69	V	88,07	V	0,44	V	0,29	V	141,21	V	31006	V
2021/03/19 10	SR	19,80	V	0,49	V	87,60	V	0,00	V	0,32	V	140,82	V	31686	V
2021/03/19 11	SR	19,81	V	0,47	V	79,72	V	0,00	V	0,31	V	140,66	V	31289	V
2021/03/19 12	SR	24,72	V	0,49	V	72,13	V	0,00	V	0,58	V	139,99	V	30752	V
2021/03/19 13	SR	51,10	V	0,59	V	57,99	V	0,00	V	0,31	V	138,79	V	30682	V
2021/03/19 14	SR	59,55	V	0,65	V	57,81	V	0,00	V	0,30	V	139,02	V	30596	V
2021/03/19 15	SR	18,15	V	0,45	V	84,97	V	0,00	V	0,32	V	139,35	V	30752	V
2021/03/19 16	SR	24,62	V	0,47	V	78,37	V	0,00	V	0,31	V	139,86	V	30783	V
2021/03/19 17	SR	16,16	V	0,50	V	92,67	V	0,00	V	0,29	V	140,03	V	30846	V
2021/03/19 18	SR	11,01	V	0,52	V	97,30	V	0,00	V	0,30	V	140,27	V	30848	V
2021/03/19 19	SR	11,29	V	0,54	V	99,95	V	0,00	V	0,33	V	139,77	V	30981	V
2021/03/19 20	SR	4,95	V	0,56	V	121,68	V	0,00	V	0,31	V	138,73	V	31278	V
2021/03/19 21	SR	6,12	V	0,50	V	112,60	V	0,00	V	0,31	V	138,67	V	31174	V
2021/03/19 22	SR	21,00	V	0,47	V	83,18	V	0,00	V	0,29	V	139,12	V	31149	V
2021/03/19 23	SR	31,08	V	0,54	V	75,34	V	0,00	V	0,28	V	139,58	V	30813	V
2021/03/19 24	SR	83,57	V	0,81	V	50,30	V	0,00	V	0,30	V	140,51	V	30245	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-146.5	0.4-3.3	50.3-121.7	0.0-0.8	0.3-0.6	138.7-142.9	30245.4-31685.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.6	1.2	78.7	0.2	0.3	140.6	30908.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/20 01	SR	44,88	V	0,73	V	74,25	V	0,01	V	0,30	V	141,56	V	30300	V
2021/03/20 02	SR	12,55	V	0,44	V	87,19	V	0,00	V	0,31	V	142,66	V	30358	V
2021/03/20 03	SR	75,60	V	0,97	V	56,14	V	0,01	V	0,30	V	143,33	V	30184	V
2021/03/20 04	SR	23,49	V	0,57	V	92,03	V	0,00	V	0,43	V	144,06	V	30154	V
2021/03/20 05	SR	58,51	V	0,88	V	62,97	V	0,01	V	1,25	V	143,24	V	29933	V
2021/03/20 06	SR	26,83	V	0,48	V	78,13	V	0,00	V	0,35	V	141,91	V	30283	V
2021/03/20 07	SR	7,52	V	0,46	V	113,56	V	0,00	V	0,35	V	142,07	V	30688	V
2021/03/20 08	SR	16,99	V	0,46	V	86,65	V	0,00	V	0,32	V	141,87	V	30457	V
2021/03/20 09	SR	60,90	V	0,70	V	60,00	V	0,00	V	0,34	V	140,81	V	30324	V
2021/03/20 10	SR	52,21	V	0,75	V	63,52	V	0,03	V	0,26	V	138,53	V	31177	V
2021/03/20 11	SR	13,58	V	0,36	V	89,31	V	0,00	V	0,31	V	138,64	V	31299	V
2021/03/20 12	SR	36,46	V	0,48	V	74,53	V	0,00	V	0,30	V	138,91	V	31171	V
2021/03/20 13	SR	55,92	V	0,70	V	65,13	V	0,01	V	0,29	V	139,27	V	31023	V
2021/03/20 14	SR	34,13	V	0,42	V	70,12	V	0,00	V	0,30	V	139,68	V	30987	V
2021/03/20 15	SR	28,55	V	0,38	V	66,25	V	0,00	V	0,30	V	139,98	V	31058	V
2021/03/20 16	SR	21,05	V	0,37	V	70,76	V	0,00	V	0,32	V	140,29	V	31135	V
2021/03/20 17	SR	18,88	V	0,36	V	73,84	V	0,00	V	0,28	V	139,33	V	31074	V
2021/03/20 18	SR	19,14	V	0,36	V	72,71	V	0,00	V	0,29	V	139,15	V	31263	V
2021/03/20 19	SR	41,99	V	0,43	V	54,06	V	0,00	V	0,26	V	139,46	V	30903	V
2021/03/20 20	SR	9,31	V	0,41	V	94,30	V	0,00	V	0,26	V	139,91	V	31066	V
2021/03/20 21	SR	5,04	V	0,40	V	116,05	V	0,00	V	0,26	V	139,92	V	31479	V
2021/03/20 22	SR	10,21	V	0,40	V	99,49	V	0,00	V	0,28	V	140,16	V	31356	V
2021/03/20 23	SR	38,87	V	0,66	V	77,96	V	0,02	V	0,27	V	140,75	V	31059	V
2021/03/20 24	SR	44,39	V	0,63	V	70,01	V	0,00	V	0,25	V	141,44	V	30528	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-75.6	0.4-1.0	54.1-116.1	0.0-0.0	0.2-1.3	138.5-144.1	29932.9-31478.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.5	0.5	77.9	0	0.3	140.7	30802.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/21 01	SR	23,25	V	0,42	V	69,51	V	0,00	V	0,26	V	142,54	V	30715	V
2021/03/21 02	SR	31,30	V	0,46	V	71,12	V	0,00	V	0,26	V	143,06	V	30593	V
2021/03/21 03	SR	23,10	V	0,41	V	77,16	V	0,00	V	0,27	V	143,48	V	30690	V
2021/03/21 04	SR	41,85	V	0,67	V	82,64	V	0,01	V	1,04	V	143,37	V	29885	V
2021/03/21 05	SR	20,21	V	0,39	V	81,70	V	0,00	V	0,29	V	138,42	V	30170	V
2021/03/21 06	SR	26,63	V	0,44	V	82,22	V	0,00	V	0,31	V	138,31	V	31162	V
2021/03/21 07	SR	40,59	V	0,52	V	68,73	V	0,00	V	0,28	V	138,78	V	31129	V
2021/03/21 08	SR	25,40	V	0,42	V	77,32	V	0,00	V	0,29	V	139,10	V	31254	V
2021/03/21 09	SR	36,76	V	0,46	V	65,09	V	0,00	V	0,28	V	139,30	V	31169	V
2021/03/21 10	SR	37,23	V	0,48	V	68,94	V	0,00	V	0,27	V	139,70	V	31672	V
2021/03/21 11	SR	67,73	V	0,75	V	53,99	V	0,03	V	0,30	V	139,51	V	31134	V
2021/03/21 12	SR	101,94	V	0,90	V	43,64	V	0,01	V	0,28	V	139,15	V	30664	V
2021/03/21 13	SR	75,50	V	0,70	V	52,27	V	0,00	V	0,28	V	139,19	V	30846	V
2021/03/21 14	SR	74,27	V	0,64	V	48,96	V	0,00	V	0,29	V	139,63	V	30711	V
2021/03/21 15	SR	56,00	V	0,53	V	56,27	V	0,00	V	0,34	V	139,78	V	30852	V
2021/03/21 16	SR	31,37	V	0,40	V	65,35	V	0,00	V	0,29	V	139,30	V	30595	V
2021/03/21 17	SR	53,50	V	0,55	V	57,14	V	0,00	V	0,30	V	139,39	V	30577	V
2021/03/21 18	SR	89,32	V	0,87	V	46,76	V	0,00	V	0,29	V	139,84	V	30421	V
2021/03/21 19	SR	122,52	V	1,13	V	37,54	V	0,00	V	0,30	V	140,23	V	30405	V
2021/03/21 20	SR	125,67	V	1,14	V	37,96	V	0,00	V	0,29	V	140,52	V	30306	V
2021/03/21 21	SR	38,59	V	0,50	V	60,85	V	0,00	V	0,52	V	140,51	V	30521	V
2021/03/21 22	SR	42,13	V	0,55	V	61,06	V	0,00	V	0,32	V	140,59	V	30561	V
2021/03/21 23	SR	94,53	V	1,00	V	45,33	V	0,00	V	0,35	V	140,99	V	30176	V
2021/03/21 24	SR	108,32	V	1,19	V	42,94	V	0,00	V	0,28	V	141,83	V	30091	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.2-125.7	0.4-1.2	37.5-82.6	0.0-0.0	0.3-1.0	138.3-143.5	29885.3-31672.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	0.6	60.6	0	0.3	140.3	30679.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: