

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/16 01	SR	58,99	V	0,52	V	92,52	V	0,00	V	0,92	V	106,60	V	29199	V
2020/03/16 02	SR	53,81	V	0,50	V	96,95	V	0,00	V	0,96	V	106,63	V	29301	V
2020/03/16 03	SR	80,52	V	0,82	V	89,37	V	0,00	V	0,98	V	106,48	V	29255	V
2020/03/16 04	SR	38,75	V	0,39	V	105,31	V	0,00	V	1,11	V	106,28	V	29277	V
2020/03/16 05	SR	18,47	V	0,28	V	112,06	V	0,00	V	1,13	V	106,19	V	29305	V
2020/03/16 06	SR	38,78	V	0,35	V	95,68	V	0,00	V	0,97	V	106,02	V	29231	V
2020/03/16 07	SR	65,20	V	0,53	V	87,94	V	0,00	V	0,92	V	106,00	V	29155	V
2020/03/16 08	SR	63,72	V	0,49	V	89,80	V	0,00	V	0,81	V	106,59	V	29126	V
2020/03/16 09	SR	78,47	V	0,68	V	89,84	V	0,00	V	1,03	V	106,68	V	29218	V
2020/03/16 10	SR	149,14	V	1,83	V	74,03	V	0,02	V	1,20	V	105,84	V	29834	V
2020/03/16 11	SR	89,78	V	0,87	V	81,55	V	0,00	V	1,02	V	105,81	V	28290	V
2020/03/16 12	SR	49,51	V	0,55	V	106,14	V	0,00	V	1,64	V	108,37	V	29465	V
2020/03/16 13	SR	27,34	V	0,31	V	117,04	V	0,00	V	0,86	V	110,54	V	31096	V
2020/03/16 14	SR	34,47	V	0,35	V	110,93	V	0,00	V	0,85	V	111,22	V	30721	V
2020/03/16 15	SR	26,93	V	0,29	V	110,26	V	0,00	V	0,84	V	111,37	V	30300	V
2020/03/16 16	SR	20,78	V	0,28	V	106,58	V	0,00	V	0,81	V	111,84	V	30121	V
2020/03/16 17	SR	26,35	V	0,31	V	95,43	V	0,00	V	0,84	V	112,26	V	29905	V
2020/03/16 18	SR	37,86	V	0,38	V	89,32	V	0,00	V	0,75	V	112,25	V	29101	V
2020/03/16 19	SR	18,03	V	0,28	V	111,22	V	0,00	V	0,83	V	112,02	V	29327	V
2020/03/16 20	SR	62,57	V	1,06	V	82,18	V	0,05	V	0,78	V	112,06	V	28582	V
2020/03/16 21	SR	22,08	V	0,32	V	95,84	V	0,00	V	0,82	V	112,18	V	29044	V
2020/03/16 22	SR	36,45	V	0,44	V	96,09	V	0,00	V	0,81	V	112,19	V	28928	V
2020/03/16 23	SR	18,91	V	0,28	V	105,75	V	0,00	V	0,77	V	112,24	V	29445	V
2020/03/16 24	SR	16,20	V	0,28	V	104,03	V	0,00	V	0,95	V	112,63	V	30127	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.2-149.1	0.3-1.8	74.0-117.0	0.0-0.0	0.7-1.6	105.8-112.6	28289.7-31095.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.2	0.5	97.7	0	0.9	109.2	29473.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/17 01	SR	10,12	V	0,24	V	121,43	V	0,00	V	1,18	V	110,04	V	29668	V
2020/03/17 02	SR	8,50	V	0,24	V	127,19	V	0,00	V	0,87	V	107,69	V	29768	V
2020/03/17 03	SR	17,39	V	0,29	V	113,78	V	0,00	V	0,88	V	107,71	V	30075	V
2020/03/17 04	SR	14,42	V	0,26	V	104,43	V	0,00	V	0,72	V	107,56	V	29485	V
2020/03/17 05	SR	47,18	V	0,58	V	84,91	V	0,00	V	0,66	V	107,38	V	28939	V
2020/03/17 06	SR	59,84	V	0,60	V	80,20	V	0,00	V	0,54	V	106,98	V	28149	V
2020/03/17 07	SR	63,79	V	0,81	V	89,08	V	0,02	V	0,61	V	107,00	V	28334	V
2020/03/17 08	SR	82,70	V	1,45	V	73,97	V	0,15	V	0,65	V	108,05	V	28168	V
2020/03/17 09	SR	92,97	V	0,97	V	63,69	V	0,02	V	0,72	V	112,28	V	28211	V
2020/03/17 10	SR	35,65	V	0,37	V	84,16	V	0,00	V	0,81	V	112,04	V	30850	V
2020/03/17 11	SR	32,24	V	0,32	V	85,19	V	0,00	V	1,34	V	108,18	V	29190	V
2020/03/17 12	SR	17,65	V	0,26	V	102,60	V	0,00	V	1,52	V	106,45	V	29635	V
2020/03/17 13	SR	31,04	V	0,31	V	84,11	V	0,00	V	0,99	V	105,89	V	29286	V
2020/03/17 14	SR	80,31	V	0,81	V	63,28	V	0,00	V	0,78	V	107,30	V	28987	V
2020/03/17 15	SR	27,20	V	0,34	V	87,02	V	0,00	V	1,19	V	106,72	V	29124	V
2020/03/17 16	SR	13,03	V	0,23	V	98,90	V	0,00	V	0,87	V	108,39	V	30082	V
2020/03/17 17	SR	13,74	V	0,25	V	104,12	V	0,00	V	0,91	V	108,52	V	30173	V
2020/03/17 18	SR	33,93	V	0,43	V	96,92	V	0,00	V	0,79	V	108,06	V	29171	V
2020/03/17 19	SR	11,72	V	0,23	V	121,32	V	0,00	V	0,76	V	107,45	V	29661	V
2020/03/17 20	SR	63,29	V	1,04	V	80,72	V	0,04	V	0,76	V	107,57	V	28993	V
2020/03/17 21	SR	38,14	V	0,43	V	81,63	V	0,00	V	0,80	V	109,28	V	28925	V
2020/03/17 22	SR	28,38	V	0,37	V	96,85	V	0,00	V	0,73	V	110,75	V	28869	V
2020/03/17 23	SR	8,94	V	0,24	V	120,78	V	0,00	V	0,87	V	111,16	V	29604	V
2020/03/17 24	SR	5,36	V	0,23	V	137,67	V	0,00	V	0,85	V	111,76	V	30459	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-93.0	0.2-1.5	63.3-137.7	0.0-0.1	0.5-1.5	105.9-112.3	28149.4-30849.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.9	0.5	96	0	0.9	108.5	29325.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/18 01	SR	13,06	V	0,25	V	117,62	V	0,00	V	1,00	V	112,27	V	30360	V
2020/03/18 02	SR	15,54	V	0,25	V	112,27	V	0,00	V	0,97	V	112,33	V	29903	V
2020/03/18 03	SR	6,23	V	0,23	V	135,61	V	0,00	V	1,10	V	112,72	V	30782	V
2020/03/18 04	SR	5,69	V	0,22	V	136,24	V	0,00	V	1,11	V	113,08	V	31018	V
2020/03/18 05	SR	7,37	V	0,23	V	123,97	V	0,00	V	1,08	V	113,11	V	30890	V
2020/03/18 06	SR	16,19	V	0,23	V	100,95	V	0,00	V	1,23	V	111,11	V	30451	V
2020/03/18 07	SR	17,05	V	0,25	V	111,13	V	0,00	V	0,99	V	108,08	V	30348	V
2020/03/18 08	SR	14,88	V	0,25	V	105,81	V	0,00	V	0,82	V	108,43	V	30442	V
2020/03/18 09	SR	8,41	V	0,24	V	115,36	V	0,00	V	1,04	V	108,45	V	30627	V
2020/03/18 10	SR	13,05	V	0,27	V	101,63	V	0,00	V	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2020/03/18 11	SR	16,57	V	0,34	V	95,95	V	0,00	V	1,08	V	112,24	V	29993	V
2020/03/18 12	SR	19,28	V	0,29	V	87,51	V	0,00	V	1,18	V	108,53	V	29835	V
2020/03/18 13	SR	24,85	V	0,28	V	75,37	V	0,00	V	1,06	V	108,22	V	29388	V
2020/03/18 14	SR	18,83	V	0,25	V	88,25	V	0,00	V	0,97	V	108,27	V	29612	V
2020/03/18 15	SR	20,89	V	0,27	V	80,97	V	0,00	V	1,15	V	107,42	V	28577	V
2020/03/18 16	SR	37,87	V	0,46	V	70,82	V	0,00	V	0,81	V	110,25	V	29073	V
2020/03/18 17	SR	31,24	V	0,37	V	73,33	V	0,00	V	1,02	V	112,36	V	29426	V
2020/03/18 18	SR	55,91	V	1,23	V	62,87	V	0,05	V	1,16	V	112,88	V	29280	V
2020/03/18 19	SR	26,07	V	0,36	V	77,76	V	0,00	V	1,10	V	112,29	V	28733	V
2020/03/18 20	SR	33,06	V	0,49	V	74,23	V	0,00	V	0,95	V	111,68	V	28618	V
2020/03/18 21	SR	16,93	V	0,30	V	83,58	V	0,00	V	0,96	V	111,81	V	28915	V
2020/03/18 22	SR	7,22	V	0,23	V	107,47	V	0,00	V	1,11	V	112,57	V	30072	V
2020/03/18 23	SR	12,70	V	0,25	V	77,87	V	0,00	V	1,36	V	110,87	V	29323	V
2020/03/18 24	SR	15,54	V	0,24	V	79,43	V	0,00	V	0,97	V	107,61	V	28946	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-55.9	0.2-1.2	62.9-136.2	0.0-0.0	0.8-1.4	107.4-113.1	28576.7-31017.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	18.9	0.3	95.7	0	1.1	110.7	29765.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/03/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/03/19 01	SR	9,00	V	0,22	V	95,69	V	0,00	V	0,87	V	107,35	V	29643	V
2020/03/19 02	SR	7,07	V	0,21	V	95,22	V	0,00	V	1,06	V	107,69	V	29985	V
2020/03/19 03	SR	17,76	V	0,26	V	67,33	V	0,00	V	1,00	V	107,51	V	29243	V
2020/03/19 04	SR	24,45	V	0,33	V	67,56	V	0,00	V	0,94	V	107,44	V	29202	V
2020/03/19 05	SR	26,43	V	0,30	V	63,41	V	0,00	V	0,96	V	107,18	V	28841	V
2020/03/19 06	SR	22,60	V	0,31	V	66,72	V	0,00	V	1,39	V	106,88	V	29282	V
2020/03/19 07	SR	54,08	V	0,68	V	49,78	V	0,00	V	1,22	V	105,99	V	28814	V
2020/03/19 08	SR	35,45	V	0,46	V	60,69	V	0,00	V	0,91	V	107,03	V	29059	V
2020/03/19 09	SR	10,12	V	0,28	V	92,57	V	0,00	V	1,05	V	107,66	V	29591	V
2020/03/19 10	SR	57,66	V	1,04	V	63,78	V	0,03	V	0,86	V	107,10	V	30011	V
2020/03/19 11	SR	15,81	V	0,25	V	86,84	V	0,00	V	1,09	V	107,51	V	28498	V
2020/03/19 12	SR	14,04	V	0,23	V	86,07	V	0,00	V	1,31	V	106,62	V	28878	V
2020/03/19 13	SR	19,86	V	0,28	V	87,15	V	0,00	V	1,11	V	106,99	V	28953	V
2020/03/19 14	SR	31,24	V	0,28	V	82,20	V	0,00	V	1,03	V	106,69	V	28600	V
2020/03/19 15	SR	40,86	V	0,42	V	90,78	V	0,00	V	1,31	V	105,36	V	28110	V
2020/03/19 16	SR	50,10	V	0,54	V	73,30	V	0,00	V	0,76	V	108,46	V	27465	V
2020/03/19 17	SR	86,39	V	1,41	V	61,93	V	0,12	V	0,87	V	109,91	V	27661	V
2020/03/19 18	SR	57,53	V	0,75	V	66,71	V	0,00	V	1,01	V	111,09	V	28508	V
2020/03/19 19	SR	121,11	V	2,38	V	56,49	V	0,00	V	1,15	V	112,60	V	28836	V
2020/03/19 20	SR	101,49	V	3,10	V	70,04	V	0,04	V	1,55	V	111,58	V	29143	V
2020/03/19 21	SR	141,83	V	6,90	V	105,23	V	0,64	V	1,35	V	107,97	V	28481	V
2020/03/19 22	SR	120,89	V	5,75	V	77,53	V	0,24	V	1,31	V	106,69	V	29194	V
2020/03/19 23	SR	58,65	V	1,75	V	69,30	V	0,02	V	1,21	V	106,49	V	29209	V
2020/03/19 24	SR	29,35	V	0,56	V	62,32	V	0,00	V	1,10	V	107,70	V	29490	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-141.8	0.2-6.9	49.8-105.2	0.0-0.6	0.8-1.5	105.4-112.6	27465.4-30010.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	1.2	74.9	0	1.1	107.8	28945.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: