

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/29 01	SR	18,28	V	0,36	V	84,61	V	0,00	V	0,30	V	140,69	V	32499	V
2021/03/29 02	SR	29,63	V	0,46	V	77,01	V	0,00	V	0,30	V	140,83	V	32215	V
2021/03/29 03	SR	48,53	V	0,57	V	65,55	V	0,00	V	0,28	V	140,79	V	32107	V
2021/03/29 04	SR	90,35	V	0,89	V	52,94	V	0,03	V	0,26	V	140,41	V	31636	V
2021/03/29 05	SR	38,00	V	0,42	V	70,96	V	0,00	V	0,28	V	140,74	V	32107	V
2021/03/29 06	SR	31,06	V	0,40	V	73,90	V	0,00	V	0,28	V	141,43	V	32574	V
2021/03/29 07	SR	19,38	V	0,37	V	82,81	V	0,00	V	0,30	V	141,73	V	32748	V
2021/03/29 08	SR	34,03	V	0,50	V	76,78	V	0,00	V	0,39	V	141,95	V	32532	V
2021/03/29 09	SR	24,26	V	0,39	V	86,36	V	0,00	V	0,46	V	140,09	V	32296	V
2021/03/29 10	SR	19,70	V	0,37	V	92,91	V	0,00	V	0,31	V	139,55	V	33543	V
2021/03/29 11	SR	45,42	V	0,57	V	78,43	V	0,01	V	0,29	V	139,30	V	33353	V
2021/03/29 12	SR	32,07	V	0,37	V	77,95	V	0,00	V	0,29	V	139,52	V	33342	V
2021/03/29 13	SR	32,86	V	0,37	V	71,50	V	0,00	V	0,29	V	140,07	V	33197	V
2021/03/29 14	SR	25,17	V	0,35	V	78,21	V	0,00	V	0,46	V	140,45	V	33020	V
2021/03/29 15	SR	13,09	V	0,35	V	87,14	V	0,00	V	0,33	V	140,74	V	33101	V
2021/03/29 16	SR	14,72	V	0,34	V	87,20	V	0,00	V	0,30	V	140,85	V	33087	V
2021/03/29 17	SR	6,31	V	0,34	V	101,51	V	0,00	V	0,32	V	141,07	V	33149	V
2021/03/29 18	SR	1,96	V	0,34	V	117,70	V	0,00	V	0,30	V	140,37	V	33425	V
2021/03/29 19	SR	13,12	V	0,38	V	91,11	V	0,00	V	0,28	V	140,07	V	33434	V
2021/03/29 20	SR	47,01	V	0,67	V	63,10	V	0,00	V	0,27	V	140,71	V	33038	V
2021/03/29 21	SR	114,56	V	1,30	V	43,81	V	0,00	V	0,25	V	141,31	V	32877	V
2021/03/29 22	SR	81,61	V	0,99	V	53,90	V	0,00	V	0,25	V	141,68	V	32821	V
2021/03/29 23	SR	47,27	V	0,71	V	69,21	V	0,00	V	0,27	V	141,77	V	32483	V
2021/03/29 24	SR	54,72	V	0,71	V	65,79	V	0,00	V	0,26	V	142,04	V	32302	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-114.6	0.3-1.3	43.8-117.7	0.0-0.0	0.3-0.5	139.3-142.0	31635.7-33543.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.8	0.5	77.1	0	0.3	140.8	32786.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/30 01	SR	58,85	V	0,54	V	54,10	V	0,00	V	0,26	V	142,32	V	32406	V
2021/03/30 02	SR	74,18	V	0,76	V	52,06	V	0,02	V	0,25	V	142,70	V	32286	V
2021/03/30 03	SR	40,22	V	0,41	V	59,95	V	0,00	V	0,27	V	143,09	V	32573	V
2021/03/30 04	SR	33,21	V	0,40	V	63,97	V	0,00	V	0,27	V	143,42	V	32496	V
2021/03/30 05	SR	24,17	V	0,35	V	69,36	V	0,00	V	0,27	V	143,91	V	32750	V
2021/03/30 06	SR	19,00	V	0,37	V	77,71	V	0,00	V	1,22	V	144,40	V	32548	V
2021/03/30 07	SR	49,16	V	0,61	V	62,69	V	0,01	V	0,33	V	142,39	V	32027	V
2021/03/30 08	SR	55,15	V	0,56	V	55,45	V	0,00	V	0,32	V	142,42	V	32388	V
2021/03/30 09	SR	30,81	V	0,55	V	73,30	V	0,00	V	0,31	V	141,14	V	32345	V
2021/03/30 10	SR	56,54	V	0,57	V	57,07	V	0,00	V	0,32	V	141,71	V	32825	V
2021/03/30 11	SR	14,14	V	0,34	V	81,31	V	0,00	V	0,29	V	141,97	V	32521	V
2021/03/30 12	SR	13,22	V	0,34	V	79,05	V	0,00	V	0,28	V	142,01	V	32577	V
2021/03/30 13	SR	68,50	V	0,61	V	50,80	V	0,01	V	0,27	V	142,41	V	32102	V
2021/03/30 14	SR	36,63	V	0,43	V	65,68	V	0,00	V	0,27	V	142,88	V	31968	V
2021/03/30 15	SR	33,35	V	0,53	V	67,95	V	0,03	V	0,26	V	142,60	V	32039	V
2021/03/30 16	SR	5,49	V	0,33	V	96,14	V	0,00	V	0,28	V	142,40	V	32472	V
2021/03/30 17	SR	21,50	V	0,42	V	89,61	V	0,01	V	0,28	V	142,58	V	32492	V
2021/03/30 18	SR	46,98	V	0,48	V	63,27	V	0,01	V	0,32	V	142,38	V	32277	V
2021/03/30 19	SR	5,94	V	0,36	V	103,11	V	0,01	V	0,29	V	141,99	V	32530	V
2021/03/30 20	SR	47,37	V	1,30	V	69,50	V	0,83	V	0,27	V	142,06	V	32236	V
2021/03/30 21	SR	55,68	V	0,63	V	58,05	V	0,01	V	0,30	V	142,38	V	32167	V
2021/03/30 22	SR	23,10	V	0,39	V	77,02	V	0,00	V	0,29	V	142,40	V	32359	V
2021/03/30 23	SR	22,82	V	0,38	V	75,01	V	0,00	V	0,30	V	142,47	V	32626	V
2021/03/30 24	SR	16,79	V	0,37	V	84,42	V	0,00	V	0,28	V	142,54	V	32783	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-74.2	0.3-1.3	50.8-103.1	0.0-0.8	0.2-1.2	141.1-144.4	31968.2-32824.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.5	0.5	70.3	0	0.3	142.5	32408
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/31 01	SR	11,72	V	0,35	V	89,40	V	0,00	V	0,29	V	142,72	V	32878	V
2021/03/31 02	SR	22,32	V	0,38	V	75,92	V	0,00	V	0,29	V	143,02	V	32788	V
2021/03/31 03	SR	45,57	V	2,60	V	72,26	V	1,82	V	0,38	V	143,60	V	32502	V
2021/03/31 04	SR	28,05	V	0,42	V	65,46	V	0,00	V	0,31	V	143,99	V	32360	V
2021/03/31 05	SR	42,20	V	0,52	V	61,34	V	0,01	V	0,30	V	144,49	V	32335	V
2021/03/31 06	SR	101,16	V	1,82	V	56,83	V	0,29	V	0,35	V	144,68	V	32248	V
2021/03/31 07	SR	63,24	V	1,03	V	70,68	V	0,10	V	0,30	V	144,02	V	32203	V
2021/03/31 08	SR	18,58	V	0,40	V	79,80	V	0,00	V	0,33	V	143,21	V	32528	V
2021/03/31 09	SR	26,08	V	0,41	V	69,75	V	0,00	V	1,28	V	142,73	V	32236	V
2021/03/31 10	SR	11,76	NV	0,38	NV	89,31	NV	1,02	NV	0,31	NV	141,10	NV	32990	NV
2021/03/31 11	SR	28,95	V	0,42	V	73,23	V	0,00	V	0,35	V	140,59	V	32726	V
2021/03/31 12	SR	46,40	V	0,54	V	70,42	V	0,00	V	0,31	V	140,44	V	32488	V
2021/03/31 13	SR	32,49	V	0,44	V	70,84	V	0,00	V	0,30	V	140,54	V	32378	V
2021/03/31 14	SR	38,29	V	0,43	V	64,47	V	0,00	V	0,30	V	141,01	V	32145	V
2021/03/31 15	SR	80,37	V	0,89	V	55,00	V	0,05	V	0,29	V	141,59	V	32084	V
2021/03/31 16	SR	56,51	V	0,50	V	56,61	V	0,00	V	0,28	V	142,03	V	31896	V
2021/03/31 17	SR	48,23	V	0,48	V	57,05	V	0,00	V	0,29	V	141,71	V	31916	V
2021/03/31 18	SR	65,45	V	0,60	V	52,40	V	0,00	V	0,31	V	141,27	V	31782	V
2021/03/31 19	SR	21,00	V	0,40	V	74,00	V	0,00	V	0,31	V	140,68	V	31812	V
2021/03/31 20	SR	73,65	V	0,98	V	49,04	V	0,11	V	0,49	V	140,69	V	31860	V
2021/03/31 21	SR	80,45	V	0,78	V	50,01	V	0,00	V	0,32	V	140,34	V	31806	V
2021/03/31 22	SR	118,21	V	1,32	V	44,66	V	0,10	V	0,28	V	139,96	V	31502	V
2021/03/31 23	SR	67,76	V	0,62	V	52,28	V	0,00	V	0,27	V	140,14	V	31771	V
2021/03/31 24	SR	56,04	V	0,60	V	57,31	V	0,00	V	0,28	V	140,83	V	31849	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-118.2	0.3-2.6	44.7-89.4	0.0-1.8	0.3-1.3	140.0-144.7	31502.2-32878.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51	0.7	63.9	0.1	0.4	141.9	32178.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 