

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/03 01	SR	23,39	V	0,63	V	76,13	V	0,00	V	1,87	V	139,95	V	28398	V
2022/03/03 02	SR	30,39	V	1,00	V	70,41	V	0,00	V	1,81	V	139,84	V	28474	V
2022/03/03 03	SR	113,61	V	3,61	V	48,61	V	0,14	V	1,63	V	139,70	V	28012	V
2022/03/03 04	SR	126,93	V	5,42	V	48,12	V	0,24	V	1,81	V	140,83	V	28294	V
2022/03/03 05	SR	59,56	V	1,78	V	56,86	V	0,01	V	1,70	V	141,52	V	28193	V
2022/03/03 06	SR	46,56	V	0,98	V	61,31	V	0,00	V	1,62	V	141,38	V	28215	V
2022/03/03 07	SR	59,34	V	1,01	V	53,80	V	0,00	V	1,46	V	140,41	V	27951	V
2022/03/03 08	SR	57,53	V	2,09	V	70,55	V	0,65	V	1,39	V	139,92	V	26832	V
2022/03/03 09	SR	17,41	V	1,15	V	117,40	V	0,25	V	1,75	V	137,39	V	27719	V
2022/03/03 10	SR	21,10	V	0,52	V	80,48	V	0,00	V	1,30	V	139,68	V	26770	V
2022/03/03 11	SR	97,40	V	1,02	NV	170,26	V	0,13	V	1,09	NV	131,42	V	22029	NV
2022/03/03 12	SR	117,93	V	1,31	NV	148,81	V	0,32	V	0,98	NV	117,52	V	17323	NV
2022/03/03 13	SR	100,85	V	1,56	NV	162,69	V	0,05	V	0,70	NV	111,69	V	15199	NV
2022/03/03 14	SR	8,27	V	1,85	NV	189,02	V	0,00	V	0,65	NV	106,24	V	14457	NV
2022/03/03 15	SR	1226,79	18	1,86	NV	190,54	V	0,42	V	0,62	NV	104,37	V	14271	NV
2022/03/03 16	SR	4,96	V	1,55	V	167,98	V	0,00	V	0,61	V	105,52	V	16262	V
2022/03/03 17	SR	33,02	V	2,01	V	144,82	V	0,12	V	1,03	V	109,39	V	20935	V
2022/03/03 18	SR	77,07	V	2,25	V	86,06	V	0,14	V	1,59	V	121,34	V	27122	V
2022/03/03 19	SR	155,00	V	3,25	V	39,42	V	0,16	V	1,69	V	131,64	V	29078	V
2022/03/03 20	SR	50,73	V	0,84	V	58,58	V	0,00	V	1,70	V	134,92	V	29002	V
2022/03/03 21	SR	92,50	V	1,65	V	47,43	V	0,06	V	1,92	V	135,63	V	29087	V
2022/03/03 22	SR	133,54	V	2,28	V	48,42	V	0,06	V	1,53	V	136,57	V	28911	V
2022/03/03 23	SR	142,45	V	2,96	V	45,12	V	0,21	V	1,42	V	136,98	V	28904	V
2022/03/03 24	SR	71,11	V	0,96	V	60,67	V	0,00	V	1,33	V	137,32	V	28963	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-226.8	0.5-5.4	39.4-190.5	0.0-0.7	0.6-1.9	104.4-141.5	16262.0-29087.3
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.8	1.9	93.5	0.1	1.5	130	27216.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/04 01	SR	123,35	V	1,96	V	38,47	V	0,04	V	1,35	V	137,70	V	29009	V
2022/03/04 02	SR	125,78	V	2,19	V	43,45	V	0,06	V	1,34	V	138,49	V	28793	V
2022/03/04 03	SR	112,10	V	2,04	V	41,78	V	0,10	V	1,33	V	138,78	V	28822	V
2022/03/04 04	SR	49,73	V	0,68	V	58,29	V	0,00	V	1,41	V	139,28	V	28876	V
2022/03/04 05	SR	103,21	V	1,40	V	39,22	V	0,00	V	1,44	V	139,53	V	28914	V
2022/03/04 06	SR	97,30	V	1,45	V	39,73	V	0,00	V	1,47	V	140,13	V	28610	V
2022/03/04 07	SR	22,62	V	0,70	V	104,30	V	0,00	V	1,79	V	140,82	V	29227	V
2022/03/04 08	SR	1232,95	18	7,73	NV	159,79	V	2,62	V	2,89	NV	137,41	V	30157	NV
2022/03/04 09	SR	113,23	V	3,05	V	192,34	V	0,08	V	3,07	V	132,30	V	26541	V
2022/03/04 10	SR	2,34	V	0,86	V	131,41	V	0,00	V	3,06	V	131,86	V	27618	V
2022/03/04 11	SR	49,88	V	1,58	V	52,37	V	0,01	V	3,24	V	118,04	V	25883	V
2022/03/04 12	SR	67,98	V	3,28	V	75,62	V	0,96	V	5,31	V	112,73	V	22611	V
2022/03/04 13	SR	83,06	V	1,84	V	67,41	V	0,05	V	2,95	V	120,54	V	25679	V
2022/03/04 14	SR	109,12	V	1,30	V	38,55	V	0,01	V	2,38	V	137,37	V	29503	V
2022/03/04 15	SR	88,65	V	0,96	V	41,46	V	0,00	V	1,35	V	142,59	V	29810	V
2022/03/04 16	SR	105,68	V	1,08	V	36,73	V	0,00	V	1,14	V	142,96	V	29774	V
2022/03/04 17	SR	78,47	V	0,94	V	56,91	V	0,00	V	1,49	V	141,25	V	29706	V
2022/03/04 18	SR	28,53	V	0,52	V	88,57	V	0,00	V	0,74	V	140,76	V	30076	V
2022/03/04 19	SR	5,23	V	0,51	V	117,49	V	0,00	V	0,69	V	140,40	V	30454	V
2022/03/04 20	SR	27,29	V	0,60	V	83,30	V	0,00	V	0,65	V	139,50	V	30184	V
2022/03/04 21	SR	47,55	V	0,73	V	75,05	V	0,00	V	0,62	V	140,12	V	30406	V
2022/03/04 22	SR	120,30	V	1,52	V	50,05	V	0,02	V	0,65	V	140,48	V	29869	V
2022/03/04 23	SR	50,93	V	0,69	V	65,19	V	0,00	V	0,67	V	141,29	V	30238	V
2022/03/04 24	SR	28,04	V	0,54	V	75,92	V	0,00	V	0,68	V	141,47	V	30385	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-232.9	0.5-3.3	36.7-192.3	0.0-2.6	0.6-5.3	112.7-143.0	22611.3-30454.3
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.1	1.3	73.9	0.2	1.7	136.5	28738.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. Rito

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/05 01	SR	29,09	V	0,53	V	74,72	V	0,00	V	0,71	V	141,67	V	30340	V
2022/03/05 02	SR	30,85	V	0,55	V	73,60	V	0,00	V	0,71	V	142,03	V	30286	V
2022/03/05 03	SR	21,61	V	0,52	V	83,76	V	0,00	V	0,71	V	142,42	V	30200	V
2022/03/05 04	SR	16,72	V	0,54	V	88,24	V	0,00	V	0,68	V	142,73	V	30338	V
2022/03/05 05	SR	17,66	V	0,48	V	85,76	V	0,00	V	0,67	V	143,05	V	30322	V
2022/03/05 06	SR	9,85	V	0,44	V	98,64	V	0,00	V	0,66	V	143,23	V	30379	V
2022/03/05 07	SR	68,62	V	0,74	V	61,20	V	0,00	V	0,84	V	142,66	V	31351	V
2022/03/05 08	SR	93,80	V	1,32	V	58,42	V	0,01	V	1,51	V	137,99	V	29974	V
2022/03/05 09	SR	65,69	V	0,96	V	69,26	V	0,01	V	0,83	V	135,81	V	31209	V
2022/03/05 10	SR	79,81	V	0,90	V	56,64	V	0,00	V	0,73	V	136,04	V	31005	V
2022/03/05 11	SR	111,66	V	1,47	V	54,65	V	0,01	V	0,67	V	136,34	V	30978	V
2022/03/05 12	SR	109,28	V	1,27	V	48,67	V	0,01	V	0,68	V	136,28	V	30471	V
2022/03/05 13	SR	125,38	V	1,78	V	46,40	V	0,03	V	0,73	V	137,04	V	30517	V
2022/03/05 14	SR	121,45	V	1,51	V	44,57	V	0,01	V	0,64	V	136,79	V	30462	V
2022/03/05 15	SR	112,55	V	1,48	V	47,29	V	0,01	V	0,64	V	136,99	V	30748	V
2022/03/05 16	SR	94,17	V	1,27	V	49,40	V	0,01	V	0,67	V	137,79	V	30788	V
2022/03/05 17	SR	120,78	V	1,73	V	47,37	V	0,02	V	0,68	V	138,33	V	30675	V
2022/03/05 18	SR	113,39	V	1,73	V	47,52	V	0,00	V	0,66	V	138,77	V	30744	V
2022/03/05 19	SR	166,84	V	4,23	V	53,00	V	0,05	V	0,67	V	139,17	V	30703	V
2022/03/05 20	SR	152,32	V	3,82	V	48,76	V	0,12	V	0,68	V	139,61	V	30770	V
2022/03/05 21	SR	96,98	V	1,17	V	50,04	V	0,00	V	0,73	V	139,79	V	31009	V
2022/03/05 22	SR	97,61	V	1,12	V	47,21	V	0,00	V	0,73	V	139,72	V	30992	V
2022/03/05 23	SR	33,89	V	0,55	V	82,85	V	0,00	V	0,72	V	139,92	V	31063	V
2022/03/05 24	SR	9,81	V	0,42	V	99,24	V	0,00	V	0,74	V	139,70	V	31443	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-166.8	0.4-4.2	44.6-99.2	0.0-0.1	0.6-1.5	135.8-143.2	29974.5-31442.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.2	1.3	63.2	0	0.7	139.3	30698.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/06 01	SR	37,29	V	0,57	V	76,88	V	0,00	V	0,74	V	139,90	V	31348	V
2022/03/06 02	SR	72,39	V	0,86	V	58,00	V	0,00	V	0,72	V	140,39	V	31145	V
2022/03/06 03	SR	63,75	V	0,81	V	58,92	V	0,00	V	0,69	V	140,67	V	31089	V
2022/03/06 04	SR	48,26	V	0,66	V	62,67	V	0,00	V	0,68	V	140,94	V	31136	V
2022/03/06 05	SR	35,76	V	0,59	V	71,31	V	0,00	V	0,70	V	141,17	V	31178	V
2022/03/06 06	SR	37,49	V	0,59	V	69,96	V	0,00	V	0,78	V	141,55	V	31425	V
2022/03/06 07	SR	147,89	V	4,16	V	44,91	V	0,44	V	0,85	V	142,14	V	31885	V
2022/03/06 08	SR	74,06	V	0,82	V	51,74	V	0,00	V	0,62	V	140,58	V	30979	V
2022/03/06 09	SR	84,81	V	1,82	V	55,91	V	0,10	V	0,60	V	139,42	V	31051	V
2022/03/06 10	SR	70,24	V	1,01	V	63,56	V	0,02	V	0,72	V	139,10	V	30936	V
2022/03/06 11	SR	100,61	V	2,27	V	55,78	V	0,10	V	3,15	V	138,06	V	30507	V
2022/03/06 12	SR	82,86	V	1,59	V	58,99	V	0,08	V	0,74	V	136,92	V	30739	V
2022/03/06 13	SR	147,39	V	2,67	V	48,63	V	0,10	V	0,76	V	136,81	V	30406	V
2022/03/06 14	SR	61,48	V	0,80	V	61,00	V	0,00	V	0,62	V	135,24	V	30847	V
2022/03/06 15	SR	65,47	V	0,89	V	61,33	V	0,00	V	0,65	V	135,69	V	31347	V
2022/03/06 16	SR	69,12	V	1,00	V	63,67	V	0,00	V	0,66	V	136,24	V	31292	V
2022/03/06 17	SR	27,12	V	0,43	V	77,46	V	0,00	V	0,63	V	136,50	V	31220	V
2022/03/06 18	SR	23,27	V	0,43	V	85,93	V	0,00	V	0,59	V	136,63	V	31063	V
2022/03/06 19	SR	33,14	V	0,46	V	75,89	V	0,00	V	0,60	V	136,33	V	31051	V
2022/03/06 20	SR	74,80	V	0,98	V	63,39	V	0,00	V	0,58	V	136,47	V	30713	V
2022/03/06 21	SR	27,63	V	0,50	V	80,41	V	0,00	V	0,60	V	136,67	V	30937	V
2022/03/06 22	SR	33,58	V	0,50	V	76,53	V	0,00	V	0,65	V	137,28	V	31142	V
2022/03/06 23	SR	39,00	V	0,63	V	72,92	V	0,00	V	0,59	V	137,64	V	31135	V
2022/03/06 24	SR	87,88	V	1,16	V	60,38	V	0,00	V	0,58	V	138,14	V	31116	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.3-147.9	0.4-4.2	44.9-85.9	0.0-0.4	0.6-3.1	135.2-142.1	30406.4-31884.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.4	1.1	64.8	0	0.8	138.4	31070.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 14/5

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/03/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/03/07 01	SR	87,01	V	1,31	V	61,30	V	0,01	V	0,62	V	138,57	V	30918	V
2022/03/07 02	SR	20,03	V	0,48	V	89,31	V	0,00	V	0,64	V	138,63	V	31310	V
2022/03/07 03	SR	21,99	V	0,52	V	89,06	V	0,00	V	0,68	V	138,72	V	31481	V
2022/03/07 04	SR	19,04	V	0,44	V	85,41	V	0,00	V	0,61	V	138,58	V	31349	V
2022/03/07 05	SR	14,93	V	0,40	V	85,91	V	0,00	V	0,69	V	138,80	V	31463	V
2022/03/07 06	SR	36,92	V	0,53	V	74,20	V	0,00	V	0,65	V	139,26	V	31409	V
2022/03/07 07	SR	169,06	V	6,52	V	66,40	V	1,34	V	0,80	V	139,86	V	31531	V
2022/03/07 08	SR	85,76	V	2,01	V	64,83	V	0,19	V	1,46	V	138,65	V	30863	V
2022/03/07 09	SR	77,78	V	1,27	V	71,16	V	0,04	V	1,93	V	135,72	V	30294	V
2022/03/07 10	SR	59,61	V	0,97	V	68,48	V	0,02	V	0,61	V	133,85	V	30714	V
2022/03/07 11	SR	87,97	V	1,15	V	56,67	V	0,01	V	0,63	V	134,37	V	30772	V
2022/03/07 12	SR	140,63	V	2,26	V	53,02	V	0,05	V	0,59	V	134,87	V	30774	V
2022/03/07 13	SR	99,81	V	1,46	V	59,53	V	0,04	V	0,62	V	135,09	V	30813	V
2022/03/07 14	SR	55,64	V	0,78	V	68,02	V	0,01	V	0,70	V	135,38	V	31066	V
2022/03/07 15	SR	43,41	V	0,54	V	66,60	V	0,00	V	0,59	V	135,48	V	31109	V
2022/03/07 16	SR	41,37	V	0,68	V	80,90	V	0,00	V	0,62	V	135,38	V	31179	V
2022/03/07 17	SR	39,47	V	0,54	V	70,02	V	0,00	V	0,65	V	135,43	V	31082	V
2022/03/07 18	SR	38,64	V	0,54	V	69,45	V	0,00	V	0,81	V	135,93	V	31122	V
2022/03/07 19	SR	22,10	V	0,50	V	81,97	V	0,00	V	0,71	V	135,37	V	31283	V
2022/03/07 20	SR	30,02	V	0,64	V	73,66	V	0,00	V	0,70	V	135,00	V	31344	V
2022/03/07 21	SR	28,82	V	0,52	V	71,45	V	0,00	V	0,71	V	135,39	V	31245	V
2022/03/07 22	SR	80,19	V	1,37	V	70,42	V	0,04	V	0,73	V	135,99	V	30952	V
2022/03/07 23	SR	79,38	V	1,87	V	77,51	V	0,12	V	0,72	V	136,47	V	31059	V
2022/03/07 24	SR	74,20	V	1,22	V	78,80	V	0,04	V	0,73	V	137,33	V	31009	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.9-169.1	0.4-6.5	53.0-89.3	0.0-1.3	0.6-1.9	133.9-139.9	30294.1-31530.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.6	1.2	72.3	0.1	0.8	136.6	31089.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. Hs

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]