

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/04 01	SR	25,45	V	0,45	V	65,00	V	0,12	V	0,34	V	142,27	V	32946	V
2021/03/04 02	SR	39,04	V	0,53	V	64,60	V	0,24	V	0,34	V	142,21	V	33134	V
2021/03/04 03	SR	57,06	V	0,62	V	55,47	V	0,26	V	0,35	V	142,00	V	33213	V
2021/03/04 04	SR	64,84	V	0,66	V	53,28	V	0,02	V	0,36	V	142,19	V	33220	V
2021/03/04 05	SR	77,65	V	0,93	V	56,59	V	0,14	V	0,34	V	142,33	V	33172	V
2021/03/04 06	SR	76,30	V	0,82	V	53,89	V	0,20	V	0,34	V	142,80	V	32531	V
2021/03/04 07	SR	11,21	V	0,41	V	84,14	V	0,24	V	0,33	V	143,09	V	33104	V
2021/03/04 08	SR	27,15	V	0,46	V	68,13	V	0,25	V	0,38	V	143,06	V	33456	V
2021/03/04 09	SR	35,77	V	0,52	V	60,58	V	0,22	V	0,91	V	142,51	V	33432	V
2021/03/04 10	SR	19,37	V	0,49	V	74,70	V	0,00	V	0,58	V	139,28	V	32479	V
2021/03/04 11	SR	35,58	V	0,52	V	61,47	V	0,00	V	0,47	V	138,90	V	32194	V
2021/03/04 12	SR	62,61	V	0,70	V	48,78	V	0,00	V	0,39	V	139,17	V	32297	V
2021/03/04 13	SR	60,50	V	0,61	V	47,39	V	0,00	V	0,39	V	139,75	V	32230	V
2021/03/04 14	SR	68,29	V	0,68	V	47,15	V	0,01	V	0,37	V	139,96	V	31940	V
2021/03/04 15	SR	90,55	V	0,87	V	44,96	V	0,02	V	0,38	V	140,25	V	31524	V
2021/03/04 16	SR	96,64	V	0,99	V	46,07	V	0,03	V	0,39	V	140,63	V	31284	V
2021/03/04 17	SR	133,23	V	1,75	V	41,57	V	0,20	V	0,43	V	140,83	V	31724	V
2021/03/04 18	SR	72,52	V	0,91	V	52,89	V	0,03	V	0,36	V	140,27	V	31846	V
2021/03/04 19	SR	67,37	V	0,87	V	45,62	V	0,00	V	0,34	V	140,44	V	31533	V
2021/03/04 20	SR	113,51	V	1,52	V	40,68	V	0,04	V	0,33	V	140,79	V	30609	V
2021/03/04 21	SR	133,71	V	1,68	V	38,49	V	0,07	V	0,33	V	140,63	V	31719	V
2021/03/04 22	SR	141,09	V	1,89	V	40,52	V	0,11	V	0,30	V	140,69	V	31603	V
2021/03/04 23	SR	87,52	V	1,12	V	40,98	V	0,03	V	0,37	V	141,24	V	31657	V
2021/03/04 24	SR	152,62	V	3,99	V	49,49	V	0,87	V	0,33	V	141,15	V	30851	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-152.6	0.4-4.0	38.5-84.1	0.0-0.9	0.3-0.9	138.9-143.1	30608.7-33456.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.9	1	53.4	0.1	0.4	141.1	32237.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/05 01	SR	84,41	V	1,00	V	50,48	V	0,04	V	0,32	V	141,29	V	31354	V
2021/03/05 02	SR	29,59	V	0,54	V	64,02	V	0,01	V	0,32	V	141,31	V	31567	V
2021/03/05 03	SR	56,30	V	0,86	V	51,00	V	0,03	V	0,36	V	141,71	V	31525	V
2021/03/05 04	SR	91,50	V	1,27	V	39,63	V	0,08	V	0,40	V	142,40	V	30757	V
2021/03/05 05	SR	28,00	V	0,52	V	61,37	V	0,00	V	0,39	V	142,58	V	31462	V
2021/03/05 06	SR	67,72	V	0,82	V	44,25	V	0,03	V	0,38	V	142,99	V	31510	V
2021/03/05 07	SR	38,96	V	0,53	V	48,72	V	0,00	V	0,39	V	143,29	V	30923	V
2021/03/05 08	SR	49,57	V	0,56	V	44,80	V	0,00	V	0,48	V	143,01	V	31301	V
2021/03/05 09	SR	40,83	V	0,59	V	41,93	V	0,00	V	0,38	V	141,65	V	31592	V
2021/03/05 10	SR	70,01	V	0,92	V	41,45	V	0,02	V	0,97	V	141,33	V	31092	V
2021/03/05 11	SR	71,67	V	0,86	V	46,86	V	0,00	V	0,40	V	141,34	V	30988	V
2021/03/05 12	SR	79,95	V	1,66	V	51,24	V	0,25	V	0,39	V	141,31	V	30013	V
2021/03/05 13	SR	70,96	V	0,97	V	54,41	V	0,03	V	0,35	V	141,69	V	30845	V
2021/03/05 14	SR	68,28	V	1,32	V	60,18	V	0,11	V	0,36	V	142,24	V	29951	V
2021/03/05 15	SR	84,15	V	1,03	V	49,36	V	0,03	V	0,37	V	143,07	V	30794	V
2021/03/05 16	SR	53,45	V	0,62	V	52,22	V	0,00	V	0,38	V	143,70	V	30646	V
2021/03/05 17	SR	61,19	V	0,72	V	54,62	V	0,00	V	0,36	V	144,33	V	30651	V
2021/03/05 18	SR	57,15	V	0,62	V	54,91	V	0,00	V	0,43	V	143,98	V	30759	V
2021/03/05 19	SR	171,82	V	2,92	V	42,84	V	0,21	V	0,33	V	142,13	V	30703	V
2021/03/05 20	SR	39,92	V	0,59	V	64,71	V	0,00	V	0,35	V	141,24	V	31038	V
2021/03/05 21	SR	56,86	V	0,70	V	58,94	V	0,00	V	0,37	V	141,12	V	31038	V
2021/03/05 22	SR	69,42	V	1,32	V	49,78	V	0,01	V	0,43	V	141,01	V	31034	V
2021/03/05 23	SR	121,13	V	3,46	V	52,21	V	0,15	V	0,39	V	141,84	V	30391	V
2021/03/05 24	SR	82,14	V	2,69	V	65,43	V	0,12	V	0,33	V	142,88	V	30415	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.0-171.8	0.5-3.5	39.6-65.4	0.0-0.3	0.3-1.0	141.0-144.3	29951.1-31591.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.5	1.1	51.9	0	0.4	142.2	30931.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/06 01	SR	51,63	V	1,25	V	59,82	V	0,01	V	0,33	V	143,52	V	30307	V
2021/03/06 02	SR	62,04	V	1,29	V	51,35	V	0,00	V	0,34	V	144,08	V	30244	V
2021/03/06 03	SR	73,37	V	1,15	V	41,18	V	0,00	V	0,33	V	144,42	V	30210	V
2021/03/06 04	SR	75,78	V	1,02	V	41,14	V	0,00	V	0,36	V	144,37	V	29390	V
2021/03/06 05	SR	87,77	V	0,93	V	36,45	V	0,00	V	0,34	V	144,55	V	30692	V
2021/03/06 06	SR	92,19	V	1,05	V	36,99	V	0,00	V	0,35	V	144,78	V	30613	V
2021/03/06 07	SR	47,34	V	0,76	V	51,04	V	0,00	V	0,35	V	144,88	V	30622	V
2021/03/06 08	SR	22,24	V	0,52	V	62,71	V	0,00	V	0,39	V	144,77	V	29773	V
2021/03/06 09	SR	21,82	V	0,48	V	65,02	V	0,00	V	0,36	V	144,95	V	30881	V
2021/03/06 10	SR	42,16	V	0,58	V	49,69	V	0,00	V	0,43	V	144,95	V	32537	V
2021/03/06 11	SR	35,85	V	0,49	V	51,90	V	0,00	V	0,33	V	143,47	V	32223	V
2021/03/06 12	SR	26,56	V	0,48	V	61,76	V	0,00	V	0,36	V	142,92	V	31426	V
2021/03/06 13	SR	15,01	V	0,42	V	72,02	V	0,00	V	0,34	V	143,15	V	31896	V
2021/03/06 14	SR	15,19	V	0,42	V	73,91	V	0,00	V	0,34	V	143,45	V	32182	V
2021/03/06 15	SR	38,18	V	0,54	V	55,36	V	0,00	V	0,34	V	144,01	V	31260	V
2021/03/06 16	SR	53,55	V	0,63	V	47,22	V	0,00	V	0,95	V	144,54	V	32076	V
2021/03/06 17	SR	57,32	V	0,76	V	47,96	V	0,00	V	0,42	V	144,30	V	31029	V
2021/03/06 18	SR	70,48	V	0,89	V	45,94	V	0,01	V	0,36	V	144,19	V	31984	V
2021/03/06 19	SR	91,55	V	1,17	V	43,79	V	0,00	V	0,36	V	144,47	V	31014	V
2021/03/06 20	SR	20,57	V	0,45	V	72,64	V	0,00	V	0,36	V	144,51	V	31847	V
2021/03/06 21	SR	11,70	V	0,44	V	80,20	V	0,00	V	0,39	V	144,47	V	31388	V
2021/03/06 22	SR	5,58	V	0,43	V	100,94	V	0,00	V	0,39	V	144,42	V	31555	V
2021/03/06 23	SR	10,92	V	0,44	V	90,37	V	0,00	V	0,44	V	144,11	V	32068	V
2021/03/06 24	SR	8,95	V	0,45	V	95,18	V	0,00	V	0,38	V	144,39	V	31147	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-92.2	0.4-1.3	36.5-100.9	0.0-0.0	0.3-0.9	142.9-145.0	29389.7-32536.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.2	0.7	59.8	0	0.4	144.2	31181.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/07 01	SR	36,57	V	0,57	V	73,47	V	0,00	V	0,38	V	144,74	V	31986	V
2021/03/07 02	SR	28,53	V	0,54	V	73,71	V	0,00	V	0,40	V	145,07	V	31119	V
2021/03/07 03	SR	35,54	V	0,65	V	71,19	V	0,01	V	0,40	V	145,22	V	31909	V
2021/03/07 04	SR	31,99	V	0,61	V	73,61	V	0,00	V	0,43	V	145,28	V	31054	V
2021/03/07 05	SR	65,17	V	0,85	V	56,52	V	0,01	V	0,39	V	145,58	V	31911	V
2021/03/07 06	SR	64,63	V	1,05	V	60,61	V	0,03	V	0,39	V	146,03	V	31015	V
2021/03/07 07	SR	14,66	V	0,48	V	71,75	V	0,00	V	0,40	V	145,83	V	31904	V
2021/03/07 08	SR	36,12	V	0,62	V	56,74	V	0,00	V	1,89	V	145,54	V	31276	V
2021/03/07 09	SR	14,74	V	0,42	V	72,40	V	0,00	V	0,63	V	142,36	V	31879	V
2021/03/07 10	SR	26,72	V	0,49	V	64,94	V	0,00	V	0,83	V	139,31	V	32342	V
2021/03/07 11	SR	67,86	V	0,91	V	50,04	V	0,03	V	0,39	V	138,37	V	32178	V
2021/03/07 12	SR	39,64	V	0,65	V	69,17	V	0,01	V	0,44	V	138,73	V	31304	V
2021/03/07 13	SR	38,90	V	0,52	V	58,46	V	0,00	V	0,37	V	139,32	V	32139	V
2021/03/07 14	SR	34,44	V	0,51	V	61,25	V	0,00	V	0,37	V	139,54	V	31578	V
2021/03/07 15	SR	25,46	V	0,46	V	68,91	V	0,00	V	0,34	V	140,02	V	31610	V
2021/03/07 16	SR	55,59	V	0,62	V	47,79	V	0,00	V	0,35	V	140,52	V	31797	V
2021/03/07 17	SR	69,97	V	0,72	V	42,95	V	0,00	V	0,36	V	141,04	V	30962	V
2021/03/07 18	SR	64,43	V	0,64	V	44,54	V	0,00	V	0,34	V	141,35	V	31618	V
2021/03/07 19	SR	80,92	V	0,79	V	43,41	V	0,00	V	0,34	V	141,75	V	31088	V
2021/03/07 20	SR	71,85	V	0,73	V	46,46	V	0,00	V	0,33	V	142,06	V	31393	V
2021/03/07 21	SR	58,75	V	0,65	V	46,74	V	0,00	V	0,34	V	142,26	V	31667	V
2021/03/07 22	SR	50,02	V	0,59	V	49,06	V	0,00	V	0,35	V	142,35	V	30918	V
2021/03/07 23	SR	68,69	V	0,72	V	44,54	V	0,00	V	0,60	V	142,48	V	31778	V
2021/03/07 24	SR	79,52	V	0,89	V	42,65	V	0,01	V	0,33	V	142,54	V	31087	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.7-80.9	0.4-1.0	42.7-73.7	0.0-0.0	0.3-1.9	138.4-146.0	30917.8-32342.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.4	0.7	58	0	0.5	142.4	31563
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/08 01	SR	61,23	V	0,68	V	48,93	V	0,00	V	0,32	V	142,61	V	31509	V
2021/03/08 02	SR	25,19	V	0,45	V	64,17	V	0,00	V	0,32	V	142,57	V	31269	V
2021/03/08 03	SR	34,23	V	0,49	V	56,28	V	0,00	V	0,31	V	142,63	V	31435	V
2021/03/08 04	SR	27,14	V	0,45	V	60,25	V	0,00	V	0,37	V	142,63	V	31340	V
2021/03/08 05	SR	36,11	V	0,47	V	56,08	V	0,00	V	0,39	V	142,79	V	31369	V
2021/03/08 06	SR	58,94	V	0,76	V	50,66	V	0,03	V	0,33	V	143,02	V	31355	V
2021/03/08 07	SR	51,78	V	0,53	V	48,57	V	0,00	V	0,30	V	143,30	V	31266	V
2021/03/08 08	SR	39,13	V	0,50	V	57,76	V	0,00	V	0,31	V	143,41	V	31427	V
2021/03/08 09	SR	47,95	V	0,65	V	55,40	V	0,01	V	0,40	V	141,65	V	31680	V
2021/03/08 10	SR	39,12	V	0,52	V	53,19	V	0,00	V	0,30	V	139,89	V	31816	V
2021/03/08 11	SR	60,78	V	0,61	V	46,49	V	0,00	V	0,32	V	139,93	V	31711	V
2021/03/08 12	SR	59,14	V	0,66	V	51,07	V	0,00	V	0,78	V	140,13	V	30387	V
2021/03/08 13	SR	25,67	V	0,44	V	65,96	V	0,00	V	0,34	V	140,34	V	30816	V
2021/03/08 14	SR	31,81	V	0,45	V	61,68	V	0,00	V	0,33	V	140,91	V	30589	V
2021/03/08 15	SR	39,12	V	0,59	V	63,60	V	0,01	V	0,34	V	141,68	V	30533	V
2021/03/08 16	SR	90,77	V	1,40	V	48,64	V	0,09	V	0,31	V	142,79	V	30260	V
2021/03/08 17	SR	126,51	V	1,51	V	38,36	V	0,01	V	0,36	V	143,55	V	30021	V
2021/03/08 18	SR	124,89	V	1,73	V	44,96	V	0,03	V	0,27	V	142,09	V	30065	V
2021/03/08 19	SR	122,00	V	2,47	V	46,51	V	0,07	V	0,27	V	141,92	V	30162	V
2021/03/08 20	SR	119,93	V	2,61	V	56,58	V	0,12	V	0,24	V	142,30	V	30299	V
2021/03/08 21	SR	50,38	V	1,31	V	72,93	V	0,02	V	0,25	V	142,03	V	30576	V
2021/03/08 22	SR	22,49	V	0,50	V	76,08	V	0,00	V	0,31	V	140,98	V	30646	V
2021/03/08 23	SR	26,04	V	0,48	V	62,02	V	0,00	V	0,29	V	140,25	V	30562	V
2021/03/08 24	SR	89,49	V	1,13	V	38,54	V	0,03	V	0,31	V	139,98	V	30252	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.5-126.5	0.4-2.6	38.4-76.1	0.0-0.1	0.2-0.8	139.9-143.5	30020.6-31815.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.7	0.9	55.2	0	0.3	141.8	30889.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/09

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/09 01	SR	39,25	V	0,54	V	50,78	V	0,00	V	0,32	V	140,52	V	30492	V
2021/03/09 02	SR	34,19	V	0,51	V	54,75	V	0,00	V	0,31	V	140,79	V	30622	V
2021/03/09 03	SR	34,39	V	0,54	V	55,57	V	0,00	V	0,33	V	141,08	V	30506	V
2021/03/09 04	SR	16,75	V	0,47	V	76,55	V	0,00	V	0,32	V	141,59	V	30747	V
2021/03/09 05	SR	69,78	V	0,84	V	45,69	V	0,01	V	0,32	V	141,64	V	30427	V
2021/03/09 06	SR	61,97	V	0,69	V	44,52	V	0,00	V	0,31	V	142,15	V	30396	V
2021/03/09 07	SR	38,89	V	0,53	V	52,86	V	0,00	V	0,31	V	142,37	V	30478	V
2021/03/09 08	SR	43,11	V	0,54	V	56,37	V	0,00	V	0,37	V	141,98	V	30504	V
2021/03/09 09	SR	34,64	V	0,54	V	65,30	V	0,00	V	0,28	V	140,67	V	30560	V
2021/03/09 10	SR	35,66	V	0,57	V	62,44	V	0,00	V	0,40	V	140,56	V	31460	V
2021/03/09 11	SR	41,08	V	0,58	V	58,56	V	0,00	V	0,68	V	140,30	V	30612	V
2021/03/09 12	SR	24,84	V	0,54	V	66,74	V	0,00	V	0,56	V	139,01	V	30708	V
2021/03/09 13	SR	70,16	V	0,77	V	46,15	V	0,00	V	0,32	V	139,10	V	30675	V
2021/03/09 14	SR	74,04	V	0,76	V	45,81	V	0,00	V	0,30	V	139,54	V	30582	V
2021/03/09 15	SR	83,62	V	0,99	V	42,77	V	0,01	V	0,34	V	139,35	V	30433	V
2021/03/09 16	SR	127,62	V	3,80	V	34,98	V	0,73	V	0,34	V	139,59	V	30287	V
2021/03/09 17	SR	92,83	V	1,51	V	40,19	V	0,09	V	0,33	V	140,64	V	30194	V
2021/03/09 18	SR	84,16	V	1,42	V	40,37	V	0,04	V	0,35	V	141,21	V	30149	V
2021/03/09 19	SR	82,66	V	1,20	V	40,89	V	0,01	V	0,31	V	141,88	V	30035	V
2021/03/09 20	SR	38,68	V	0,68	V	52,75	V	0,00	V	0,33	V	142,25	V	30240	V
2021/03/09 21	SR	88,51	V	1,29	V	46,01	V	0,04	V	0,30	V	142,76	V	30015	V
2021/03/09 22	SR	35,13	V	0,58	V	56,78	V	0,00	V	0,35	V	142,56	V	30224	V
2021/03/09 23	SR	17,55	V	0,45	V	67,33	V	0,00	V	0,30	V	141,42	V	30346	V
2021/03/09 24	SR	10,17	V	0,42	V	79,94	V	0,00	V	0,28	V	140,75	V	30515	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-127.6	0.4-3.8	35.0-79.9	0.0-0.7	0.3-0.7	139.0-142.8	30015.0-31459.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.3	0.9	53.5	0	0.3	141	30467
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/10 01	SR	14,08	V	0,43	V	72,96	V	0,00	V	0,26	V	140,34	V	30411	V
2021/03/10 02	SR	29,81	V	0,54	V	57,34	V	0,00	V	0,25	V	140,01	V	30461	V
2021/03/10 03	SR	69,77	V	0,79	V	42,45	V	0,00	V	0,23	V	140,18	V	30189	V
2021/03/10 04	SR	63,41	V	0,69	V	46,33	V	0,00	V	0,23	V	140,38	V	30222	V
2021/03/10 05	SR	72,99	V	0,93	V	47,28	V	0,01	V	0,22	V	140,74	V	30206	V
2021/03/10 06	SR	31,60	V	0,52	V	57,86	V	0,00	V	0,24	V	140,81	V	30215	V
2021/03/10 07	SR	21,01	V	0,45	V	64,80	V	0,00	V	0,28	V	141,02	V	30585	V
2021/03/10 08	SR	74,42	V	0,97	V	41,89	V	0,01	V	0,30	V	141,48	V	30377	V
2021/03/10 09	SR	92,14	V	1,16	V	37,62	V	0,00	V	0,35	V	142,32	V	30245	V
2021/03/10 10	SR	68,48	V	0,83	V	46,12	V	0,00	V	0,81	V	141,62	V	31370	V
2021/03/10 11	SR	65,91	V	0,76	V	54,08	V	0,00	V	0,74	V	139,35	V	30452	V
2021/03/10 12	SR	53,88	V	0,64	V	50,72	V	0,00	V	0,37	V	139,18	V	30890	V
2021/03/10 13	SR	83,75	V	1,02	V	42,08	V	0,01	V	0,34	V	139,42	V	30892	V
2021/03/10 14	SR	94,93	V	1,10	V	36,00	V	0,02	V	0,33	V	139,87	V	30781	V
2021/03/10 15	SR	113,99	V	1,81	V	47,79	V	0,11	V	0,35	V	140,39	V	30644	V
2021/03/10 16	SR	74,07	V	1,31	V	68,55	V	0,08	V	0,30	V	140,77	V	30864	V
2021/03/10 17	SR	112,96	V	2,23	V	60,19	V	0,24	V	0,30	V	140,91	V	30721	V
2021/03/10 18	SR	65,82	V	1,07	V	70,75	V	0,04	V	0,27	V	140,85	V	30969	V
2021/03/10 19	SR	98,41	V	1,75	V	57,53	V	0,12	V	0,45	V	141,48	V	30535	V
2021/03/10 20	SR	69,01	V	1,06	V	65,71	V	0,02	V	0,26	V	141,80	V	30824	V
2021/03/10 21	SR	18,07	V	0,47	V	79,29	V	0,00	V	0,27	V	141,72	V	31081	V
2021/03/10 22	SR	66,24	V	1,04	V	52,72	V	0,05	V	0,32	V	141,42	V	30810	V
2021/03/10 23	SR	44,64	V	0,65	V	61,45	V	0,00	V	0,28	V	140,65	V	30621	V
2021/03/10 24	SR	42,54	V	0,59	V	56,25	V	0,00	V	0,29	V	140,34	V	30743	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.1-114.0	0.4-2.2	36.0-79.3	0.0-0.2	0.2-0.8	139.2-142.3	30189.1-31369.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.2	1	54.9	0	0.3	140.7	30629.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/03/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/03/11 01	SR	36,99	V	0,58	V	62,06	V	0,00	V	0,28	V	140,36	V	30804	V
2021/03/11 02	SR	87,32	V	1,07	V	46,15	V	0,01	V	0,25	V	140,35	V	30682	V
2021/03/11 03	SR	62,90	V	0,75	V	51,45	V	0,00	V	0,26	V	140,71	V	30857	V
2021/03/11 04	SR	76,78	V	0,98	V	46,93	V	0,00	V	0,26	V	141,27	V	30655	V
2021/03/11 05	SR	63,65	V	0,90	V	49,04	V	0,00	V	0,26	V	141,42	V	30620	V
2021/03/11 06	SR	68,94	V	0,95	V	47,03	V	0,00	V	0,48	V	141,65	V	30509	V
2021/03/11 07	SR	22,39	V	0,50	V	64,26	V	0,00	V	0,38	V	141,66	V	30622	V
2021/03/11 08	SR	54,34	V	0,84	V	50,62	V	0,00	V	0,43	V	141,97	V	30675	V
2021/03/11 09	SR	78,47	V	1,04	V	42,72	V	0,00	V	0,32	V	140,59	V	30719	V
2021/03/11 10	SR	67,38	V	0,91	V	45,41	V	0,00	V	0,30	V	140,46	V	31834	V
2021/03/11 11	SR	88,76	V	1,03	V	43,93	V	0,00	V	0,30	V	140,87	V	31192	V
2021/03/11 12	SR	74,81	V	2,32	V	53,47	V	1,65	V	0,47	V	141,31	V	30732	V
2021/03/11 13	SR	49,73	V	0,75	V	54,55	V	0,01	V	0,31	V	140,96	V	31055	V
2021/03/11 14	SR	104,30	V	2,11	V	41,53	V	0,40	V	0,30	V	141,64	V	30764	V
2021/03/11 15	SR	87,68	V	1,08	V	44,50	V	0,03	V	0,35	V	142,72	V	30724	V
2021/03/11 16	SR	51,56	V	0,88	V	60,80	V	0,04	V	0,32	V	142,41	V	30679	V
2021/03/11 17	SR	64,58	V	1,24	V	59,98	V	0,10	V	0,29	V	142,61	V	30792	V
2021/03/11 18	SR	107,05	V	1,88	V	58,26	V	0,13	V	0,85	V	143,15	V	30810	V
2021/03/11 19	SR	126,02	V	2,71	V	60,05	V	0,26	V	0,47	V	141,37	V	30310	V
2021/03/11 20	SR	49,71	V	0,92	V	70,53	V	0,01	V	0,33	V	140,11	V	31189	V
2021/03/11 21	SR	47,60	V	0,92	V	70,58	V	0,01	V	0,30	V	139,78	V	31320	V
2021/03/11 22	SR	19,83	V	0,58	V	77,37	V	0,00	V	0,29	V	139,49	V	31425	V
2021/03/11 23	SR	66,79	V	1,01	V	58,37	V	0,04	V	0,28	V	139,39	V	31082	V
2021/03/11 24	SR	54,30	V	0,74	V	60,01	V	0,01	V	0,29	V	139,85	V	31202	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.8-126.0	0.5-2.7	41.5-77.4	0.0-1.6	0.3-0.8	139.4-143.2	30310.2-31834.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.2	1.1	55	0.1	0.3	141.1	30885.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: