


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/01 01	SR	68,91	V	1,10	V	89,73	V	0,01	V	0,39	V	140,35	V	32664	V
2020/11/01 02	SR	18,25	V	0,87	V	147,92	V	0,00	V	0,38	V	141,14	V	32639	V
2020/11/01 03	SR	96,01	V	1,83	V	81,15	V	0,13	V	0,37	V	141,38	V	32636	V
2020/11/01 04	SR	66,40	V	1,03	V	90,35	V	0,00	V	0,40	V	141,38	V	32648	V
2020/11/01 05	SR	44,69	V	0,92	V	114,89	V	0,00	V	0,37	V	142,33	V	32767	V
2020/11/01 06	SR	110,91	V	1,51	V	82,55	V	0,03	V	0,33	V	142,46	V	32706	V
2020/11/01 07	SR	101,34	V	1,57	V	76,89	V	0,06	V	0,33	V	142,27	V	31492	V
2020/11/01 08	SR	52,52	V	0,82	V	90,44	V	0,00	V	0,36	V	142,60	V	33004	V
2020/11/01 09	SR	29,46	V	0,74	V	103,68	V	0,00	V	0,35	V	143,25	V	32943	V
2020/11/01 10	SR	70,24	V	0,94	V	81,74	V	0,01	V	0,47	V	142,89	V	32642	V
2020/11/01 11	SR	69,74	V	1,07	V	88,63	V	0,02	V	0,35	V	141,58	V	32746	V
2020/11/01 12	SR	55,65	V	0,87	V	85,94	V	0,01	V	0,32	V	141,05	V	32725	V
2020/11/01 13	SR	57,73	V	0,80	V	77,53	V	0,00	V	0,31	V	140,98	V	31918	V
2020/11/01 14	SR	61,51	V	0,77	V	73,38	V	0,00	V	0,30	V	141,27	V	31832	V
2020/11/01 15	SR	23,38	V	0,68	V	97,04	V	0,00	V	0,34	V	142,64	V	32055	V
2020/11/01 16	SR	164,80	V	2,94	V	72,53	V	0,40	V	0,87	V	143,49	V	31871	V
2020/11/01 17	SR	64,23	V	0,86	V	90,51	V	0,02	V	1,00	V	141,10	V	31924	V
2020/11/01 18	SR	47,71	V	0,76	V	90,25	V	0,00	V	0,36	V	139,92	V	32171	V
2020/11/01 19	SR	52,06	V	0,76	V	83,59	V	0,01	V	0,30	V	140,12	V	32245	V
2020/11/01 20	SR	71,48	V	0,87	V	80,33	V	0,04	V	0,32	V	140,35	V	32149	V
2020/11/01 21	SR	50,28	V	0,95	V	84,35	V	0,00	V	0,31	V	140,34	V	31171	V
2020/11/01 22	SR	77,49	V	1,57	V	83,95	V	0,32	V	0,32	V	140,47	V	32156	V
2020/11/01 23	SR	87,71	V	1,18	V	80,74	V	0,21	V	0,33	V	140,62	V	32187	V
2020/11/01 24	SR	57,65	V	1,02	V	92,53	V	0,07	V	0,33	V	140,32	V	32370	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-164.8	0.7-2.9	72.5-147.9	0.0-0.4	0.3-1.0	139.9-143.5	31171.3-33003.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.7	1.1	89.2	0.1	0.4	141.4	32319.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

