

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/30 01	SR	44,90	V	0,59	V	79,59	V	0,00	V	0,38	V	142,55	V	32850	V
2020/11/30 02	SR	37,24	V	0,61	V	88,02	V	0,00	V	0,37	V	142,72	V	32052	V
2020/11/30 03	SR	124,43	V	0,60	V	53,35	V	0,00	V	0,38	V	143,00	V	32295	V
2020/11/30 04	SR	87,85	V	0,59	V	58,36	V	0,00	V	0,37	V	143,76	V	32614	V
2020/11/30 05	SR	140,18	V	0,61	V	47,68	V	0,06	V	0,38	V	144,41	V	31273	V
2020/11/30 06	SR	44,63	V	0,57	V	79,87	V	0,00	V	0,37	V	145,08	V	32614	V
2020/11/30 07	SR	49,15	V	0,62	V	94,04	V	0,05	V	0,55	V	145,67	V	32524	V
2020/11/30 08	SR	123,76	V	0,73	V	63,84	V	0,96	V	0,82	V	142,22	V	30954	V
2020/11/30 09	SR	40,37	V	0,59	V	73,67	V	0,00	V	0,52	V	141,39	V	32643	V
2020/11/30 10	SR	139,55	V	0,65	V	47,62	V	0,46	V	0,45	V	141,46	V	33328	V
2020/11/30 11	SR	75,17	V	0,59	V	55,71	V	0,00	V	0,45	V	141,72	V	32027	V
2020/11/30 12	SR	60,81	V	0,58	V	53,76	V	0,00	V	0,46	V	141,98	V	33284	V
2020/11/30 13	SR	136,83	V	0,62	V	50,36	V	0,11	V	0,48	V	142,32	V	31990	V
2020/11/30 14	SR	103,32	V	0,64	V	52,12	V	0,47	V	0,50	V	142,07	V	33372	V
2020/11/30 15	SR	60,51	V	0,59	V	54,93	V	0,00	V	0,49	V	141,35	V	32203	V
2020/11/30 16	SR	81,15	V	0,56	V	47,60	V	0,00	V	0,44	V	141,48	V	33407	V
2020/11/30 17	SR	83,28	V	0,59	V	55,61	V	0,12	V	0,44	V	141,73	V	33445	V
2020/11/30 18	SR	61,15	V	0,59	V	63,50	V	0,00	V	0,49	V	142,06	V	32297	V
2020/11/30 19	SR	102,70	V	0,58	V	46,29	V	0,01	V	0,48	V	142,62	V	33327	V
2020/11/30 20	SR	92,91	V	0,57	V	41,97	V	0,00	V	0,45	V	142,08	V	32128	V
2020/11/30 21	SR	46,44	V	0,58	V	61,30	V	0,00	V	0,44	V	141,31	V	33557	V
2020/11/30 22	SR	70,77	V	0,59	V	51,23	V	0,00	V	0,44	V	141,08	V	33659	V
2020/11/30 23	SR	92,91	V	0,60	V	62,56	V	0,87	V	0,42	V	141,96	V	33023	V
2020/11/30 24	SR	28,03	V	0,58	V	82,95	V	0,00	V	0,39	V	141,75	V	34467	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.0-140.2	0.6-0.7	42.0-94.0	0.0-1.0	0.4-0.8	141.1-145.7	30953.9-34466.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80.3	0.6	61.1	0.1	0.5	142.4	32722.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pica

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]