

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/30 01	SR	2,37	V	6,45	V	151,87	V	0,41	V	1,05	V	136,17	V	32048	V
2022/11/30 02	SR	2,62	V	6,08	V	143,88	V	0,63	V	1,15	V	135,48	V	32249	V
2022/11/30 03	SR	13,97	V	5,49	V	112,93	V	0,56	V	1,20	V	135,49	V	32199	V
2022/11/30 04	SR	27,22	V	5,47	V	95,90	V	0,24	V	1,11	V	135,91	V	32096	V
2022/11/30 05	SR	37,79	V	5,68	V	81,82	V	0,10	V	1,31	V	136,51	V	32084	V
2022/11/30 06	SR	39,72	V	5,33	V	80,45	V	0,05	V	1,14	V	137,18	V	31751	V
2022/11/30 07	SR	116,85	V	5,83	V	63,85	V	0,19	V	1,13	V	137,60	V	31668	V
2022/11/30 08	SR	99,41	V	5,28	V	76,81	V	0,22	V	1,07	V	138,03	V	31517	V
2022/11/30 09	SR	127,90	V	5,91	V	74,86	V	0,31	V	0,99	V	136,17	V	31586	V
2022/11/30 10	SR	61,57	V	1,70	V	84,76	V	0,23	V	0,96	V	135,88	V	33426	V
2022/11/30 11	SR	18,45	NV	0,01	NV	95,08	NV	0,11	NV	1,05	NV	135,62	NV	33188	NV
2022/11/30 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/11/30 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/11/30 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/11/30 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/11/30 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2022/11/30 17	SR	135,42	NV	3,08	NV	64,45	NV	0,31	NV	0,96	NV	138,33	NV	31283	NV
2022/11/30 18	SR	114,89	V	2,19	V	71,53	V	0,37	V	0,89	V	138,12	V	31174	V
2022/11/30 19	SR	90,97	V	1,86	V	79,14	V	0,18	V	0,85	V	138,09	V	31481	V
2022/11/30 20	SR	45,29	V	0,72	V	95,89	V	0,16	V	0,85	V	138,03	V	31804	V
2022/11/30 21	SR	127,58	V	3,29	V	84,47	V	0,88	V	0,84	V	137,93	V	31541	V
2022/11/30 22	SR	19,06	V	0,20	V	118,14	V	0,97	V	0,85	V	137,64	V	32077	V
2022/11/30 23	SR	39,99	V	0,91	V	122,06	V	1,70	V	0,84	V	137,30	V	32179	V
2022/11/30 24	SR	12,74	V	0,08	V	145,40	V	2,41	V	0,84	V	137,16	V	32166	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-127.9	0.1-6.5	63.9-151.9	0.0-2.4	0.8-1.3	135.5-138.1	31173.9-33425.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.6	3.7	99	0.6	1	137	31943.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: