

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/01 01	SR	32,80	V	0,04	V	89,68	V	0,00	V	0,53	V	139,32	V	31878	V
2021/11/01 02	SR	45,90	V	0,06	V	83,90	V	0,00	V	0,51	V	139,83	V	32705	V
2021/11/01 03	SR	43,75	V	0,07	V	82,49	V	0,00	V	0,52	V	140,15	V	32973	V
2021/11/01 04	SR	29,73	V	0,02	V	95,37	V	0,00	V	0,49	V	140,31	V	33026	V
2021/11/01 05	SR	48,93	V	0,58	V	92,83	V	0,30	V	0,51	V	140,35	V	32981	V
2021/11/01 06	SR	50,05	V	0,07	V	84,42	V	0,00	V	0,51	V	140,35	V	32948	V
2021/11/01 07	SR	53,30	V	0,22	V	85,97	V	0,00	V	0,53	V	140,43	V	32327	V
2021/11/01 08	SR	65,27	V	0,25	V	87,16	V	0,00	V	0,57	V	140,56	V	32187	V
2021/11/01 09	SR	20,52	V	0,04	V	108,69	V	0,00	V	0,59	V	140,36	V	30592	V
2021/11/01 10	SR	32,64	V	0,08	V	98,07	V	0,00	V	0,54	V	140,36	V	31994	V
2021/11/01 11	SR	40,89	V	0,10	V	92,48	V	0,00	V	0,64	V	139,51	V	32088	V
2021/11/01 12	SR	37,31	V	0,11	V	91,19	V	0,00	V	0,57	V	137,82	V	32146	V
2021/11/01 13	SR	57,73	V	0,31	V	85,39	V	0,01	V	0,54	V	137,68	V	32118	V
2021/11/01 14	SR	39,69	V	0,08	V	86,06	V	0,00	V	0,54	V	137,96	V	32069	V
2021/11/01 15	SR	32,91	V	0,08	V	94,69	V	0,00	V	0,52	V	138,36	V	30582	V
2021/11/01 16	SR	90,56	V	0,89	V	82,62	V	0,10	V	0,48	V	138,87	V	31520	V
2021/11/01 17	SR	85,97	V	0,42	V	79,04	V	0,01	V	0,46	V	139,19	V	31554	V
2021/11/01 18	SR	44,26	V	0,23	V	91,25	V	0,02	V	0,50	V	139,28	V	31118	V
2021/11/01 19	SR	116,31	V	0,74	V	66,13	V	0,03	V	0,55	V	139,62	V	30473	V
2021/11/01 20	SR	69,96	V	0,30	V	78,28	V	0,00	V	0,42	V	138,64	V	31391	V
2021/11/01 21	SR	101,39	V	0,70	V	67,67	V	0,03	V	0,41	V	138,44	V	31443	V
2021/11/01 22	SR	68,29	V	0,38	V	74,97	V	0,00	V	0,45	V	138,48	V	30187	V
2021/11/01 23	SR	100,95	V	0,62	V	67,32	V	0,02	V	0,41	V	138,76	V	31351	V
2021/11/01 24	SR	121,92	V	1,15	V	68,81	V	0,11	V	0,40	V	139,06	V	31286	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.5-121.9	0.0-1.1	66.1-108.7	0.0-0.3	0.4-0.6	137.7-140.6	30187.2-33025.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.6	0.3	84.8	0	0.5	139.3	31789.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/02 01	SR	41,50	V	0,10	V	82,54	V	0,00	V	0,38	V	139,38	V	31497	V
2021/11/02 02	SR	55,51	V	0,13	V	72,90	V	0,00	V	0,46	V	139,55	V	30183	V
2021/11/02 03	SR	67,75	V	0,15	V	68,61	V	0,00	V	0,47	V	139,74	V	31679	V
2021/11/02 04	SR	30,92	V	0,04	V	88,40	V	0,00	V	0,47	V	139,96	V	31829	V
2021/11/02 05	SR	42,15	V	0,07	V	83,96	V	0,00	V	0,50	V	139,97	V	31758	V
2021/11/02 06	SR	113,65	V	0,81	V	66,96	V	0,05	V	0,51	V	140,14	V	31720	V
2021/11/02 07	SR	51,17	V	0,24	V	79,55	V	0,00	V	0,51	V	140,48	V	31437	V
2021/11/02 08	SR	59,82	V	0,25	V	75,73	V	0,00	V	0,55	V	140,90	V	31156	V
2021/11/02 09	SR	50,49	V	0,23	V	84,94	V	0,00	V	0,50	V	141,35	V	29619	V
2021/11/02 10	SR	38,47	V	0,12	V	87,39	V	0,00	V	0,56	V	141,90	V	31260	V
2021/11/02 11	SR	40,61	V	0,07	V	81,31	V	0,00	V	0,54	V	140,97	V	31124	V
2021/11/02 12	SR	35,89	V	0,07	V	81,74	V	0,00	V	0,56	V	140,11	V	31160	V
2021/11/02 13	SR	48,12	V	0,08	V	74,04	V	0,00	V	0,53	V	140,15	V	31088	V
2021/11/02 14	SR	47,16	V	0,07	V	73,38	V	0,00	V	0,53	V	140,53	V	29737	V
2021/11/02 15	SR	45,65	V	0,05	V	74,79	V	0,00	V	0,51	V	141,01	V	31125	V
2021/11/02 16	SR	30,98	V	0,02	V	88,17	V	0,00	V	0,52	V	141,39	V	31182	V
2021/11/02 17	SR	29,71	V	0,03	V	88,82	V	0,00	V	0,52	V	141,61	V	31247	V
2021/11/02 18	SR	43,67	V	0,13	V	91,23	V	0,00	V	0,68	V	141,50	V	31183	V
2021/11/02 19	SR	66,68	V	0,30	V	78,07	V	0,01	V	0,62	V	140,22	V	31109	V
2021/11/02 20	SR	42,82	V	0,09	V	83,42	V	0,00	V	0,55	V	139,98	V	31328	V
2021/11/02 21	SR	25,01	V	0,02	V	101,36	V	0,00	V	0,55	V	140,08	V	31481	V
2021/11/02 22	SR	25,97	V	0,03	V	102,10	V	0,00	V	0,58	V	140,16	V	31228	V
2021/11/02 23	SR	41,94	V	0,23	V	101,99	V	0,00	V	0,74	V	140,30	V	29426	V
2021/11/02 24	SR	92,58	V	2,10	V	93,02	V	1,06	V	0,58	V	141,44	V	30524	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.0-113.7	0.0-2.1	67.0-102.1	0.0-1.1	0.4-0.7	139.4-141.9	29425.6-31829.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.7	0.2	83.5	0	0.5	140.5	31045
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/03 01	SR	134,23	V	1,38	V	77,86	V	0,10	V	0,56	V	142,04	V	30448	V
2021/11/03 02	SR	92,61	V	1,72	V	84,44	V	0,48	V	0,56	V	142,63	V	29092	V
2021/11/03 03	SR	66,34	V	0,45	V	88,28	V	0,04	V	0,56	V	142,71	V	30954	V
2021/11/03 04	SR	36,21	V	0,04	V	87,98	V	0,00	V	0,53	V	142,82	V	30881	V
2021/11/03 05	SR	65,43	V	0,16	V	75,70	V	0,00	V	0,51	V	143,22	V	30791	V
2021/11/03 06	SR	44,11	V	0,07	V	80,26	V	0,00	V	0,52	V	143,68	V	30729	V
2021/11/03 07	SR	84,71	V	0,30	V	67,62	V	0,00	V	0,51	V	143,89	V	30999	V
2021/11/03 08	SR	63,97	V	0,44	V	79,55	V	0,05	V	0,76	V	143,74	V	29083	V
2021/11/03 09	SR	37,91	V	0,09	V	91,61	V	0,00	V	0,58	V	141,55	V	30950	V
2021/11/03 10	SR	30,74	NV	0,02	NV	92,41	NV	0,00	NV	0,56	NV	141,01	NV	31224	NV
2021/11/03 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/11/03 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/11/03 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/11/03 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/11/03 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/11/03 16	SR	79,90	V	0,00	NV	72,61	V	0,00	V	0,44	V	143,53	V	33426	V
2021/11/03 17	SR	79,77	V	0,00	NV	80,30	V	0,02	V	0,55	V	142,80	V	31194	V
2021/11/03 18	SR	74,10	V	0,00	NV	93,02	V	0,17	V	0,63	V	142,19	V	33177	V
2021/11/03 19	SR	114,72	V	0,00	NV	86,33	V	0,28	V	0,65	V	142,40	V	32987	V
2021/11/03 20	SR	104,71	V	0,00	NV	77,46	V	0,12	V	0,59	V	143,57	V	32449	V
2021/11/03 21	SR	90,80	V	0,00	NV	78,33	V	0,10	V	0,59	V	144,64	V	31210	V
2021/11/03 22	SR	116,84	V	0,00	NV	87,83	V	0,92	V	0,59	V	144,95	V	32800	V
2021/11/03 23	SR	75,88	V	0,00	NV	84,20	V	0,13	V	0,69	V	144,78	V	32905	V
2021/11/03 24	SR	64,71	V	0,00	NV	93,57	V	0,16	V	0,63	V	142,87	V	31436	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.2-134.2	0.0-1.7	67.6-93.6	0.0-0.9	0.4-0.8	141.5-145.0	29082.8-33426.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.3	0.5	82.6	0.1	0.6	143.2	31417.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

Full