

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/12 01	SR	53,20	V	0,45	V	98,17	V	0,10	V	0,49	V	134,61	V	34010	V
2021/11/12 02	SR	77,45	V	0,63	V	97,64	V	0,01	V	0,46	V	134,50	V	34083	V
2021/11/12 03	SR	103,27	V	0,86	V	94,83	V	0,02	V	0,45	V	134,37	V	33764	V
2021/11/12 04	SR	60,64	V	0,57	V	107,47	V	0,00	V	0,44	V	134,75	V	33796	V
2021/11/12 05	SR	42,49	V	0,41	V	112,73	V	0,00	V	0,42	V	134,80	V	33816	V
2021/11/12 06	SR	60,46	V	0,62	V	106,77	V	0,02	V	0,44	V	134,76	V	33811	V
2021/11/12 07	SR	36,69	V	0,44	V	118,68	V	0,68	V	0,58	V	134,45	V	33453	V
2021/11/12 08	SR	68,32	V	0,90	V	116,75	V	0,71	V	0,51	V	133,67	V	33594	V
2021/11/12 09	SR	99,18	V	0,99	V	99,50	V	0,56	V	0,49	V	134,22	V	32323	V
2021/11/12 10	SR	21,41	V	0,30	V	125,20	V	0,19	V	0,42	V	134,88	V	33420	V
2021/11/12 11	SR	32,17	V	0,32	V	109,53	V	0,02	V	0,42	V	135,97	V	33013	V
2021/11/12 12	SR	35,35	V	0,34	V	108,67	V	0,10	V	0,41	V	136,74	V	33011	V
2021/11/12 13	SR	45,39	V	0,36	V	102,13	V	0,16	V	0,41	V	137,26	V	32828	V
2021/11/12 14	SR	67,06	V	0,86	V	100,90	V	0,20	V	0,50	V	137,97	V	32688	V
2021/11/12 15	SR	23,87	V	0,30	V	105,72	V	0,70	V	0,43	V	137,02	V	31430	V
2021/11/12 16	SR	0,75	V	0,33	V	183,55	V	0,24	V	0,32	V	133,55	V	31583	V
2021/11/12 17	SR	14,20	V	0,32	V	137,44	V	0,50	V	0,40	V	131,80	V	33279	V
2021/11/12 18	SR	61,27	V	0,45	V	69,58	V	0,00	V	0,47	V	133,40	V	33630	V
2021/11/12 19	SR	44,31	V	0,39	V	74,03	V	0,00	V	0,53	V	134,65	V	33575	V
2021/11/12 20	SR	83,69	V	0,47	V	55,51	V	0,00	V	0,53	V	135,19	V	33684	V
2021/11/12 21	SR	77,12	V	0,46	V	58,04	V	0,00	V	0,49	V	135,48	V	33582	V
2021/11/12 22	SR	58,80	V	0,44	V	68,99	V	0,00	V	0,49	V	135,58	V	32290	V
2021/11/12 23	SR	26,29	V	0,36	V	89,58	V	0,00	V	0,51	V	135,50	V	33657	V
2021/11/12 24	SR	49,42	V	0,51	V	80,47	V	0,01	V	0,61	V	135,50	V	33664	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.7-103.3	0.3-1.0	55.5-183.5	0.0-0.7	0.3-0.6	131.8-138.0	31429.7-34083.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.8	0.5	100.9	0.2	0.5	135	33249.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/13 01	SR	34,23	V	0,35	V	88,95	V	0,00	V	0,64	V	135,89	V	33815	V
2021/11/13 02	SR	47,47	V	0,47	V	84,95	V	0,00	V	0,61	V	136,51	V	33760	V
2021/11/13 03	SR	78,88	V	0,73	V	78,63	V	0,00	V	0,59	V	137,15	V	32436	V
2021/11/13 04	SR	50,29	V	0,43	V	83,74	V	0,00	V	0,53	V	137,43	V	33420	V
2021/11/13 05	SR	79,85	V	0,89	V	73,87	V	0,04	V	0,50	V	137,66	V	33473	V
2021/11/13 06	SR	93,24	V	0,89	V	73,06	V	0,02	V	0,51	V	137,95	V	32183	V
2021/11/13 07	SR	87,95	V	0,78	V	77,12	V	0,02	V	0,47	V	137,93	V	33710	V
2021/11/13 08	SR	105,64	V	0,76	V	69,14	V	0,00	V	0,51	V	137,86	V	33786	V
2021/11/13 09	SR	88,65	V	0,72	V	62,03	V	0,00	V	0,62	V	138,10	V	33651	V
2021/11/13 10	SR	69,50	V	0,41	V	63,32	V	0,00	V	0,52	V	136,20	V	33261	V
2021/11/13 11	SR	53,18	V	0,42	V	74,16	V	0,00	V	0,54	V	135,96	V	32890	V
2021/11/13 12	SR	64,88	V	0,39	V	69,43	V	0,00	V	0,55	V	136,76	V	33477	V
2021/11/13 13	SR	72,40	V	0,50	V	66,82	V	0,00	V	0,50	V	137,61	V	33485	V
2021/11/13 14	SR	47,30	V	0,35	V	76,27	V	0,00	V	0,52	V	138,05	V	32682	V
2021/11/13 15	SR	75,02	V	0,51	V	73,02	V	0,00	V	0,54	V	138,53	V	33290	V
2021/11/13 16	SR	127,60	V	1,45	V	66,10	V	0,10	V	0,60	V	138,87	V	33335	V
2021/11/13 17	SR	23,20	V	0,29	V	103,51	V	0,00	V	0,58	V	137,21	V	32720	V
2021/11/13 18	SR	31,54	V	0,39	V	103,90	V	0,00	V	0,48	V	136,44	V	33322	V
2021/11/13 19	SR	18,05	V	0,31	V	114,87	V	0,00	V	0,44	V	136,31	V	33395	V
2021/11/13 20	SR	9,24	V	0,32	V	128,17	V	0,00	V	0,41	V	136,48	V	33415	V
2021/11/13 21	SR	14,33	V	0,36	V	117,01	V	0,00	V	0,52	V	136,39	V	33505	V
2021/11/13 22	SR	11,70	V	0,36	V	118,42	V	0,00	V	0,50	V	136,59	V	33439	V
2021/11/13 23	SR	29,03	V	0,36	V	90,13	V	0,00	V	0,45	V	136,92	V	32200	V
2021/11/13 24	SR	77,04	V	0,61	V	68,47	V	0,00	V	0,46	V	137,38	V	33148	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-127.6	0.3-1.5	62.0-128.2	0.0-0.1	0.4-0.6	135.9-138.9	32183.2-33815.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.9	0.5	84.4	0	0.5	137.2	33241.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/14 01	SR	89,30	V	0,71	V	63,11	V	0,01	V	0,44	V	137,92	V	33287	V
2021/11/14 02	SR	62,17	V	0,45	V	70,28	V	0,00	V	0,44	V	138,02	V	33084	V
2021/11/14 03	SR	29,90	V	0,36	V	92,04	V	0,00	V	0,44	V	138,07	V	33116	V
2021/11/14 04	SR	99,03	V	1,11	V	63,21	V	0,07	V	0,50	V	138,13	V	32094	V
2021/11/14 05	SR	91,51	V	0,75	V	74,16	V	0,02	V	0,50	V	138,73	V	33346	V
2021/11/14 06	SR	32,38	V	0,39	V	97,69	V	0,00	V	0,48	V	138,72	V	33317	V
2021/11/14 07	SR	78,46	V	0,65	V	75,04	V	0,00	V	0,50	V	138,95	V	32938	V
2021/11/14 08	SR	37,10	V	0,38	V	88,87	V	0,00	V	0,49	V	139,13	V	32647	V
2021/11/14 09	SR	40,30	V	0,42	V	93,83	V	0,00	V	0,64	V	138,69	V	32650	V
2021/11/14 10	SR	70,03	V	0,76	V	90,00	V	0,01	V	0,54	V	136,30	V	32444	V
2021/11/14 11	SR	74,54	V	0,87	V	87,45	V	0,02	V	0,57	V	136,40	V	32663	V
2021/11/14 12	SR	50,60	V	0,47	V	96,54	V	0,00	V	0,55	V	137,07	V	32579	V
2021/11/14 13	SR	34,12	V	0,35	V	103,97	V	0,00	V	0,54	V	137,45	V	32507	V
2021/11/14 14	SR	64,37	V	0,74	V	91,81	V	0,03	V	0,52	V	137,98	V	32515	V
2021/11/14 15	SR	63,07	V	0,68	V	94,50	V	0,03	V	0,51	V	137,88	V	32536	V
2021/11/14 16	SR	80,12	V	0,77	V	86,00	V	0,02	V	0,53	V	137,25	V	31521	V
2021/11/14 17	SR	45,68	V	0,37	V	90,89	V	0,00	V	0,49	V	137,30	V	32620	V
2021/11/14 18	SR	25,37	V	0,29	V	96,01	V	0,00	V	0,52	V	137,62	V	32777	V
2021/11/14 19	SR	25,06	V	0,28	V	97,49	V	0,00	V	0,71	V	137,31	V	32559	V
2021/11/14 20	SR	57,27	V	0,51	V	87,62	V	0,00	V	0,57	V	135,47	V	32510	V
2021/11/14 21	SR	37,52	V	0,35	V	93,13	V	0,00	V	0,53	V	135,24	V	31900	V
2021/11/14 22	SR	44,88	V	0,35	V	93,94	V	0,00	V	0,62	V	135,05	V	32731	V
2021/11/14 23	SR	100,67	V	2,11	V	89,23	V	0,37	V	0,62	V	134,94	V	32641	V
2021/11/14 24	SP	116,36	NV	1,40	NV	127,07	NV	0,11	NV	0,44	V	131,51	V	29518	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.1-100.7	0.3-2.1	63.1-104.0	0.0-0.4	0.4-0.7	134.9-139.1	31520.5-33346.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58	0.6	87.7	0	0.5	137.4	32651.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/15 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,19	V	124,03	V	0,00	NV
2021/11/15 02	AV	326,37	NV	74,16	NV	241,55	NV	14,86	NV	1,18	V	122,38	V	25008	NV
2021/11/15 03	AV	0,08	V	8,70	V	246,79	V	18,21	V	0,26	V	118,19	V	25601	V
2021/11/15 04	AV	23,43	V	2,84	V	178,46	V	12,30	V	0,63	V	125,94	V	30753	V
2021/11/15 05	SR	110,46	V	2,97	V	96,93	V	10,25	V	0,45	V	133,81	V	32916	V
2021/11/15 06	SR	77,27	V	2,17	V	111,20	V	4,07	V	0,45	V	135,53	V	31520	V
2021/11/15 07	SR	52,38	V	0,95	V	103,01	V	3,42	V	0,45	V	135,94	V	34247	V
2021/11/15 08	SR	51,14	V	0,68	V	102,32	V	1,62	V	0,45	V	136,46	V	34339	V
2021/11/15 09	SR	71,49	V	0,84	V	96,94	V	1,40	V	0,48	V	136,64	V	33504	V
2021/11/15 10	SR	39,38	V	0,55	V	106,22	V	0,71	V	0,57	V	136,92	V	33728	V
2021/11/15 11	SR	65,46	V	0,74	V	96,62	V	0,48	V	0,47	V	136,06	V	32960	V
2021/11/15 12	SR	53,71	V	0,56	V	104,64	V	0,19	V	0,48	V	135,53	V	34008	V
2021/11/15 13	SR	60,09	V	0,59	V	103,21	V	0,33	V	0,43	V	135,66	V	34352	V
2021/11/15 14	SR	52,40	V	0,68	V	107,58	V	0,23	V	0,43	V	135,72	V	32811	V
2021/11/15 15	SR	59,77	V	0,59	V	100,34	V	0,04	V	0,41	V	135,97	V	32992	V
2021/11/15 16	SR	60,44	V	0,69	V	91,42	V	0,04	V	0,45	V	136,24	V	33743	V
2021/11/15 17	SR	81,26	V	0,98	V	73,90	V	0,08	V	0,44	V	136,06	V	32690	V
2021/11/15 18	SR	83,87	V	0,81	V	65,68	V	0,02	V	0,38	V	135,66	V	32747	V
2021/11/15 19	SR	60,60	V	0,46	V	69,15	V	0,00	V	0,37	V	135,52	V	34046	V
2021/11/15 20	SR	86,54	V	0,76	V	66,42	V	0,01	V	0,34	V	135,51	V	33755	V
2021/11/15 21	SR	35,82	V	0,35	V	84,68	V	0,00	V	0,35	V	135,53	V	33205	V
2021/11/15 22	SR	29,25	V	0,33	V	93,73	V	0,00	V	0,33	V	135,73	V	34633	V
2021/11/15 23	SR	20,39	V	0,32	V	103,41	V	0,00	V	0,45	V	136,22	V	33515	V
2021/11/15 24	SR	30,72	V	0,33	V	95,98	V	0,00	V	0,36	V	136,40	V	35108	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.4-110.5	0.3-3.0	65.7-111.2	0.0-10.3	0.3-0.6	133.8-136.9	31520.2-35107.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.1	0.8	93.7	1.1	0.4	135.9	33540.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	FAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/16 01	SR	89,21	V	0,82	V	75,53	V	0,01	V	0,39	V	136,80	V	33244	V
2021/11/16 02	SR	51,73	V	0,54	V	94,21	V	0,01	V	0,37	V	137,07	V	33123	V
2021/11/16 03	SR	67,16	V	0,61	V	87,76	V	0,01	V	0,39	V	137,48	V	33337	V
2021/11/16 04	SR	71,20	V	0,93	V	102,87	V	0,07	V	0,38	V	137,88	V	34038	V
2021/11/16 05	SR	61,19	V	0,81	V	102,35	V	0,04	V	0,40	V	138,31	V	32848	V
2021/11/16 06	SR	106,87	V	1,94	V	82,56	V	0,20	V	0,48	V	139,12	V	32164	V
2021/11/16 07	SR	44,21	V	0,46	V	90,23	V	0,00	V	0,39	V	139,66	V	33661	V
2021/11/16 08	SR	24,03	V	0,43	V	105,83	V	0,00	V	0,52	V	139,63	V	32200	V
2021/11/16 09	SR	57,70	V	0,68	V	78,95	V	0,00	V	0,43	V	138,30	V	32312	V
2021/11/16 10	SR	111,92	V	1,07	V	61,75	V	0,01	V	0,46	V	137,81	V	31482	V
2021/11/16 11	SR	102,82	V	1,33	V	68,16	V	0,10	V	0,46	V	137,90	V	32205	V
2021/11/16 12	SR	15,38	V	0,34	V	104,73	V	0,00	V	0,46	V	137,88	V	32399	V
2021/11/16 13	SR	18,28	V	0,33	V	98,47	V	0,00	V	0,46	V	138,37	V	32048	V
2021/11/16 14	SR	39,42	V	0,38	V	86,37	V	0,00	V	0,42	V	138,70	V	32184	V
2021/11/16 15	SR	75,63	V	0,63	V	79,83	V	0,00	V	0,48	V	138,63	V	31878	V
2021/11/16 16	SR	94,20	V	0,73	V	70,97	V	0,00	V	0,46	V	138,99	V	32257	V
2021/11/16 17	SR	99,44	V	0,96	V	72,78	V	0,03	V	0,43	V	139,34	V	32152	V
2021/11/16 18	SR	96,40	V	0,75	V	70,46	V	0,01	V	0,42	V	139,61	V	32196	V
2021/11/16 19	SR	110,75	V	1,43	V	73,54	V	0,07	V	0,41	V	140,06	V	32411	V
2021/11/16 20	SR	114,15	V	1,52	V	80,15	V	0,14	V	0,42	V	140,48	V	32142	V
2021/11/16 21	SR	113,30	V	1,32	V	78,28	V	0,07	V	0,44	V	140,49	V	32257	V
2021/11/16 22	SR	121,05	V	1,70	V	72,52	V	0,17	V	0,44	V	140,69	V	32328	V
2021/11/16 23	SR	78,07	V	0,83	V	81,13	V	0,05	V	0,59	V	140,54	V	32003	V
2021/11/16 24	SR	56,68	V	1,93	V	116,21	V	0,50	V	0,43	V	139,25	V	32423	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.4-121.1	0.3-1.9	61.7-116.2	0.0-0.5	0.4-0.6	136.8-140.7	31481.7-34037.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.9	0.9	84.8	0.1	0.4	138.9	32470.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 446

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/17 01	SR	40,44	V	0,67	V	98,47	V	0,04	V	0,37	V	139,30	V	32338	V
2021/11/17 02	SR	55,43	V	0,78	V	112,05	V	0,06	V	0,43	V	138,69	V	32527	V
2021/11/17 03	SR	100,33	V	2,03	V	98,97	V	0,86	V	0,43	V	138,48	V	32306	V
2021/11/17 04	SR	97,08	V	3,24	V	107,06	V	1,44	V	0,40	V	138,92	V	32299	V
2021/11/17 05	SR	92,23	V	1,51	V	92,53	V	0,68	V	0,39	V	139,57	V	32623	V
2021/11/17 06	SR	31,10	V	0,41	V	112,56	V	0,15	V	0,39	V	139,81	V	32880	V
2021/11/17 07	SR	56,73	V	0,58	V	94,34	V	0,02	V	0,38	V	140,21	V	33307	V
2021/11/17 08	SR	31,55	V	0,39	V	101,30	V	0,00	V	0,38	V	140,43	V	31902	V
2021/11/17 09	SR	39,47	V	0,47	V	99,45	V	0,01	V	0,48	V	140,64	V	32625	V
2021/11/17 10	SR	67,43	V	0,74	V	91,49	V	0,73	V	0,46	V	139,66	V	32324	V
2021/11/17 11	SR	74,95	V	0,90	V	88,33	V	0,14	V	0,44	V	138,51	V	31885	V
2021/11/17 12	SR	43,17	V	0,49	V	96,73	V	0,21	V	0,47	V	138,22	V	32475	V
2021/11/17 13	SR	106,48	V	1,23	V	74,64	V	0,14	V	0,44	V	138,44	V	32677	V
2021/11/17 14	SR	119,37	V	1,23	V	69,91	V	0,08	V	0,44	V	138,77	V	31863	V
2021/11/17 15	SR	106,57	V	1,01	V	75,04	V	0,06	V	0,46	V	139,09	V	32194	V
2021/11/17 16	SR	83,30	V	0,67	V	82,95	V	0,00	V	0,45	V	139,39	V	32571	V
2021/11/17 17	SR	125,40	V	1,72	V	77,04	V	0,17	V	0,44	V	139,64	V	31873	V
2021/11/17 18	SR	97,42	V	1,56	V	86,65	V	0,31	V	0,43	V	139,90	V	32010	V
2021/11/17 19	SR	69,39	V	0,70	V	79,23	V	0,05	V	0,44	V	139,98	V	32549	V
2021/11/17 20	SR	99,27	V	1,60	V	77,26	V	0,20	V	0,48	V	140,40	V	32257	V
2021/11/17 21	SR	66,10	V	0,92	V	81,85	V	0,06	V	0,48	V	140,73	V	32525	V
2021/11/17 22	SR	90,40	V	0,96	V	60,86	V	0,04	V	0,55	V	141,06	V	32458	V
2021/11/17 23	SR	71,69	V	1,45	V	88,03	V	0,16	V	0,57	V	141,36	V	31647	V
2021/11/17 24	SR	55,38	V	0,57	V	82,95	V	0,00	V	0,55	V	141,48	V	31741	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.1-125.4	0.4-3.2	60.9-112.6	0.0-1.4	0.4-0.6	138.2-141.5	31647.3-33307.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.9	1.1	88.7	0.2	0.4	139.7	32327.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/18 01	SR	54,65	V	0,49	V	79,31	V	0,00	V	0,54	V	141,66	V	32226	V
2021/11/18 02	SR	61,44	V	0,53	V	73,29	V	0,00	V	0,52	V	141,76	V	31500	V
2021/11/18 03	SR	69,06	V	0,57	V	67,41	V	0,00	V	0,53	V	141,78	V	31457	V
2021/11/18 04	SR	81,69	V	1,21	V	78,46	V	0,11	V	0,51	V	141,63	V	31256	V
2021/11/18 05	SR	92,69	V	0,93	V	69,06	V	0,02	V	0,47	V	141,78	V	31329	V
2021/11/18 06	SR	77,52	V	0,63	V	72,55	V	0,00	V	0,48	V	142,00	V	31784	V
2021/11/18 07	SR	44,29	V	0,41	V	78,27	V	0,00	V	0,45	V	142,45	V	33265	V
2021/11/18 08	SR	47,21	V	0,44	V	81,46	V	0,00	V	0,48	V	142,76	V	33323	V
2021/11/18 09	SR	36,69	V	0,44	V	95,12	V	0,00	V	0,49	V	142,84	V	31772	V
2021/11/18 10	SR	67,07	V	0,73	V	84,99	V	0,01	V	0,45	V	143,07	V	32564	V
2021/11/18 11	SR	36,90	V	0,38	V	93,65	V	0,00	V	0,47	V	142,46	V	32883	V
2021/11/18 12	SR	27,81	V	0,31	V	97,55	V	0,00	V	0,46	V	139,05	V	33067	V
2021/11/18 13	SR	26,39	V	0,31	V	96,45	V	0,00	V	0,47	V	138,13	V	32007	V
2021/11/18 14	SR	89,27	V	1,03	V	64,10	V	0,08	V	0,59	V	138,20	V	32528	V
2021/11/18 15	SR	69,42	V	0,43	V	58,33	V	0,00	V	0,41	V	137,71	V	33151	V
2021/11/18 16	SR	60,30	V	0,58	V	70,24	V	0,02	V	0,48	V	138,13	V	32259	V
2021/11/18 17	SR	134,98	V	2,05	V	64,71	V	0,23	V	0,37	V	139,20	V	32098	V
2021/11/18 18	SR	83,18	V	1,94	V	69,42	V	0,38	V	0,39	V	139,85	V	32032	V
2021/11/18 19	SR	94,85	V	1,92	V	67,09	V	0,43	V	0,37	V	139,99	V	32284	V
2021/11/18 20	SR	98,62	V	1,08	V	61,61	V	0,04	V	0,49	V	140,28	V	32187	V
2021/11/18 21	SR	90,96	V	1,12	V	66,63	V	0,07	V	0,38	V	140,18	V	32238	V
2021/11/18 22	SR	27,36	V	0,36	V	92,11	V	0,00	V	0,39	V	139,29	V	32577	V
2021/11/18 23	SR	8,50	V	0,40	V	117,14	V	0,00	V	0,35	V	139,20	V	32749	V
2021/11/18 24	SR	12,78	V	0,44	V	103,81	V	0,00	V	0,35	V	138,96	V	32517	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.5-135.0	0.3-2.0	58.3-117.1	0.0-0.4	0.3-0.6	137.7-143.1	31255.9-33323.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.2	0.8	79.3	0.1	0.5	140.5	32293.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

