

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/14 01	SR	74,47	V	0,33	V	72,42	V	0,12	V	0,59	V	141,30	V	33117	V
2022/11/14 02	SR	72,95	V	0,28	V	69,30	V	0,14	V	0,61	V	141,71	V	32980	V
2022/11/14 03	SR	51,31	V	0,14	V	80,35	V	0,10	V	0,71	V	142,00	V	32968	V
2022/11/14 04	SR	53,25	V	0,17	V	80,36	V	0,17	V	0,66	V	142,36	V	32903	V
2022/11/14 05	SR	47,96	V	0,22	V	84,32	V	0,23	V	0,60	V	142,50	V	32906	V
2022/11/14 06	SR	98,04	V	0,81	V	72,71	V	0,31	V	0,70	V	142,80	V	33086	V
2022/11/14 07	SR	71,80	V	1,01	V	73,35	V	0,45	V	0,88	V	142,57	V	32835	V
2022/11/14 08	SR	155,89	V	3,13	V	64,86	V	0,78	V	0,31	V	137,34	V	31964	V
2022/11/14 09	SR	143,01	V	2,31	V	65,67	V	0,60	V	0,20	V	134,34	V	33392	V
2022/11/14 10	SR	54,10	V	0,41	V	79,51	V	0,07	V	0,19	V	133,91	V	33639	V
2022/11/14 11	SR	58,16	V	0,70	V	76,99	V	0,20	V	0,24	V	133,90	V	33436	V
2022/11/14 12	SR	102,25	V	1,08	V	55,26	V	0,26	V	0,46	V	134,91	V	33152	V
2022/11/14 13	SR	68,61	V	0,51	V	72,34	V	0,25	V	0,58	V	135,64	V	33149	V
2022/11/14 14	SR	102,12	V	1,19	V	70,60	V	0,40	V	0,57	V	135,97	V	32920	V
2022/11/14 15	SR	37,84	V	0,11	V	95,02	V	0,40	V	0,59	V	135,93	V	33005	V
2022/11/14 16	SR	24,47	V	0,02	V	96,37	V	0,39	V	0,60	V	136,06	V	33219	V
2022/11/14 17	SR	105,16	V	2,35	V	72,82	V	0,59	V	0,58	V	136,38	V	32927	V
2022/11/14 18	SR	108,08	V	1,35	V	66,46	V	0,23	V	0,54	V	136,39	V	32812	V
2022/11/14 19	SR	140,87	V	2,63	V	66,42	V	0,49	V	0,52	V	136,66	V	32239	V
2022/11/14 20	SR	90,24	V	1,43	V	76,56	V	0,32	V	0,52	V	137,29	V	32692	V
2022/11/14 21	SR	48,62	V	0,58	V	99,94	V	0,16	V	0,50	V	137,74	V	32769	V
2022/11/14 22	SR	24,14	V	0,36	V	121,53	V	0,92	V	0,53	V	137,91	V	32895	V
2022/11/14 23	SR	8,27	V	0,01	V	132,01	V	2,27	V	0,55	V	137,75	V	32917	V
2022/11/14 24	SR	14,54	V	0,14	V	127,56	V	4,39	V	0,53	V	137,33	V	32855	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-155.9	0.0-3.1	55.3-132.0	0.1-4.4	0.2-0.9	133.9-142.8	31963.8-33639.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.2	0.9	82.2	0.6	0.5	137.9	32949
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/15 01	SR	47,44	V	0,73	V	103,54	V	3,00	V	0,49	V	136,81	V	32970	V
2022/11/15 02	SR	109,71	V	1,16	V	72,89	V	0,82	V	0,49	V	137,12	V	33076	V
2022/11/15 03	SR	115,38	V	1,74	V	57,35	V	1,03	V	0,48	V	137,40	V	33055	V
2022/11/15 04	SR	81,67	V	1,18	V	69,85	V	0,93	V	0,55	V	137,72	V	32894	V
2022/11/15 05	SR	17,17	V	0,04	V	107,58	V	1,14	V	0,53	V	138,12	V	32996	V
2022/11/15 06	SR	41,96	V	0,27	V	94,29	V	1,37	V	0,53	V	138,58	V	33060	V
2022/11/15 07	SR	61,85	V	1,30	V	89,84	V	1,71	V	0,63	V	138,12	V	33073	V
2022/11/15 08	SR	98,09	V	2,42	V	82,83	V	2,46	V	0,51	V	136,05	V	32958	V
2022/11/15 09	SR	152,26	V	4,80	V	76,77	V	1,93	V	0,50	V	135,30	V	32984	V
2022/11/15 10	SR	84,81	V	1,49	V	83,10	V	1,59	V	0,49	V	135,81	V	33266	V
2022/11/15 11	SR	88,34	V	1,71	V	80,13	V	1,36	V	0,48	V	136,20	V	32942	V
2022/11/15 12	SR	65,98	V	0,68	V	84,51	V	0,70	V	0,51	V	136,81	V	32385	V
2022/11/15 13	SR	94,77	V	2,05	V	92,42	V	1,00	V	0,49	V	137,19	V	32273	V
2022/11/15 14	SR	88,17	V	1,26	V	87,07	V	1,05	V	0,50	V	136,49	V	32202	V
2022/11/15 15	SR	67,67	V	0,53	V	91,49	V	0,48	V	0,51	V	135,90	V	32208	V
2022/11/15 16	SR	39,72	V	0,16	V	98,52	V	0,79	V	0,46	V	135,83	V	32317	V
2022/11/15 17	SR	43,38	V	0,17	V	95,93	V	0,97	V	0,51	V	135,83	V	32251	V
2022/11/15 18	SR	82,62	V	0,60	V	70,06	V	0,77	V	0,51	V	135,96	V	32739	V
2022/11/15 19	SR	85,21	V	1,41	V	79,06	V	0,92	V	0,51	V	136,43	V	32778	V
2022/11/15 20	SR	124,77	V	3,25	V	72,65	V	0,86	V	0,54	V	137,38	V	32603	V
2022/11/15 21	SR	133,14	V	2,70	V	76,22	V	0,73	V	0,53	V	137,86	V	32485	V
2022/11/15 22	SR	112,54	V	2,26	V	80,99	V	0,69	V	0,53	V	137,93	V	32430	V
2022/11/15 23	SR	53,42	V	0,46	V	96,98	V	0,48	V	0,50	V	138,14	V	32572	V
2022/11/15 24	SR	7,36	V	0,01	V	141,96	V	0,39	V	0,51	V	138,47	V	32383	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-152.3	0.0-4.8	57.3-142.0	0.4-3.0	0.5-0.6	135.3-138.6	32202.3-33266.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.1	1.3	86.9	1.1	0.5	137	32704.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. AR

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/16 01	SR	12,70	V	0,09	V	137,35	V	0,37	V	0,48	V	138,87	V	32314	V
2022/11/16 02	SR	27,09	V	0,13	V	105,25	V	0,53	V	0,50	V	138,98	V	32286	V
2022/11/16 03	SR	15,04	V	0,01	V	116,33	V	0,50	V	0,55	V	138,65	V	32428	V
2022/11/16 04	SR	4,41	V	0,01	V	134,61	V	0,56	V	0,57	V	138,45	V	32629	V
2022/11/16 05	SR	8,93	V	0,01	V	125,75	V	0,73	V	0,59	V	138,44	V	32773	V
2022/11/16 06	SR	11,95	V	0,01	V	110,34	V	0,60	V	0,55	V	138,52	V	32721	V
2022/11/16 07	SR	90,05	V	1,12	V	76,87	V	0,51	V	0,51	V	138,19	V	32526	V
2022/11/16 08	SR	142,06	V	3,72	V	63,14	V	1,07	V	0,60	V	137,22	V	32278	V
2022/11/16 09	SR	190,62	V	4,83	V	51,64	V	1,34	V	0,52	V	135,68	V	31622	V
2022/11/16 10	SR	76,41	V	0,84	V	77,19	V	0,46	V	0,51	V	135,52	V	32429	V
2022/11/16 11	SR	105,35	V	1,49	V	59,82	V	0,42	V	0,50	V	135,24	V	32247	V
2022/11/16 12	SR	111,62	V	1,19	V	52,75	V	0,26	V	0,51	V	135,26	V	31862	V
2022/11/16 13	SR	70,80	V	0,46	V	61,91	V	0,30	V	0,55	V	135,55	V	31675	V
2022/11/16 14	SR	114,81	V	1,40	V	52,92	V	0,33	V	0,51	V	135,66	V	31861	V
2022/11/16 15	SR	123,16	V	1,24	V	47,25	V	0,28	V	0,49	V	136,16	V	31702	V
2022/11/16 16	SR	128,13	V	2,15	V	55,10	V	0,57	V	0,46	V	136,74	V	31504	V
2022/11/16 17	SR	54,21	V	0,35	V	84,20	V	1,18	V	0,46	V	137,09	V	32413	V
2022/11/16 18	SR	60,46	V	0,46	V	72,36	V	0,38	V	0,48	V	137,71	V	32229	V
2022/11/16 19	SR	99,44	V	1,66	V	67,55	V	0,43	V	0,46	V	138,39	V	32027	V
2022/11/16 20	SR	43,05	V	0,15	V	79,66	V	0,26	V	0,48	V	138,71	V	31848	V
2022/11/16 21	SR	51,52	V	0,22	V	74,06	V	0,26	V	0,48	V	138,76	V	31778	V
2022/11/16 22	SR	79,93	V	0,73	V	57,73	V	0,27	V	0,46	V	138,97	V	31713	V
2022/11/16 23	SR	40,16	V	0,12	V	68,05	V	0,14	V	0,46	V	139,33	V	31640	V
2022/11/16 24	SR	20,20	V	0,01	V	85,80	V	0,17	V	0,47	V	139,39	V	31757	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-190.6	0.0-4.8	47.3-137.3	0.1-1.3	0.5-0.6	135.2-139.4	31504.0-32773.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.1	0.9	79.9	0.5	0.5	137.6	32094.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/17 01	SR	12,37	V	0,01	V	122,96	V	0,25	V	0,50	V	139,24	V	31677	V
2022/11/17 02	SR	40,48	V	1,15	V	145,75	V	0,67	V	0,49	V	137,99	V	32290	V
2022/11/17 03	SR	82,14	V	2,53	V	118,05	V	1,04	V	0,51	V	138,19	V	32214	V
2022/11/17 04	SR	9,26	V	0,01	V	160,23	V	0,43	V	0,53	V	138,18	V	32254	V
2022/11/17 05	SR	11,21	V	0,02	V	155,30	V	0,44	V	0,52	V	138,30	V	32421	V
2022/11/17 06	SR	26,62	V	0,69	V	151,07	V	0,82	V	0,55	V	138,30	V	32441	V
2022/11/17 07	SR	76,99	V	2,26	V	116,76	V	2,52	V	0,53	V	137,30	V	32449	V
2022/11/17 08	SR	148,85	V	5,56	V	100,06	V	7,08	V	0,41	V	133,27	V	31776	V
2022/11/17 09	SR	104,15	V	3,67	V	108,97	V	4,01	V	0,42	V	133,00	V	32479	V
2022/11/17 10	SR	74,48	V	121,39	18	121,45	V	3,86	V	0,42	V	133,21	V	32803	V
2022/11/17 11	SR	36,91	V	2,11	V	114,38	V	3,24	V	0,48	V	133,93	V	32289	V
2022/11/17 12	SR	21,03	V	0,44	V	120,00	V	1,36	V	0,48	V	134,42	V	32312	V
2022/11/17 13	SR	90,26	V	2,80	V	88,51	V	1,35	V	0,55	V	135,02	V	31524	V
2022/11/17 14	SR	77,65	V	1,38	V	81,56	V	1,00	V	0,63	V	135,53	V	31438	V
2022/11/17 15	SR	71,98	V	0,97	V	78,78	V	0,89	V	0,75	V	135,90	V	31649	V
2022/11/17 16	SR	39,09	V	0,45	V	90,29	V	0,75	V	0,79	V	136,20	V	31564	V
2022/11/17 17	SR	50,89	V	0,80	V	82,77	V	0,83	V	0,81	V	136,22	V	31620	V
2022/11/17 18	SR	53,86	V	0,63	V	84,68	V	1,04	V	0,77	V	135,14	V	31604	V
2022/11/17 19	SR	79,76	V	1,65	V	87,62	V	1,20	V	1,00	V	134,60	V	31730	V
2022/11/17 20	SR	41,88	V	0,58	V	107,87	V	0,88	V	1,11	V	134,56	V	31991	V
2022/11/17 21	SR	12,80	V	0,13	V	125,42	V	1,03	V	0,80	V	134,69	V	32196	V
2022/11/17 22	SR	1,56	V	0,26	V	206,15	V	2,16	V	0,97	V	134,70	V	32444	V
2022/11/17 23	SR	1,23	V	0,19	V	166,45	V	5,61	V	0,76	V	134,72	V	32448	V
2022/11/17 24	SR	5,31	V	0,15	V	134,87	V	3,31	V	0,76	V	134,98	V	32144	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.2-148.9	0.0-21.4	78.8-206.2	0.3-7.1	0.4-1.1	133.0-139.2	31438.2-32803.4
Supero Orario	0	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.8	2.1	119.6	1.9	0.6	135.7	32073.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/18 01	SR	66,55	V	2,26	V	100,30	V	2,01	V	0,78	V	135,56	V	31807	V
2022/11/18 02	SR	6,37	V	0,15	V	135,82	V	1,40	V	0,79	V	135,96	V	31953	V
2022/11/18 03	SR	7,25	V	0,19	V	143,85	V	0,93	V	0,86	V	135,14	V	32041	V
2022/11/18 04	SR	77,56	V	3,09	V	108,73	V	1,44	V	0,75	V	135,05	V	31833	V
2022/11/18 05	SR	50,74	V	1,86	V	124,82	V	1,47	V	1,00	V	135,15	V	31599	V
2022/11/18 06	SR	64,85	V	1,81	V	111,78	V	1,66	V	0,88	V	134,97	V	31429	V
2022/11/18 07	SR	30,17	V	0,45	V	119,79	V	1,72	V	0,68	V	135,50	V	30876	V
2022/11/18 08	SR	90,85	V	3,09	V	104,22	V	2,57	V	0,70	V	135,93	V	31210	V
2022/11/18 09	SR	100,50	V	3,06	V	94,33	V	2,45	V	1,03	V	136,31	V	31261	V
2022/11/18 10	SR	104,74	V	3,07	V	93,35	V	2,15	V	0,71	V	136,84	V	32001	V
2022/11/18 11	SR	114,29	V	3,05	V	100,61	V	2,49	V	0,79	V	137,14	V	31565	V
2022/11/18 12	SR	130,63	V	4,88	V	92,44	V	2,88	V	0,86	V	137,69	V	31180	V
2022/11/18 13	SR	43,33	V	0,30	V	110,96	V	1,44	V	0,69	V	137,89	V	31327	V
2022/11/18 14	SR	39,25	V	0,50	V	115,08	V	1,59	V	0,84	V	138,38	V	31392	V
2022/11/18 15	SR	15,76	V	0,02	V	132,60	V	1,97	V	0,99	V	138,62	V	31270	V
2022/11/18 16	SR	68,99	V	0,63	V	90,39	V	2,17	V	0,87	V	139,21	V	31249	V
2022/11/18 17	SR	47,33	V	0,14	V	88,50	V	1,46	V	0,80	V	139,45	V	31333	V
2022/11/18 18	SR	60,66	V	0,22	V	80,31	V	0,84	V	1,01	V	139,80	V	31399	V
2022/11/18 19	SR	62,15	V	0,38	V	77,50	V	0,32	V	0,88	V	140,14	V	31470	V
2022/11/18 20	SR	37,21	V	0,11	V	95,64	V	0,10	V	0,82	V	140,37	V	31522	V
2022/11/18 21	SR	23,24	V	0,01	V	101,76	V	0,03	V	0,92	V	140,49	V	31475	V
2022/11/18 22	SR	13,05	V	0,01	V	110,87	V	0,03	V	0,90	V	140,46	V	31422	V
2022/11/18 23	SR	47,20	V	0,26	V	79,13	V	0,01	V	0,70	V	140,58	V	31103	V
2022/11/18 24	SR	66,88	V	0,70	V	76,21	V	0,05	V	0,95	V	140,59	V	31086	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-130.6	0.0-4.9	76.2-143.9	0.0-2.9	0.7-1.0	135.0-140.6	30876.0-32041.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.1	1.3	103.7	1.4	0.8	137.8	31450.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIEPA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/19 01	SR	65,15	V	0,33	V	68,72	V	0,02	V	0,79	V	140,73	V	31044	V
2022/11/19 02	SR	115,44	V	1,32	V	55,47	V	0,06	V	0,84	V	140,93	V	30900	V
2022/11/19 03	SR	79,13	V	0,45	V	67,28	V	0,01	V	0,76	V	141,21	V	30890	V
2022/11/19 04	SR	45,39	V	0,12	V	77,94	V	0,00	V	0,98	V	141,38	V	30864	V
2022/11/19 05	SR	31,55	V	0,21	V	89,45	V	0,01	V	0,85	V	141,34	V	31025	V
2022/11/19 06	SR	44,05	V	0,29	V	83,17	V	0,01	V	0,73	V	141,65	V	31053	V
2022/11/19 07	SR	45,49	V	0,19	V	87,40	V	0,01	V	0,86	V	141,61	V	31061	V
2022/11/19 08	SR	126,00	V	3,38	V	81,80	V	0,23	V	0,76	V	141,71	V	30404	V
2022/11/19 09	SR	78,08	V	1,56	V	96,10	V	0,20	V	0,68	V	141,70	V	30709	V
2022/11/19 10	SR	56,21	V	0,58	V	92,90	V	0,44	V	0,79	V	141,84	V	32057	V
2022/11/19 11	SR	52,04	V	0,68	V	98,45	V	0,47	V	0,76	V	142,27	V	31557	V
2022/11/19 12	SR	127,23	V	4,77	V	94,07	V	1,62	V	0,89	V	140,49	V	31423	V
2022/11/19 13	SR	27,34	V	0,26	V	116,63	V	1,25	V	0,87	V	137,54	V	31650	V
2022/11/19 14	SR	70,34	V	1,84	V	101,33	V	0,90	V	0,98	V	137,58	V	31624	V
2022/11/19 15	SR	49,94	V	0,65	V	91,85	V	0,84	V	0,77	V	137,97	V	31696	V
2022/11/19 16	SR	30,09	V	0,22	V	99,39	V	0,62	V	0,82	V	138,08	V	31669	V
2022/11/19 17	SR	11,87	V	0,01	V	109,82	V	0,63	V	0,90	V	138,01	V	31475	V
2022/11/19 18	SR	18,53	V	0,01	V	103,41	V	0,49	V	0,83	V	138,04	V	31419	V
2022/11/19 19	SR	24,90	V	0,05	V	110,22	V	0,47	V	0,83	V	138,03	V	31362	V
2022/11/19 20	SR	55,34	V	0,43	V	92,89	V	0,66	V	0,81	V	138,10	V	31599	V
2022/11/19 21	SR	38,75	V	0,16	V	94,84	V	0,58	V	0,99	V	138,19	V	31550	V
2022/11/19 22	SR	47,19	V	0,18	V	85,92	V	0,52	V	0,86	V	138,31	V	31596	V
2022/11/19 23	SR	53,60	V	0,58	V	87,78	V	0,42	V	0,70	V	138,43	V	31563	V
2022/11/19 24	SR	48,04	V	0,19	V	82,57	V	0,34	V	0,84	V	138,67	V	31470	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.9-127.2	0.0-4.8	55.5-116.6	0.0-1.6	0.7-1.0	137.5-142.3	30403.7-32057.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.9	0.8	90.4	0.5	0.8	139.7	31319.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/20 01	SR	35,69	V	0,03	V	90,95	V	0,23	V	0,82	V	138,91	V	31538	V
2022/11/20 02	SR	104,40	V	1,38	V	74,30	V	0,21	V	0,75	V	139,39	V	31336	V
2022/11/20 03	SR	37,22	V	0,04	V	99,02	V	0,07	V	0,97	V	139,32	V	31385	V
2022/11/20 04	SR	32,94	V	0,10	V	102,47	V	0,10	V	0,94	V	139,31	V	31476	V
2022/11/20 05	SR	58,62	V	1,08	V	93,51	V	0,21	V	0,71	V	139,44	V	31250	V
2022/11/20 06	SR	55,00	V	0,55	V	95,41	V	0,15	V	0,91	V	139,69	V	31336	V
2022/11/20 07	SR	92,29	V	1,29	V	81,49	V	0,20	V	0,76	V	140,00	V	31236	V
2022/11/20 08	SR	123,53	V	3,59	V	81,80	V	0,50	V	1,04	V	140,22	V	30959	V
2022/11/20 09	SR	62,04	V	0,79	V	94,72	V	0,19	V	0,91	V	140,20	V	31050	V
2022/11/20 10	SR	84,05	V	1,16	V	79,17	V	0,85	V	0,69	V	140,82	V	32284	V
2022/11/20 11	SR	95,02	V	2,52	V	83,59	V	1,39	V	0,67	V	141,10	V	31826	V
2022/11/20 12	SR	38,25	V	0,22	V	104,07	V	1,27	V	0,70	V	141,31	V	31743	V
2022/11/20 13	SR	89,47	V	1,42	V	90,34	V	1,18	V	0,75	V	141,52	V	31274	V
2022/11/20 14	SR	29,66	V	0,08	V	100,36	V	1,41	V	0,79	V	140,12	V	31108	V
2022/11/20 15	SR	8,80	V	0,01	V	126,60	V	1,73	V	0,80	V	137,25	V	31629	V
2022/11/20 16	SR	13,73	V	0,01	V	115,72	V	1,69	V	0,75	V	137,06	V	31905	V
2022/11/20 17	SR	9,14	V	0,01	V	120,87	V	1,64	V	1,11	V	137,30	V	31921	V
2022/11/20 18	SR	15,33	V	0,01	V	112,29	V	1,85	V	0,81	V	136,58	V	31993	V
2022/11/20 19	SR	5,04	V	0,01	V	142,34	V	2,72	V	1,06	V	136,19	V	32250	V
2022/11/20 20	SR	32,40	V	1,12	V	108,51	V	3,71	V	0,87	V	135,97	V	32124	V
2022/11/20 21	SR	21,64	V	0,01	V	97,14	V	1,45	V	0,89	V	136,31	V	32023	V
2022/11/20 22	SR	29,09	V	0,02	V	88,81	V	1,33	V	0,77	V	136,51	V	31884	V
2022/11/20 23	SR	64,73	V	0,75	V	79,08	V	1,13	V	0,81	V	136,49	V	31714	V
2022/11/20 24	SR	33,66	V	0,03	V	84,61	V	0,96	V	0,75	V	136,13	V	31935	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-123.5	0.0-3.6	74.3-142.3	0.1-3.7	0.7-1.1	136.0-141.5	30959.2-32283.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.8	0.7	97.8	1.1	0.8	138.6	31632.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: