

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/19 01	SR	27,22	V	0,45	V	88,16	V	0,00	V	0,36	V	138,81	V	32618	V
2021/11/19 02	SR	48,54	V	0,51	V	87,07	V	0,00	V	0,37	V	138,62	V	32728	V
2021/11/19 03	SR	38,14	V	0,46	V	98,22	V	0,00	V	0,38	V	138,75	V	32761	V
2021/11/19 04	SR	24,57	V	0,41	V	111,37	V	0,00	V	0,37	V	139,04	V	32738	V
2021/11/19 05	SR	41,07	V	0,52	V	108,52	V	0,00	V	0,38	V	138,92	V	32778	V
2021/11/19 06	SR	24,25	V	0,37	V	106,21	V	0,00	V	0,43	V	139,39	V	32806	V
2021/11/19 07	SR	29,72	V	0,40	V	90,30	V	0,00	V	0,47	V	140,09	V	34424	V
2021/11/19 08	SR	58,80	V	0,56	V	79,21	V	0,00	V	0,47	V	140,30	V	32788	V
2021/11/19 09	SR	114,05	V	0,96	V	64,76	V	0,00	V	0,44	V	140,51	V	33207	V
2021/11/19 10	SR	55,57	V	0,46	V	81,70	V	0,00	V	0,41	V	140,55	V	32592	V
2021/11/19 11	SR	66,15	V	3,81	V	136,67	V	2,74	V	0,33	V	134,33	V	29559	V
2021/11/19 12	AV	207,12	V	12,09	V	144,82	V	9,52	V	0,87	V	130,42	V	29884	V
2021/11/19 13	AV	68,55	V	4,38	V	241,57	V	0,11	V	1,24	V	126,92	V	33952	V
2021/11/19 14	AV	35,33	V	2,27	V	165,16	V	0,31	V	0,77	V	128,94	V	35796	V
2021/11/19 15	SR	66,53	V	1,62	V	86,57	V	0,35	V	3,92	V	133,96	V	33021	V
2021/11/19 16	SR	87,83	V	1,01	V	67,65	V	0,04	V	1,11	V	134,77	V	33273	V
2021/11/19 17	SR	137,85	V	2,25	V	62,24	V	0,27	V	0,60	V	135,75	V	33426	V
2021/11/19 18	SR	100,05	V	1,65	V	69,43	V	0,54	V	0,44	V	134,66	V	33247	V
2021/11/19 19	SR	151,67	V	3,73	V	77,62	V	2,13	V	0,43	V	133,99	V	33461	V
2021/11/19 20	SR	50,89	V	0,62	V	98,02	V	1,01	V	0,45	V	133,82	V	33581	V
2021/11/19 21	SR	75,38	V	0,92	V	87,68	V	1,22	V	0,43	V	134,20	V	33591	V
2021/11/19 22	SR	35,24	V	0,46	V	104,94	V	2,33	V	0,47	V	134,39	V	33934	V
2021/11/19 23	SR	31,06	V	0,41	V	106,45	V	1,32	V	0,43	V	133,80	V	33942	V
2021/11/19 24	SR	36,44	V	0,50	V	107,68	V	1,22	V	0,42	V	132,93	V	34458	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.2-151.7	0.4-3.8	62.2-136.7	0.0-2.7	0.3-3.9	132.9-140.5	29558.6-34457.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62	1.1	91.5	0.6	0.6	136.7	33092.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/20 01	SR	35,70	V	0,39	V	99,64	V	0,41	V	0,39	V	132,02	V	34070	V
2021/11/20 02	SR	54,47	V	0,54	V	88,73	V	0,18	V	0,37	V	132,12	V	33685	V
2021/11/20 03	SR	33,01	V	0,37	V	92,09	V	0,00	V	0,34	V	132,35	V	33554	V
2021/11/20 04	SR	89,62	V	0,86	V	77,18	V	0,03	V	0,34	V	132,34	V	33467	V
2021/11/20 05	SR	62,81	V	0,60	V	84,47	V	0,04	V	0,32	V	132,37	V	32935	V
2021/11/20 06	SR	49,59	V	0,56	V	90,43	V	0,26	V	0,37	V	132,28	V	33827	V
2021/11/20 07	SR	56,07	V	0,70	V	88,46	V	0,16	V	0,41	V	132,95	V	35085	V
2021/11/20 08	SR	61,88	V	0,82	V	88,05	V	0,14	V	0,43	V	133,06	V	33641	V
2021/11/20 09	SR	84,30	V	0,94	V	76,37	V	0,05	V	0,47	V	132,92	V	33757	V
2021/11/20 10	SR	132,96	V	2,25	V	73,58	V	0,35	V	0,44	V	133,59	V	33898	V
2021/11/20 11	SR	119,05	V	1,21	V	64,41	V	0,05	V	0,37	V	134,23	V	33640	V
2021/11/20 12	SR	113,29	V	1,13	V	76,48	V	0,05	V	0,38	V	134,51	V	33603	V
2021/11/20 13	SR	125,86	V	1,52	V	81,96	V	0,11	V	0,36	V	135,36	V	33591	V
2021/11/20 14	SR	147,85	V	7,62	V	102,32	V	6,30	V	0,37	V	135,79	V	33008	V
2021/11/20 15	SR	16,46	V	0,38	V	104,60	V	0,02	V	0,44	V	136,52	V	33491	V
2021/11/20 16	SR	106,09	V	1,60	V	67,44	V	0,19	V	0,32	V	135,98	V	33160	V
2021/11/20 17	SR	110,40	V	2,16	V	74,65	V	0,44	V	0,31	V	136,38	V	33311	V
2021/11/20 18	SR	54,93	V	0,57	V	83,82	V	0,01	V	0,34	V	136,47	V	33171	V
2021/11/20 19	SR	58,02	V	0,59	V	80,28	V	0,02	V	0,36	V	136,47	V	33693	V
2021/11/20 20	SR	36,87	V	0,40	V	88,25	V	0,00	V	0,36	V	136,55	V	33410	V
2021/11/20 21	SR	35,53	V	0,39	V	87,21	V	0,00	V	0,45	V	136,42	V	33520	V
2021/11/20 22	SR	78,34	V	1,93	V	83,56	V	0,74	V	0,39	V	135,56	V	33284	V
2021/11/20 23	SR	59,82	V	0,60	V	85,60	V	0,13	V	0,37	V	135,40	V	33672	V
2021/11/20 24	SR	51,48	V	0,50	V	82,20	V	0,03	V	0,35	V	135,41	V	33519	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-147.9	0.4-7.6	64.4-104.6	0.0-6.3	0.3-0.5	132.0-136.6	32935.0-35085.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.9	1.2	84.2	0.4	0.4	134.5	33583
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/21 01	SR	59,10	V	0,66	V	88,96	V	0,16	V	0,35	V	135,48	V	33567	V
2021/11/21 02	SR	85,14	V	0,96	V	73,85	V	0,10	V	0,39	V	135,63	V	33803	V
2021/11/21 03	SR	86,38	V	1,19	V	80,32	V	0,36	V	0,38	V	135,77	V	33891	V
2021/11/21 04	SR	83,27	V	1,53	V	72,84	V	0,22	V	0,39	V	134,79	V	33783	V
2021/11/21 05	SR	49,54	V	0,47	V	77,58	V	0,00	V	0,39	V	133,71	V	33532	V
2021/11/21 06	SR	103,24	V	1,16	V	63,34	V	0,07	V	0,39	V	133,41	V	34029	V
2021/11/21 07	SR	89,99	V	0,87	V	72,56	V	0,01	V	0,38	V	133,33	V	34567	V
2021/11/21 08	SR	83,11	V	0,88	V	80,24	V	0,03	V	0,49	V	133,87	V	33000	V
2021/11/21 09	SR	61,13	V	0,86	V	100,75	V	0,04	V	0,42	V	132,38	V	32961	V
2021/11/21 10	SR	56,32	V	0,62	V	100,82	V	0,01	V	0,47	V	130,41	V	33264	V
2021/11/21 11	SR	75,80	V	0,89	V	90,22	V	0,01	V	0,41	V	131,30	V	33393	V
2021/11/21 12	SR	94,38	V	1,11	V	82,03	V	0,04	V	0,39	V	133,14	V	33048	V
2021/11/21 13	SR	130,17	V	3,04	V	80,15	V	0,78	V	0,37	V	134,90	V	32909	V
2021/11/21 14	SR	61,47	V	0,49	V	80,00	V	0,00	V	0,40	V	135,70	V	32704	V
2021/11/21 15	SR	49,21	V	0,39	V	82,10	V	0,00	V	0,39	V	136,04	V	32970	V
2021/11/21 16	SR	62,75	V	0,44	V	79,43	V	0,00	V	0,49	V	135,72	V	32987	V
2021/11/21 17	SR	69,91	V	0,56	V	71,45	V	0,01	V	0,37	V	134,39	V	33015	V
2021/11/21 18	SR	50,73	V	0,39	V	74,84	V	0,00	V	0,36	V	133,93	V	33403	V
2021/11/21 19	SR	74,50	V	0,58	V	62,37	V	0,01	V	0,35	V	133,85	V	32992	V
2021/11/21 20	SR	63,94	V	0,52	V	66,37	V	0,00	V	0,38	V	133,21	V	33311	V
2021/11/21 21	SR	63,19	V	0,54	V	66,28	V	0,00	V	0,43	V	133,28	V	33411	V
2021/11/21 22	SR	69,28	V	0,54	V	63,59	V	0,00	V	0,45	V	133,82	V	33396	V
2021/11/21 23	SR	33,93	V	0,33	V	80,64	V	0,00	V	0,43	V	135,18	V	33224	V
2021/11/21 24	SR	56,00	V	0,39	V	67,13	V	0,00	V	0,43	V	136,08	V	33104	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.9-130.2	0.3-3.0	62.4-100.8	0.0-0.8	0.4-0.5	130.4-136.1	32704.0-34566.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.4	0.8	77.4	0.1	0.4	134.1	33344.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P.M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]