

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/02 01	SR	88,19	V	1,28	V	78,85	V	0,12	V	0,32	V	140,06	V	32364	V
2020/11/02 02	SR	66,28	V	1,00	V	86,43	V	0,00	V	0,32	V	140,26	V	32471	V
2020/11/02 03	SR	27,96	V	0,74	V	97,93	V	0,00	V	0,71	V	140,41	V	32535	V
2020/11/02 04	SR	87,23	V	1,02	V	63,96	V	0,01	V	0,37	V	140,31	V	32492	V
2020/11/02 05	SR	67,53	V	1,02	V	73,84	V	0,02	V	0,33	V	140,86	V	32543	V
2020/11/02 06	SR	27,08	V	0,72	V	90,59	V	0,00	V	0,33	V	141,21	V	32580	V
2020/11/02 07	SR	62,61	V	0,81	V	60,42	V	0,00	V	0,36	V	142,15	V	32495	V
2020/11/02 08	SR	183,89	V	4,74	V	43,87	V	1,28	V	0,41	V	142,99	V	32426	V
2020/11/02 09	SR	35,39	V	0,76	V	74,06	V	0,00	V	0,40	V	143,79	V	32463	V
2020/11/02 10	SR	48,25	V	0,80	V	70,25	V	0,00	V	0,41	V	144,53	V	32938	V
2020/11/02 11	SR	54,87	V	0,83	V	69,07	V	0,00	V	0,43	V	144,69	V	32893	V
2020/11/02 12	SR	52,55	V	0,84	V	80,39	V	0,01	V	0,46	V	143,59	V	33254	V
2020/11/02 13	SR	82,85	V	0,97	V	64,27	V	0,01	V	0,39	V	141,93	V	31728	V
2020/11/02 14	SR	41,37	V	0,73	V	85,19	V	0,00	V	0,39	V	141,81	V	32752	V
2020/11/02 15	SR	38,84	V	0,92	V	107,87	V	0,02	V	0,39	V	142,39	V	32644	V
2020/11/02 16	SR	75,20	V	1,97	V	117,53	V	3,52	V	0,27	V	142,19	V	31119	V
2020/11/02 17	SP	138,41	NV	4,00	NV	194,06	NV	3,39	NV	0,33	V	132,05	V	27101	NV
2020/11/02 18	AV	159,03	V	12,86	V	223,06	V	2,83	V	0,30	V	122,53	V	25668	V
2020/11/02 19	AV	0,15	V	2,02	V	213,52	V	1,33	V	0,17	V	122,61	V	24367	V
2020/11/02 20	AV	26,33	V	1,26	V	143,37	V	5,13	V	0,30	V	133,12	V	32318	V
2020/11/02 21	SR	47,79	V	1,12	V	109,58	V	4,11	V	0,28	V	139,48	V	32607	V
2020/11/02 22	SR	59,12	V	1,42	V	116,56	V	4,22	V	0,23	V	140,53	V	31278	V
2020/11/02 23	SR	56,43	V	1,06	V	109,76	V	2,97	V	0,23	V	141,00	V	32269	V
2020/11/02 24	SR	58,46	V	2,05	V	112,41	V	1,14	V	0,25	V	140,44	V	32356	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.1-183.9	0.7-4.7	43.9-117.5	0.0-4.2	0.2-0.7	139.5-144.7	31119.4-33254.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.1	1.2	85.6	0.9	0.4	141.7	32410.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/03 01	SR	36,02	V	0,82	V	100,07	V	0,28	V	0,32	V	140,34	V	32546	V
2020/11/03 02	SR	61,53	V	1,15	V	93,90	V	0,59	V	0,32	V	140,59	V	32800	V
2020/11/03 03	SR	74,53	V	1,64	V	99,41	V	0,78	V	0,34	V	140,93	V	31769	V
2020/11/03 04	SR	28,88	V	0,82	V	118,70	V	0,63	V	0,32	V	141,23	V	32695	V
2020/11/03 05	SR	39,31	V	0,81	V	96,79	V	0,22	V	0,36	V	141,67	V	33022	V
2020/11/03 06	SR	40,76	V	1,03	V	109,65	V	0,03	V	0,40	V	142,62	V	32957	V
2020/11/03 07	SR	95,56	V	2,07	V	68,53	V	0,24	V	0,39	V	142,66	V	32832	V
2020/11/03 08	SR	19,47	V	0,81	V	102,87	V	0,00	V	0,40	V	142,51	V	33062	V
2020/11/03 09	SR	18,89	V	0,82	V	107,41	V	0,01	V	0,42	V	142,86	V	33116	V
2020/11/03 10	SR	93,40	V	1,18	V	63,76	V	0,01	V	0,47	V	143,18	V	32835	V
2020/11/03 11	SR	105,71	V	1,26	V	58,16	V	0,02	V	0,39	V	141,57	V	32520	V
2020/11/03 12	SR	69,92	V	0,91	V	73,35	V	0,00	V	0,37	V	141,00	V	33309	V
2020/11/03 13	SR	127,21	V	1,72	V	61,45	V	0,10	V	0,44	V	140,96	V	32991	V
2020/11/03 14	SR	74,63	V	1,23	V	88,23	V	0,35	V	0,39	V	141,97	V	32941	V
2020/11/03 15	SR	94,53	V	1,91	V	86,31	V	0,99	V	0,39	V	142,86	V	32577	V
2020/11/03 16	SR	137,73	V	3,68	V	77,03	V	2,25	V	0,43	V	143,33	V	31409	V
2020/11/03 17	SR	55,34	V	1,01	V	98,56	V	0,52	V	0,45	V	143,35	V	31775	V
2020/11/03 18	SR	90,77	V	1,91	V	90,09	V	0,70	V	0,40	V	143,41	V	32290	V
2020/11/03 19	SR	44,45	V	0,88	V	93,61	V	0,20	V	0,40	V	143,55	V	32244	V
2020/11/03 20	SR	22,14	V	0,75	V	103,22	V	0,19	V	0,42	V	143,84	V	32521	V
2020/11/03 21	SR	18,35	V	0,77	V	101,19	V	0,25	V	0,48	V	144,02	V	32605	V
2020/11/03 22	SR	40,35	V	0,81	V	84,51	V	0,14	V	0,38	V	143,75	V	32559	V
2020/11/03 23	SR	22,23	V	0,78	V	101,55	V	0,00	V	0,34	V	143,78	V	32626	V
2020/11/03 24	SR	33,75	V	0,81	V	86,31	V	0,01	V	0,35	V	143,63	V	32606	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.4-137.7	0.7-3.7	58.2-118.7	0.0-2.2	0.3-0.5	140.3-144.0	31409.0-33308.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.2	1.2	90.2	0.4	0.4	142.5	32608.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Dele

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/04 01	SR	55,06	V	0,90	V	75,30	V	0,02	V	0,33	V	142,75	V	32479	V
2020/11/04 02	SR	98,95	V	1,28	V	62,61	V	0,09	V	0,32	V	142,35	V	32515	V
2020/11/04 03	SR	72,16	V	1,05	V	76,04	V	0,06	V	0,33	V	142,76	V	32439	V
2020/11/04 04	SR	47,94	V	0,86	V	78,86	V	0,02	V	0,34	V	143,16	V	32467	V
2020/11/04 05	SR	27,09	V	0,86	V	94,22	V	0,01	V	0,37	V	143,53	V	31454	V
2020/11/04 06	SR	40,53	V	0,90	V	78,71	V	0,04	V	0,36	V	143,77	V	32574	V
2020/11/04 07	SR	23,54	V	0,85	V	83,83	V	0,00	V	0,45	V	144,22	V	32653	V
2020/11/04 08	SR	32,14	V	0,83	V	67,52	V	0,00	V	0,64	V	145,05	V	32590	V
2020/11/04 09	SR	39,57	V	0,89	V	60,76	V	0,00	V	0,58	V	143,30	V	32779	V
2020/11/04 10	SR	100,13	V	1,31	V	37,86	V	0,00	V	0,51	V	141,62	V	32965	V
2020/11/04 11	SR	113,85	V	1,29	V	40,14	V	0,00	V	0,51	V	141,78	V	32516	V
2020/11/04 12	SR	43,54	V	0,84	V	62,24	V	0,00	V	0,48	V	142,32	V	33058	V
2020/11/04 13	SR	75,46	V	0,95	V	43,05	V	0,00	V	0,47	V	142,80	V	32745	V
2020/11/04 14	SR	61,78	V	0,93	V	43,65	V	0,00	V	0,52	V	143,44	V	31989	V
2020/11/04 15	SR	75,72	V	0,99	V	43,40	V	0,00	V	0,60	V	143,93	V	31833	V
2020/11/04 16	SR	73,03	V	1,02	V	47,56	V	0,00	V	0,55	V	143,32	V	32479	V
2020/11/04 17	SR	81,04	V	1,06	V	45,69	V	0,00	V	0,57	V	143,50	V	32412	V
2020/11/04 18	SR	131,49	V	2,24	V	48,32	V	0,16	V	1,45	V	142,66	V	32130	V
2020/11/04 19	SR	65,47	V	1,07	V	74,51	V	0,01	V	0,56	V	141,72	V	32299	V
2020/11/04 20	SR	114,32	V	2,10	V	67,31	V	0,19	V	0,48	V	142,17	V	32303	V
2020/11/04 21	SR	82,17	V	1,26	V	68,93	V	0,01	V	0,45	V	143,25	V	32126	V
2020/11/04 22	SR	111,56	V	1,92	V	63,50	V	0,10	V	0,44	V	144,17	V	32034	V
2020/11/04 23	SR	53,06	V	0,93	V	79,68	V	0,00	V	0,39	V	144,32	V	32066	V
2020/11/04 24	SR	40,20	V	0,88	V	90,85	V	0,00	V	0,39	V	143,59	V	32091	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.5-131.5	0.8-2.2	37.9-94.2	0.0-0.2	0.3-1.5	141.6-145.0	31454.4-33057.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.2	1.1	63.9	0	0.5	143.1	32374.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/05 01	SR	60,30	V	0,95	V	78,21	V	0,00	V	0,35	V	143,94	V	32040	V
2020/11/05 02	SR	35,96	V	0,84	V	87,72	V	0,00	V	0,34	V	143,94	V	32150	V
2020/11/05 03	SR	58,59	V	1,00	V	84,52	V	0,00	V	0,34	V	144,20	V	32098	V
2020/11/05 04	SR	18,91	V	0,81	V	106,13	V	0,00	V	0,33	V	144,25	V	32157	V
2020/11/05 05	SR	29,30	V	0,79	V	102,01	V	0,00	V	0,34	V	144,00	V	32257	V
2020/11/05 06	SR	69,20	V	0,94	V	77,71	V	0,00	V	0,38	V	144,58	V	32013	V
2020/11/05 07	SR	90,71	V	1,85	V	67,92	V	0,17	V	1,05	V	145,73	V	31848	V
2020/11/05 08	SR	81,02	V	2,20	V	81,37	V	0,50	V	1,20	V	143,66	V	31759	V
2020/11/05 09	SR	77,18	V	1,29	V	80,56	V	0,02	V	0,48	V	142,69	V	32106	V
2020/11/05 10	SR	117,81	V	3,18	V	76,11	V	0,40	V	0,46	V	143,34	V	32654	V
2020/11/05 11	SR	73,69	V	1,73	V	87,65	V	0,15	V	0,50	V	143,42	V	32397	V
2020/11/05 12	SR	62,56	V	1,39	V	91,56	V	0,06	V	0,47	V	142,44	V	32824	V
2020/11/05 13	SR	37,69	V	0,76	V	78,40	V	0,00	V	0,48	V	142,61	V	31971	V
2020/11/05 14	SR	65,31	V	0,93	V	65,56	V	0,00	V	0,52	V	142,94	V	32092	V
2020/11/05 15	SR	47,32	V	0,78	V	64,59	V	0,00	V	0,41	V	142,98	V	32658	V
2020/11/05 16	SR	66,08	V	0,91	V	56,58	V	0,00	V	0,39	V	142,37	V	32566	V
2020/11/05 17	SR	65,17	V	1,01	V	60,13	V	0,01	V	0,41	V	142,16	V	32608	V
2020/11/05 18	SR	66,45	V	1,05	V	72,82	V	0,00	V	0,40	V	142,61	V	32605	V
2020/11/05 19	SR	34,28	V	0,85	V	79,12	V	0,00	V	0,39	V	142,51	V	32734	V
2020/11/05 20	SR	73,49	V	0,95	V	59,62	V	0,00	V	0,37	V	142,85	V	32557	V
2020/11/05 21	SR	69,60	V	0,94	V	60,10	V	0,00	V	0,37	V	143,40	V	32546	V
2020/11/05 22	SR	35,31	V	0,82	V	82,24	V	0,00	V	0,37	V	143,73	V	32527	V
2020/11/05 23	SR	84,60	V	1,17	V	59,42	V	0,01	V	0,39	V	143,82	V	31189	V
2020/11/05 24	SR	98,03	V	1,65	V	68,55	V	0,10	V	0,33	V	144,48	V	32586	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.9-117.8	0.8-3.2	56.6-106.1	0.0-0.5	0.3-1.2	142.2-145.7	31188.7-32824.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.3	1.2	76.2	0.1	0.5	143.4	32289.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/06 01	SR	39,10	V	0,78	V	75,60	V	0,00	V	0,32	V	144,51	V	32674	V
2020/11/06 02	SR	104,32	V	1,21	V	49,70	V	0,00	V	0,33	V	144,24	V	32549	V
2020/11/06 03	SR	123,16	V	1,82	V	50,93	V	0,12	V	0,35	V	144,58	V	30905	V
2020/11/06 04	SR	96,15	V	1,40	V	62,19	V	0,05	V	0,30	V	145,01	V	32468	V
2020/11/06 05	SR	97,93	V	1,12	V	59,05	V	0,00	V	0,30	V	145,72	V	32510	V
2020/11/06 06	SR	58,73	V	0,90	V	73,18	V	0,00	V	0,29	V	146,23	V	32577	V
2020/11/06 07	SR	101,04	V	1,71	V	69,66	V	0,07	V	0,33	V	146,81	V	31221	V
2020/11/06 08	SR	150,98	V	3,45	V	65,60	V	0,43	V	1,65	V	145,51	V	31751	V
2020/11/06 09	SR	60,07	V	1,36	V	85,51	V	0,09	V	0,34	V	143,02	V	32295	V
2020/11/06 10	SR	20,12	V	0,85	V	93,96	V	0,00	V	0,36	V	142,93	V	33387	V
2020/11/06 11	SR	100,74	V	2,26	V	70,57	V	0,30	V	0,38	V	142,63	V	32901	V
2020/11/06 12	SR	37,87	V	0,79	V	85,80	V	0,01	V	0,36	V	141,68	V	33330	V
2020/11/06 13	SR	38,25	V	0,79	V	82,33	V	0,02	V	0,38	V	142,30	V	32360	V
2020/11/06 14	SR	43,31	V	0,84	V	78,56	V	0,04	V	0,43	V	142,53	V	32908	V
2020/11/06 15	SR	93,50	V	1,19	V	58,02	V	0,09	V	0,40	V	141,61	V	32928	V
2020/11/06 16	SR	115,57	V	1,40	V	59,50	V	0,13	V	0,39	V	140,55	V	32971	V
2020/11/06 17	SR	55,09	V	0,97	V	78,46	V	0,01	V	0,35	V	140,24	V	33106	V
2020/11/06 18	SR	50,92	V	0,89	V	75,39	V	0,00	V	0,33	V	140,11	V	33183	V
2020/11/06 19	SR	84,88	V	1,03	V	58,01	V	0,02	V	0,31	V	140,36	V	32943	V
2020/11/06 20	SR	80,84	V	1,00	V	56,83	V	0,03	V	0,33	V	140,53	V	33080	V
2020/11/06 21	SR	69,26	V	0,91	V	57,57	V	0,01	V	0,33	V	140,78	V	33063	V
2020/11/06 22	SR	45,89	V	0,77	V	76,89	V	0,00	V	0,30	V	141,11	V	33117	V
2020/11/06 23	SR	72,86	V	0,88	V	69,33	V	0,00	V	0,30	V	141,28	V	32883	V
2020/11/06 24	SR	77,37	V	0,90	V	69,06	V	0,00	V	0,32	V	141,41	V	33056	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.1-151.0	0.8-3.4	49.7-94.0	0.0-0.4	0.3-1.6	140.1-146.8	30905.3-33386.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.7	1.2	69.2	0.1	0.4	142.7	32673.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

Jeh

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/07 01	SR	19,13	V	0,77	V	102,84	V	0,00	V	0,31	V	141,33	V	33088	V
2020/11/07 02	SR	79,23	V	1,53	V	82,24	V	0,02	V	0,31	V	141,26	V	33010	V
2020/11/07 03	SR	111,28	V	1,96	V	109,62	V	0,05	V	0,31	V	140,78	V	33083	V
2020/11/07 04	SR	141,43	V	1,70	V	80,74	V	0,04	V	0,26	V	140,18	V	33410	V
2020/11/07 05	SR	130,18	V	1,37	V	50,47	V	0,00	V	0,29	V	142,18	V	32062	V
2020/11/07 06	SR	143,85	V	2,28	V	48,83	V	0,57	V	0,31	V	143,60	V	32997	V
2020/11/07 07	SR	20,55	V	0,77	V	92,89	V	0,00	V	0,34	V	145,38	V	33000	V
2020/11/07 08	SR	76,29	V	0,94	V	57,29	V	0,01	V	0,38	V	145,48	V	33030	V
2020/11/07 09	SR	79,87	V	0,98	V	60,85	V	0,00	V	0,31	V	144,33	V	32928	V
2020/11/07 10	SR	100,39	V	1,03	V	57,58	V	0,00	V	0,33	V	144,64	V	32753	V
2020/11/07 11	SR	91,98	V	1,26	V	66,91	V	0,05	V	0,85	V	144,89	V	32420	V
2020/11/07 12	SR	77,12	V	1,08	V	75,90	V	0,03	V	0,42	V	143,40	V	32359	V
2020/11/07 13	SR	33,78	V	0,71	V	82,82	V	0,00	V	0,41	V	143,40	V	32494	V
2020/11/07 14	SR	65,80	V	0,89	V	72,05	V	0,01	V	0,35	V	142,47	V	32287	V
2020/11/07 15	SR	35,79	V	0,68	V	72,12	V	0,00	V	0,38	V	142,72	V	32640	V
2020/11/07 16	SR	50,80	V	0,79	V	67,48	V	0,00	V	0,40	V	142,54	V	32384	V
2020/11/07 17	SR	28,74	V	0,70	V	80,24	V	0,00	V	0,35	V	141,72	V	32710	V
2020/11/07 18	SR	60,94	V	0,85	V	58,27	V	0,00	V	0,33	V	141,75	V	32587	V
2020/11/07 19	SR	54,37	V	0,91	V	66,22	V	0,00	V	0,34	V	142,07	V	32590	V
2020/11/07 20	SR	81,60	V	0,94	V	59,03	V	0,01	V	0,33	V	142,49	V	32576	V
2020/11/07 21	SR	56,13	V	1,07	V	90,52	V	0,03	V	0,35	V	142,45	V	32675	V
2020/11/07 22	SR	92,88	V	0,96	V	58,64	V	0,00	V	0,38	V	142,29	V	32311	V
2020/11/07 23	SR	26,79	V	0,76	V	98,30	V	0,00	V	0,38	V	141,58	V	32508	V
2020/11/07 24	SR	10,83	V	0,74	V	112,97	V	0,00	V	0,36	V	141,57	V	33395	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-143.8	0.7-2.3	48.8-113.0	0.0-0.6	0.3-0.8	140.2-145.5	32061.8-33410.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.6	1.1	75.2	0	0.4	142.7	32720.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/11/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/11/08 01	SR	44,34	V	0,76	V	67,95	V	0,00	V	0,39	V	141,84	V	33236	V
2020/11/08 02	SR	51,09	V	0,78	V	61,43	V	0,00	V	0,39	V	142,55	V	33227	V
2020/11/08 03	SR	45,83	V	0,77	V	64,02	V	0,00	V	0,49	V	143,11	V	33375	V
2020/11/08 04	SR	67,76	V	0,85	V	54,38	V	0,00	V	0,56	V	144,07	V	33450	V
2020/11/08 05	SR	23,16	V	0,81	V	112,64	V	0,00	V	0,57	V	144,32	V	33332	V
2020/11/08 06	SR	104,71	V	1,31	V	77,72	V	0,02	V	0,42	V	143,90	V	31372	V
2020/11/08 07	SR	70,29	V	1,10	V	86,47	V	0,01	V	0,33	V	143,39	V	32723	V
2020/11/08 08	SR	50,90	V	0,92	V	93,26	V	0,00	V	0,33	V	143,51	V	32874	V
2020/11/08 09	SR	74,07	V	1,02	V	80,83	V	0,00	V	0,33	V	143,84	V	32853	V
2020/11/08 10	SR	64,83	V	0,88	V	82,93	V	0,00	V	0,70	V	144,21	V	32890	V
2020/11/08 11	SR	99,42	V	1,16	V	66,24	V	0,02	V	0,39	V	144,65	V	32726	V
2020/11/08 12	SR	70,99	V	0,96	V	71,26	V	0,01	V	0,45	V	144,61	V	32762	V
2020/11/08 13	SR	40,17	V	0,68	V	77,24	V	0,00	V	0,38	V	143,14	V	32804	V
2020/11/08 14	SR	55,71	V	0,70	V	64,37	V	0,00	V	0,40	V	143,29	V	31610	V
2020/11/08 15	SR	52,94	V	0,71	V	64,46	V	0,00	V	0,38	V	143,91	V	32889	V
2020/11/08 16	SR	78,97	V	0,99	V	59,86	V	0,03	V	0,41	V	144,29	V	32557	V
2020/11/08 17	SR	30,40	V	0,68	V	84,05	V	0,00	V	0,37	V	143,70	V	32872	V
2020/11/08 18	SR	25,81	V	0,75	V	91,11	V	0,00	V	0,34	V	143,48	V	32998	V
2020/11/08 19	SR	48,40	V	0,80	V	74,02	V	0,00	V	0,34	V	143,46	V	32872	V
2020/11/08 20	SR	59,75	V	0,86	V	77,19	V	0,00	V	0,33	V	143,41	V	32215	V
2020/11/08 21	SR	35,89	V	0,76	V	92,10	V	0,00	V	0,33	V	143,74	V	32229	V
2020/11/08 22	SR	33,38	V	0,79	V	101,58	V	0,00	V	0,32	V	143,66	V	32978	V
2020/11/08 23	SR	50,04	V	0,82	V	81,61	V	0,00	V	0,34	V	143,80	V	32950	V
2020/11/08 24	SR	55,89	V	0,79	V	68,01	V	0,00	V	0,35	V	144,13	V	32915	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.2-104.7	0.7-1.3	54.4-112.6	0.0-0.0	0.3-0.7	141.8-144.6	31371.6-33450.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.6	0.9	77.3	0	0.4	143.7	32779.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]