

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/21 01	SR	78,64	V	1,49	V	77,37	V	1,11	V	0,80	V	136,29	V	32292	V
2022/11/21 02	SR	64,66	V	1,17	V	88,41	V	1,06	V	0,87	V	137,81	V	32152	V
2022/11/21 03	SR	51,58	V	0,25	V	73,83	V	0,87	V	0,76	V	138,43	V	32243	V
2022/11/21 04	SR	90,74	V	0,74	V	62,08	V	0,93	V	0,74	V	139,24	V	32155	V
2022/11/21 05	SR	73,94	V	0,21	V	65,61	V	0,83	V	1,05	V	139,58	V	31896	V
2022/11/21 06	SR	82,71	V	0,39	V	59,26	V	0,64	V	0,76	V	139,89	V	31786	V
2022/11/21 07	SR	54,32	V	0,05	V	65,66	V	0,70	V	0,80	V	140,25	V	31642	V
2022/11/21 08	SR	56,57	V	0,25	V	68,09	V	0,62	V	0,81	V	140,52	V	31760	V
2022/11/21 09	SR	51,93	V	0,28	V	70,55	V	0,64	V	0,83	V	141,04	V	31662	V
2022/11/21 10	SR	41,34	V	0,05	V	77,05	V	0,01	V	0,74	V	141,23	V	32451	V
2022/11/21 11	SR	42,11	V	0,10	V	77,69	V	0,08	V	0,87	V	141,73	V	31947	V
2022/11/21 12	SR	47,27	V	0,19	V	76,14	V	0,12	V	0,76	V	142,11	V	31578	V
2022/11/21 13	SR	44,16	V	0,09	V	81,58	V	0,20	V	0,82	V	142,60	V	31417	V
2022/11/21 14	SR	43,33	V	0,17	V	78,40	V	0,17	V	0,83	V	141,32	V	31383	V
2022/11/21 15	SR	40,57	V	0,08	V	84,14	V	0,26	V	0,72	V	139,74	V	31434	V
2022/11/21 16	SR	40,72	V	0,41	V	98,68	V	0,35	V	0,76	V	139,81	V	31434	V
2022/11/21 17	SR	42,49	V	0,48	V	104,58	V	0,43	V	0,68	V	140,17	V	31368	V
2022/11/21 18	SR	25,19	V	0,05	V	104,90	V	0,43	V	0,79	V	140,43	V	31415	V
2022/11/21 19	SR	93,06	V	1,83	V	73,97	V	0,51	V	0,82	V	140,68	V	31203	V
2022/11/21 20	SR	43,86	V	0,26	V	90,26	V	0,33	V	0,77	V	138,39	V	31306	V
2022/11/21 21	SR	21,83	V	0,01	V	99,41	V	0,42	V	0,75	V	137,43	V	31275	V
2022/11/21 22	SR	24,07	V	0,03	V	96,89	V	0,38	V	0,75	V	137,53	V	31137	V
2022/11/21 23	SR	76,62	V	1,22	V	86,86	V	0,52	V	0,86	V	137,56	V	31220	V
2022/11/21 24	SR	81,37	V	1,96	V	78,14	V	0,72	V	0,68	V	137,82	V	31021	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.8-93.1	0.0-2.0	59.3-104.9	0.0-1.1	0.7-1.1	136.3-142.6	31021.0-32450.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.7	0.5	80.8	0.5	0.8	139.7	31632.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/22 01	SR	133,73	V	3,43	V	57,78	V	0,99	V	0,70	V	138,28	V	31037	V
2022/11/22 02	SR	105,84	V	1,37	V	59,77	V	0,46	V	0,67	V	138,72	V	31140	V
2022/11/22 03	SR	104,55	V	1,90	V	61,54	V	0,59	V	0,73	V	139,05	V	31191	V
2022/11/22 04	SR	93,65	V	1,59	V	63,33	V	0,59	V	0,65	V	139,39	V	31022	V
2022/11/22 05	SR	64,70	V	0,64	V	65,58	V	0,61	V	0,67	V	139,60	V	31101	V
2022/11/22 06	SR	88,60	V	0,77	V	52,41	V	0,63	V	0,70	V	140,00	V	30890	V
2022/11/22 07	SR	56,68	V	0,22	V	66,59	V	0,53	V	0,67	V	140,26	V	30531	V
2022/11/22 08	SR	45,28	V	0,21	V	77,33	V	0,50	V	0,69	V	140,25	V	30462	V
2022/11/22 09	SR	59,00	V	0,47	V	73,49	V	0,54	V	0,64	V	140,05	V	31026	V
2022/11/22 10	SR	61,52	V	0,15	V	75,78	V	0,20	V	0,68	V	140,10	V	31012	V
2022/11/22 11	SR	47,15	V	0,05	V	84,72	V	0,31	V	0,86	V	140,23	V	30498	V
2022/11/22 12	SR	33,86	V	0,03	V	94,57	V	0,42	V	0,73	V	140,39	V	30369	V
2022/11/22 13	SR	103,97	V	1,49	V	75,44	V	0,48	V	0,81	V	140,73	V	30125	V
2022/11/22 14	SR	40,44	V	0,12	V	90,27	V	0,54	V	0,98	V	141,13	V	29847	V
2022/11/22 15	SR	63,08	V	0,24	V	75,63	V	0,48	V	0,87	V	141,58	V	29845	V
2022/11/22 16	SR	63,96	V	1,12	V	89,95	V	0,63	V	0,87	V	141,83	V	29948	V
2022/11/22 17	SR	12,55	V	0,06	V	124,16	V	0,64	V	0,87	V	141,57	V	30315	V
2022/11/22 18	SR	159,14	V	4,31	V	68,34	V	0,78	V	0,80	V	141,94	V	30256	V
2022/11/22 19	SR	45,70	V	0,34	V	96,23	V	0,60	V	0,81	V	142,14	V	30282	V
2022/11/22 20	SR	33,25	V	0,16	V	100,32	V	0,59	V	1,19	V	142,15	V	30312	V
2022/11/22 21	SR	31,57	V	0,04	V	87,42	V	0,49	V	0,89	V	142,50	V	30287	V
2022/11/22 22	SR	28,32	V	0,09	V	95,72	V	0,38	V	0,87	V	141,55	V	30290	V
2022/11/22 23	SR	54,41	V	1,27	V	101,35	V	0,37	V	0,90	V	138,64	V	30594	V
2022/11/22 24	SR	31,65	V	0,11	V	106,13	V	0,30	V	0,92	V	138,46	V	30474	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-159.1	0.0-4.3	52.4-124.2	0.2-1.0	0.6-1.2	138.3-142.5	29844.8-31191.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.1	0.8	81	0.5	0.8	140.4	30535.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/23 01	SR	50,34	V	0,65	V	100,49	V	0,41	V	1,00	V	138,61	V	30455	V
2022/11/23 02	SR	35,17	V	0,25	V	110,50	V	0,54	V	0,93	V	138,87	V	30535	V
2022/11/23 03	SR	38,10	V	0,71	V	121,70	V	1,06	V	0,80	V	139,09	V	30445	V
2022/11/23 04	SR	107,94	V	3,90	V	104,24	V	3,70	V	0,78	V	139,50	V	30311	V
2022/11/23 05	SR	70,22	V	2,62	V	115,39	V	5,87	V	0,79	V	139,53	V	30263	V
2022/11/23 06	SR	98,55	V	3,73	V	98,54	V	3,30	V	0,72	V	140,07	V	30231	V
2022/11/23 07	SR	93,04	V	2,76	V	92,00	V	0,86	V	0,74	V	140,39	V	30124	V
2022/11/23 08	SR	40,59	V	0,32	V	98,73	V	0,22	V	0,75	V	140,51	V	30290	V
2022/11/23 09	SR	100,24	V	2,29	V	84,90	V	0,26	V	0,76	V	140,72	V	30257	V
2022/11/23 10	SR	34,49	V	0,11	V	96,27	V	0,41	V	0,86	V	141,29	V	31486	V
2022/11/23 11	SR	115,37	V	3,35	V	81,57	V	0,62	V	0,77	V	141,82	V	30987	V
2022/11/23 12	SR	107,90	V	2,22	V	74,63	V	0,54	V	0,76	V	142,38	V	30816	V
2022/11/23 13	SR	40,61	V	0,21	V	95,72	V	0,50	V	0,80	V	140,31	V	30735	V
2022/11/23 14	SR	39,36	V	0,21	V	89,04	V	0,28	V	0,86	V	138,69	V	30899	V
2022/11/23 15	SR	31,63	V	0,16	V	96,73	V	0,32	V	0,82	V	138,61	V	30903	V
2022/11/23 16	SR	43,64	V	0,18	V	83,07	V	0,25	V	0,80	V	138,99	V	30889	V
2022/11/23 17	SR	36,74	V	0,05	V	82,86	V	0,21	V	0,79	V	139,34	V	30878	V
2022/11/23 18	SR	22,61	V	0,10	V	100,73	V	0,27	V	0,77	V	139,57	V	30881	V
2022/11/23 19	SR	77,61	V	0,87	V	76,51	V	0,38	V	0,80	V	139,79	V	30920	V
2022/11/23 20	SR	118,52	V	2,79	V	76,08	V	0,55	V	0,70	V	140,04	V	30740	V
2022/11/23 21	SR	102,10	V	1,95	V	78,09	V	0,40	V	0,72	V	140,28	V	30777	V
2022/11/23 22	SR	77,03	V	0,72	V	77,59	V	0,11	V	0,72	V	140,47	V	30620	V
2022/11/23 23	SR	68,33	V	1,23	V	103,68	V	0,50	V	0,78	V	139,45	V	30952	V
2022/11/23 24	SR	81,40	V	1,64	V	85,15	V	0,41	V	0,70	V	139,13	V	30808	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.6-118.5	0.0-3.9	74.6-121.7	0.1-5.9	0.7-1.0	138.6-142.4	30124.4-31486.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68	1.4	92.7	0.9	0.8	139.9	30675.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/24 01	SR	127,19	V	4,45	V	77,39	V	0,76	V	0,79	V	136,48	V	30626	V
2022/11/24 02	SR	97,45	V	2,82	V	88,98	V	0,69	V	0,70	V	136,43	V	30745	V
2022/11/24 03	SR	63,26	V	1,31	V	107,51	V	0,60	V	0,68	V	136,67	V	30729	V
2022/11/24 04	SR	88,63	V	1,26	V	93,74	V	0,46	V	0,63	V	137,10	V	30973	V
2022/11/24 05	SR	63,50	V	1,01	V	95,18	V	0,57	V	0,59	V	137,44	V	31028	V
2022/11/24 06	SR	94,62	V	2,12	V	80,80	V	0,48	V	0,64	V	137,73	V	30922	V
2022/11/24 07	SR	35,66	V	0,76	V	98,81	V	0,23	V	0,70	V	138,02	V	30974	V
2022/11/24 08	SR	33,96	V	0,10	V	87,37	V	0,09	V	0,74	V	138,36	V	31186	V
2022/11/24 09	SR	79,77	V	1,09	V	69,61	V	0,10	V	0,71	V	138,75	V	31162	V
2022/11/24 10	SR	91,45	V	2,51	V	79,25	V	0,64	V	0,68	V	139,25	V	32386	V
2022/11/24 11	SR	60,71	V	0,43	V	83,48	V	0,26	V	0,71	V	139,59	V	31967	V
2022/11/24 12	SR	122,93	V	4,31	V	83,62	V	0,77	V	0,74	V	139,97	V	32246	V
2022/11/24 13	SR	93,56	V	1,54	V	82,32	V	0,60	V	0,77	V	139,93	V	31937	V
2022/11/24 14	SR	83,11	V	1,38	V	86,42	V	0,62	V	0,80	V	140,27	V	31758	V
2022/11/24 15	SR	59,77	V	0,68	V	87,07	V	0,60	V	0,90	V	140,62	V	31632	V
2022/11/24 16	SR	94,42	V	2,03	V	81,46	V	0,55	V	0,83	V	140,88	V	31764	V
2022/11/24 17	SR	115,75	V	0,64	V	76,69	V	0,41	V	0,79	V	141,60	V	31897	V
2022/11/24 18	SR	47,94	V	0,09	V	88,29	V	0,18	V	0,81	V	141,95	V	32017	V
2022/11/24 19	SR	12,88	V	0,01	V	118,80	V	0,09	V	0,88	V	141,54	V	32236	V
2022/11/24 20	SR	10,62	V	0,01	V	119,65	V	0,06	V	0,87	V	141,39	V	32207	V
2022/11/24 21	SR	24,43	V	0,01	V	105,15	V	0,06	V	0,85	V	141,07	V	32362	V
2022/11/24 22	SR	58,30	V	0,01	V	92,71	V	0,12	V	0,88	V	137,81	V	32594	V
2022/11/24 23	SR	40,28	V	0,01	V	103,10	V	0,12	V	0,82	V	136,92	V	32571	V
2022/11/24 24	SR	93,12	V	0,05	V	118,35	V	7,90	V	0,79	V	135,80	V	32179	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-127.2	0.0-4.5	69.6-119.6	0.1-7.9	0.6-0.9	135.8-142.0	30625.9-32593.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.6	1.2	91.9	0.7	0.8	139	31670.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/25 01	SR	88,52	V	0,07	V	88,67	V	0,70	V	0,76	V	135,99	V	32865	V
2022/11/25 02	SR	114,73	V	0,07	V	96,52	V	1,66	V	0,75	V	136,61	V	32459	V
2022/11/25 03	SR	122,82	V	0,07	V	78,78	V	0,69	V	0,73	V	136,77	V	32441	V
2022/11/25 04	SR	37,06	V	0,07	V	99,48	V	0,49	V	0,76	V	137,12	V	32074	V
2022/11/25 05	SR	76,67	V	0,07	V	92,30	V	0,64	V	0,75	V	137,56	V	31996	V
2022/11/25 06	SR	98,85	V	0,07	V	75,75	V	0,50	V	0,77	V	138,19	V	31847	V
2022/11/25 07	SR	33,75	V	0,08	V	102,13	V	0,31	V	0,86	V	138,54	V	32038	V
2022/11/25 08	SR	36,79	V	0,07	V	104,07	V	0,20	V	0,85	V	138,74	V	32212	V
2022/11/25 09	SR	40,21	V	0,06	V	105,26	V	0,20	V	0,87	V	137,82	V	32161	V
2022/11/25 10	SR	45,53	V	4,55	NV	89,32	V	0,14	V	0,72	V	137,34	V	33464	V
2022/11/25 11	SR	7,34	V	1,87	NV	121,25	V	0,30	V	0,81	NV	137,63	V	33728	NV
2022/11/25 12	SR	8,02	V	0,01	NV	125,39	V	0,38	V	0,78	V	138,51	V	33701	V
2022/11/25 13	SR	30,99	V	0,00	NV	105,08	V	0,32	V	0,71	NV	139,00	V	34345	NV
2022/11/25 14	SR	6,74	V	0,00	NV	138,55	V	0,61	V	0,86	V	138,68	V	32659	V
2022/11/25 15	99	7,69	NV	0,74	NV	132,95	NV	0,66	NV	0,92	NV	138,37	NV	31935	NV
2022/11/25 16	SR	24,02	V	1,02	V	109,79	V	0,69	V	0,86	V	138,67	V	32316	V
2022/11/25 17	SR	77,83	V	6,38	V	98,21	V	1,14	V	0,94	V	139,00	V	32186	V
2022/11/25 18	SR	14,18	V	0,90	V	119,50	V	0,73	V	0,94	V	139,37	V	32224	V
2022/11/25 19	SR	12,93	V	0,78	V	114,57	V	0,68	V	0,91	V	139,62	V	32314	V
2022/11/25 20	SR	54,17	V	1,27	V	85,43	V	0,63	V	0,89	V	140,21	V	32310	V
2022/11/25 21	SR	74,62	V	1,83	V	76,23	V	0,55	V	0,86	V	140,73	V	32179	V
2022/11/25 22	SR	36,38	V	0,75	V	78,33	V	0,61	V	0,92	V	141,22	V	32100	V
2022/11/25 23	SR	111,75	V	2,08	V	55,52	V	0,65	V	0,92	V	141,52	V	32166	V
2022/11/25 24	SR	93,96	V	1,50	V	56,62	V	0,61	V	0,92	V	142,16	V	32064	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-122.8	0.1-6.4	55.5-138.5	0.1-1.7	0.7-0.9	136.0-142.2	31847.1-33700.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.3	1	96.4	0.6	0.8	138.7	32370.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: