

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/22 01	SR	63,48	V	0,46	V	65,33	V	0,00	V	0,42	V	136,62	V	32839	V
2021/11/22 02	SR	57,54	V	0,39	V	65,15	V	0,00	V	0,41	V	136,59	V	32685	V
2021/11/22 03	SR	42,02	V	0,39	V	74,49	V	0,00	V	0,42	V	136,69	V	32471	V
2021/11/22 04	SR	42,49	V	0,36	V	72,33	V	0,00	V	0,41	V	136,93	V	32691	V
2021/11/22 05	SR	42,06	V	0,39	V	83,50	V	0,00	V	0,42	V	136,87	V	32536	V
2021/11/22 06	SR	64,80	V	0,48	V	67,73	V	0,00	V	0,39	V	137,10	V	32596	V
2021/11/22 07	SR	77,43	V	0,86	V	72,62	V	0,03	V	0,48	V	137,73	V	34063	V
2021/11/22 08	SR	118,96	V	1,12	V	59,67	V	0,02	V	2,51	V	137,48	V	31193	V
2021/11/22 09	SR	68,41	V	1,16	V	85,12	V	0,60	V	0,59	V	133,28	V	32691	V
2021/11/22 10	SR	71,17	V	0,78	V	80,16	V	1,13	V	0,53	V	132,68	V	32659	V
2021/11/22 11	SR	87,37	V	0,98	V	76,24	V	1,45	V	0,45	V	133,45	V	32665	V
2021/11/22 12	SR	102,59	V	1,26	V	78,28	V	1,97	V	0,41	V	133,89	V	32422	V
2021/11/22 13	SR	132,22	V	1,50	V	70,43	V	2,55	V	0,38	V	134,32	V	32378	V
2021/11/22 14	SR	79,65	V	0,76	V	76,69	V	1,87	V	0,45	V	134,68	V	32264	V
2021/11/22 15	SR	121,76	V	2,59	V	75,39	V	2,15	V	0,38	V	134,41	V	32264	V
2021/11/22 16	SR	77,16	V	0,77	V	76,62	V	1,55	V	0,36	V	134,25	V	32535	V
2021/11/22 17	SR	118,31	V	1,83	V	71,13	V	1,13	V	0,39	V	133,91	V	32430	V
2021/11/22 18	SR	75,69	V	0,76	V	89,51	V	0,80	V	0,38	V	133,69	V	32499	V
2021/11/22 19	SR	55,48	V	0,62	V	87,16	V	0,53	V	0,38	V	133,56	V	32678	V
2021/11/22 20	SR	64,10	V	0,51	V	82,42	V	0,22	V	0,39	V	133,43	V	32730	V
2021/11/22 21	SR	61,78	V	0,53	V	83,72	V	0,01	V	0,39	V	133,02	V	32715	V
2021/11/22 22	SR	97,56	V	0,96	V	75,13	V	0,19	V	0,39	V	133,24	V	32818	V
2021/11/22 23	SR	104,86	V	1,72	V	85,12	V	0,34	V	0,41	V	133,85	V	32951	V
2021/11/22 24	SR	85,41	V	1,05	V	91,84	V	0,42	V	0,48	V	133,87	V	33350	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	42.0-132.2	0.4-2.6	59.7-91.8	0.0-2.6	0.4-2.5	132.7-137.7	31193.2-34063.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.7	0.9	76.9	0.7	0.5	134.8	32630.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/23 01	SR	49,63	V	0,59	V	97,54	V	0,01	V	0,46	V	133,96	V	33781	V
2021/11/23 02	SR	39,61	V	0,45	V	94,01	V	0,00	V	0,47	V	134,37	V	33125	V
2021/11/23 03	SR	17,09	V	0,38	V	125,88	V	0,00	V	0,51	V	134,06	V	33907	V
2021/11/23 04	SR	19,03	V	0,38	V	120,19	V	0,00	V	0,45	V	133,94	V	33476	V
2021/11/23 05	SR	14,74	V	0,32	V	127,20	V	0,00	V	0,46	V	134,17	V	33780	V
2021/11/23 06	SR	19,08	V	0,32	V	121,38	V	0,00	V	0,52	V	134,27	V	34037	V
2021/11/23 07	SR	143,53	V	4,24	V	83,26	V	2,59	V	0,64	V	135,01	V	35085	V
2021/11/23 08	SR	54,13	V	0,51	V	86,73	V	0,03	V	0,52	V	134,84	V	33629	V
2021/11/23 09	SR	32,28	V	0,31	V	89,08	V	0,00	V	0,52	V	135,13	V	33782	V
2021/11/23 10	SR	67,34	V	0,77	V	82,76	V	0,02	V	0,59	V	135,01	V	33535	V
2021/11/23 11	SR	103,29	V	1,94	V	87,02	V	0,22	V	0,58	V	134,36	V	33871	V
2021/11/23 12	SR	98,76	V	2,06	V	87,53	V	0,48	V	0,52	V	134,38	V	33506	V
2021/11/23 13	SR	67,42	V	0,61	V	86,19	V	0,00	V	0,48	V	135,05	V	33364	V
2021/11/23 14	SR	66,20	V	0,58	V	80,77	V	0,01	V	0,40	V	135,81	V	32856	V
2021/11/23 15	SR	90,43	V	0,70	V	70,82	V	0,01	V	0,35	V	137,02	V	32700	V
2021/11/23 16	SR	63,13	V	0,51	V	78,33	V	0,00	V	0,32	V	137,07	V	32601	V
2021/11/23 17	SR	57,16	V	0,71	V	91,35	V	0,03	V	0,36	V	136,56	V	32861	V
2021/11/23 18	SR	89,87	V	0,79	V	77,15	V	0,01	V	0,37	V	136,13	V	32778	V
2021/11/23 19	SR	122,23	V	1,68	V	74,45	V	0,10	V	0,39	V	135,88	V	32764	V
2021/11/23 20	SR	108,83	V	1,10	V	75,80	V	0,02	V	0,38	V	135,73	V	32764	V
2021/11/23 21	SR	65,02	V	0,68	V	91,71	V	0,02	V	0,39	V	135,35	V	32741	V
2021/11/23 22	SR	94,61	V	1,51	V	80,73	V	0,12	V	0,39	V	135,33	V	32696	V
2021/11/23 23	SR	67,28	V	0,69	V	91,87	V	0,00	V	0,40	V	135,34	V	32738	V
2021/11/23 24	SR	67,16	V	0,55	V	89,80	V	0,00	V	0,41	V	135,56	V	32844	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.7-143.5	0.3-4.2	70.8-127.2	0.0-2.6	0.3-0.6	133.9-137.1	32601.0-35085.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.4	0.9	91.3	0.2	0.5	135.2	33300.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/24 01	SR	91,90	V	1,10	V	84,64	V	0,06	V	0,45	V	135,28	V	32720	V
2021/11/24 02	SR	57,41	V	0,64	V	104,60	V	0,00	V	0,41	V	135,57	V	32923	V
2021/11/24 03	SR	48,15	V	0,52	V	99,27	V	0,00	V	0,38	V	135,81	V	32951	V
2021/11/24 04	SR	67,26	V	0,75	V	85,16	V	0,02	V	0,39	V	135,54	V	32847	V
2021/11/24 05	SR	85,41	V	1,51	V	92,40	V	0,25	V	0,38	V	135,79	V	32755	V
2021/11/24 06	SR	54,36	V	0,46	V	95,47	V	0,00	V	0,41	V	135,58	V	32975	V
2021/11/24 07	SR	90,13	V	1,12	V	91,13	V	0,06	V	0,56	V	136,12	V	34460	V
2021/11/24 08	SR	59,56	V	0,57	V	91,12	V	0,06	V	0,41	V	135,42	V	32476	V
2021/11/24 09	SR	34,99	V	0,40	V	99,67	V	0,35	V	0,39	V	135,24	V	32861	V
2021/11/24 10	SR	75,24	V	1,12	V	85,76	V	0,29	V	0,37	V	135,81	V	32638	V
2021/11/24 11	SR	123,29	V	3,44	V	89,37	V	0,83	V	0,43	V	136,79	V	32823	V
2021/11/24 12	SR	76,89	V	0,87	V	80,72	V	0,10	V	0,36	V	136,75	V	33195	V
2021/11/24 13	SR	167,47	V	6,96	V	88,01	V	4,36	V	0,37	V	137,42	V	32681	V
2021/11/24 14	SR	60,83	V	1,01	V	84,79	V	0,50	V	0,39	V	137,80	V	32969	V
2021/11/24 15	SR	82,61	V	0,98	V	76,77	V	0,08	V	0,42	V	138,18	V	32679	V
2021/11/24 16	SR	87,16	V	1,34	V	83,14	V	0,16	V	0,37	V	137,39	V	32678	V
2021/11/24 17	SR	28,87	V	0,54	V	108,49	V	0,04	V	0,37	V	136,54	V	33161	V
2021/11/24 18	SR	26,73	V	0,32	V	106,38	V	0,00	V	0,37	V	135,65	V	33147	V
2021/11/24 19	SR	10,37	V	0,38	V	141,63	V	0,00	V	0,38	V	134,73	V	33519	V
2021/11/24 20	SR	10,57	V	0,39	V	131,48	V	0,00	V	0,45	V	134,47	V	33518	V
2021/11/24 21	SR	28,16	V	0,40	V	110,28	V	0,00	V	0,55	V	134,11	V	33414	V
2021/11/24 22	SR	24,43	V	0,36	V	112,23	V	0,00	V	0,50	V	133,95	V	33501	V
2021/11/24 23	SR	38,16	V	0,44	V	96,47	V	0,00	V	0,47	V	134,35	V	33457	V
2021/11/24 24	SR	35,78	V	0,43	V	100,05	V	0,00	V	0,47	V	134,72	V	33392	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-167.5	0.3-7.0	76.8-141.6	0.0-4.4	0.4-0.6	134.0-138.2	32476.3-34459.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.1	1.1	97.5	0.3	0.4	135.8	33072.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/25 01	SR	22,39	V	0,36	V	113,22	V	0,00	V	0,47	V	134,86	V	33502	V
2021/11/25 02	SR	49,01	V	0,47	V	90,12	V	0,00	V	0,44	V	135,43	V	33165	V
2021/11/25 03	SR	59,72	V	0,74	V	84,41	V	0,03	V	0,42	V	136,15	V	32941	V
2021/11/25 04	SR	33,01	V	0,40	V	91,20	V	0,00	V	0,43	V	136,65	V	33063	V
2021/11/25 05	SR	47,05	V	0,45	V	80,13	V	0,00	V	0,45	V	137,00	V	33032	V
2021/11/25 06	SR	35,23	V	0,39	V	87,18	V	0,00	V	0,43	V	137,22	V	32964	V
2021/11/25 07	SR	29,66	V	0,39	V	93,13	V	0,00	V	0,47	V	137,23	V	33739	V
2021/11/25 08	SR	39,08	V	0,49	V	90,23	V	0,00	V	0,46	V	137,24	V	32124	V
2021/11/25 09	SR	61,33	V	0,81	V	87,42	V	0,05	V	0,42	V	137,15	V	32088	V
2021/11/25 10	SR	41,39	V	0,41	V	88,72	V	0,00	V	0,40	V	137,31	V	32148	V
2021/11/25 11	SR	87,22	V	1,40	V	74,10	V	0,16	V	0,36	V	137,63	V	31928	V
2021/11/25 12	SR	58,01	V	0,94	V	74,97	V	0,09	V	0,37	V	138,01	V	31942	V
2021/11/25 13	SR	82,44	V	1,05	V	74,37	V	0,09	V	0,36	V	137,89	V	32257	V
2021/11/25 14	SR	92,63	V	0,79	V	68,52	V	0,02	V	0,39	V	138,04	V	32420	V
2021/11/25 15	SR	90,26	V	0,53	V	66,87	V	0,00	V	0,41	V	139,12	V	32528	V
2021/11/25 16	SR	91,32	V	0,57	V	69,07	V	0,00	V	0,51	V	139,53	V	32262	V
2021/11/25 17	SR	85,33	V	0,57	V	70,37	V	0,00	V	0,46	V	137,20	V	32284	V
2021/11/25 18	SR	91,72	V	0,63	V	69,47	V	0,00	V	0,43	V	135,36	V	32257	V
2021/11/25 19	SR	52,87	V	0,39	V	79,81	V	0,00	V	0,40	V	135,41	V	32385	V
2021/11/25 20	SR	69,62	V	0,54	V	80,13	V	0,00	V	0,42	V	135,65	V	32337	V
2021/11/25 21	SR	6,34	V	0,30	V	124,00	V	0,00	V	0,41	V	135,26	V	32407	V
2021/11/25 22	SR	5,76	V	0,29	V	122,69	V	0,03	V	0,40	V	134,93	V	32273	V
2021/11/25 23	SR	10,75	V	0,28	V	108,96	V	0,02	V	0,49	V	135,15	V	32129	V
2021/11/25 24	SR	27,67	V	0,33	V	87,75	V	0,00	V	0,42	V	134,60	V	32133	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.8-92.6	0.3-1.4	66.9-124.0	0.0-0.2	0.4-0.5	134.6-139.5	31928.2-33739.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.9	0.6	86.5	0	0.4	136.7	32512.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/26 01	SR	40,99	V	0,39	V	84,36	V	0,00	V	0,39	V	134,88	V	32152	V
2021/11/26 02	SR	29,01	V	0,36	V	90,47	V	0,00	V	0,38	V	135,09	V	31871	V
2021/11/26 03	SR	65,34	V	0,88	V	74,83	V	0,12	V	0,44	V	135,15	V	31823	V
2021/11/26 04	SR	66,69	V	0,50	V	75,22	V	0,00	V	0,36	V	135,70	V	31996	V
2021/11/26 05	SR	30,47	V	0,33	V	84,97	V	0,00	V	0,36	V	136,38	V	31929	V
2021/11/26 06	SR	54,94	V	0,47	V	75,87	V	0,01	V	0,38	V	136,03	V	31955	V
2021/11/26 07	SR	66,02	V	0,53	V	75,81	V	0,00	V	0,35	V	135,56	V	32541	V
2021/11/26 08	SR	95,22	V	0,64	V	65,34	V	0,00	V	0,49	V	135,04	V	30575	V
2021/11/26 09	SR	79,12	V	0,60	V	69,70	V	0,00	V	0,46	V	133,82	V	31007	V
2021/11/26 10	SR	106,73	V	0,70	V	62,12	V	0,00	V	0,42	V	134,28	V	31098	V
2021/11/26 11	SR	109,79	V	0,93	V	70,73	V	0,01	V	0,40	V	135,19	V	30918	V
2021/11/26 12	SR	86,99	V	0,62	V	73,39	V	0,01	V	0,40	V	136,20	V	31036	V
2021/11/26 13	SR	114,85	V	1,00	V	73,91	V	0,04	V	0,38	V	136,96	V	32028	V
2021/11/26 14	SR	25,77	V	0,34	V	97,68	V	0,00	V	0,40	V	137,36	V	30530	V
2021/11/26 15	SR	100,12	V	0,74	V	66,64	V	0,00	V	0,40	V	137,63	V	30117	V
2021/11/26 16	SR	115,86	V	1,07	V	69,45	V	0,00	V	0,38	V	138,02	V	30378	V
2021/11/26 17	SR	109,05	V	1,13	V	72,59	V	0,00	V	0,48	V	138,44	V	30385	V
2021/11/26 18	SR	78,90	V	1,19	V	79,91	V	0,01	V	0,41	V	136,96	V	30475	V
2021/11/26 19	SR	45,82	V	0,95	V	95,31	V	0,00	V	0,40	V	135,53	V	30981	V
2021/11/26 20	SR	82,50	V	1,36	V	83,62	V	0,02	V	0,37	V	135,13	V	30643	V
2021/11/26 21	SR	35,55	V	0,74	V	99,64	V	0,00	V	0,37	V	135,29	V	30930	V
2021/11/26 22	SR	32,83	V	0,58	V	102,56	V	0,00	V	0,36	V	135,27	V	30891	V
2021/11/26 23	SR	49,17	V	0,66	V	92,63	V	0,00	V	0,45	V	135,34	V	30837	V
2021/11/26 24	SR	50,45	V	0,73	V	83,39	V	0,00	V	0,36	V	136,84	V	30667	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.8-115.9	0.3-1.4	62.1-102.6	0.0-0.1	0.3-0.5	133.8-138.4	30116.6-32541.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.7	0.7	80	0	0.4	135.9	31156.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/27 01	SR	65,67	V	1,30	V	82,20	V	0,02	V	0,35	V	137,95	V	30566	V
2021/11/27 02	SR	70,94	V	1,29	V	88,29	V	0,04	V	0,35	V	138,18	V	30772	V
2021/11/27 03	SR	112,14	V	1,51	V	71,91	V	0,01	V	0,35	V	138,53	V	30539	V
2021/11/27 04	SR	56,26	V	0,74	V	87,60	V	0,00	V	0,39	V	138,63	V	30870	V
2021/11/27 05	SR	48,78	V	0,46	V	82,10	V	0,00	V	0,35	V	138,80	V	30643	V
2021/11/27 06	SR	44,24	V	0,44	V	83,03	V	0,00	V	0,35	V	139,10	V	30668	V
2021/11/27 07	SR	87,34	V	0,67	V	60,87	V	0,00	V	0,36	V	139,34	V	31422	V
2021/11/27 08	SR	75,46	V	0,74	V	71,82	V	0,00	V	0,40	V	139,20	V	30201	V
2021/11/27 09	SR	50,91	V	0,80	V	86,75	V	0,00	V	0,38	V	138,91	V	30167	V
2021/11/27 10	SR	89,57	V	1,47	V	79,32	V	0,01	V	0,36	V	138,59	V	30177	V
2021/11/27 11	SR	91,11	V	1,48	V	78,93	V	0,00	V	0,46	V	139,22	V	30035	V
2021/11/27 12	SR	93,68	V	1,05	V	76,97	V	0,00	V	0,39	V	139,16	V	29983	V
2021/11/27 13	SR	83,28	V	0,60	V	74,17	V	0,00	V	0,41	V	139,50	V	29879	V
2021/11/27 14	SR	121,74	V	0,91	V	68,19	V	0,01	V	0,40	V	140,05	V	29804	V
2021/11/27 15	SR	49,75	V	0,40	V	88,61	V	0,00	V	0,40	V	140,20	V	30107	V
2021/11/27 16	SR	58,08	V	0,43	V	81,66	V	0,00	V	0,41	V	140,25	V	29975	V
2021/11/27 17	SR	72,66	V	0,60	V	82,73	V	0,00	V	0,41	V	140,50	V	29841	V
2021/11/27 18	SR	64,53	V	0,58	V	80,89	V	0,00	V	0,45	V	140,73	V	29750	V
2021/11/27 19	SR	29,22	V	0,37	V	106,01	V	0,00	V	0,45	V	140,54	V	29644	V
2021/11/27 20	SR	97,87	V	1,44	V	91,59	V	0,06	V	0,46	V	140,49	V	29421	V
2021/11/27 21	SR	61,66	V	1,55	V	97,69	V	0,27	V	0,43	V	140,89	V	29685	V
2021/11/27 22	SR	25,30	V	0,35	V	105,46	V	0,00	V	0,43	V	140,69	V	29781	V
2021/11/27 23	SR	69,05	V	1,67	V	110,95	V	0,30	V	0,63	V	140,37	V	29583	V
2021/11/27 24	SR	73,69	V	1,24	V	108,39	V	0,08	V	0,50	V	138,75	V	29682	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.3-121.7	0.4-1.7	60.9-110.9	0.0-0.3	0.3-0.6	138.0-140.9	29420.7-31421.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.5	0.9	85.3	0	0.4	139.5	30133.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/28 01	SR	35,67	V	0,49	V	110,09	V	0,00	V	0,40	V	138,53	V	29692	V
2021/11/28 02	SR	42,50	V	0,67	V	112,46	V	0,01	V	0,41	V	138,28	V	29852	V
2021/11/28 03	SR	45,64	V	0,46	V	108,57	V	0,00	V	0,40	V	138,15	V	29747	V
2021/11/28 04	SR	35,34	V	0,39	V	107,11	V	0,00	V	0,40	V	137,89	V	29812	V
2021/11/28 05	SR	21,49	V	0,31	V	113,95	V	0,00	V	0,39	V	138,06	V	29786	V
2021/11/28 06	SR	120,87	V	1,94	V	89,90	V	0,14	V	0,41	V	138,52	V	29557	V
2021/11/28 07	SR	48,76	V	0,90	V	103,98	V	0,11	V	0,37	V	138,78	V	31190	V
2021/11/28 08	SR	66,84	V	0,65	V	91,82	V	0,00	V	0,37	V	138,45	V	29852	V
2021/11/28 09	SR	65,19	V	0,72	V	92,88	V	0,02	V	0,39	V	138,45	V	29731	V
2021/11/28 10	SR	85,54	V	1,44	V	85,58	V	0,10	V	0,36	V	139,10	V	29825	V
2021/11/28 11	SR	67,52	V	0,73	V	95,32	V	0,00	V	0,41	V	139,72	V	29865	V
2021/11/28 12	SR	116,05	V	2,31	V	85,52	V	0,25	V	0,50	V	140,26	V	29711	V
2021/11/28 13	SR	52,80	V	0,73	V	96,70	V	0,02	V	1,47	V	138,96	V	29789	V
2021/11/28 14	SR	78,61	V	0,79	V	72,45	V	0,01	V	0,53	V	138,29	V	29637	V
2021/11/28 15	SR	73,16	V	0,71	V	73,02	V	0,01	V	0,49	V	140,03	V	29509	V
2021/11/28 16	SR	87,02	V	0,86	V	69,71	V	0,01	V	0,49	V	140,83	V	29553	V
2021/11/28 17	SR	64,37	V	0,51	V	75,68	V	0,00	V	0,46	V	141,25	V	29638	V
2021/11/28 18	SR	87,01	V	1,02	V	74,83	V	0,04	V	0,50	V	141,26	V	29530	V
2021/11/28 19	SR	51,91	V	0,48	V	83,27	V	0,00	V	0,64	V	140,20	V	29514	V
2021/11/28 20	SR	149,46	V	4,12	V	72,73	V	0,94	V	1,16	V	137,81	V	29506	V
2021/11/28 21	SR	78,90	V	1,49	V	87,80	V	0,22	V	2,01	V	134,09	V	29699	V
2021/11/28 22	SR	74,81	V	1,91	V	98,42	V	0,40	V	0,68	V	132,09	V	30302	V
2021/11/28 23	SR	79,50	V	0,82	V	86,65	V	0,06	V	0,57	V	132,02	V	30317	V
2021/11/28 24	SR	62,05	V	0,70	V	93,22	V	0,01	V	0,54	V	131,92	V	30293	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.5-149.5	0.3-4.1	69.7-114.0	0.0-0.9	0.4-2.0	131.9-141.3	29505.8-31189.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.5	1	90.9	0.1	0.6	138	29829.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: