



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/29 01	SR	75,58	V	1,25	V	90,91	V	0,11	V	0,48	V	131,82	V	30431	V
2021/11/29 02	SR	49,49	V	0,49	V	90,90	V	0,00	V	0,46	V	131,99	V	30488	V
2021/11/29 03	SR	64,62	V	0,58	V	82,36	V	0,00	V	0,48	V	132,20	V	30352	V
2021/11/29 04	SR	61,16	V	0,73	V	85,85	V	0,01	V	0,46	V	132,57	V	30294	V
2021/11/29 05	SR	36,33	V	0,45	V	107,39	V	0,00	V	0,43	V	133,32	V	30254	V
2021/11/29 06	SR	94,41	V	1,33	V	80,09	V	0,06	V	0,42	V	133,85	V	30010	V
2021/11/29 07	SR	29,83	V	0,51	V	124,57	V	0,02	V	0,39	V	133,38	V	32245	V
2021/11/29 08	SR	90,38	V	1,08	V	81,03	V	0,04	V	0,42	V	132,30	V	30643	V
2021/11/29 09	SR	105,64	V	1,26	V	68,88	V	0,04	V	0,48	V	130,98	V	30444	V
2021/11/29 10	SR	195,58	V	9,82	V	127,77	V	1,78	V	0,72	V	130,14	V	28728	V
2021/11/29 11	SR	104,51	V	4,90	V	117,44	V	0,75	V	0,23	V	123,66	V	27642	V
2021/11/29 12	SR	73,33	V	1,28	V	82,23	V	0,08	V	0,36	V	128,82	V	28522	V
2021/11/29 13	SR	99,22	V	1,95	V	71,59	V	0,26	V	0,35	V	133,09	V	29690	V
2021/11/29 14	SR	116,14	V	1,58	V	67,28	V	0,07	V	0,38	V	134,60	V	29588	V
2021/11/29 15	SR	96,48	V	1,31	V	75,30	V	0,08	V	0,41	V	136,00	V	30257	V
2021/11/29 16	SR	94,25	V	1,49	V	82,87	V	0,08	V	1,39	V	136,69	V	30649	V
2021/11/29 17	SR	62,20	V	0,53	V	76,44	V	0,00	V	2,38	V	136,93	V	31010	V
2021/11/29 18	SR	125,95	V	3,73	V	68,54	V	1,52	V	2,58	V	137,24	V	30942	V
2021/11/29 19	SR	53,26	V	0,52	V	77,72	V	0,00	V	3,38	V	138,38	V	31044	V
2021/11/29 20	SR	75,82	V	1,15	V	75,87	V	0,05	V	2,55	V	137,40	V	30763	V
2021/11/29 21	SR	83,60	V	1,21	V	74,25	V	0,04	V	2,42	V	136,87	V	30841	V
2021/11/29 22	SR	48,93	V	0,50	V	84,75	V	0,00	V	2,41	V	136,96	V	30911	V
2021/11/29 23	SR	79,49	V	0,68	V	74,78	V	0,00	V	2,30	V	136,93	V	30634	V
2021/11/29 24	SR	69,98	V	0,63	V	79,21	V	0,00	V	2,03	V	137,31	V	30528	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.8-195.6	0.4-9.8	67.3-127.8	0.0-1.8	0.2-3.4	123.7-138.4	27641.8-32245.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	82.8	1.6	85.3	0.2	1.2	133.9	30287.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/30 01	SR	34,13	V	0,36	V	93,51	V	0,00	V	2,02	V	137,22	V	30628	V
2021/11/30 02	SR	52,21	V	0,49	V	75,76	V	0,00	V	2,52	V	137,40	V	30626	V
2021/11/30 03	SR	86,31	V	0,71	V	58,05	V	0,01	V	2,61	V	137,76	V	30516	V
2021/11/30 04	SR	124,91	V	1,80	V	58,79	V	0,10	V	2,27	V	138,21	V	30389	V
2021/11/30 05	SR	57,94	V	0,49	V	70,42	V	0,00	V	2,43	V	138,08	V	30417	V
2021/11/30 06	SR	103,02	V	1,33	V	60,69	V	0,04	V	2,53	V	138,33	V	30287	V
2021/11/30 07	SR	112,61	V	1,23	V	55,07	V	0,04	V	2,19	V	138,59	V	33430	V
2021/11/30 08	SR	94,21	V	0,93	V	58,74	V	0,03	V	2,22	V	138,80	V	31796	V
2021/11/30 09	SR	101,75	V	0,95	V	56,67	V	0,04	V	2,27	V	138,11	V	32046	V
2021/11/30 10	SR	59,82	V	0,49	V	68,73	V	0,00	V	2,56	V	138,45	V	32329	V
2021/11/30 11	SR	112,40	V	2,38	V	66,50	V	0,20	V	2,66	V	139,12	V	32227	V
2021/11/30 12	SR	57,77	V	0,43	V	64,06	V	0,00	V	3,99	V	139,40	V	31993	V
2021/11/30 13	SR	59,28	V	0,41	V	59,50	V	0,00	V	2,86	V	137,04	V	32092	V
2021/11/30 14	SR	81,57	V	0,50	V	52,24	V	0,00	V	2,84	V	136,94	V	32029	V
2021/11/30 15	SR	84,83	V	0,55	V	51,42	V	0,00	V	2,88	V	137,29	V	31978	V
2021/11/30 16	SR	110,49	V	1,00	V	54,05	V	0,01	V	2,38	V	137,93	V	31760	V
2021/11/30 17	SR	96,19	V	0,71	V	50,44	V	0,00	V	2,59	V	138,97	V	31848	V
2021/11/30 18	SR	117,61	V	1,30	V	47,65	V	0,12	V	2,54	V	139,31	V	31828	V
2021/11/30 19	SR	38,31	V	0,35	V	77,84	V	0,00	V	2,89	V	138,90	V	32171	V
2021/11/30 20	SR	34,27	V	0,33	V	75,56	V	0,00	V	2,51	V	137,83	V	32426	V
2021/11/30 21	SR	66,53	V	0,48	V	56,98	V	0,00	V	2,36	V	136,88	V	32309	V
2021/11/30 22	SR	29,88	V	0,32	V	79,16	V	0,00	V	2,43	V	136,69	V	32364	V
2021/11/30 23	SR	78,18	V	0,62	V	59,10	V	0,00	V	2,30	V	136,69	V	32026	V
2021/11/30 24	SR	68,67	V	0,61	V	64,85	V	0,00	V	2,10	V	137,41	V	31942	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.9-124.9	0.3-2.4	47.6-93.5	0.0-0.2	2.0-4.0	136.7-139.4	30287.4-33429.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.6	0.8	63.2	0	2.5	138	31727.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 