



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/04 01	SR	67,59	V	0,00	NV	85,92	V	0,11	V	0,61	V	142,73	V	32514	V
2021/11/04 02	SR	24,31	V	0,00	NV	92,29	V	0,00	V	0,60	V	143,07	V	32924	V
2021/11/04 03	SR	69,71	V	0,00	NV	67,63	V	0,03	V	0,61	V	143,69	V	32864	V
2021/11/04 04	SR	76,64	V	0,00	NV	66,25	V	0,01	V	0,64	V	144,10	V	31386	V
2021/11/04 05	SR	47,96	V	0,00	NV	74,08	V	0,00	V	0,58	V	144,42	V	32315	V
2021/11/04 06	SR	26,66	V	0,00	NV	91,99	V	0,00	V	0,53	V	144,46	V	33021	V
2021/11/04 07	SR	89,93	V	0,00	NV	72,11	V	0,10	V	0,49	V	144,57	V	33178	V
2021/11/04 08	SR	32,37	V	0,00	NV	91,03	V	0,00	V	0,45	V	144,04	V	33025	V
2021/11/04 09	SR	31,76	V	0,00	NV	96,35	V	0,00	V	0,62	V	143,76	V	33143	V
2021/11/04 10	SR	62,41	V	0,00	NV	79,31	V	0,04	V	0,40	V	141,50	V	31772	V
2021/11/04 11	SR	97,95	V	0,00	NV	67,49	V	0,01	V	0,41	V	140,70	V	31638	V
2021/11/04 12	SR	22,52	V	0,00	NV	92,59	V	0,00	V	0,46	V	141,07	V	30541	V
2021/11/04 13	SR	15,06	V	0,00	NV	104,05	V	0,00	V	0,50	V	141,71	V	33218	V
2021/11/04 14	SR	19,26	NV	28,48	NV	96,65	NV	0,00	NV	0,49	NV	142,70	NV	33406	NV
2021/11/04 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/11/04 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2021/11/04 17	SR	31,42	V	0,15	NV	90,85	V	0,00	V	0,52	NV	139,24	V	33076	NV
2021/11/04 18	SR	52,11	V	0,19	V	82,02	V	0,00	V	0,47	V	138,47	V	33294	V
2021/11/04 19	SR	66,58	V	0,04	V	65,64	V	0,00	V	0,59	V	138,27	V	33438	V
2021/11/04 20	SR	83,25	V	0,22	V	68,85	V	0,01	V	0,59	V	138,77	V	33430	V
2021/11/04 21	SR	85,90	V	0,31	V	77,27	V	0,01	V	0,64	V	139,11	V	33196	V
2021/11/04 22	SR	64,14	V	0,21	V	80,15	V	0,01	V	0,72	V	139,46	V	32321	V
2021/11/04 23	SR	60,75	V	0,37	V	82,83	V	0,05	V	0,75	V	139,59	V	33528	V
2021/11/04 24	SR	21,16	V	0,01	V	109,50	V	0,00	V	0,61	V	139,20	V	33812	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-97.9	0.0-0.4	65.6-109.5	0.0-0.1	0.4-0.7	138.3-144.6	30541.1-33812.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.2	82.8	0	0.6	141.5	32728
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/05 01	SR	26,59	V	0,01	V	98,98	V	0,00	V	0,60	V	139,55	V	33769	V
2021/11/05 02	SR	47,48	V	0,04	V	74,71	V	0,00	V	0,56	V	140,21	V	33490	V
2021/11/05 03	SR	62,39	V	0,24	V	71,60	V	0,01	V	0,52	V	140,38	V	33361	V
2021/11/05 04	SR	17,56	V	0,01	V	99,59	V	0,00	V	0,60	V	140,56	V	32321	V
2021/11/05 05	SR	25,02	V	0,01	V	94,00	V	0,00	V	0,56	V	140,63	V	33737	V
2021/11/05 06	SR	27,29	V	0,01	V	90,06	V	0,00	V	0,57	V	140,91	V	33734	V
2021/11/05 07	SR	44,45	V	0,39	V	86,32	V	0,00	V	0,54	V	141,29	V	34453	V
2021/11/05 08	SR	10,66	V	0,28	V	114,24	V	0,00	V	0,53	V	141,33	V	34376	V
2021/11/05 09	SR	13,21	V	0,24	V	106,93	V	0,00	V	0,51	V	141,46	V	34393	V
2021/11/05 10	SR	11,09	V	0,26	V	107,75	V	0,00	V	0,49	V	140,09	V	34588	V
2021/11/05 11	SR	10,79	V	0,25	V	105,00	V	0,00	V	0,53	V	139,37	V	34343	V
2021/11/05 12	SR	14,27	V	0,26	V	98,05	V	0,00	V	0,54	V	139,91	V	32674	V
2021/11/05 13	SR	20,80	V	0,25	V	95,31	V	0,00	V	0,55	V	140,41	V	34340	V
2021/11/05 14	SR	52,57	V	0,65	V	79,23	V	0,04	V	0,51	V	140,81	V	34086	V
2021/11/05 15	SR	70,85	V	0,61	V	69,92	V	0,01	V	0,49	V	141,19	V	33429	V
2021/11/05 16	SR	30,34	V	0,28	V	85,85	V	0,00	V	0,48	V	141,32	V	33607	V
2021/11/05 17	SR	23,01	V	0,25	V	92,40	V	0,00	V	0,47	V	141,72	V	33946	V
2021/11/05 18	SR	16,83	V	0,28	V	104,99	V	0,00	V	0,50	V	141,83	V	34079	V
2021/11/05 19	SR	25,96	V	0,27	V	97,63	V	0,00	V	0,60	V	141,13	V	33620	V
2021/11/05 20	SR	42,81	V	0,32	V	81,75	V	0,00	V	0,61	V	140,84	V	33268	V
2021/11/05 21	SR	59,96	V	0,77	V	79,25	V	0,04	V	0,74	V	141,01	V	34320	V
2021/11/05 22	SR	35,66	V	0,33	V	79,98	V	0,00	V	0,63	V	139,67	V	34161	V
2021/11/05 23	SR	34,52	V	0,45	V	88,42	V	0,01	V	0,59	V	139,69	V	33965	V
2021/11/05 24	SR	71,02	V	0,91	V	87,10	V	0,03	V	0,66	V	139,93	V	32731	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-71.0	0.0-0.9	69.9-114.2	0.0-0.0	0.5-0.7	139.4-141.8	32320.7-34588.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.1	0.3	91.2	0	0.6	140.6	33783
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/06 01	SR	46,64	V	0,51	V	80,23	V	0,01	V	0,62	V	140,03	V	34053	V
2021/11/06 02	SR	57,41	V	0,39	V	68,11	V	0,00	V	0,56	V	140,36	V	34137	V
2021/11/06 03	SR	21,90	V	0,26	V	83,86	V	0,00	V	0,52	V	140,58	V	34044	V
2021/11/06 04	SR	18,80	V	0,26	V	90,30	V	0,00	V	0,55	V	140,20	V	34015	V
2021/11/06 05	SR	27,85	V	0,33	V	82,25	V	0,00	V	0,58	V	140,34	V	32595	V
2021/11/06 06	SR	27,44	V	0,29	V	80,08	V	0,00	V	0,59	V	140,65	V	34116	V
2021/11/06 07	SR	24,58	V	0,29	V	82,61	V	0,00	V	0,55	V	140,47	V	35022	V
2021/11/06 08	SR	24,12	V	0,28	V	80,33	V	0,00	V	0,57	V	140,41	V	35050	V
2021/11/06 09	SR	30,85	V	0,28	V	74,81	V	0,00	V	0,57	V	140,74	V	34969	V
2021/11/06 10	SR	44,43	V	0,39	V	71,56	V	0,00	V	0,78	V	140,75	V	33487	V
2021/11/06 11	SR	41,74	V	0,31	V	72,17	V	0,00	V	0,64	V	139,10	V	35043	V
2021/11/06 12	SR	122,11	V	1,24	V	52,44	V	0,10	V	0,63	V	139,88	V	34844	V
2021/11/06 13	SR	15,90	V	0,25	V	95,93	V	0,00	V	0,58	V	139,93	V	34881	V
2021/11/06 14	SR	16,77	V	0,28	V	86,61	V	0,00	V	0,60	V	140,32	V	34721	V
2021/11/06 15	SR	56,20	V	0,63	V	76,22	V	0,00	V	2,13	V	141,12	V	34277	V
2021/11/06 16	SR	42,62	V	0,83	V	90,80	V	0,10	V	2,09	V	139,46	V	33401	V
2021/11/06 17	SR	69,96	V	1,43	V	92,50	V	0,28	V	0,80	V	138,70	V	34906	V
2021/11/06 18	SR	75,68	V	0,70	V	85,38	V	0,01	V	0,62	V	137,11	V	35005	V
2021/11/06 19	SR	34,33	V	0,38	V	100,15	V	0,00	V	0,54	V	136,40	V	35068	V
2021/11/06 20	SR	35,52	V	0,40	V	100,50	V	0,00	V	0,56	V	136,35	V	34979	V
2021/11/06 21	SR	36,34	V	0,40	V	98,99	V	0,00	V	0,63	V	136,15	V	33699	V
2021/11/06 22	SR	27,92	V	0,35	V	99,66	V	0,00	V	0,52	V	135,97	V	34731	V
2021/11/06 23	SR	21,08	V	0,30	V	101,71	V	0,00	V	0,54	V	136,13	V	34836	V
2021/11/06 24	SR	34,19	V	0,41	V	101,33	V	0,00	V	0,63	V	135,99	V	34337	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.9-122.1	0.3-1.4	52.4-101.7	0.0-0.3	0.5-2.1	136.0-141.1	32594.6-35067.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.8	0.5	85.4	0	0.7	139	34425.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/07 01	SR	31,50	V	0,42	V	105,77	V	0,00	V	0,61	V	135,73	V	35050	V
2021/11/07 02	SR	14,44	V	0,29	V	119,29	V	0,00	V	0,61	V	135,44	V	35049	V
2021/11/07 03	SR	25,42	V	0,33	V	105,47	V	0,00	V	0,61	V	135,66	V	35163	V
2021/11/07 04	SR	33,80	V	0,38	V	98,45	V	0,00	V	0,62	V	135,83	V	34653	V
2021/11/07 05	SR	22,18	V	0,32	V	107,41	V	0,00	V	0,59	V	135,59	V	35181	V
2021/11/07 06	SR	31,44	V	0,36	V	91,99	V	0,00	V	0,59	V	135,87	V	35184	V
2021/11/07 07	SR	71,05	V	0,01	V	67,15	V	0,00	V	0,51	V	136,32	V	35537	V
2021/11/07 08	SR	70,18	V	0,01	V	74,70	V	0,02	V	0,55	V	136,33	V	35542	V
2021/11/07 09	SR	43,19	V	0,01	V	92,43	V	0,00	V	0,54	V	136,31	V	35551	V
2021/11/07 10	SR	73,31	V	0,01	V	78,40	V	0,02	V	0,55	V	136,99	V	34056	V
2021/11/07 11	SR	27,44	V	0,01	V	90,81	V	0,00	V	0,52	V	138,30	V	35205	V
2021/11/07 12	SR	64,27	V	0,01	V	84,27	V	0,41	V	0,53	V	139,40	V	35121	V
2021/11/07 13	SR	45,98	V	0,01	NV	88,54	V	0,62	V	0,55	V	140,02	V	34836	V
2021/11/07 14	SR	66,99	V	0,01	NV	75,90	V	0,41	V	0,55	V	140,72	V	33768	V
2021/11/07 15	SR	49,97	V	0,01	NV	103,91	V	0,00	V	0,55	V	141,46	V	34167	V
2021/11/07 16	SR	60,58	V	0,01	NV	98,17	V	0,03	V	0,54	V	142,92	V	34393	V
2021/11/07 17	SR	60,07	V	0,01	NV	98,29	V	0,00	V	0,65	V	141,57	V	34462	V
2021/11/07 18	SR	27,32	V	0,01	NV	115,79	V	0,00	V	0,53	V	138,71	V	34594	V
2021/11/07 19	SR	23,73	V	0,01	NV	99,03	V	0,00	V	2,34	V	137,70	V	33336	V
2021/11/07 20	SR	25,52	V	0,01	NV	97,89	V	0,00	V	0,62	V	135,70	V	34826	V
2021/11/07 21	SR	49,55	V	0,01	NV	79,27	V	0,00	V	0,60	V	135,34	V	34979	V
2021/11/07 22	SR	47,90	V	0,01	NV	82,99	V	0,00	V	0,53	V	134,52	V	35109	V
2021/11/07 23	SR	40,85	V	0,01	NV	92,17	V	0,00	V	0,49	V	134,51	V	35069	V
2021/11/07 24	SR	14,88	V	0,01	NV	110,37	V	0,00	V	0,50	V	134,42	V	35123	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.4-73.3	0.0-0.4	67.2-119.3	0.0-0.6	0.5-2.3	134.4-142.9	33336.5-35551.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.6	0.2	94.1	0.1	0.6	137.3	34831.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/08

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/08 01	SR	19,21	V	0,01	NV	103,87	V	0,00	V	0,51	V	134,44	V	34963	V
2021/11/08 02	SR	31,43	V	0,01	NV	91,66	V	0,00	V	0,51	V	134,51	V	33592	V
2021/11/08 03	SR	50,04	V	0,01	NV	81,55	V	0,00	V	0,48	V	134,59	V	34984	V
2021/11/08 04	SR	49,48	V	0,01	NV	77,49	V	0,00	V	0,46	V	134,75	V	35044	V
2021/11/08 05	SR	31,01	V	0,01	NV	88,87	V	0,00	V	0,47	V	134,72	V	34884	V
2021/11/08 06	SP	55,61	NV	0,01	NV	128,67	NV	0,02	NV	0,64	V	131,25	V	34248	NV
2021/11/08 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	115,07	V	0,00	NV
2021/11/08 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	106,60	V	0,00	NV
2021/11/08 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	102,91	V	0,00	NV
2021/11/08 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,08	V	102,36	V	0,00	NV
2021/11/08 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,09	V	102,63	V	0,00	NV
2021/11/08 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,09	NV	102,90	NV	0,00	NV
2021/11/08 13	AV	957,21	NV	0,02	NV	113,52	NV	24,24	NV	1,53	V	103,68	V	5965	NV
2021/11/08 14	AV	563,81	V	0,02	V	177,35	V	33,71	V	0,38	V	108,56	V	14149	V
2021/11/08 15	AV	510,36	V	0,03	V	266,95	V	6,97	V	0,36	V	114,33	V	17640	V
2021/11/08 16	AV	6,03	V	0,01	V	174,29	V	21,10	V	0,20	V	113,87	V	21726	V
2021/11/08 17	AV	0,00	V	0,01	V	146,60	V	5,55	V	0,21	V	115,23	V	24465	V
2021/11/08 18	SR	0,15	V	0,01	V	178,91	V	3,08	V	0,35	V	123,42	V	30442	V
2021/11/08 19	SR	24,92	V	0,01	V	94,43	V	1,45	V	0,63	V	130,64	V	33892	V
2021/11/08 20	SR	44,47	V	0,01	V	78,19	V	0,15	V	0,50	V	133,11	V	33827	V
2021/11/08 21	SR	87,98	V	0,01	V	62,62	V	0,01	V	0,51	V	134,51	V	33777	V
2021/11/08 22	SR	71,92	V	0,01	NV	66,13	V	0,02	V	0,52	V	135,47	V	33914	V
2021/11/08 23	SR	45,30	V	0,01	NV	74,69	V	0,00	V	0,50	V	135,86	V	34015	V
2021/11/08 24	SR	68,07	V	0,01	NV	62,34	V	0,00	V	0,47	V	136,02	V	33802	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-88.0	0.0-0.0	62.3-178.9	0.0-3.1	0.4-0.6	123.4-136.0	30442.3-35043.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.7	0	88.4	0.4	0.5	133.5	33928
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 175

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/09 01	SR	110,41	V	0,01	NV	54,35	V	0,02	V	0,49	V	136,82	V	33751	V
2021/11/09 02	SR	22,60	V	0,01	NV	93,52	V	0,00	V	0,43	V	136,72	V	33949	V
2021/11/09 03	SR	13,67	V	0,01	NV	109,59	V	0,00	V	0,42	V	136,05	V	34015	V
2021/11/09 04	SR	11,84	V	0,01	NV	126,27	V	0,00	V	0,47	V	134,41	V	34133	V
2021/11/09 05	SR	28,00	V	0,01	NV	101,16	V	0,00	V	0,48	V	133,35	V	34054	V
2021/11/09 06	SR	31,91	V	0,01	NV	98,97	V	0,00	V	0,50	V	133,34	V	34112	V
2021/11/09 07	SR	58,93	V	0,01	NV	86,13	V	0,00	V	0,42	V	133,45	V	35973	V
2021/11/09 08	SR	22,63	V	0,01	NV	109,23	V	0,00	V	0,43	V	133,58	V	36021	V
2021/11/09 09	SR	36,85	V	0,01	NV	91,26	V	0,00	V	0,47	V	133,87	V	34491	V
2021/11/09 10	SR	61,07	V	0,01	NV	76,79	V	0,03	V	0,43	V	134,43	V	34635	V
2021/11/09 11	SR	72,66	NV	0,48	NV	70,53	NV	0,00	NV	0,55	NV	135,23	NV	34177	NV
2021/11/09 12	SR	47,96	NV	1,71	NV	93,65	NV	0,74	NV	0,38	NV	135,82	V	35232	NV
2021/11/09 13	SR	47,68	V	0,42	V	81,71	V	0,00	V	0,37	V	136,30	V	34782	V
2021/11/09 14	SR	101,99	V	0,97	V	68,65	V	0,01	V	0,36	V	136,15	V	33011	V
2021/11/09 15	SR	62,23	V	0,56	V	81,06	V	0,01	V	0,37	V	136,41	V	34319	V
2021/11/09 16	SR	29,84	V	0,33	V	93,22	V	0,00	V	0,41	V	137,59	V	34404	V
2021/11/09 17	SR	33,62	V	0,39	V	102,18	V	0,00	V	0,49	V	138,07	V	33861	V
2021/11/09 18	SR	95,48	V	0,80	V	76,05	V	0,02	V	0,77	V	137,64	V	33811	V
2021/11/09 19	SR	51,89	V	0,52	V	90,24	V	0,01	V	0,59	V	134,27	V	34129	V
2021/11/09 20	SR	41,64	V	0,48	V	100,38	V	0,00	V	0,63	V	133,84	V	34490	V
2021/11/09 21	SR	69,76	V	0,81	V	96,60	V	0,04	V	0,61	V	134,22	V	34004	V
2021/11/09 22	SR	62,41	V	0,80	V	111,78	V	0,04	V	0,58	V	134,56	V	34649	V
2021/11/09 23	SR	31,38	V	0,40	V	121,96	V	0,00	V	0,59	V	134,90	V	34505	V
2021/11/09 24	SR	47,40	V	0,00	NV	118,33	V	0,00	V	0,60	V	135,46	V	33795	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-110.4	0.3-1.0	54.4-126.3	0.0-0.0	0.4-0.8	133.3-138.1	33010.5-36020.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.8	0.6	95	0	0.5	135.3	34313.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/10 01	SR	30,44	V	0,00	NV	123,33	V	0,00	V	0,55	V	136,00	V	34245	V
2021/11/10 02	SR	54,27	V	0,00	NV	103,29	V	0,04	V	0,45	V	136,54	V	33934	V
2021/11/10 03	SR	24,35	V	0,00	NV	113,54	V	0,00	V	0,45	V	136,39	V	34210	V
2021/11/10 04	SR	18,99	V	0,00	NV	110,40	V	0,00	V	0,43	V	136,30	V	33952	V
2021/11/10 05	SR	18,61	V	0,00	NV	106,27	V	0,00	V	0,39	V	136,46	V	33679	V
2021/11/10 06	SR	31,50	V	0,00	NV	96,25	V	0,00	V	0,39	V	136,78	V	33808	V
2021/11/10 07	SR	96,03	V	0,00	NV	95,54	V	0,88	V	0,46	V	137,30	V	35150	V
2021/11/10 08	SR	128,27	V	0,00	NV	91,43	V	0,25	V	0,34	V	137,46	V	33254	V
2021/11/10 09	SR	22,97	V	0,00	NV	121,62	V	0,00	V	0,38	V	136,11	V	33882	V
2021/11/10 10	SR	82,27	V	0,00	NV	107,87	V	0,22	V	0,36	V	135,95	V	33952	V
2021/11/10 11	SR	72,46	V	0,00	NV	96,54	V	0,19	V	0,45	V	136,05	V	34126	V
2021/11/10 12	SR	26,12	V	0,43	V	111,05	V	0,10	V	0,49	V	135,14	V	33887	V
2021/11/10 13	SR	28,09	V	0,33	V	111,51	V	0,07	V	0,50	V	135,65	V	34348	V
2021/11/10 14	SR	35,17	V	0,27	V	93,47	V	0,09	V	0,47	V	136,17	V	34000	V
2021/11/10 15	SR	73,29	V	0,63	V	82,38	V	0,06	V	0,47	V	136,93	V	33348	V
2021/11/10 16	SR	67,80	V	0,61	V	94,62	V	0,10	V	0,43	V	137,11	V	33908	V
2021/11/10 17	SR	70,42	V	0,82	V	101,68	V	0,19	V	0,43	V	136,79	V	34129	V
2021/11/10 18	SR	82,86	V	1,00	V	98,79	V	0,32	V	0,55	V	135,78	V	33622	V
2021/11/10 19	SR	64,79	V	0,59	V	111,58	V	0,54	V	0,47	V	134,39	V	33990	V
2021/11/10 20	SR	57,35	V	0,70	V	108,29	V	0,59	V	0,46	V	134,53	V	34258	V
2021/11/10 21	SR	56,84	V	0,49	V	108,20	V	0,35	V	0,48	V	134,89	V	33776	V
2021/11/10 22	SR	33,19	V	0,31	V	111,65	V	0,23	V	0,44	V	134,99	V	34296	V
2021/11/10 23	SR	30,09	V	0,35	V	107,95	V	0,38	V	0,43	V	135,60	V	33561	V
2021/11/10 24	SR	21,97	V	0,29	V	110,17	V	0,47	V	0,49	V	136,47	V	34139	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.6-128.3	0.3-1.0	82.4-123.3	0.0-0.9	0.3-0.6	134.4-137.5	33254.2-35149.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.2	0.5	104.9	0.2	0.4	136.1	33977.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. No

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/11/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/11/11 01	SR	25,56	V	0,40	V	123,23	V	0,42	V	0,41	V	136,61	V	33550	V
2021/11/11 02	SR	48,47	V	0,41	V	83,21	V	0,24	V	0,39	V	136,80	V	33714	V
2021/11/11 03	SR	33,38	V	0,32	V	92,89	V	0,21	V	0,43	V	137,09	V	34005	V
2021/11/11 04	SR	47,54	V	0,38	V	83,94	V	0,28	V	0,43	V	137,00	V	34025	V
2021/11/11 05	SR	37,54	V	0,31	V	85,46	V	0,32	V	0,46	V	136,98	V	33718	V
2021/11/11 06	SR	16,39	V	0,28	V	120,31	V	0,29	V	0,51	V	137,39	V	34020	V
2021/11/11 07	SR	38,72	V	0,58	V	105,77	V	0,03	V	2,89	V	136,31	V	34094	V
2021/11/11 08	SR	27,23	V	0,44	V	126,98	V	0,00	V	0,64	V	133,83	V	33710	V
2021/11/11 09	SR	86,04	V	1,03	V	92,93	V	0,13	V	0,58	V	134,31	V	33683	V
2021/11/11 10	SR	51,98	V	0,53	V	89,32	V	0,04	V	0,44	V	134,67	V	33980	V
2021/11/11 11	SR	45,43	V	0,91	V	110,23	V	0,12	V	0,54	V	135,30	V	34225	V
2021/11/11 12	SR	84,98	V	1,20	V	96,55	V	0,15	V	0,39	V	135,15	V	32519	V
2021/11/11 13	SR	68,06	V	0,77	V	98,30	V	0,55	V	0,33	V	135,43	V	32907	V
2021/11/11 14	SR	52,89	V	0,46	V	101,23	V	1,08	V	0,38	V	135,67	V	32869	V
2021/11/11 15	SR	25,51	V	0,32	V	113,27	V	2,00	V	0,34	V	135,10	V	33200	V
2021/11/11 16	SR	20,32	V	0,30	V	113,42	V	2,09	V	0,33	V	135,00	V	33224	V
2021/11/11 17	SR	36,12	V	0,39	V	102,07	V	2,45	V	0,42	V	134,92	V	33365	V
2021/11/11 18	SR	36,32	V	0,38	V	95,23	V	2,57	V	0,37	V	134,35	V	33437	V
2021/11/11 19	SR	36,21	V	0,42	V	98,53	V	2,16	V	0,39	V	133,79	V	33554	V
2021/11/11 20	SR	64,96	V	0,51	V	85,53	V	1,09	V	0,37	V	133,96	V	33661	V
2021/11/11 21	SR	38,43	V	0,42	V	102,02	V	0,86	V	0,38	V	134,08	V	33612	V
2021/11/11 22	SR	44,81	V	0,47	V	99,94	V	0,85	V	0,43	V	133,75	V	33757	V
2021/11/11 23	SR	72,85	V	0,66	V	91,69	V	0,58	V	0,42	V	133,72	V	33917	V
2021/11/11 24	SR	30,91	V	0,32	V	104,71	V	0,62	V	0,45	V	134,21	V	33861	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-86.0	0.3-1.2	83.2-127.0	0.0-2.6	0.3-2.9	133.7-137.4	32518.8-34224.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.6	0.5	100.7	0.8	0.5	135.2	33608.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____