



ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/07 01	SR	70,01	V	1,05	V	99,13	V	0,80	V	0,62	V	137,19	V	32977	V
2022/11/07 02	SR	73,05	V	0,54	V	94,00	V	0,61	V	0,62	V	137,75	V	33038	V
2022/11/07 03	SR	97,24	V	1,06	V	87,79	V	0,50	V	0,63	V	138,29	V	32997	V
2022/11/07 04	SR	64,11	V	0,24	V	94,85	V	0,38	V	0,68	V	138,63	V	33124	V
2022/11/07 05	SR	108,40	V	3,37	V	92,13	V	1,29	V	0,64	V	139,05	V	33015	V
2022/11/07 06	SR	74,25	V	0,71	V	92,19	V	0,47	V	0,67	V	139,30	V	33149	V
2022/11/07 07	SR	10,10	V	0,01	V	120,72	V	0,28	V	0,66	V	139,38	V	33235	V
2022/11/07 08	SR	11,82	V	0,01	V	121,14	V	0,69	V	0,72	V	139,36	V	34190	V
2022/11/07 09	SR	13,74	V	0,01	V	114,06	V	1,05	V	0,63	V	137,93	V	34009	V
2022/11/07 10	SR	23,53	V	0,05	V	105,48	V	1,29	V	0,60	V	137,27	V	33890	V
2022/11/07 11	SR	24,88	V	0,07	V	109,57	V	0,93	V	0,63	V	137,50	V	33932	V
2022/11/07 12	SR	29,73	V	0,07	V	97,89	V	0,42	V	0,65	V	138,87	V	33777	V
2022/11/07 13	SR	73,41	V	0,39	V	78,55	V	0,26	V	0,61	V	139,57	V	33500	V
2022/11/07 14	SR	40,29	V	0,08	V	90,93	V	0,25	V	0,68	V	140,21	V	32876	V
2022/11/07 15	SR	101,38	V	0,83	V	77,74	V	0,39	V	0,68	V	140,96	V	32872	V
2022/11/07 16	SR	74,66	V	0,46	V	81,28	V	0,36	V	0,74	V	141,41	V	33366	V
2022/11/07 17	SR	64,48	V	0,15	V	76,87	V	0,27	V	0,68	V	141,73	V	33482	V
2022/11/07 18	SR	57,36	V	0,20	V	78,90	V	0,23	V	0,98	V	140,97	V	33276	V
2022/11/07 19	SR	68,02	V	0,25	V	69,82	V	0,15	V	0,66	V	140,11	V	33381	V
2022/11/07 20	SR	125,74	V	1,63	V	52,17	V	0,38	V	0,61	V	140,41	V	33011	V
2022/11/07 21	SR	158,78	V	3,79	V	57,75	V	0,76	V	0,64	V	140,92	V	32663	V
2022/11/07 22	SR	61,40	V	0,51	V	81,52	V	0,26	V	0,65	V	141,26	V	32865	V
2022/11/07 23	SR	87,27	V	1,69	V	81,11	V	0,48	V	0,70	V	141,24	V	32926	V
2022/11/07 24	SR	115,34	V	2,71	V	70,60	V	0,61	V	0,63	V	141,82	V	32828	V

DATI VERIFICATI DA:**RESPONSABILE IMPIANTO:**


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/08 01	SR	125,49	V	3,07	V	71,82	V	0,82	V	0,58	V	142,04	V	32541	V
2022/11/08 02	SR	35,94	V	0,09	V	100,61	V	0,21	V	0,62	V	142,06	V	32620	V
2022/11/08 03	SR	47,39	V	0,20	V	87,56	V	0,14	V	0,63	V	142,29	V	32726	V
2022/11/08 04	SR	108,27	V	0,87	V	65,41	V	0,25	V	0,61	V	142,51	V	32639	V
2022/11/08 05	SR	116,33	V	1,86	V	63,14	V	0,42	V	0,60	V	142,80	V	32578	V
2022/11/08 06	SR	120,71	V	1,25	V	67,27	V	0,25	V	0,56	V	143,11	V	32600	V
2022/11/08 07	SR	70,41	V	0,36	V	73,80	V	0,21	V	0,60	V	143,60	V	32578	V
2022/11/08 08	SR	56,52	V	0,21	V	77,41	V	0,18	V	0,55	V	143,86	V	33668	V
2022/11/08 09	SR	107,77	V	0,76	V	57,61	V	0,14	V	0,63	V	143,08	V	33698	V
2022/11/08 10	SR	82,93	V	2,35	V	68,89	V	1,27	V	0,62	V	140,85	V	33716	V
2022/11/08 11	SR	108,43	V	3,16	V	67,15	V	1,12	V	0,62	V	140,57	V	33069	V
2022/11/08 12	SR	41,44	V	0,04	V	77,96	V	0,19	V	0,67	V	140,60	V	33145	V
2022/11/08 13	SR	63,24	V	0,20	V	71,33	V	0,16	V	0,63	V	141,00	V	33052	V
2022/11/08 14	SR	81,69	V	0,25	V	68,37	V	0,14	V	0,67	V	141,36	V	31798	V
2022/11/08 15	SR	117,49	V	1,41	V	66,03	V	0,29	V	0,64	V	141,57	V	32712	V
2022/11/08 16	SR	79,72	V	0,39	V	77,02	V	0,23	V	0,64	V	141,76	V	33067	V
2022/11/08 17	SR	70,87	V	0,44	V	79,54	V	0,25	V	0,64	V	141,92	V	33061	V
2022/11/08 18	SR	55,36	V	0,35	V	93,06	V	0,27	V	0,65	V	142,14	V	33000	V
2022/11/08 19	SR	98,03	V	1,05	V	81,01	V	0,33	V	0,65	V	142,04	V	33052	V
2022/11/08 20	SR	113,45	V	1,72	V	76,37	V	0,49	V	0,67	V	142,37	V	32954	V
2022/11/08 21	SR	59,06	V	0,07	V	76,89	V	0,26	V	0,65	V	142,88	V	33142	V
2022/11/08 22	SR	111,13	V	1,62	V	82,57	V	0,40	V	0,69	V	143,42	V	33096	V
2022/11/08 23	SR	45,78	V	0,14	V	113,35	V	0,37	V	0,70	V	143,17	V	33119	V
2022/11/08 24	SR	42,01	V	0,26	V	114,00	V	0,40	V	0,77	V	143,14	V	33077	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.9-125.5	0.0-3.2	57.6-114.0	0.1-1.3	0.6-0.8	140.6-143.9	31797.7-33715.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.6	0.9	78.3	0.4	0.6	142.3	32946.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/09 01	SR	40,60	V	0,24	V	110,36	V	0,45	V	0,87	V	142,95	V	33097	V
2022/11/09 02	SR	69,77	V	0,79	V	88,58	V	0,70	V	0,87	V	143,20	V	33050	V
2022/11/09 03	SR	74,47	V	0,78	V	79,00	V	0,50	V	0,96	V	143,60	V	32969	V
2022/11/09 04	SR	88,92	V	1,00	V	76,83	V	0,54	V	0,92	V	143,82	V	33005	V
2022/11/09 05	SR	103,14	V	1,33	V	76,96	V	0,62	V	0,90	V	144,31	V	32842	V
2022/11/09 06	SR	95,32	V	1,31	V	79,56	V	0,49	V	0,88	V	144,63	V	32853	V
2022/11/09 07	SR	101,69	V	1,02	V	82,11	V	0,53	V	0,80	V	145,18	V	32930	V
2022/11/09 08	SR	50,20	V	0,30	V	90,33	V	0,37	V	0,86	V	145,45	V	33359	V
2022/11/09 09	SR	30,24	V	0,07	V	93,92	V	0,30	V	0,88	V	145,35	V	33059	V
2022/11/09 10	SR	31,28	V	0,02	V	88,59	V	0,26	V	0,76	V	143,81	V	31649	V
2022/11/09 11	SR	20,56	V	0,01	V	95,88	V	0,28	V	0,52	V	138,04	V	30697	V
2022/11/09 12	SR	72,21	V	0,36	V	74,10	V	0,29	V	0,71	V	138,43	V	32581	V
2022/11/09 13	SR	115,17	V	1,38	V	71,40	V	0,40	V	0,76	V	140,80	V	32932	V
2022/11/09 14	SR	140,86	V	3,11	V	70,60	V	0,70	V	1,61	V	140,47	V	31633	V
2022/11/09 15	SR	110,82	V	1,00	V	72,58	V	0,52	V	0,85	V	138,50	V	32885	V
2022/11/09 16	SR	68,36	V	0,21	V	76,16	V	0,51	V	0,80	V	138,75	V	33125	V
2022/11/09 17	SR	71,13	V	0,50	V	74,35	V	0,58	V	0,74	V	138,29	V	33150	V
2022/11/09 18	SR	86,48	V	0,83	V	76,60	V	0,55	V	0,74	V	137,37	V	33007	V
2022/11/09 19	SR	87,56	V	0,41	V	70,96	V	0,54	V	0,70	V	137,23	V	32977	V
2022/11/09 20	SR	116,82	V	0,96	V	55,20	V	0,65	V	0,69	V	137,71	V	32885	V
2022/11/09 21	SR	93,00	V	0,57	V	61,74	V	0,62	V	0,67	V	137,38	V	32881	V
2022/11/09 22	SR	115,10	V	1,10	V	58,91	V	0,77	V	0,65	V	137,50	V	32850	V
2022/11/09 23	SR	40,98	V	0,07	V	77,06	V	0,69	V	0,73	V	137,85	V	33210	V
2022/11/09 24	SR	21,00	V	0,01	V	95,48	V	0,71	V	0,74	V	137,98	V	33412	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.6-140.9	0.0-3.1	55.2-110.4	0.3-0.8	0.5-1.6	137.2-145.4	30696.9-33412.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.9	0.7	79.1	0.5	0.8	140.8	32793.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/10 01	SR	37,43	V	0,06	V	80,42	V	0,60	V	0,73	V	138,42	V	33422	V
2022/11/10 02	SR	99,08	V	0,72	V	64,79	V	0,72	V	0,74	V	138,94	V	33297	V
2022/11/10 03	SR	97,12	V	1,23	V	71,46	V	0,77	V	0,71	V	139,34	V	32877	V
2022/11/10 04	SR	65,76	V	0,71	V	87,78	V	0,61	V	0,72	V	139,39	V	32569	V
2022/11/10 05	SR	108,09	V	1,97	V	82,74	V	0,82	V	0,66	V	139,57	V	31979	V
2022/11/10 06	SR	61,06	V	0,65	V	102,74	V	0,88	V	0,63	V	139,95	V	31597	V
2022/11/10 07	SR	20,93	V	0,19	V	123,22	V	1,43	V	0,66	V	139,63	V	32140	V
2022/11/10 08	SR	16,85	V	0,09	V	112,62	V	1,25	V	0,63	V	139,90	V	33573	V
2022/11/10 09	SR	11,92	V	0,02	V	125,02	V	0,96	V	0,69	V	140,39	V	33535	V
2022/11/10 10	SR	49,32	V	0,31	V	88,42	V	0,54	V	0,66	V	141,14	V	33495	V
2022/11/10 11	SR	20,19	V	0,01	V	91,85	V	0,40	V	0,70	V	141,92	V	33306	V
2022/11/10 12	SR	108,37	V	2,22	V	67,38	V	0,49	V	0,73	V	141,29	V	32922	V
2022/11/10 13	SR	29,48	V	0,01	V	88,48	V	0,19	V	0,69	V	139,99	V	32964	V
2022/11/10 14	SR	12,01	V	0,01	V	107,05	V	0,18	V	0,80	V	139,96	V	32926	V
2022/11/10 15	SR	47,93	V	0,15	V	82,02	V	0,17	V	0,75	V	140,12	V	33056	V
2022/11/10 16	SR	29,48	V	0,04	V	93,92	V	0,31	V	0,78	V	139,97	V	33017	V
2022/11/10 17	SR	28,81	V	0,03	V	92,29	V	0,41	V	0,86	V	140,12	V	33077	V
2022/11/10 18	SR	91,37	V	1,87	V	89,96	V	0,85	V	1,48	V	138,88	V	32990	V
2022/11/10 19	SR	111,96	V	2,28	V	83,36	V	1,60	V	0,88	V	136,46	V	33289	V
2022/11/10 20	SR	46,80	V	0,24	V	84,69	V	0,93	V	0,84	V	135,98	V	33452	V
2022/11/10 21	SR	63,54	V	1,22	V	83,05	V	1,01	V	0,79	V	136,11	V	33301	V
2022/11/10 22	SR	82,88	V	0,76	V	83,42	V	1,25	V	0,77	V	136,37	V	33458	V
2022/11/10 23	SR	77,98	V	1,06	V	82,76	V	0,67	V	0,77	V	136,72	V	33519	V
2022/11/10 24	SR	38,69	V	0,15	V	94,36	V	0,35	V	0,79	V	137,23	V	33532	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.9-112.0	0.0-2.3	64.8-125.0	0.2-1.6	0.6-1.5	136.0-141.9	31596.5-33573.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.5	0.7	90.2	0.7	0.8	139.1	33053.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/11 01	SR	45,48	V	0,52	V	101,66	V	0,38	V	0,77	V	137,69	V	33387	V
2022/11/11 02	SR	67,45	V	0,79	V	96,54	V	0,75	V	0,76	V	137,90	V	33232	V
2022/11/11 03	SR	47,87	V	0,30	V	99,19	V	0,86	V	0,85	V	138,16	V	33360	V
2022/11/11 04	SR	31,65	V	0,08	V	108,19	V	1,01	V	0,92	V	138,27	V	33407	V
2022/11/11 05	SR	9,38	V	0,01	V	127,42	V	1,03	V	0,91	V	138,53	V	33482	V
2022/11/11 06	SR	19,54	V	0,04	V	109,42	V	1,00	V	0,92	V	138,98	V	33673	V
2022/11/11 07	SR	21,43	V	0,03	V	111,40	V	0,72	V	0,94	NV	139,47	V	33507	V
2022/11/11 08	SR	58,48	V	1,03	V	94,29	V	0,95	V	0,81	V	140,07	V	34720	V
2022/11/11 09	SR	95,37	V	1,88	V	88,73	V	1,07	V	0,79	V	140,67	V	34329	V
2022/11/11 10	SR	24,17	V	0,21	V	110,05	V	0,82	V	0,78	V	141,12	V	34047	V
2022/11/11 11	SR	16,82	V	0,02	V	108,70	V	0,48	V	0,77	V	141,64	V	33577	V
2022/11/11 12	SR	21,63	V	0,12	V	103,56	V	0,56	V	0,82	V	141,81	V	34266	V
2022/11/11 13	SR	18,14	V	0,03	V	99,31	V	0,46	V	1,12	V	141,97	V	33881	V
2022/11/11 14	SR	19,01	V	0,03	V	98,14	V	0,49	V	0,94	V	142,33	V	33876	V
2022/11/11 15	SR	38,40	V	0,09	V	79,03	V	0,29	V	1,04	V	142,45	V	33914	V
2022/11/11 16	SR	45,43	V	0,25	V	88,34	V	0,45	V	1,00	V	138,89	V	33995	V
2022/11/11 17	SR	103,76	V	0,91	V	72,53	V	0,37	V	0,81	V	138,27	V	34078	V
2022/11/11 18	SR	87,14	V	1,23	V	76,94	V	0,38	V	0,84	V	137,52	V	33921	V
2022/11/11 19	SR	134,81	V	2,38	V	60,03	V	0,57	V	0,79	V	137,67	V	33035	V
2022/11/11 20	SR	75,53	V	0,68	V	70,47	V	0,39	V	0,81	V	137,18	V	33684	V
2022/11/11 21	SR	85,54	V	1,28	V	89,44	V	0,64	V	0,81	V	136,77	V	34420	V
2022/11/11 22	SR	71,18	V	0,74	V	102,49	V	0,90	V	0,87	V	136,41	V	34692	V
2022/11/11 23	SR	36,08	V	0,14	V	103,01	V	0,67	V	0,87	V	136,87	V	34351	V
2022/11/11 24	SR	18,82	V	0,01	V	111,54	V	0,49	V	0,93	V	137,33	V	34239	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-134.8	0.0-2.4	60.0-127.4	0.3-1.1	0.8-1.1	136.4-142.4	33034.8-34720.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.7	0.5	96.3	0.7	0.9	139.1	33877.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

D. Le

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/12 01	SR	18,49	V	0,01	V	110,03	V	0,29	V	0,84	V	137,56	V	34340	V
2022/11/12 02	SR	60,19	V	0,52	V	78,15	V	0,36	V	0,88	V	138,04	V	34305	V
2022/11/12 03	SR	44,00	V	0,15	V	80,81	V	0,32	V	0,96	V	138,36	V	34252	V
2022/11/12 04	SR	55,84	V	0,31	V	75,50	V	0,25	V	0,93	V	138,77	V	34132	V
2022/11/12 05	SR	59,38	V	0,34	V	74,78	V	0,12	V	0,82	V	139,18	V	34008	V
2022/11/12 06	SR	72,36	V	0,82	V	71,42	V	0,20	V	0,72	V	139,69	V	33765	V
2022/11/12 07	SR	61,80	V	0,40	V	77,62	V	0,12	V	0,73	V	140,12	V	33740	V
2022/11/12 08	SR	38,19	V	0,16	V	85,64	V	0,05	V	0,69	V	140,35	V	33735	V
2022/11/12 09	SR	67,92	V	0,36	V	71,87	V	0,04	V	0,66	V	140,92	V	33699	V
2022/11/12 10	SR	72,28	V	0,73	V	73,14	V	0,18	V	0,71	V	141,20	V	33939	V
2022/11/12 11	SR	86,69	V	1,04	V	72,40	V	0,32	V	0,93	V	140,35	V	33418	V
2022/11/12 12	SR	66,55	V	0,63	V	85,40	V	0,48	V	1,04	V	136,42	V	33538	V
2022/11/12 13	SR	98,18	V	2,12	V	82,67	V	0,95	V	0,60	V	134,74	V	34005	V
2022/11/12 14	SR	49,51	V	0,25	V	90,37	V	0,34	V	0,64	V	134,69	V	33657	V
2022/11/12 15	SR	93,54	V	1,07	V	76,42	V	0,45	V	0,55	V	135,37	V	33464	V
2022/11/12 16	SR	74,12	V	0,65	V	84,10	V	0,66	V	0,57	V	135,73	V	33544	V
2022/11/12 17	SR	92,59	V	1,09	V	78,89	V	0,73	V	0,60	V	136,13	V	33587	V
2022/11/12 18	SR	41,59	V	0,08	V	89,10	V	0,62	V	0,57	V	136,45	V	33750	V
2022/11/12 19	SR	83,64	V	1,03	V	77,30	V	0,69	V	0,78	V	136,17	V	33624	V
2022/11/12 20	SR	92,92	V	0,91	V	79,36	V	0,81	V	0,65	V	135,03	V	33944	V
2022/11/12 21	SR	26,61	V	0,02	V	96,28	V	0,74	V	0,67	V	134,98	V	33948	V
2022/11/12 22	SR	68,90	V	0,48	V	73,29	V	0,72	V	0,68	V	135,07	V	34108	V
2022/11/12 23	SR	22,81	V	0,02	V	97,92	V	0,59	V	0,64	V	135,57	V	34053	V
2022/11/12 24	SR	15,55	V	0,01	V	106,25	V	0,70	V	0,91	V	135,77	V	34135	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-98.2	0.0-2.1	71.4-110.0	0.0-1.0	0.5-1.0	134.7-141.2	33417.8-34339.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61	0.6	82.9	0.4	0.7	137.4	33862
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

D. Le

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/11/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/11/13 01	SR	18,81	V	0,01	V	98,53	V	0,62	V	0,73	V	136,17	V	34165	V
2022/11/13 02	SR	31,45	V	0,04	V	92,10	V	0,52	V	0,67	V	136,78	V	34074	V
2022/11/13 03	SR	16,78	V	0,01	V	107,46	V	0,42	V	0,80	V	137,02	V	34054	V
2022/11/13 04	SR	19,35	V	0,01	V	101,95	V	0,44	V	0,74	V	137,46	V	34110	V
2022/11/13 05	SR	43,50	V	0,15	V	90,07	V	0,39	V	0,67	V	137,92	V	34086	V
2022/11/13 06	SR	29,86	V	0,02	V	92,73	V	0,24	V	0,78	V	138,32	V	33975	V
2022/11/13 07	SR	29,76	V	0,01	V	92,70	V	0,26	V	0,74	V	138,61	V	33821	V
2022/11/13 08	SR	59,44	V	0,79	V	82,63	V	0,27	V	0,74	V	139,02	V	33935	V
2022/11/13 09	SR	141,90	V	2,04	V	57,97	V	0,41	V	0,65	V	139,86	V	33915	V
2022/11/13 10	SR	63,74	V	0,41	V	78,36	V	0,11	V	0,66	V	140,08	V	34041	V
2022/11/13 11	SR	124,50	V	2,26	V	65,93	V	0,33	V	0,82	V	140,50	V	33632	V
2022/11/13 12	SR	114,97	V	1,81	V	70,32	V	0,33	V	0,67	V	141,01	V	33352	V
2022/11/13 13	SR	139,07	V	3,07	V	64,39	V	0,74	V	0,69	V	141,26	V	33628	V
2022/11/13 14	SR	61,01	V	0,43	V	80,94	V	0,08	V	0,62	V	138,88	V	33692	V
2022/11/13 15	SR	64,93	V	0,45	V	80,67	V	0,16	V	0,71	V	138,09	V	33447	V
2022/11/13 16	SR	58,95	V	0,48	V	84,96	V	0,27	V	0,82	V	138,31	V	33242	V
2022/11/13 17	SR	73,53	V	0,69	V	77,94	V	0,30	V	0,72	V	138,67	V	33268	V
2022/11/13 18	SR	91,66	V	1,09	V	67,70	V	0,29	V	0,70	V	139,04	V	33314	V
2022/11/13 19	SR	79,59	V	0,70	V	74,24	V	0,30	V	0,70	V	139,28	V	33297	V
2022/11/13 20	SR	55,85	V	0,26	V	90,10	V	0,21	V	0,77	V	139,14	V	33506	V
2022/11/13 21	SR	62,76	V	0,26	V	74,71	V	0,17	V	0,74	V	139,30	V	33534	V
2022/11/13 22	SR	73,79	V	0,44	V	71,55	V	0,18	V	0,64	V	139,81	V	33359	V
2022/11/13 23	SR	60,94	V	0,25	V	81,74	V	0,14	V	0,70	V	140,17	V	33318	V
2022/11/13 24	SR	60,59	V	0,15	V	76,51	V	0,08	V	0,70	V	140,54	V	33181	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.8-141.9	0.0-3.1	58.0-107.5	0.1-0.7	0.6-0.8	136.2-141.3	33180.6-34164.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	0.7	81.5	0.3	0.7	139	33664.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

