

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/01 01	SR	68,87	V	0,42	V	86,83	V	0,08	V	1,26	V	139,05	V	31424	V
2022/10/01 02	SR	76,11	V	0,69	V	80,11	V	0,04	V	1,24	V	139,47	V	31444	V
2022/10/01 03	SR	76,35	V	0,61	V	80,48	V	0,03	V	1,20	V	139,93	V	31555	V
2022/10/01 04	SR	80,94	V	0,74	V	75,10	V	0,01	V	1,19	V	140,28	V	31651	V
2022/10/01 05	SR	69,87	V	0,44	V	79,99	V	0,00	V	1,24	V	140,50	V	31559	V
2022/10/01 06	SR	53,58	V	0,22	V	79,90	V	0,00	V	1,20	V	140,73	V	31462	V
2022/10/01 07	SR	29,19	V	0,02	V	94,46	V	0,00	V	1,33	V	140,97	V	31465	V
2022/10/01 08	SR	34,40	V	0,11	V	95,63	V	0,00	V	1,34	V	140,77	V	31409	V
2022/10/01 09	SR	65,58	V	0,47	V	79,05	V	0,01	V	1,42	V	141,24	V	31341	V
2022/10/01 10	SR	73,07	V	0,73	V	80,44	V	0,03	V	1,39	V	141,49	V	31866	V
2022/10/01 11	SR	55,07	V	0,44	V	81,06	V	0,05	V	1,35	V	141,93	V	32021	V
2022/10/01 12	SR	48,10	V	0,16	V	84,86	V	0,05	V	1,43	V	142,33	V	32142	V
2022/10/01 13	SR	67,61	V	0,25	V	70,77	V	0,01	V	1,40	V	142,92	V	31943	V
2022/10/01 14	SR	66,96	V	0,25	V	72,94	V	0,01	V	1,39	V	143,40	V	31747	V
2022/10/01 15	SR	80,40	V	0,34	V	66,45	V	0,01	V	1,36	V	143,95	V	31715	V
2022/10/01 16	SR	43,07	V	0,17	V	86,52	V	0,01	V	1,47	V	144,11	V	31759	V
2022/10/01 17	SR	44,03	V	0,62	V	101,06	V	0,09	V	1,60	V	144,26	V	31870	V
2022/10/01 18	SR	78,18	V	1,47	V	97,69	V	0,10	V	1,71	V	144,48	V	31830	V
2022/10/01 19	SR	50,55	V	0,50	V	99,02	V	0,04	V	1,59	V	144,63	V	32002	V
2022/10/01 20	SR	16,08	V	0,12	V	186,92	V	0,38	V	2,00	V	143,98	V	32437	V
2022/10/01 21	SR	0,08	V	0,01	V	231,99	V	0,57	V	2,10	V	140,58	V	33711	V
2022/10/01 22	SR	25,14	V	0,05	V	110,21	V	0,38	V	1,29	V	136,95	V	32124	V
2022/10/01 23	SR	74,38	V	1,08	V	96,97	V	0,25	V	1,41	V	137,41	V	32179	V
2022/10/01 24	SR	101,59	V	2,21	V	99,03	V	0,32	V	1,46	V	138,14	V	32323	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-101.6	0.0-2.2	66.5-232.0	0.0-0.6	1.2-2.1	136.9-144.6	31340.5-33710.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.5	0.5	96.6	0.1	1.4	141.4	31874.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/02 01	SR	25,81	V	0,03	V	107,08	V	0,12	V	1,46	V	139,05	V	32498	V
2022/10/02 02	SR	28,68	V	0,10	V	105,44	V	0,14	V	1,49	V	139,59	V	32601	V
2022/10/02 03	SR	61,68	V	0,59	V	87,92	V	0,10	V	1,41	V	140,22	V	32439	V
2022/10/02 04	SR	33,90	V	0,08	V	101,92	V	0,13	V	1,40	V	140,42	V	32504	V
2022/10/02 05	SR	52,26	V	0,85	V	96,75	V	0,22	V	1,50	V	140,63	V	32234	V
2022/10/02 06	SR	33,97	V	0,36	V	99,84	V	0,15	V	1,47	V	141,01	V	32385	V
2022/10/02 07	SR	36,51	V	0,07	V	93,05	V	0,05	V	1,50	V	141,23	V	32366	V
2022/10/02 08	SR	36,21	V	0,06	V	89,79	V	0,02	V	1,49	V	141,68	V	32355	V
2022/10/02 09	SR	33,12	V	0,02	V	89,28	V	0,00	V	1,52	V	141,25	V	32815	V
2022/10/02 10	SR	35,24	V	0,07	V	88,93	V	0,00	V	1,43	V	139,55	V	32524	V
2022/10/02 11	SR	25,62	V	0,03	V	96,16	V	0,00	V	1,35	V	139,70	V	32551	V
2022/10/02 12	SR	29,09	V	0,02	V	91,58	V	0,00	V	1,29	V	139,83	V	32258	V
2022/10/02 13	SR	21,91	V	0,01	V	100,00	V	0,02	V	1,30	V	140,12	V	32532	V
2022/10/02 14	SR	13,54	V	0,01	V	113,36	V	0,03	V	1,42	V	140,96	V	32726	V
2022/10/02 15	SR	19,37	V	0,01	V	101,93	V	0,02	V	1,47	V	141,65	V	32516	V
2022/10/02 16	SR	34,34	V	0,03	V	88,91	V	0,03	V	1,43	V	142,33	V	32351	V
2022/10/02 17	SR	22,91	V	0,01	V	98,47	V	0,08	V	1,49	V	142,78	V	32353	V
2022/10/02 18	SR	45,00	V	0,05	V	79,45	V	0,06	V	1,37	V	143,24	V	32448	V
2022/10/02 19	SR	20,77	V	0,01	V	99,55	V	0,08	V	1,42	V	143,42	V	32423	V
2022/10/02 20	SR	18,21	V	0,01	V	102,65	V	0,16	V	1,52	V	143,27	V	32623	V
2022/10/02 21	SR	20,11	V	0,01	V	102,46	V	0,20	V	1,57	V	141,64	V	32618	V
2022/10/02 22	SR	30,95	V	0,07	V	93,60	V	0,16	V	1,66	V	140,39	V	32636	V
2022/10/02 23	SR	71,16	V	0,73	V	81,42	V	0,16	V	2,41	V	140,53	V	32137	V
2022/10/02 24	SR	53,80	V	0,20	V	89,27	V	0,09	V	1,48	V	140,66	V	32609	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-71.2	0.0-0.9	79.5-113.4	0.0-0.2	1.3-2.4	139.0-143.4	32137.4-32814.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.5	0.1	95.8	0.1	1.5	141	32479.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/03 01	SR	74,35	V	0,55	V	83,49	V	0,04	V	1,36	V	141,19	V	32608	V
2022/10/03 02	SR	84,07	V	1,41	V	92,91	V	0,17	V	1,32	V	141,67	V	32449	V
2022/10/03 03	SR	86,13	V	0,75	V	82,33	V	0,06	V	1,33	V	141,92	V	32449	V
2022/10/03 04	SR	65,62	V	0,38	V	99,59	V	0,02	V	1,31	V	142,26	V	32468	V
2022/10/03 05	SR	52,11	V	0,24	V	86,52	V	0,01	V	1,33	V	142,41	V	32671	V
2022/10/03 06	SR	88,26	V	0,64	V	65,26	V	0,04	V	1,25	V	142,83	V	32517	V
2022/10/03 07	SR	46,56	V	0,05	V	77,45	V	0,00	V	1,17	V	142,64	V	32470	V
2022/10/03 08	SR	49,41	V	0,05	V	75,18	V	0,00	V	1,25	V	142,65	V	32322	V
2022/10/03 09	SR	82,11	V	0,43	V	65,78	V	0,00	V	2,30	V	141,94	V	32083	V
2022/10/03 10	SR	70,61	V	0,29	V	72,68	V	0,01	V	1,34	V	140,74	V	31997	V
2022/10/03 11	SR	41,00	V	0,08	V	83,41	V	0,04	V	1,38	V	141,80	V	32386	V
2022/10/03 12	SR	32,42	V	0,04	V	93,35	V	0,04	V	1,32	V	142,40	V	32340	V
2022/10/03 13	SR	38,32	V	0,09	V	91,58	V	0,12	V	1,36	V	142,89	V	32377	V
2022/10/03 14	SR	52,60	V	0,23	V	84,20	V	0,11	V	1,63	V	142,68	V	32257	V
2022/10/03 15	SR	40,92	V	0,05	V	81,71	V	0,09	V	1,37	V	142,78	V	32150	V
2022/10/03 16	SR	44,94	V	0,17	V	81,29	V	0,04	V	1,33	V	143,38	V	32066	V
2022/10/03 17	SR	78,77	V	0,40	V	66,34	V	0,05	V	1,37	V	143,99	V	31813	V
2022/10/03 18	SR	110,20	V	1,27	V	62,68	V	0,12	V	1,42	V	144,31	V	31646	V
2022/10/03 19	SR	90,26	V	0,74	V	59,34	V	0,09	V	1,42	V	144,54	V	31739	V
2022/10/03 20	SR	133,87	V	4,38	V	85,79	V	0,83	V	1,54	V	144,59	V	31705	V
2022/10/03 21	SR	31,17	V	0,39	V	133,82	V	0,19	V	1,65	V	143,95	V	31989	V
2022/10/03 22	SR	25,94	V	0,49	V	136,94	V	0,14	V	1,56	V	140,55	V	31704	V
2022/10/03 23	SR	57,78	V	2,04	V	130,99	V	0,32	V	1,41	V	139,49	V	31516	V
2022/10/03 24	SR	49,38	V	0,78	V	116,27	V	0,22	V	1,24	V	138,92	V	31891	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.9-133.9	0.0-4.4	59.3-136.9	0.0-0.8	1.2-2.3	138.9-144.6	31515.8-32670.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.6	0.7	87.9	0.1	1.4	142.4	32150.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: