


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/01 01	SR	28,71	V	0,01	V	83,13	V	0,00	V	0,45	V	143,31	V	31026	V
2020/10/01 02	SR	13,97	V	0,01	V	109,57	V	0,00	V	0,53	V	143,68	V	31617	V
2020/10/01 03	SR	16,86	V	0,01	V	100,03	V	0,00	V	0,49	V	143,94	V	31403	V
2020/10/01 04	SR	16,51	V	0,01	V	100,18	V	0,00	V	0,48	V	144,51	V	31467	V
2020/10/01 05	SR	46,48	V	1,59	V	86,58	V	0,89	V	0,46	V	144,83	V	31092	V
2020/10/01 06	SR	33,28	V	0,04	V	81,80	V	0,00	V	0,42	V	144,84	V	31171	V
2020/10/01 07	SR	42,89	V	0,03	V	71,91	V	0,00	V	0,49	V	144,96	V	31189	V
2020/10/01 08	SR	70,77	V	0,17	V	60,79	V	0,00	V	0,54	V	142,91	V	30536	V
2020/10/01 09	SR	54,00	V	0,06	V	78,80	V	0,00	V	0,41	V	140,43	V	30460	V
2020/10/01 10	SR	99,63	V	0,91	V	75,53	V	0,00	V	0,41	V	140,17	V	30761	V
2020/10/01 11	SR	42,93	V	0,04	V	97,22	V	0,00	V	0,42	V	140,86	V	31240	V
2020/10/01 12	SR	74,44	V	0,31	V	81,98	V	0,00	V	0,43	V	141,52	V	31169	V
2020/10/01 13	SR	91,73	V	0,89	V	77,91	V	0,00	V	0,46	V	142,02	V	30203	V
2020/10/01 14	SR	112,20	V	2,91	V	73,79	V	0,20	V	0,56	V	143,06	V	30785	V
2020/10/01 15	SR	89,52	V	0,50	V	74,39	V	0,00	V	0,38	V	142,26	V	30562	V
2020/10/01 16	SR	50,39	V	0,12	V	88,46	V	0,00	V	0,42	V	141,57	V	30728	V
2020/10/01 17	SR	114,58	V	1,57	V	72,92	V	0,01	V	0,38	V	140,94	V	30494	V
2020/10/01 18	SR	115,15	V	3,50	V	88,98	V	0,14	V	0,34	V	140,43	V	30166	V
2020/10/01 19	SR	51,53	V	0,22	V	96,25	V	0,00	V	0,31	V	140,43	V	29201	V
2020/10/01 20	SR	130,92	V	2,03	V	76,95	V	0,01	V	0,29	V	140,45	V	29994	V
2020/10/01 21	SR	54,72	V	0,04	V	91,55	V	0,00	V	0,29	V	140,41	V	30095	V
2020/10/01 22	SR	43,64	V	0,48	V	115,31	V	0,01	V	0,34	V	140,66	V	30241	V
2020/10/01 23	SR	75,51	V	1,05	V	96,74	V	0,04	V	0,31	V	142,49	V	30140	V
2020/10/01 24	SR	128,82	V	3,80	V	94,06	V	0,23	V	0,29	V	142,72	V	30054	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.0-130.9	0.0-3.8	60.8-115.3	0.0-0.9	0.3-0.6	140.2-145.0	29201.1-31617.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.6	0.8	86.5	0.1	0.4	142.2	30658.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/02 01	SR	108,83	V	2,99	V	99,69	V	0,24	V	0,31	V	142,57	V	30046	V
2020/10/02 02	SR	47,32	V	0,26	V	101,60	V	0,00	V	0,36	V	142,32	V	30784	V
2020/10/02 03	SR	74,87	V	1,42	V	97,61	V	0,10	V	0,39	V	141,86	V	30403	V
2020/10/02 04	SR	64,68	V	0,19	V	92,68	V	0,00	V	0,45	V	142,66	V	30928	V
2020/10/02 05	SR	131,79	V	3,96	V	80,72	V	0,37	V	0,46	V	142,50	V	30119	V
2020/10/02 06	SR	44,78	V	0,18	V	96,47	V	0,00	V	0,51	V	143,42	V	31174	V
2020/10/02 07	SR	52,90	V	0,69	V	105,44	V	0,02	V	0,45	V	142,60	V	30937	V
2020/10/02 08	SR	56,18	V	0,56	V	96,33	V	0,01	V	0,44	V	142,24	V	30689	V
2020/10/02 09	SR	99,55	V	1,62	V	81,36	V	0,03	V	0,49	V	142,72	V	30404	V
2020/10/02 10	SR	25,85	V	0,20	V	112,49	V	0,00	V	0,45	V	141,88	V	30659	V
2020/10/02 11	SR	47,06	V	0,38	V	97,74	V	0,01	V	0,45	V	140,98	V	29325	V
2020/10/02 12	SR	54,29	V	0,35	V	91,91	V	0,01	V	0,41	V	140,78	V	30346	V
2020/10/02 13	SR	34,91	V	0,01	V	95,80	V	0,00	V	0,41	V	140,87	V	30424	V
2020/10/02 14	SR	30,04	V	0,01	V	106,04	V	0,00	V	0,39	V	141,25	V	30363	V
2020/10/02 15	SR	19,33	V	0,01	V	117,40	V	0,00	V	0,41	V	141,52	V	28907	V
2020/10/02 16	SR	23,55	V	0,01	V	119,99	V	0,00	V	0,34	V	141,60	V	30318	V
2020/10/02 17	SR	40,17	V	0,03	V	110,96	V	0,00	V	0,41	V	140,76	V	30227	V
2020/10/02 18	SR	135,83	V	1,95	V	77,97	V	0,05	V	0,33	V	140,13	V	30043	V
2020/10/02 19	SR	156,08	V	2,57	V	69,98	V	0,10	V	0,33	V	140,18	V	28501	V
2020/10/02 20	SR	55,71	V	0,10	V	84,47	V	0,00	V	0,36	V	140,10	V	29823	V
2020/10/02 21	SR	62,51	V	0,11	V	85,65	V	0,01	V	0,34	V	139,63	V	29342	V
2020/10/02 22	SR	87,36	V	3,34	V	109,30	V	0,54	V	0,39	V	139,67	V	28917	V
2020/10/02 23	SR	49,14	V	1,49	V	114,19	V	0,18	V	0,26	V	140,24	V	28552	V
2020/10/02 24	SR	76,76	V	1,41	V	94,64	V	0,08	V	0,27	V	140,63	V	28107	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-156.1	0.0-4.0	70.0-120.0	0.0-0.5	0.3-0.5	139.6-143.4	28106.7-31174.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.8	1	97.5	0.1	0.4	141.4	29972.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/03 01	SR	101,57	V	2,88	V	92,28	V	0,28	V	0,25	V	140,94	V	28144	V
2020/10/03 02	SR	105,94	V	3,79	V	100,41	V	0,55	V	0,23	V	140,96	V	28559	V
2020/10/03 03	SR	41,06	V	0,24	V	118,26	V	0,20	V	0,23	V	140,64	V	29159	V
2020/10/03 04	SR	33,96	V	0,01	V	118,30	V	0,07	V	0,23	V	140,74	V	28807	V
2020/10/03 05	SR	29,19	V	0,01	V	117,63	V	0,03	V	0,24	V	140,99	V	28382	V
2020/10/03 06	SR	52,98	V	0,13	V	96,19	V	0,11	V	0,24	V	141,72	V	28185	V
2020/10/03 07	SR	65,58	V	1,04	V	101,87	V	0,04	V	0,31	V	141,47	V	29211	V
2020/10/03 08	SR	35,67	V	0,10	V	117,40	V	0,00	V	0,27	V	140,26	V	27514	V
2020/10/03 09	SR	47,13	V	0,30	V	110,48	V	0,00	V	0,28	V	139,78	V	27812	V
2020/10/03 10	SR	81,44	V	1,76	V	105,45	V	0,05	V	0,27	V	139,81	V	27721	V
2020/10/03 11	SR	24,74	V	0,03	V	121,71	V	0,00	V	0,26	V	139,97	V	28687	V
2020/10/03 12	SR	106,05	V	2,18	V	90,24	V	0,05	V	0,28	V	140,33	V	28104	V
2020/10/03 13	SR	40,97	V	0,02	V	106,36	V	0,00	V	0,27	V	140,72	V	28234	V
2020/10/03 14	SR	24,96	V	0,01	V	101,62	V	0,00	V	0,29	V	141,07	V	28988	V
2020/10/03 15	SR	18,94	V	0,01	V	104,56	V	0,00	V	0,31	V	141,44	V	29218	V
2020/10/03 16	SR	48,94	V	0,22	V	85,26	V	0,00	V	0,31	V	141,65	V	28849	V
2020/10/03 17	SR	72,37	V	0,98	V	66,89	V	0,00	V	0,59	V	141,66	V	28744	V
2020/10/03 18	SR	19,06	V	0,01	V	95,64	V	0,00	V	0,54	V	141,99	V	29424	V
2020/10/03 19	SR	35,80	V	0,04	V	83,87	V	0,00	V	0,41	V	142,80	V	29501	V
2020/10/03 20	SR	60,32	V	0,15	V	77,70	V	0,00	V	0,33	V	142,98	V	29042	V
2020/10/03 21	SR	54,29	V	0,01	V	82,98	V	0,00	V	0,28	V	142,82	V	28006	V
2020/10/03 22	SR	38,56	V	0,02	V	106,56	V	0,00	V	0,33	V	142,45	V	28335	V
2020/10/03 23	SR	34,35	V	0,02	V	105,78	V	0,00	V	0,25	V	141,93	V	28201	V
2020/10/03 24	SR	31,56	V	0,02	V	108,94	V	0,00	V	0,25	V	141,94	V	28415	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.9-106.0	0.0-3.8	66.9-121.7	0.0-0.6	0.2-0.6	139.8-143.0	27513.5-29500.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.2	0.6	100.7	0.1	0.3	141.3	28551.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/04 01	SR	65,19	V	0,40	V	95,55	V	0,00	V	0,25	V	142,18	V	28194	V
2020/10/04 02	SR	24,90	V	0,07	V	112,48	V	0,00	V	0,24	V	142,22	V	28509	V
2020/10/04 03	SR	20,74	V	0,01	V	120,47	V	0,00	V	0,25	V	142,25	V	28776	V
2020/10/04 04	SR	58,58	V	1,24	V	106,28	V	0,13	V	0,26	V	142,51	V	28548	V
2020/10/04 05	SR	32,69	V	0,06	V	102,63	V	0,00	V	0,28	V	142,50	V	28647	V
2020/10/04 06	SR	30,18	V	0,08	V	108,15	V	0,00	V	0,30	V	142,73	V	29174	V
2020/10/04 07	SR	60,95	V	1,08	V	94,52	V	0,01	V	0,29	V	142,93	V	30470	V
2020/10/04 08	SR	78,65	V	0,61	V	75,24	V	0,00	V	0,28	V	143,01	V	29708	V
2020/10/04 09	SR	50,14	V	0,11	V	82,15	V	0,00	V	0,27	V	143,45	V	29626	V
2020/10/04 10	SR	75,61	V	0,24	V	74,43	V	0,00	V	1,57	V	142,82	V	28955	V
2020/10/04 11	SR	47,22	V	0,01	V	95,99	V	0,00	V	0,39	V	140,07	V	29889	V
2020/10/04 12	SR	38,27	V	0,16	V	105,75	V	0,00	V	0,35	V	138,65	V	30161	V
2020/10/04 13	SR	32,33	V	0,01	V	103,55	V	0,00	V	0,31	V	138,36	V	29883	V
2020/10/04 14	SR	81,49	V	0,73	V	87,62	V	0,01	V	0,31	V	138,62	V	29561	V
2020/10/04 15	SR	66,29	V	0,64	V	94,54	V	0,01	V	0,30	V	139,06	V	29638	V
2020/10/04 16	SR	22,38	V	0,01	V	119,76	V	0,09	V	0,30	V	139,43	V	30060	V
2020/10/04 17	SR	35,16	V	0,07	V	106,11	V	0,01	V	0,34	V	139,57	V	29941	V
2020/10/04 18	SR	36,75	V	0,04	V	104,11	V	0,01	V	0,35	V	138,99	V	29823	V
2020/10/04 19	SR	61,93	V	1,60	V	98,86	V	0,23	V	0,36	V	138,62	V	29697	V
2020/10/04 20	SR	23,10	V	0,03	V	118,41	V	0,32	V	0,35	V	138,70	V	29964	V
2020/10/04 21	SR	32,42	V	0,05	V	107,98	V	0,08	V	0,34	V	138,97	V	29867	V
2020/10/04 22	SR	42,88	V	0,14	V	106,61	V	0,06	V	0,32	V	139,18	V	29865	V
2020/10/04 23	SR	128,87	V	4,95	V	103,77	V	1,00	V	0,38	V	138,97	V	29112	V
2020/10/04 24	SR	55,65	V	1,54	V	120,63	V	0,90	V	0,43	V	139,18	V	29959	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.7-128.9	0.0-4.9	74.4-120.6	0.0-1.0	0.2-1.6	138.4-143.5	28193.9-30469.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.1	0.6	101.9	0.1	0.4	140.5	29501.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

