

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/01 01	SR	19,01	V	0,74	V	89,76	V	0,01	V	0,62	V	140,55	V	32710	V
2021/10/01 02	SR	51,59	V	0,87	V	63,87	V	0,01	V	0,51	V	140,98	V	31997	V
2021/10/01 03	SR	84,30	V	1,06	V	54,23	V	0,03	V	0,43	V	140,80	V	31459	V
2021/10/01 04	SR	79,77	V	1,17	V	59,65	V	0,06	V	0,43	V	140,98	V	31464	V
2021/10/01 05	SR	88,43	V	1,12	V	58,05	V	0,03	V	0,43	V	141,42	V	31514	V
2021/10/01 06	SR	32,82	V	0,82	V	80,81	V	0,02	V	0,54	V	142,37	V	32166	V
2021/10/01 07	SR	13,22	V	0,69	V	91,73	V	0,00	V	0,57	V	143,12	V	33097	V
2021/10/01 08	SR	7,42	V	0,68	V	102,36	V	0,00	V	0,56	V	142,82	V	33102	V
2021/10/01 09	SR	15,30	V	0,71	V	85,83	V	0,00	V	0,65	V	142,80	V	33020	V
2021/10/01 10	SR	24,52	V	0,79	V	81,56	V	0,00	V	0,49	V	140,88	V	33264	V
2021/10/01 11	SR	33,70	V	0,76	V	70,49	V	0,00	V	0,49	V	140,67	V	33002	V
2021/10/01 12	SR	33,26	V	0,70	V	68,42	V	0,00	V	0,45	V	140,81	V	32734	V
2021/10/01 13	SR	45,45	V	0,73	V	64,91	V	0,00	V	0,47	V	140,80	V	32647	V
2021/10/01 14	SR	50,69	V	0,86	V	71,92	V	0,01	V	0,52	V	140,72	V	31878	V
2021/10/01 15	SR	59,46	V	0,82	V	67,53	V	0,00	V	0,35	V	140,52	V	31672	V
2021/10/01 16	SR	17,12	V	0,60	V	95,05	V	0,00	V	0,40	V	141,41	V	32478	V
2021/10/01 17	SR	12,05	V	0,58	V	104,96	V	0,00	V	0,45	V	142,06	V	32758	V
2021/10/01 18	SR	69,32	V	1,63	V	79,22	V	0,14	V	0,44	V	142,53	V	32321	V
2021/10/01 19	SR	36,08	V	0,73	V	76,12	V	0,00	V	0,45	V	142,99	V	32309	V
2021/10/01 20	SR	30,36	V	0,73	V	83,73	V	0,00	V	0,41	V	142,50	V	31961	V
2021/10/01 21	SR	31,19	V	0,81	V	94,30	V	0,00	V	0,45	V	141,86	V	32586	V
2021/10/01 22	SR	63,05	V	1,58	V	73,15	V	0,08	V	0,47	V	142,19	V	32163	V
2021/10/01 23	SR	25,12	V	0,70	V	85,72	V	0,00	V	0,54	V	142,30	V	32610	V
2021/10/01 24	SR	48,08	V	0,90	V	67,38	V	0,01	V	0,52	V	142,66	V	32376	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-88.4	0.6-1.6	54.2-105.0	0.0-0.1	0.4-0.6	140.5-143.1	31458.6-33264.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.5	0.9	77.9	0	0.5	141.7	32387
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/02 01	SR	38,90	V	0,80	V	72,22	V	0,00	V	0,53	V	142,75	V	32495	V
2021/10/02 02	SR	27,74	V	0,67	V	82,08	V	0,00	V	0,45	V	142,05	V	32283	V
2021/10/02 03	SR	16,12	V	0,68	V	93,55	V	0,00	V	0,50	V	142,63	V	32855	V
2021/10/02 04	SR	16,65	V	0,75	V	91,28	V	0,00	V	0,49	V	143,11	V	32830	V
2021/10/02 05	SR	18,80	V	0,72	V	90,84	V	0,00	V	0,52	V	143,12	V	32691	V
2021/10/02 06	SR	11,78	V	0,69	V	106,06	V	0,00	V	0,52	V	143,50	V	33188	V
2021/10/02 07	SR	16,79	V	0,70	V	100,80	V	0,00	V	0,51	V	143,83	V	32785	V
2021/10/02 08	SR	12,47	V	0,66	V	112,02	V	0,00	V	0,53	V	144,11	V	32765	V
2021/10/02 09	SR	24,81	V	0,75	V	89,30	V	0,00	V	0,50	V	144,34	V	32419	V
2021/10/02 10	SR	23,79	V	0,74	V	89,15	V	0,00	V	0,48	V	144,62	V	32228	V
2021/10/02 11	SR	20,57	V	0,63	V	87,99	V	0,00	V	0,47	V	144,90	V	32305	V
2021/10/02 12	SR	17,73	V	0,59	V	95,97	V	0,00	V	0,49	V	145,38	V	32498	V
2021/10/02 13	SR	17,84	V	0,59	V	104,36	V	0,00	V	0,51	V	145,82	V	32557	V
2021/10/02 14	SR	13,23	V	0,58	V	113,38	V	0,00	V	0,55	V	146,18	V	32625	V
2021/10/02 15	SR	12,78	V	0,58	V	111,76	V	0,00	V	0,52	V	146,39	V	32580	V
2021/10/02 16	SR	30,99	V	0,62	V	80,18	V	0,00	V	0,53	V	146,66	V	32244	V
2021/10/02 17	SR	34,48	V	0,65	V	76,36	V	0,00	V	0,68	V	145,90	V	32157	V
2021/10/02 18	SR	53,39	V	0,77	V	63,63	V	0,00	V	0,51	V	142,96	V	32135	V
2021/10/02 19	SR	83,72	V	1,07	V	58,64	V	0,00	V	0,51	V	142,85	V	32045	V
2021/10/02 20	SR	41,19	V	0,73	V	73,53	V	0,00	V	0,47	V	142,91	V	32247	V
2021/10/02 21	SR	30,62	V	0,69	V	82,65	V	0,00	V	0,47	V	143,09	V	32375	V
2021/10/02 22	SR	42,82	V	0,72	V	76,18	V	0,00	V	0,44	V	143,15	V	32363	V
2021/10/02 23	SR	35,77	V	0,71	V	82,28	V	0,00	V	0,41	V	143,42	V	32291	V
2021/10/02 24	SR	36,20	V	0,74	V	82,32	V	0,00	V	0,43	V	143,79	V	32185	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-83.7	0.6-1.1	58.6-113.4	0.0-0.0	0.4-0.7	142.0-146.7	32044.7-33187.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.3	0.7	88.2	0	0.5	144.1	32464.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/03 01	SR	57,82	V	0,84	V	70,12	V	0,00	V	0,42	V	144,09	V	32056	V
2021/10/03 02	SR	55,91	V	0,82	V	68,69	V	0,00	V	0,43	V	144,47	V	32101	V
2021/10/03 03	SR	30,57	V	0,66	V	83,61	V	0,00	V	0,45	V	144,85	V	32407	V
2021/10/03 04	SR	38,65	V	0,66	V	79,42	V	0,00	V	0,44	V	145,07	V	32488	V
2021/10/03 05	SR	45,16	V	0,75	V	75,90	V	0,00	V	0,45	V	145,28	V	32308	V
2021/10/03 06	SR	72,23	V	0,90	V	59,52	V	0,00	V	0,46	V	145,85	V	32156	V
2021/10/03 07	SR	69,92	V	0,80	V	61,49	V	0,01	V	0,44	V	146,32	V	32173	V
2021/10/03 08	SR	59,33	V	0,65	V	62,80	V	0,00	V	0,44	V	146,73	V	31854	V
2021/10/03 09	SR	36,46	V	0,56	V	76,38	V	0,00	V	0,46	V	146,93	V	31956	V
2021/10/03 10	SR	72,27	V	0,73	V	61,53	V	0,00	V	0,46	V	147,00	V	31769	V
2021/10/03 11	SR	62,45	V	0,64	V	67,83	V	0,00	V	0,45	V	147,34	V	31713	V
2021/10/03 12	SR	32,00	V	0,50	V	81,38	V	0,00	V	0,50	V	147,26	V	31945	V
2021/10/03 13	SR	83,62	V	0,98	V	58,35	V	0,03	V	0,48	V	147,35	V	31645	V
2021/10/03 14	SR	44,82	V	0,80	V	72,85	V	0,00	V	0,72	V	147,93	V	31150	V
2021/10/03 15	SR	90,46	V	2,32	V	63,70	V	0,30	V	2,13	V	143,37	V	29238	V
2021/10/03 16	SR	60,52	V	1,01	V	72,89	V	0,02	V	0,51	V	140,17	V	31142	V
2021/10/03 17	SR	73,55	V	1,05	V	69,88	V	0,04	V	0,43	V	140,06	V	31294	V
2021/10/03 18	SR	52,40	V	0,57	V	71,02	V	0,00	V	0,46	V	139,06	V	30929	V
2021/10/03 19	SR	57,15	V	0,85	V	73,67	V	0,04	V	0,42	V	137,39	V	31101	V
2021/10/03 20	SR	62,11	V	0,85	V	70,88	V	0,04	V	0,44	V	136,81	V	31020	V
2021/10/03 21	SR	62,01	V	0,62	V	70,48	V	0,01	V	0,35	V	136,33	V	30941	V
2021/10/03 22	SR	17,94	V	0,42	V	102,27	V	0,00	V	0,41	V	136,58	V	31715	V
2021/10/03 23	SR	19,27	V	0,39	V	100,08	V	0,00	V	0,39	V	137,36	V	31789	V
2021/10/03 24	SR	18,86	V	0,39	V	101,07	V	0,00	V	0,43	V	138,02	V	32034	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.9-90.5	0.4-2.3	58.3-102.3	0.0-0.3	0.4-2.1	136.3-147.9	29237.8-32487.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.1	0.8	74	0	0.5	143	31621.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/04 01	SR	17,00	V	0,42	V	99,94	V	0,00	V	0,42	V	138,75	V	32115	V
2021/10/04 02	SR	21,21	V	0,42	V	92,72	V	0,00	V	0,41	V	139,19	V	32124	V
2021/10/04 03	SR	47,61	V	3,19	V	91,25	V	2,50	V	0,42	V	139,87	V	31783	V
2021/10/04 04	SR	10,76	V	0,74	V	124,04	V	0,01	V	0,43	V	140,26	V	32882	V
2021/10/04 05	SR	14,37	V	0,50	V	110,93	V	0,01	V	0,42	V	140,52	V	32759	V
2021/10/04 06	SR	21,47	V	0,61	V	95,44	V	0,00	V	0,45	V	140,80	V	32623	V
2021/10/04 07	SR	20,18	V	0,57	V	95,73	V	0,00	V	0,42	V	141,01	V	32823	V
2021/10/04 08	SR	27,20	V	0,44	V	87,11	V	0,00	V	0,40	V	141,11	V	32597	V
2021/10/04 09	SR	29,53	V	0,51	V	83,51	V	0,00	V	0,36	V	140,96	V	32034	V
2021/10/04 10	SR	47,00	V	1,11	V	76,59	V	0,00	V	0,34	V	140,73	V	31604	V
2021/10/04 11	SR	44,05	V	0,70	V	74,64	V	0,00	V	0,39	V	141,08	V	31941	V
2021/10/04 12	SR	80,82	V	0,81	V	54,11	V	0,00	V	0,54	V	142,26	V	32048	V
2021/10/04 13	SR	80,52	V	0,88	V	53,15	V	0,00	V	0,45	V	140,18	V	31782	V
2021/10/04 14	SR	31,41	V	0,56	V	76,86	V	0,00	V	0,52	V	140,02	V	32049	V
2021/10/04 15	SR	74,71	V	1,13	V	52,80	V	0,00	V	0,50	V	140,53	V	30570	V
2021/10/04 16	SR	73,51	V	1,01	V	57,26	V	0,00	V	0,57	V	140,91	V	31723	V
2021/10/04 17	SR	72,56	V	0,74	V	58,84	V	0,00	V	0,45	V	140,23	V	31768	V
2021/10/04 18	SR	56,62	V	0,61	V	75,12	V	0,00	V	0,44	V	140,28	V	31866	V
2021/10/04 19	SR	46,33	V	0,84	V	75,07	V	0,00	V	0,46	V	140,59	V	29965	V
2021/10/04 20	SR	50,72	V	0,69	V	97,29	V	0,00	V	0,45	V	140,71	V	32169	V
2021/10/04 21	SR	33,20	V	0,37	V	84,92	V	0,00	V	0,43	V	140,73	V	32253	V
2021/10/04 22	SR	51,87	V	0,41	V	66,16	V	0,00	V	0,50	V	141,09	V	32282	V
2021/10/04 23	SR	98,88	V	0,67	V	44,80	V	0,01	V	0,45	V	141,43	V	32146	V
2021/10/04 24	SR	19,70	V	0,52	V	88,82	V	0,00	V	0,46	V	141,56	V	30898	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-98.9	0.4-3.2	44.8-124.0	0.0-2.5	0.3-0.6	138.8-142.3	29965.2-32882.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.6	0.8	79.9	0.1	0.4	140.6	31950.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Lippi

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/05 01	SR	13,24	V	0,35	V	100,01	V	0,00	V	0,43	V	141,72	V	32615	V
2021/10/05 02	SR	19,15	V	0,31	V	93,39	V	0,00	V	0,38	V	142,42	V	32595	V
2021/10/05 03	SR	10,28	V	0,30	V	112,24	V	0,00	V	0,37	V	142,77	V	32561	V
2021/10/05 04	SR	55,57	V	0,59	V	89,51	V	0,00	V	0,41	V	142,98	V	32124	V
2021/10/05 05	SR	44,98	V	0,59	V	98,51	V	0,00	V	0,44	V	142,43	V	31190	V
2021/10/05 06	SR	145,03	V	4,01	V	104,85	V	0,53	V	0,56	V	141,20	V	30860	V
2021/10/05 07	SR	107,32	V	1,46	V	124,66	V	0,02	V	0,33	V	139,61	V	32105	V
2021/10/05 08	SR	90,45	V	2,07	V	131,60	V	0,32	V	0,37	V	139,20	V	32187	V
2021/10/05 09	SR	99,44	V	1,85	V	128,40	V	0,16	V	0,40	V	139,11	V	32306	V
2021/10/05 10	SR	71,25	V	1,67	V	110,54	V	0,15	V	0,33	V	139,84	V	32147	V
2021/10/05 11	SR	35,76	V	0,75	V	98,44	V	0,00	V	0,50	V	140,04	V	30070	V
2021/10/05 12	SR	67,07	V	1,39	V	93,52	V	0,13	V	0,33	V	139,85	V	32009	V
2021/10/05 13	SR	84,81	V	0,77	V	73,83	V	0,00	V	0,31	V	139,99	V	31892	V
2021/10/05 14	SR	78,25	V	1,01	V	75,31	V	0,02	V	0,33	V	140,38	V	30042	V
2021/10/05 15	SR	76,45	V	0,82	V	78,00	V	0,00	V	0,31	V	140,39	V	31330	V
2021/10/05 16	SR	69,12	V	0,66	V	71,32	V	0,00	V	0,29	V	140,14	V	31641	V
2021/10/05 17	SR	60,04	V	0,66	V	72,89	V	0,00	V	0,30	V	140,12	V	31215	V
2021/10/05 18	SR	47,44	V	0,74	V	70,43	V	0,00	V	0,36	V	140,46	V	30484	V
2021/10/05 19	SR	34,56	V	0,52	V	83,45	V	0,00	V	0,36	V	140,67	V	32085	V
2021/10/05 20	SR	42,67	V	0,53	V	76,04	V	0,00	V	0,40	V	141,05	V	32197	V
2021/10/05 21	SR	82,92	V	0,85	V	70,69	V	0,00	V	0,40	V	141,33	V	32028	V
2021/10/05 22	SR	49,84	V	0,82	V	91,03	V	0,00	V	0,42	V	141,25	V	30226	V
2021/10/05 23	SR	85,70	V	1,13	V	75,92	V	0,01	V	0,43	V	141,36	V	31998	V
2021/10/05 24	SR	104,60	V	1,01	V	64,04	V	0,00	V	0,38	V	141,73	V	31619	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.3-145.0	0.3-4.0	64.0-131.6	0.0-0.5	0.3-0.6	139.1-143.0	30041.7-32615.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	1	91.2	0.1	0.4	140.8	31646.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/06 01	SR	41,90	V	0,65	V	83,49	V	0,00	V	0,38	V	142,34	V	31911	V
2021/10/06 02	SR	77,11	V	0,79	V	72,01	V	0,00	V	0,39	V	142,55	V	31890	V
2021/10/06 03	SR	105,71	V	1,14	V	59,64	V	0,00	V	0,36	V	142,15	V	29426	V
2021/10/06 04	SR	81,12	V	0,87	V	61,39	V	0,00	V	0,35	V	142,50	V	31213	V
2021/10/06 05	SR	81,16	V	1,05	V	64,84	V	0,01	V	0,37	V	142,71	V	31521	V
2021/10/06 06	SR	67,92	V	0,94	V	71,34	V	0,00	V	0,55	V	143,44	V	31997	V
2021/10/06 07	SR	85,51	V	1,19	V	69,99	V	0,07	V	1,75	V	140,66	V	31574	V
2021/10/06 08	SR	66,03	V	0,54	V	71,50	V	0,00	V	0,61	V	139,19	V	31997	V
2021/10/06 09	SR	113,62	V	1,26	V	61,31	V	0,03	V	0,54	V	140,31	V	30144	V
2021/10/06 10	SR	76,10	V	0,74	V	76,25	V	0,01	V	0,48	V	140,73	V	31880	V
2021/10/06 11	SR	44,69	V	0,30	V	84,07	V	0,00	V	0,44	V	141,26	V	32073	V
2021/10/06 12	SR	42,92	V	0,19	V	80,19	V	0,00	V	0,46	V	141,71	V	32092	V
2021/10/06 13	SR	58,77	V	0,41	V	70,50	V	0,01	V	0,56	V	141,38	V	31814	V
2021/10/06 14	SR	52,53	V	0,28	V	72,48	V	0,00	V	0,46	V	139,25	V	31843	V
2021/10/06 15	SR	54,36	V	0,36	V	69,77	V	0,00	V	0,47	V	138,86	V	30256	V
2021/10/06 16	SR	52,30	V	0,34	V	77,98	V	0,00	V	0,42	V	138,43	V	31809	V
2021/10/06 17	SR	40,17	V	0,17	V	78,59	V	0,00	V	0,42	V	138,13	V	32040	V
2021/10/06 18	SR	32,01	V	0,17	V	89,29	V	0,00	V	0,49	V	138,30	V	32147	V
2021/10/06 19	SR	60,33	V	0,45	V	71,07	V	0,00	V	0,47	V	138,57	V	31805	V
2021/10/06 20	SR	31,53	V	0,20	V	86,37	V	0,00	V	0,48	V	138,75	V	32216	V
2021/10/06 21	SR	39,37	V	0,20	V	82,35	V	0,00	V	0,49	V	138,33	V	32293	V
2021/10/06 22	SR	39,63	V	0,30	V	81,09	V	0,00	V	0,52	V	138,28	V	30654	V
2021/10/06 23	SR	35,64	V	0,24	V	89,50	V	0,00	V	0,50	V	138,55	V	32253	V
2021/10/06 24	SR	72,36	V	0,44	V	68,76	V	0,00	V	0,50	V	138,62	V	31921	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.5-113.6	0.2-1.3	59.6-89.5	0.0-0.1	0.4-1.8	138.1-143.4	29426.3-32293.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.5	0.6	74.7	0	0.5	140.2	31615.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/07 01	SR	67,27	V	0,42	V	66,92	V	0,00	V	0,48	V	138,74	V	31959	V
2021/10/07 02	SR	13,18	V	0,09	V	110,05	V	0,00	V	0,50	V	138,67	V	32598	V
2021/10/07 03	SR	12,77	V	0,11	V	113,65	V	0,00	V	0,52	V	138,41	V	32659	V
2021/10/07 04	SR	46,84	V	0,44	V	92,12	V	0,00	V	0,49	V	138,08	V	32074	V
2021/10/07 05	SR	12,02	V	0,29	V	120,39	V	0,00	V	0,54	V	138,42	V	30809	V
2021/10/07 06	SR	79,51	V	1,17	V	93,57	V	0,00	V	0,67	V	138,74	V	32265	V
2021/10/07 07	SR	44,14	V	0,76	V	111,20	V	0,04	V	0,49	V	137,95	V	32770	V
2021/10/07 08	SR	59,49	V	0,67	V	90,60	V	0,00	V	0,56	V	137,76	V	32713	V
2021/10/07 09	SR	101,55	V	1,32	V	78,79	V	0,04	V	0,50	V	139,04	V	32426	V
2021/10/07 10	SR	111,28	V	7,29	V	165,21	V	5,91	V	0,38	V	135,59	V	27183	V
2021/10/07 11	SR	14,04	V	0,37	V	156,40	V	0,01	V	0,37	V	134,19	V	32157	V
2021/10/07 12	SR	75,78	V	1,41	V	86,03	V	0,20	V	0,47	V	138,74	V	31568	V
2021/10/07 13	SR	50,99	V	0,53	V	88,86	V	0,00	V	0,46	V	139,39	V	30083	V
2021/10/07 14	SR	22,08	V	0,21	V	100,89	V	0,00	V	0,43	V	139,99	V	32215	V
2021/10/07 15	SR	31,15	V	0,24	V	95,75	V	0,00	V	0,39	V	140,62	V	31997	V
2021/10/07 16	SR	52,30	V	0,44	V	81,75	V	0,00	V	0,36	V	140,72	V	31386	V
2021/10/07 17	SR	81,90	V	0,83	V	75,94	V	0,02	V	0,32	V	140,57	V	31115	V
2021/10/07 18	SR	68,88	V	0,95	V	82,35	V	0,01	V	0,31	V	140,34	V	31044	V
2021/10/07 19	SR	25,03	V	0,37	V	101,93	V	0,00	V	0,37	V	140,84	V	31908	V
2021/10/07 20	SR	17,91	V	0,37	V	109,17	V	0,00	V	0,40	V	141,43	V	30703	V
2021/10/07 21	SR	16,03	V	0,24	V	114,97	V	0,00	V	0,53	V	141,68	V	32494	V
2021/10/07 22	SR	24,17	V	0,25	V	100,17	V	0,00	V	0,43	V	140,58	V	32237	V
2021/10/07 23	SR	30,65	V	0,35	V	94,58	V	0,00	V	0,38	V	139,56	V	32193	V
2021/10/07 24	SR	49,62	V	0,32	V	77,85	V	0,00	V	0,37	V	138,90	V	31983	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C-	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-111.3	0.1-7.3	66.9-165.2	0.0-5.9	0.3-0.7	134.2-141.7	27183.4-32769.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.2	0.8	100.4	0.3	0.4	139.1	31689.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____