

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/10 01	SR	25,79	V	0,01	V	103,47	V	0,05	V	1,06	V	136,64	V	32264	V
2022/10/10 02	SR	37,79	V	0,11	V	97,02	V	0,03	V	1,16	V	136,69	V	32039	V
2022/10/10 03	SR	55,06	V	0,33	V	90,06	V	0,07	V	1,17	V	137,28	V	31732	V
2022/10/10 04	SR	61,02	V	0,25	V	86,61	V	0,04	V	1,11	V	137,34	V	32261	V
2022/10/10 05	SR	20,35	V	0,02	V	112,55	V	0,03	V	1,12	V	137,26	V	32183	V
2022/10/10 06	SR	25,80	V	0,10	V	116,23	V	0,07	V	1,05	V	137,39	V	32048	V
2022/10/10 07	SR	114,15	V	2,70	V	91,03	V	0,23	V	1,06	V	137,44	V	31431	V
2022/10/10 08	SR	61,20	V	0,84	V	102,62	V	0,16	V	1,00	V	137,68	V	31673	V
2022/10/10 09	SR	138,14	V	2,85	V	90,38	V	0,51	V	0,93	V	138,03	V	32143	V
2022/10/10 10	SR	77,42	V	1,66	V	99,66	V	0,28	V	1,00	V	138,49	V	31796	V
2022/10/10 11	SR	88,96	V	0,96	V	93,82	V	0,28	V	1,05	V	138,89	V	31672	V
2022/10/10 12	SR	158,73	V	2,79	V	77,93	V	0,44	V	1,13	V	139,20	V	31706	V
2022/10/10 13	SR	114,48	V	1,34	V	79,86	V	0,16	V	1,11	V	139,74	V	32471	V
2022/10/10 14	SR	107,22	V	2,05	V	78,11	V	0,27	V	1,15	V	140,02	V	32709	V
2022/10/10 15	SR	127,88	V	2,29	V	77,21	V	0,14	V	1,15	V	140,75	V	32470	V
2022/10/10 16	SR	69,28	V	1,12	V	92,70	V	0,08	V	1,14	V	141,07	V	32710	V
2022/10/10 17	SR	56,63	V	0,23	V	92,05	V	0,00	V	1,23	V	141,28	V	31947	V
2022/10/10 18	SR	35,32	V	0,32	V	111,52	V	0,02	V	1,36	V	140,40	V	31782	V
2022/10/10 19	SR	102,26	V	2,34	V	96,42	V	0,20	V	1,15	V	138,63	V	31749	V
2022/10/10 20	SR	58,04	V	0,87	V	111,45	V	0,15	V	1,01	V	138,22	V	31807	V
2022/10/10 21	SR	137,53	V	4,20	V	89,55	V	0,68	V	0,92	V	138,34	V	31880	V
2022/10/10 22	SR	33,26	V	0,27	V	119,46	V	0,19	V	1,06	V	138,36	V	31843	V
2022/10/10 23	SR	7,52	V	0,01	V	139,43	V	0,11	V	1,06	V	138,40	V	31959	V
2022/10/10 24	SR	31,51	V	0,22	V	108,48	V	0,07	V	1,03	V	138,79	V	31765	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-158.7	0.0-4.2	77.2-139.4	0.0-0.7	0.9-1.4	136.6-141.3	31431.1-32710.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.7	1.2	98.2	0.2	1.1	138.6	32001.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/11 01	SR	29,73	V	0,06	V	108,14	V	0,02	V	1,14	V	139,10	V	31768	V
2022/10/11 02	SR	23,69	V	0,03	V	108,57	V	0,01	V	1,22	V	139,52	V	31952	V
2022/10/11 03	SR	25,07	V	0,03	V	105,66	V	0,00	V	1,30	V	139,84	V	31847	V
2022/10/11 04	SR	24,99	V	0,03	V	103,46	V	0,01	V	1,28	V	140,10	V	31772	V
2022/10/11 05	SR	20,68	V	0,02	V	106,89	V	0,00	V	1,36	V	140,29	V	31840	V
2022/10/11 06	SR	19,07	V	0,05	V	114,92	V	0,00	V	1,41	V	140,40	V	31821	V
2022/10/11 07	SR	48,48	V	0,28	V	97,61	V	0,00	V	2,18	V	139,79	V	31967	V
2022/10/11 08	SR	33,74	V	0,08	V	97,67	V	0,03	V	1,46	V	138,21	V	31978	V
2022/10/11 09	SR	47,83	V	0,31	V	92,53	V	0,42	V	1,17	V	137,92	V	32629	V
2022/10/11 10	SR	64,57	V	0,60	V	82,52	V	0,39	V	1,09	V	138,33	V	32162	V
2022/10/11 11	SR	93,43	V	1,30	V	82,13	V	0,47	V	1,06	V	138,99	V	31709	V
2022/10/11 12	SR	128,49	V	3,49	V	89,16	V	1,08	V	1,11	V	139,47	V	31457	V
2022/10/11 13	SR	25,59	V	0,02	V	109,22	V	0,20	V	1,30	V	139,61	V	31665	V
2022/10/11 14	SR	113,79	V	1,71	V	73,11	V	0,41	V	1,21	V	139,41	V	31618	V
2022/10/11 15	SR	139,86	V	3,12	V	70,50	V	0,57	V	1,15	V	139,67	V	31502	V
2022/10/11 16	SR	85,91	V	0,91	V	74,53	V	0,30	V	1,14	V	139,96	V	31506	V
2022/10/11 17	SR	92,04	V	1,28	V	76,20	V	0,36	V	1,21	V	139,82	V	31512	V
2022/10/11 18	SR	43,09	V	0,36	V	93,68	V	0,48	V	1,23	V	139,35	V	31625	V
2022/10/11 19	SR	110,76	V	1,92	V	78,96	V	0,68	V	1,17	V	139,64	V	31600	V
2022/10/11 20	SR	119,56	V	2,42	V	75,17	V	0,79	V	1,15	V	140,02	V	31356	V
2022/10/11 21	SR	86,93	V	1,21	V	81,83	V	0,59	V	1,09	V	140,32	V	31412	V
2022/10/11 22	SR	61,10	V	0,64	V	95,65	V	0,86	V	1,19	V	140,43	V	31457	V
2022/10/11 23	SR	9,01	V	0,01	V	125,45	V	1,05	V	1,21	V	140,26	V	31786	V
2022/10/11 24	SR	23,74	V	0,07	V	114,20	V	1,12	V	1,20	V	140,48	V	31820	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-139.9	0.0-3.5	70.5-125.5	0.0-1.1	1.1-2.2	137.9-140.5	31355.9-32628.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	0.8	94.1	0.4	1.3	139.6	31740
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/12 01	SR	15,18	V	0,03	V	121,73	V	0,81	V	1,30	V	140,60	V	31985	V
2022/10/12 02	SR	31,72	V	0,10	V	96,96	V	0,60	V	1,23	V	140,08	V	32010	V
2022/10/12 03	SR	32,12	V	0,09	V	97,68	V	0,45	V	1,26	V	140,01	V	32059	V
2022/10/12 04	SR	67,79	V	0,49	V	78,84	V	0,50	V	1,30	V	140,33	V	32082	V
2022/10/12 05	SR	58,24	V	0,77	V	82,57	V	0,48	V	1,39	V	140,65	V	32130	V
2022/10/12 06	SR	68,20	V	0,99	V	82,80	V	0,57	V	1,93	V	140,61	V	31866	V
2022/10/12 07	SR	48,82	V	0,40	V	87,58	V	0,47	V	1,24	V	140,12	V	32136	V
2022/10/12 08	SR	64,17	V	1,69	V	98,42	V	0,54	V	1,20	V	140,40	V	32184	V
2022/10/12 09	SR	74,39	V	1,88	V	84,90	V	0,53	V	1,17	V	140,91	V	32699	V
2022/10/12 10	SR	39,67	V	0,47	V	96,54	V	0,46	V	1,17	V	139,87	V	32544	V
2022/10/12 11	SR	29,41	V	0,06	V	98,66	V	0,43	V	1,19	V	139,64	V	32657	V
2022/10/12 12	SR	23,38	V	0,04	V	99,24	V	0,28	V	1,14	V	140,06	V	32653	V
2022/10/12 13	SR	21,23	V	0,02	V	99,78	V	0,31	V	1,24	V	140,52	V	32469	V
2022/10/12 14	SR	120,67	V	3,22	V	66,75	V	0,62	V	1,18	V	141,33	V	32294	V
2022/10/12 15	SR	92,25	V	2,05	V	74,63	V	0,53	V	1,20	V	141,66	V	32102	V
2022/10/12 16	SR	144,46	V	3,93	V	70,80	V	0,72	V	1,16	V	142,03	V	32011	V
2022/10/12 17	SR	36,94	V	0,13	V	84,90	V	0,27	V	1,10	V	142,36	V	32046	V
2022/10/12 18	SR	69,68	V	1,66	V	73,47	V	0,65	V	1,12	V	142,61	V	31569	V
2022/10/12 19	SR	173,65	V	5,15	V	68,78	V	0,74	V	1,00	V	142,78	V	31434	V
2022/10/12 20	SR	102,85	V	2,42	V	85,46	V	0,68	V	1,00	V	142,72	V	31699	V
2022/10/12 21	SR	153,53	V	4,62	V	76,70	V	1,15	V	1,01	V	142,69	V	31655	V
2022/10/12 22	SR	112,21	V	2,44	V	89,39	V	0,63	V	1,06	V	142,89	V	31871	V
2022/10/12 23	SR	35,75	V	0,64	V	114,53	V	0,43	V	1,11	V	142,78	V	31786	V
2022/10/12 24	SR	57,79	V	1,76	V	110,64	V	0,71	V	1,02	V	142,80	V	31848	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.2-173.6	0.0-5.1	66.7-121.7	0.3-1.1	1.0-1.9	139.6-142.9	31433.5-32698.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.8	1.5	89.2	0.6	1.2	141.3	32074.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianni P. 145

RESPONSABILE IMPIANTO:

Lib

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/13 01	SR	21,95	V	0,20	V	120,37	V	0,42	V	1,18	V	142,68	V	31597	V
2022/10/13 02	SR	2,57	V	0,01	V	151,81	V	0,42	V	1,10	V	142,15	V	31630	V
2022/10/13 03	SR	0,29	V	0,01	V	173,95	V	0,79	V	1,10	V	141,69	V	31759	V
2022/10/13 04	SR	0,13	V	0,01	V	178,69	V	1,09	V	1,04	V	141,23	V	32059	V
2022/10/13 05	SR	25,85	V	0,12	V	128,37	V	0,98	V	1,03	V	141,43	V	31957	V
2022/10/13 06	SR	42,97	V	0,36	V	100,42	V	0,46	V	1,32	V	142,07	V	31844	V
2022/10/13 07	SR	104,36	V	1,92	V	76,19	V	0,55	V	1,58	V	141,26	V	31696	V
2022/10/13 08	SR	92,97	V	2,27	V	86,78	V	0,54	V	1,11	V	140,52	V	31733	V
2022/10/13 09	SR	81,84	V	1,58	V	86,35	V	0,37	V	1,05	V	140,56	V	31752	V
2022/10/13 10	SR	67,73	V	1,26	V	84,17	V	0,41	V	1,09	V	140,38	V	31472	V
2022/10/13 11	SR	81,88	V	0,83	V	73,20	V	0,25	V	1,05	V	139,75	V	31409	V
2022/10/13 12	SR	54,85	V	0,40	V	82,24	V	0,28	V	1,00	V	140,06	V	31403	V
2022/10/13 13	SR	138,71	V	3,59	V	69,27	V	0,43	V	1,11	V	140,51	V	31281	V
2022/10/13 14	SR	3,45	V	0,01	V	134,27	V	0,31	V	1,15	V	139,99	V	31335	V
2022/10/13 15	SR	23,57	V	0,17	V	113,82	V	0,30	V	1,01	V	139,57	V	31490	V
2022/10/13 16	SR	13,59	V	0,01	V	114,34	V	0,22	V	1,07	V	139,66	V	31663	V
2022/10/13 17	SR	44,12	V	0,43	V	96,46	V	0,23	V	1,03	V	140,14	V	31260	V
2022/10/13 18	SR	59,89	V	0,41	V	88,74	V	1,01	V	1,04	V	140,53	V	31638	V
2022/10/13 19	SR	86,75	V	0,80	V	72,65	V	0,49	V	1,10	V	140,91	V	31844	V
2022/10/13 20	SR	40,87	V	0,18	V	91,68	V	0,61	V	1,12	V	141,02	V	31815	V
2022/10/13 21	SR	28,32	V	0,08	V	99,86	V	0,66	V	1,31	V	141,07	V	31997	V
2022/10/13 22	SR	21,42	V	0,05	V	110,51	V	0,94	V	1,47	V	140,80	V	31929	V
2022/10/13 23	SR	14,46	V	0,01	V	109,62	V	1,23	V	1,34	V	139,26	V	32142	V
2022/10/13 24	SR	32,11	V	0,08	V	100,92	V	0,80	V	1,23	V	139,35	V	32028	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-138.7	0.0-3.6	69.3-178.7	0.2-1.2	1.0-1.6	139.3-142.7	31259.5-32141.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.2	0.6	106	0.6	1.2	140.7	31697.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/14 01	SR	2,93	V	0,01	V	177,34	V	2,10	V	1,47	V	139,67	V	32093	V
2022/10/14 02	SR	0,00	V	0,01	V	214,81	V	4,06	V	1,72	V	138,75	V	32960	V
2022/10/14 03	SR	0,00	V	0,01	V	196,18	V	4,27	V	1,38	V	136,75	V	32822	V
2022/10/14 04	SR	0,00	V	0,01	V	208,13	V	3,83	V	1,50	V	136,12	V	32946	V
2022/10/14 05	SR	20,41	V	0,03	V	136,25	V	7,06	V	1,28	V	136,54	V	32743	V
2022/10/14 06	SR	0,29	V	0,01	V	192,52	V	1,82	V	1,51	V	138,14	V	32359	V
2022/10/14 07	SR	25,93	V	0,11	V	141,53	V	4,09	V	1,25	V	139,49	V	32334	V
2022/10/14 08	SR	79,82	V	1,31	V	99,95	V	1,67	V	1,22	V	140,30	V	31845	V
2022/10/14 09	SR	100,59	V	1,21	V	69,72	V	1,01	V	1,27	V	141,58	V	32071	V
2022/10/14 10	SR	71,40	V	0,63	V	82,93	V	0,59	V	1,31	V	142,64	V	31542	V
2022/10/14 11	SR	72,32	V	0,78	V	81,48	V	0,62	V	1,36	V	143,20	V	31641	V
2022/10/14 12	SR	29,01	V	0,02	V	87,28	V	0,37	V	1,37	V	143,06	V	31618	V
2022/10/14 13	SR	126,81	V	1,43	V	67,44	V	0,45	V	1,17	V	143,20	V	31584	V
2022/10/14 14	SR	77,37	V	0,36	V	74,74	V	0,41	V	2,42	V	143,14	V	31646	V
2022/10/14 15	SR	87,74	V	1,07	V	87,29	V	0,61	V	2,04	V	140,13	V	31660	V
2022/10/14 16	SR	7,95	V	0,01	V	124,62	V	0,67	V	1,25	V	139,79	V	31863	V
2022/10/14 17	SR	37,17	V	0,19	V	96,53	V	0,73	V	1,18	V	139,98	V	31994	V
2022/10/14 18	SR	16,89	V	0,01	V	108,32	V	0,54	V	1,17	V	140,09	V	31833	V
2022/10/14 19	SR	64,58	V	1,15	V	96,23	V	0,63	V	1,11	V	140,42	V	31551	V
2022/10/14 20	SR	63,64	V	0,79	V	107,67	V	0,67	V	1,06	V	140,43	V	31881	V
2022/10/14 21	SR	45,91	V	0,40	V	113,99	V	0,68	V	1,11	V	140,55	V	31888	V
2022/10/14 22	SR	78,51	V	1,12	V	98,31	V	0,47	V	1,11	V	141,08	V	31712	V
2022/10/14 23	SR	122,53	V	3,22	V	89,94	V	0,93	V	1,15	V	141,70	V	30446	V
2022/10/14 24	SR	107,81	V	1,59	V	91,91	V	0,67	V	1,08	V	142,09	V	31265	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-126.8	0.0-3.2	67.4-214.8	0.4-7.1	1.1-2.4	136.1-143.2	30445.8-32960.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.6	0.6	118.5	1.6	1.4	140.4	31928.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/15 01	SR	26,99	V	0,06	V	109,99	V	0,44	V	1,10	V	142,00	V	31726	V
2022/10/15 02	SR	74,37	V	1,11	V	98,76	V	0,59	V	1,11	V	142,11	V	31714	V
2022/10/15 03	SR	31,30	V	0,25	V	115,48	V	0,46	V	1,08	V	142,55	V	31684	V
2022/10/15 04	SR	66,66	V	0,48	V	97,08	V	0,43	V	1,12	V	142,60	V	31722	V
2022/10/15 05	SR	110,78	V	1,53	V	89,23	V	0,74	V	1,12	V	142,41	V	31801	V
2022/10/15 06	SR	40,17	V	0,10	V	102,06	V	0,56	V	1,13	V	142,87	V	31835	V
2022/10/15 07	SR	98,26	V	1,31	V	95,45	V	0,69	V	1,24	V	143,43	V	31810	V
2022/10/15 08	SR	111,59	V	2,84	V	92,09	V	1,03	V	1,20	V	143,75	V	31840	V
2022/10/15 09	SR	57,14	V	0,39	V	105,99	V	0,34	V	1,21	V	143,95	V	32062	V
2022/10/15 10	SR	98,80	V	1,25	V	91,70	V	0,33	V	1,25	V	144,47	V	31732	V
2022/10/15 11	SR	70,49	V	1,24	V	88,87	V	0,35	V	1,16	V	144,94	V	31921	V
2022/10/15 12	SR	50,41	V	0,20	V	94,91	V	0,22	V	1,22	V	144,97	V	31826	V
2022/10/15 13	SR	39,77	V	0,07	V	96,65	V	0,27	V	1,22	V	145,21	V	31747	V
2022/10/15 14	SR	58,08	V	0,20	V	91,00	V	0,24	V	1,22	V	145,57	V	31728	V
2022/10/15 15	SR	87,11	V	0,39	V	74,81	V	0,23	V	1,36	V	145,97	V	31841	V
2022/10/15 16	SR	90,61	V	0,79	V	73,42	V	0,27	V	2,75	V	142,45	V	31890	V
2022/10/15 17	SR	56,31	V	0,62	V	86,13	V	0,37	V	1,20	V	139,43	V	32281	V
2022/10/15 18	SR	38,51	V	0,12	V	93,37	V	0,27	V	1,14	V	139,12	V	32301	V
2022/10/15 19	SR	37,91	V	0,07	V	93,59	V	0,18	V	1,15	V	139,19	V	32227	V
2022/10/15 20	SR	18,02	V	0,01	V	108,38	V	0,26	V	1,16	V	139,11	V	32333	V
2022/10/15 21	SR	30,12	V	0,07	V	99,18	V	0,28	V	1,09	V	139,03	V	32246	V
2022/10/15 22	SR	58,26	V	0,54	V	87,67	V	0,29	V	1,11	V	139,70	V	32109	V
2022/10/15 23	SR	57,78	V	0,59	V	92,29	V	0,29	V	1,13	V	139,99	V	32060	V
2022/10/15 24	SR	58,99	V	1,06	V	98,77	V	0,44	V	1,20	V	140,14	V	32212	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.0-111.6	0.0-2.8	73.4-115.5	0.2-1.0	1.1-2.8	139.0-146.0	31683.6-32333.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.2	0.6	94.9	0.4	1.2	142.3	31943.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/16 01	SR	82,97	V	1,25	V	94,62	V	0,46	V	1,17	V	140,38	V	32128	V
2022/10/16 02	SR	14,75	V	0,01	V	119,50	V	0,26	V	1,17	V	140,52	V	32265	V
2022/10/16 03	SR	8,18	V	0,01	V	155,14	V	0,55	V	1,33	V	140,84	V	32388	V
2022/10/16 04	SR	2,17	V	0,01	V	162,95	V	1,15	V	1,16	V	140,26	V	32568	V
2022/10/16 05	SR	59,90	V	0,46	V	95,36	V	0,56	V	1,09	V	140,00	V	32085	V
2022/10/16 06	SR	57,28	V	0,19	V	86,16	V	0,24	V	1,17	V	141,04	V	32009	V
2022/10/16 07	SR	59,61	V	0,23	V	82,36	V	0,27	V	1,22	V	141,55	V	32084	V
2022/10/16 08	SR	93,64	V	0,98	V	77,08	V	0,35	V	1,34	V	141,93	V	31888	V
2022/10/16 09	SR	92,02	V	1,03	V	77,46	V	0,25	V	1,18	V	142,38	V	32147	V
2022/10/16 10	SR	109,57	V	1,96	V	76,88	V	0,44	V	1,19	V	142,63	V	31969	V
2022/10/16 11	SR	98,58	V	2,11	V	83,99	V	0,48	V	1,21	V	143,11	V	31937	V
2022/10/16 12	SR	118,73	V	2,28	V	81,24	V	0,46	V	1,25	V	143,67	V	31853	V
2022/10/16 13	SR	81,22	V	1,17	V	96,16	V	0,41	V	1,28	V	144,01	V	31776	V
2022/10/16 14	SR	106,85	V	2,47	V	89,80	V	1,63	V	1,25	V	143,58	V	31614	V
2022/10/16 15	SR	65,29	V	0,54	V	93,31	V	0,66	V	1,36	V	143,95	V	31844	V
2022/10/16 16	SR	17,04	V	0,01	V	119,11	V	0,37	V	1,32	V	141,55	V	32017	V
2022/10/16 17	SR	31,99	V	0,06	V	106,10	V	0,14	V	1,42	V	140,04	V	32082	V
2022/10/16 18	SR	30,36	V	0,03	V	96,05	V	0,11	V	1,37	V	140,26	V	31872	V
2022/10/16 19	SR	35,76	V	0,05	V	97,16	V	0,15	V	1,35	V	140,18	V	31957	V
2022/10/16 20	SR	29,90	V	0,05	V	100,73	V	0,14	V	1,35	V	140,36	V	31836	V
2022/10/16 21	SR	62,91	V	0,32	V	83,25	V	0,15	V	1,30	V	140,52	V	31973	V
2022/10/16 22	SR	42,26	V	0,04	V	86,62	V	0,10	V	1,33	V	140,74	V	32081	V
2022/10/16 23	SR	29,37	V	0,04	V	92,00	V	0,12	V	1,69	V	141,02	V	32077	V
2022/10/16 24	SR	46,26	V	0,13	V	84,64	V	0,09	V	1,41	V	141,34	V	32246	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.2-118.7	0.0-2.5	76.9-163.0	0.1-1.6	1.1-1.7	140.0-144.0	31613.7-32568.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.4	0.6	97.4	0.4	1.3	141.5	32029
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/17 01	SR	51,24	V	0,07	V	79,35	V	0,03	V	1,35	V	141,90	V	32102	V
2022/10/17 02	SR	51,55	V	0,12	V	78,34	V	0,04	V	1,33	V	142,20	V	32169	V
2022/10/17 03	SR	41,56	V	0,02	V	81,29	V	0,03	V	1,42	V	142,52	V	32168	V
2022/10/17 04	SR	30,96	V	0,02	V	91,18	V	0,03	V	1,49	V	142,72	V	32133	V
2022/10/17 05	SR	19,03	V	0,01	V	101,45	V	0,06	V	1,46	V	142,84	V	32155	V
2022/10/17 06	SR	21,06	V	0,01	V	95,43	V	0,03	V	1,49	V	143,08	V	32109	V
2022/10/17 07	SR	32,25	V	0,05	V	89,37	V	0,02	V	1,45	V	143,13	V	32238	V
2022/10/17 08	SR	102,75	V	0,66	V	61,61	V	0,08	V	1,45	V	143,68	V	32076	V
2022/10/17 09	SR	77,46	V	0,69	V	64,91	V	0,25	V	1,37	V	142,24	V	33150	V
2022/10/17 10	SR	180,50	V	3,01	V	50,39	V	0,59	V	1,98	V	141,00	V	32524	V
2022/10/17 11	SR	72,47	V	0,98	V	83,15	V	0,39	V	2,35	V	139,99	V	32487	V
2022/10/17 12	SR	102,66	V	1,14	V	70,51	V	0,37	V	1,19	V	139,68	V	32851	V
2022/10/17 13	SR	127,03	V	1,44	V	62,69	V	0,48	V	1,12	V	140,13	V	32834	V
2022/10/17 14	SR	78,70	V	0,52	V	61,59	V	0,34	V	1,10	V	140,43	V	32731	V
2022/10/17 15	SR	49,48	V	0,03	V	60,26	V	0,29	V	1,13	V	140,60	V	32529	V
2022/10/17 16	SR	104,63	V	0,50	V	48,58	V	0,27	V	1,17	V	141,12	V	32479	V
2022/10/17 17	SR	140,18	V	1,50	V	49,93	V	0,48	V	1,05	V	141,49	V	32290	V
2022/10/17 18	SR	89,13	V	0,77	V	68,03	V	0,43	V	1,09	V	141,75	V	32225	V
2022/10/17 19	SR	11,14	V	0,01	V	118,05	V	0,42	V	1,12	V	141,39	V	32408	V
2022/10/17 20	SR	8,34	V	0,01	V	123,36	V	0,24	V	1,15	V	140,57	V	32793	V
2022/10/17 21	SR	26,61	V	0,08	V	103,05	V	0,32	V	1,20	V	140,79	V	33008	V
2022/10/17 22	SR	58,74	V	0,53	V	95,82	V	0,39	V	1,13	V	140,77	V	33023	V
2022/10/17 23	SR	43,24	V	0,70	V	108,99	V	0,40	V	1,24	V	141,15	V	33285	V
2022/10/17 24	SR	28,53	V	0,08	V	105,75	V	0,36	V	1,13	V	138,54	V	33340	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-180.5	0.0-3.0	48.6-123.4	0.0-0.6	1.1-2.3	138.5-143.7	32076.1-33339.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.6	0.5	81.4	0.3	1.3	141.4	32546
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/18 01	SR	13,43	V	0,01	V	113,89	V	0,32	V	1,22	V	137,81	V	33681	V
2022/10/18 02	SR	36,25	V	0,03	V	84,34	V	0,17	V	1,10	V	138,24	V	33382	V
2022/10/18 03	SR	85,65	V	0,45	V	71,62	V	0,30	V	1,67	V	138,59	V	32885	V
2022/10/18 04	SR	108,74	V	0,70	V	66,15	V	0,30	V	1,11	V	138,70	V	33011	V
2022/10/18 05	SR	57,46	V	0,24	V	84,44	V	0,19	V	1,18	V	139,09	V	33200	V
2022/10/18 06	SR	19,86	V	0,02	V	106,17	V	0,17	V	1,23	V	139,39	V	33311	V
2022/10/18 07	SR	12,67	V	0,01	V	114,48	V	0,17	V	1,22	V	139,55	V	33368	V
2022/10/18 08	SR	28,17	V	0,07	V	98,98	V	0,10	V	1,19	V	139,94	V	33607	V
2022/10/18 09	SR	66,24	V	0,30	V	77,19	V	0,08	V	1,16	V	140,52	V	33553	V
2022/10/18 10	SR	33,10	V	0,08	V	98,55	V	0,09	V	1,19	V	140,77	V	33234	V
2022/10/18 11	SR	43,26	V	0,10	V	94,03	V	0,13	V	1,23	V	141,23	V	33278	V
2022/10/18 12	SR	52,19	V	0,22	V	93,14	V	0,21	V	1,18	V	141,63	V	33337	V
2022/10/18 13	SR	53,54	V	0,50	V	92,21	V	0,26	V	1,15	V	141,87	V	33176	V
2022/10/18 14	SR	12,44	V	0,01	V	123,95	V	0,22	V	1,23	V	142,10	V	32956	V
2022/10/18 15	SR	11,84	V	0,01	V	121,52	V	0,27	V	1,15	V	142,43	V	32733	V
2022/10/18 16	SR	83,38	V	1,86	V	88,45	V	0,51	V	1,19	V	142,93	V	32573	V
2022/10/18 17	SR	30,20	V	0,12	V	102,89	V	0,31	V	1,17	V	140,45	V	32638	V
2022/10/18 18	SR	16,98	V	0,01	V	104,02	V	0,24	V	1,22	V	138,71	V	32683	V
2022/10/18 19	SR	14,61	V	0,01	V	110,60	V	0,33	V	1,23	V	138,53	V	32732	V
2022/10/18 20	SR	12,85	V	0,01	V	115,70	V	0,35	V	1,20	V	138,31	V	32905	V
2022/10/18 21	SR	13,55	V	0,01	V	120,80	V	0,38	V	1,21	V	138,23	V	33081	V
2022/10/18 22	SR	42,22	V	0,13	V	98,47	V	0,30	V	1,23	V	138,31	V	33260	V
2022/10/18 23	SR	68,39	V	0,85	V	87,88	V	0,43	V	1,15	V	138,89	V	33007	V
2022/10/18 24	SR	43,35	V	0,16	V	84,15	V	0,29	V	1,13	V	139,29	V	33182	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-108.7	0.0-1.9	66.1-123.9	0.1-0.5	1.1-1.7	137.8-142.9	32572.9-33681.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40	0.2	98.1	0.3	1.2	139.8	33115.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/19 01	SR	68,51	V	0,47	V	80,38	V	0,29	V	1,12	V	139,84	V	32930	V
2022/10/19 02	SR	33,38	V	0,02	V	91,30	V	0,23	V	1,23	V	139,91	V	33076	V
2022/10/19 03	SR	53,69	V	0,14	V	82,14	V	0,23	V	1,24	V	140,28	V	33082	V
2022/10/19 04	SR	35,17	V	0,04	V	85,31	V	0,23	V	1,30	NV	140,59	V	33165	V
2022/10/19 05	SR	111,88	V	1,87	V	77,18	V	0,37	V	1,75	V	140,72	V	32766	V
2022/10/19 06	SR	64,48	V	0,40	V	82,98	V	0,05	V	1,28	V	140,88	V	32587	V
2022/10/19 07	SR	28,19	V	0,02	V	100,54	V	0,08	V	1,26	V	140,85	V	32724	V
2022/10/19 08	SR	22,08	V	0,02	V	106,77	V	0,03	V	1,21	V	140,86	V	32671	V
2022/10/19 09	SR	16,57	V	0,01	V	112,23	V	0,01	V	1,20	V	141,12	V	32742	V
2022/10/19 10	SR	41,27	V	0,06	V	90,39	V	0,03	V	1,18	V	141,49	V	32613	V
2022/10/19 11	SR	83,46	V	0,42	V	73,68	V	0,09	V	1,13	V	142,04	V	32320	V
2022/10/19 12	SR	42,89	V	0,08	V	95,56	V	0,11	V	1,20	V	142,59	V	32203	V
2022/10/19 13	SR	30,82	V	0,08	V	97,73	V	0,20	V	1,24	V	143,26	V	32134	V
2022/10/19 14	SR	42,58	V	0,10	V	87,18	V	0,23	V	1,27	V	143,66	V	32171	V
2022/10/19 15	SR	75,37	V	1,77	V	91,55	V	0,48	V	1,22	V	143,96	V	32077	V
2022/10/19 16	SR	40,50	V	0,19	V	106,01	V	0,23	V	1,27	V	144,40	V	32009	V
2022/10/19 17	SR	60,65	V	0,54	V	103,03	V	0,33	V	1,21	V	144,77	V	32041	V
2022/10/19 18	SR	64,57	V	1,03	V	103,17	V	0,48	V	1,21	V	145,21	V	31896	V
2022/10/19 19	SR	96,70	V	1,93	V	95,80	V	0,54	V	1,15	V	145,34	V	31955	V
2022/10/19 20	SR	51,83	V	1,06	V	107,53	V	0,54	V	1,13	V	145,21	V	32002	V
2022/10/19 21	SR	14,58	V	0,06	V	121,63	V	0,44	V	1,41	V	144,96	V	32205	V
2022/10/19 22	SR	53,23	V	0,48	V	105,32	V	0,55	V	1,26	V	142,78	V	32197	V
2022/10/19 23	SR	68,59	V	0,81	V	102,37	V	0,62	V	1,16	V	140,68	V	32467	V
2022/10/19 24	SR	83,84	V	0,95	V	94,62	V	0,71	V	1,13	V	140,42	V	32505	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-111.9	0.0-1.9	73.7-121.6	0.0-0.7	1.1-1.8	139.8-145.3	31896.2-33165.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.5	0.5	95.6	0.3	1.2	142.3	32439.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/20 01	SR	93,18	V	1,01	V	92,00	V	0,50	V	1,07	V	140,57	V	32342	V
2022/10/20 02	SR	44,04	V	0,41	V	109,79	V	0,93	V	1,07	V	140,45	V	32315	V
2022/10/20 03	SR	131,41	V	5,11	V	98,28	V	4,03	V	1,10	V	140,35	V	32233	V
2022/10/20 04	SR	70,95	V	1,79	V	106,63	V	1,57	V	1,17	V	140,52	V	32425	V
2022/10/20 05	SR	42,11	V	0,69	V	113,12	V	1,24	V	1,19	V	140,56	V	32399	V
2022/10/20 06	SR	35,56	V	0,34	V	110,70	V	0,81	V	1,22	V	140,66	V	32363	V
2022/10/20 07	SR	41,10	V	0,52	V	108,79	V	0,79	V	1,16	V	140,79	V	32488	V
2022/10/20 08	SR	35,98	V	0,19	V	107,00	V	0,36	V	1,14	V	140,77	V	32910	V
2022/10/20 09	SR	63,15	V	0,92	V	95,85	V	0,48	V	1,14	V	140,99	V	32619	V
2022/10/20 10	SR	103,00	V	1,37	V	85,88	V	0,44	V	1,23	V	141,03	V	32449	V
2022/10/20 11	SR	50,22	V	0,21	V	101,68	V	0,41	V	1,20	V	139,95	V	32595	V
2022/10/20 12	SR	31,77	V	0,09	V	107,33	V	0,33	V	1,18	V	139,84	V	32575	V
2022/10/20 13	SR	33,54	V	0,11	V	98,64	V	0,21	V	1,15	V	140,22	V	32550	V
2022/10/20 14	SR	58,23	V	0,44	V	87,14	V	0,26	V	1,23	V	140,59	V	32495	V
2022/10/20 15	SR	100,97	V	1,71	V	84,55	V	0,50	V	1,12	V	140,88	V	32599	V
2022/10/20 16	SR	28,92	V	0,11	V	102,51	V	0,37	V	1,14	V	140,81	V	32764	V
2022/10/20 17	SR	25,73	V	0,05	V	99,29	V	0,35	V	1,21	V	140,94	V	32890	V
2022/10/20 18	SR	19,59	V	0,02	V	105,70	V	0,46	V	1,32	V	141,08	V	32881	V
2022/10/20 19	SR	20,20	V	0,02	V	104,13	V	0,45	V	1,49	V	141,18	V	32957	V
2022/10/20 20	SR	33,48	V	0,07	V	91,93	V	0,39	V	1,57	V	141,39	V	32929	V
2022/10/20 21	SR	82,38	V	0,98	V	81,41	V	0,55	V	1,86	V	139,86	V	32512	V
2022/10/20 22	SR	26,99	V	0,16	V	114,90	V	0,51	V	1,59	V	139,23	V	32658	V
2022/10/20 23	SR	75,00	V	1,07	V	95,36	V	0,79	V	1,32	V	139,09	V	32597	V
2022/10/20 24	SR	58,50	V	0,52	V	94,95	V	0,62	V	1,31	V	139,12	V	32681	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.6-131.4	0.0-5.1	81.4-114.9	0.2-4.0	1.1-1.9	139.1-141.4	32233.3-32956.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.4	0.7	99.9	0.7	1.3	140.5	32592.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 