

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/12 01	SR	55,00	V	2,22	V	83,50	V	0,09	V	0,30	V	141,04	V	33826	V
2020/10/12 02	SR	58,72	V	2,99	V	84,77	V	0,02	V	0,28	V	141,30	V	33720	V
2020/10/12 03	SR	39,05	V	0,88	V	86,77	V	0,01	V	0,29	V	141,25	V	33742	V
2020/10/12 04	SR	110,70	V	6,37	V	64,68	V	0,11	V	0,32	V	141,12	V	32351	V
2020/10/12 05	SR	84,69	V	4,13	V	70,94	V	0,03	V	0,29	V	141,33	V	33704	V
2020/10/12 06	SR	99,80	V	5,95	V	81,79	V	0,42	V	0,28	V	141,81	V	33655	V
2020/10/12 07	SR	123,69	V	7,72	V	88,51	V	1,76	V	0,29	V	142,37	V	33466	V
2020/10/12 08	SR	26,45	V	0,99	V	121,51	V	2,68	V	0,29	V	140,56	V	33363	V
2020/10/12 09	SR	35,35	V	1,58	V	112,09	V	2,18	V	0,30	V	140,30	V	31778	V
2020/10/12 10	SR	39,59	V	1,46	V	106,84	V	2,38	V	0,30	V	140,83	V	33392	V
2020/10/12 11	SR	68,92	V	3,87	V	95,80	V	2,31	V	0,30	V	141,19	V	33290	V
2020/10/12 12	SR	50,70	V	1,86	V	97,79	V	2,12	V	0,29	V	141,59	V	33265	V
2020/10/12 13	SR	20,07	V	0,12	V	110,48	V	2,11	V	0,34	V	141,64	V	31801	V
2020/10/12 14	SR	28,97	V	0,58	V	103,90	V	2,75	V	0,31	V	141,18	V	33259	V
2020/10/12 15	SR	64,54	V	3,07	V	81,84	V	1,96	V						

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/13 01	SR	66,35	V	1,56	V	61,61	V	0,00	V	0,32	V	141,41	V	32493	V
2020/10/13 02	SR	76,49	V	2,58	V	54,67	V	0,05	V	0,35	V	141,53	V	32759	V
2020/10/13 03	SR	129,25	V	7,49	V	49,20	V	0,27	V	0,35	V	141,91	V	33308	V
2020/10/13 04	SR	33,60	V	0,22	V	76,48	V	0,00	V	0,34	V	142,20	V	33150	V
2020/10/13 05	SR	37,64	V	0,31	V	68,79	V	0,00	V	0,32	V	142,29	V	33295	V
2020/10/13 06	SR	86,75	V	2,54	V	52,02	V	0,00	V	0,31	V	142,46	V	32480	V
2020/10/13 07	SR	90,04	V	4,11	V	56,47	V	0,03	V	0,33	V	142,71	V	32926	V
2020/10/13 08	SR	88,16	V	4,43	V	69,89	V	0,10	V	0,32	V	143,56	V	33468	V
2020/10/13 09	SR	67,62	V	3,51	V	80,37	V	0,03	V	0,34	V	143,61	V	33575	V
2020/10/13 10	SR	122,06	V	6,45	V	64,33	V	0,15	V	0,30	V	143,91	V	33398	V
2020/10/13 11	SR	70,85	V	2,65	V	69,71	V	0,01	V	0,32	V	144,14	V	31570	V
2020/10/13 12	SR	101,40	V	4,09	V	62,00	V	0,04	V	0,31	V	144,93	V	32857	V
2020/10/13 13	SR	86,52	V	3,01	V	59,95	V	0,00	V	0,38	V	145,06	V	32723	V
2020/10/13 14	SR	54,06	V	1,51	V	82,03	V	0,01	V	0,30	V	143,05	V	32878	V
2020/10/13 15	SR	14,42	V	0,02	V	116,70	V	0,00	V	0,30	V	143,37	V	32709	V
2020/10/13 16	SR	8,53													

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/14 01	SR	78,40	V	2,26	V	45,97	V	0,00	V	0,37	V	144,85	V	32797	V
2020/10/14 02	SR	72,35	V	2,54	V	44,20	V	0,00	V	0,36	V	145,39	V	32839	V
2020/10/14 03	SR	63,68	V	1,81	V	49,63	V	0,00	V	0,36	V	145,73	V	32806	V
2020/10/14 04	SR	73,46	V	4,46	V	51,07	V	0,00	V	0,40	V	145,81	V	32847	V
2020/10/14 05	SR	98,38	V	6,44	V	52,58	V	0,02	V	0,41	V	146,03	V	32747	V
2020/10/14 06	SR	65,45	V	3,80	V	59,06	V	0,02	V	1,14	V	146,49	V	32806	V
2020/10/14 07	SR	185,09	V	11,76	V	66,19	V	2,40	V	1,14	V	142,21	V	31913	V
2020/10/14 08	SR	13,34	V	0,07	V	99,58	V	0,60	V	0,38	V	139,47	V	32461	V
2020/10/14 09	SR	33,22	V	0,80	V	74,94	V	0,40	V	0,31	V	138,70	V	32299	V
2020/10/14 10	SR	15,86	V	0,05	V	97,33	V	0,00	V	0,37	V	139,40	V	33179	V
2020/10/14 11	SR	16,41	V	0,18	V	101,76	V	0,02	V	0,37	V	139,96	V	32454	V
2020/10/14 12	SR	13,22	V	0,03	V	109,66	V	0,00	V	0,35	V	139,57	V	32476	V
2020/10/14 13	SR	11,22	V	0,01	V	116,28	V	0,03	V	0,35	V	140,29	V	32793	V
2020/10/14 14	SR	13,03	V	0,03	V	114,03	V	0,03	V	0,38	V	141,04	V	31272	V
2020/10/14 15	SR	80,71	V	3,47	V	71,13	V	0,01	V	0,34	V	141,67			