

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/15 01	SR	52,53	V	1,45	V	73,38	V	0,00	V	0,30	V	141,88	V	32325	V
2020/10/15 02	SR	97,20	V	5,14	V	58,90	V	0,02	V	0,31	V	142,23	V	32545	V
2020/10/15 03	SR	46,00	V	0,97	V	65,29	V	0,00	V	0,32	V	142,49	V	32530	V
2020/10/15 04	SR	47,68	V	1,23	V	67,50	V	0,00	V	0,32	V	142,74	V	32609	V
2020/10/15 05	SR	88,37	V	4,89	V	47,78	V	0,01	V	0,33	V	143,09	V	32612	V
2020/10/15 06	SR	68,38	V	3,77	V	60,00	V	0,00	V	0,33	V	142,91	V	32543	V
2020/10/15 07	SR	76,60	V	3,92	V	79,38	V	0,04	V	0,31	V	143,16	V	32635	V
2020/10/15 08	SR	57,72	V	3,72	V	81,74	V	0,01	V	0,31	V	143,47	V	32633	V
2020/10/15 09	SR	41,03	V	2,90	V	89,37	V	0,00	V	0,30	V	143,51	V	32809	V
2020/10/15 10	SR	61,58	V	4,53	V	86,21	V	0,00	V	0,29	V	143,81	V	32671	V
2020/10/15 11	SR	96,22	V	6,32	V	77,39	V	0,37	V	0,32	V	144,33	V	30833	V
2020/10/15 12	SR	54,27	V	3,23	V	94,43	V	0,07	V	0,36	V	144,55	V	32580	V
2020/10/15 13	SR	52,44	V	1,67	V	86,12	V	0,01	V	0,28	V	142,30	V	32594	V
2020/10/15 14	SR	20,20	V	0,33	V	116,23	V	0,06	V	0,29	V	141,63	V	32465	V
2020/10/15 15	SR	30,06	V	1,82	V	131,30	V	1,51	V	0,31	V	141,22	V	31234	V
2020/10/15 16	SR	74,45	V	5,38	V	109,94	V	2,28	V	0,27	V	140,87	V	32538	V
2020/10/15 17	SR	90,06	V	7,73	V	119,75	V	4,40	V	0,26	V	140,76	V	32470	V
2020/10/15 18	SR	38,65	V	2,90	V	136,61	V	4,03	V	0,26	V	140,93	V	32710	V
2020/10/15 19	SR	56,60	V	3,72	V	126,63	V	3,62	V	0,28	V	140,91	V	31034	V
2020/10/15 20	SR	58,58	V	4,86	V	115,07	V	3,72	V	0,25	V	141,46	V	32224	V
2020/10/15 21	SR	20,45	V	2,11	V	135,18	V	3,36	V	0,27	V	141,95	V	32081	V
2020/10/15 22	SR	16,77	V	2,08	V	151,25	V	2,52	V	0,28	V	142,29	V	32054	V
2020/10/15 23	SR	36,99	V	3,35	V	123,32	V	2,08	V	0,28	V	142,22	V	31051	V
2020/10/15 24	SR	32,05	V	3,26	V	135,40	V	1,17	V	0,26	V	141,56	V	32733	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.8-97.2	0.3-7.7	47.8-151.2	0.0-4.4	0.2-0.4	140.8-144.5	30833.1-32809.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.8	3.4	98.7	1.2	0.3	142.3	32271.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 10/15

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/16 01	SR	40,16	V	2,42	V	89,85	V	0,73	V	0,27	V	140,72	V	32178	V
2020/10/16 02	SR	33,98	V	2,30	V	96,50	V	0,59	V	0,28	V	140,58	V	30846	V
2020/10/16 03	SR	117,66	V	8,53	V	75,44	V	1,28	V	0,27	V	140,83	V	31943	V
2020/10/16 04	SR	57,90	V	4,77	V	106,85	V	1,87	V	0,27	V	141,35	V	32057	V
2020/10/16 05	SR	13,09	V	1,46	V	136,93	V	1,61	V	0,27	V	141,91	V	31019	V
2020/10/16 06	SR	21,40	V	2,69	V	125,54	V	1,73	V	0,26	V	142,04	V	32291	V
2020/10/16 07	SR	40,69	V	3,28	V	106,78	V	1,91	V	0,24	V	142,70	V	32970	V
2020/10/16 08	SR	83,05	V	7,05	V	92,98	V	2,88	V	0,25	NV	142,67	V	32888	V
2020/10/16 09	SR	68,91	V	7,18	V	104,72	V	4,86	V	0,26	V	141,52	V	33501	V
2020/10/16 10	SR	35,99	V	3,57	V	121,22	V	4,64	V	0,29	V	141,78	V	32057	V
2020/10/16 11	SR	61,86	V	3,52	V	108,09	V	3,54	V	0,28	V	141,92	V	31393	V
2020/10/16 12	SR	99,23	V	6,50	V	97,66	V	6,24	V	0,25	V	142,33	V	33247	V
2020/10/16 13	SR	75,28	V	3,53	NV	108,24	V	7,49	V	0,24	NV	142,75	V	33117	NV
2020/10/16 14	SR	66,41	V	4,87	V	129,78	V	9,53	V	0,23	V	143,13	V	33966	V
2020/10/16 15	SR	40,74	V	2,51	V	124,88	V	8,65	V	0,23	V	143,54	V	33251	V
2020/10/16 16	SR	126,80	V	9,77	V	100,52	V	8,39	V	0,66	V	143,81	V	31155	V
2020/10/16 17	SR	60,03	V	3,97	V	112,68	V	5,77	V	0,77	V	142,96	V	32602	V
2020/10/16 18	SR	118,59	V	9,14	V	95,85	V	7,42	V	0,28	V	140,76	V	32757	V
2020/10/16 19	SR	55,33	V	4,54	V	107,04	V	7,23	V	0,23	V	140,14	V	32948	V
2020/10/16 20	SR	27,70	V	1,73	V	112,02	V	6,83	V	0,26	V	140,59	V	30993	V
2020/10/16 21	SR	69,34	V	4,54	V	91,47	V	4,29	V	0,32	V	141,21	V	32867	V
2020/10/16 22	SR	35,25	V	2,27	V	85,52	V	1,43	V	0,34	V	141,84	V	32869	V
2020/10/16 23	SR	71,94	V	4,76	V	73,08	V	0,81	V	0,35	V	142,75	V	31747	V
2020/10/16 24	SR	102,28	V	8,06	V	78,02	V	1,53	V	0,34	V	143,27	V	32369	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-126.8	1.5-9.8	73.1-136.9	0.6-9.5	0.2-0.8	140.1-143.8	30845.9-33966.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.5	4.8	103.4	4.2	0.3	142	32344.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/17 01	SR	38,75	V	2,65	V	95,10	V	0,40	V	0,36	V	143,56	V	32656	V
2020/10/17 02	SR	42,21	V	2,88	V	94,58	V	0,14	V	0,35	V	144,00	V	32708	V
2020/10/17 03	SR	66,09	V	4,62	V	67,60	V	0,08	V	0,36	V	144,46	V	31888	V
2020/10/17 04	SR	48,25	V	3,54	V	69,89	V	0,00	V	0,35	V	144,96	V	32086	V
2020/10/17 05	SR	98,21	V	7,31	V	61,47	V	0,11	V	0,35	V	145,36	V	32723	V
2020/10/17 06	SR	69,08	V	3,45	V	68,51	V	0,00	V	0,32	V	145,55	V	32782	V
2020/10/17 07	SR	69,30	V	4,71	V	75,56	V	0,09	V	0,32	V	145,08	V	33119	V
2020/10/17 08	SR	94,98	V	6,19	V	65,81	V	0,00	V	0,32	V	144,65	V	32934	V
2020/10/17 09	SR	93,12	V	6,39	V	68,16	V	0,05	V	0,69	V	144,71	V	31142	V
2020/10/17 10	SR	45,26	V	2,11	V	92,53	V	0,03	V	0,46	V	143,91	V	32713	V
2020/10/17 11	SR	68,19	V	4,47	V	98,04	V	0,53	V	0,36	V	142,71	V	32708	V
2020/10/17 12	SR	84,30	V	6,36	V	96,91	V	1,07	V	0,33	V	142,76	V	32633	V
2020/10/17 13	SR	40,72	V	2,06	V	108,09	V	0,29	V	0,35	V	143,30	V	31364	V
2020/10/17 14	SR	64,62	V	4,00	V	99,47	V	0,10	V	0,34	V	143,57	V	32626	V
2020/10/17 15	SR	39,29	V	0,78	V	94,96	V	0,00	V	0,34	V	143,52	V	32614	V
2020/10/17 16	SR	56,60	V	1,42	V	77,96	V	0,00	V	0,35	V	143,44	V	32575	V
2020/10/17 17	SR	67,63	V	2,15	V	64,64	V	0,00	V	0,37	V	143,74	V	32583	V
2020/10/17 18	SR	116,75	V	6,30	V	56,79	V	0,07	V	0,39	V	144,30	V	32382	V
2020/10/17 19	SR	18,70	V	1,19	V	104,70	V	0,00	V	0,31	V	144,16	V	32413	V
2020/10/17 20	SR	16,29	V	0,57	V	106,67	V	0,00	V	0,41	V	142,70	V	32598	V
2020/10/17 21	SR	119,94	V	7,24	V	46,87	V	0,02	V	0,35	V	141,80	V	32473	V
2020/10/17 22	SR	73,95	V	5,12	V	78,23	V	1,61	V	0,43	V	142,88	V	31076	V
2020/10/17 23	SR	113,99	V	7,52	V	66,62	V	0,16	V	0,34	V	143,92	V	32047	V
2020/10/17 24	SR	66,82	V	3,94	V	94,64	V	0,07	V	0,36	V	144,25	V	32267	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-119.9	0.6-7.5	46.9-108.1	0.0-1.6	0.3-0.7	141.8-145.6	31076.1-33119.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.2	4	81.4	0.2	0.4	143.9	32379.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/18 01	SR	46,52	V	2,21	V	82,11	V	0,04	V	0,42	V	144,72	V	32410	V
2020/10/18 02	SR	63,93	V	4,42	V	87,64	V	0,06	V	0,43	V	145,47	V	32205	V
2020/10/18 03	SR	74,86	V	5,24	V	83,65	V	0,32	V	0,45	V	146,27	V	31380	V
2020/10/18 04	SR	42,38	V	3,26	V	156,90	V	0,18	V	0,39	V	147,20	V	31742	V
2020/10/18 05	SR	27,93	V	1,61	V	136,35	V	0,01	V	0,33	V	145,38	V	33174	V
2020/10/18 06	SR	63,26	V	3,32	V	86,32	V	0,02	V	0,31	V	145,21	V	32808	V
2020/10/18 07	SR	23,57	V	0,45	V	96,17	V	0,00	V	0,38	V	145,78	V	33593	V
2020/10/18 08	SR	57,96	V	2,98	V	91,70	V	0,06	V	0,37	V	146,48	V	33179	V
2020/10/18 09	SR	7,84	V	0,05	V	131,17	V	0,00	V	0,32	V	146,34	V	33360	V
2020/10/18 10	SR	9,38	V	0,24	V	119,51	V	0,00	V	0,29	V	146,11	V	33328	V
2020/10/18 11	SR	14,60	V	0,12	V	112,63	V	0,00	V	0,37	V	144,93	V	31781	V
2020/10/18 12	SR	25,80	V	0,29	V	98,17	V	0,00	V	0,27	V	142,99	V	33291	V
2020/10/18 13	SR	40,61	V	0,72	V	85,76	V	0,00	V	0,31	V	142,74	V	33230	V
2020/10/18 14	SR	105,22	V	4,99	V	57,50	V	0,02	V	0,34	V	143,44	V	33067	V
2020/10/18 15	SR	85,54	V	3,53	V	63,22	V	0,01	V	0,36	V	144,13	V	32286	V
2020/10/18 16	SR	43,95	V	0,83	V	78,23	V	0,00	V	0,38	V	144,58	V	32220	V
2020/10/18 17	SR	47,89	V	0,84	V	75,99	V	0,00	V	0,37	V	145,23	V	32802	V
2020/10/18 18	SR	30,60	V	0,83	V	82,44	V	0,00	V	0,40	V	145,65	V	32826	V
2020/10/18 19	SR	27,13	V	0,66	V	85,23	V	0,00	V	0,45	V	145,84	V	32814	V
2020/10/18 20	SR	33,53	V	0,62	V	81,04	V	0,00	V	0,37	V	144,67	V	32948	V
2020/10/18 21	SR	46,88	V	1,01	V	72,36	V	0,00	V	0,40	V	143,69	V	32998	V
2020/10/18 22	SR	38,43	V	1,75	V	87,88	V	0,00	V	0,40	V	143,54	V	32853	V
2020/10/18 23	SR	14,07	V	0,64	V	146,77	V	0,00	V	0,34	V	144,72	V	32829	V
2020/10/18 24	SR	36,60	V	1,46	V	93,97	V	0,00	V	0,30	V	144,55	V	31616	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.8-105.2	0.0-5.2	57.5-156.9	0.0-0.3	0.3-0.5	142.7-147.2	31380.0-33593.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42	1.8	95.5	0	0.4	145	32697.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/10/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/10/19 01	SR	66,51	V	2,25	V	73,66	V	0,00	V	0,28	V	145,27	V	32729	V
2020/10/19 02	SR	70,23	V	2,96	V	75,81	V	0,02	V	0,32	V	145,83	V	32605	V
2020/10/19 03	SR	89,31	V	5,37	V	75,66	V	0,20	V	0,36	V	146,22	V	32501	V
2020/10/19 04	SR	94,37	V	6,29	V	79,26	V	0,21	V	0,37	V	146,77	V	32413	V
2020/10/19 05	SR	83,61	V	5,54	V	89,74	V	0,58	V	0,40	V	146,88	V	30822	V
2020/10/19 06	SR	5,93	V	0,01	V	127,97	V	0,00	V	0,38	V	147,18	V	32998	V
2020/10/19 07	SR	11,45	V	0,35	V	119,73	V	0,00	V	0,29	V	146,48	V	33686	V
2020/10/19 08	SR	17,96	V	0,40	V	116,98	V	0,03	V	1,55	V	144,69	V	33593	V
2020/10/19 09	SR	8,80	V	0,32	V	137,30	V	3,21	V	0,40	V	141,42	V	33952	V
2020/10/19 10	SR	13,94	V	0,63	V	127,29	V	7,14	V	0,37	V	139,24	V	33852	V
2020/10/19 11	SR	18,36	V	0,77	V	121,66	V	6,98	V	0,30	V	138,90	V	33710	V
2020/10/19 12	SR	49,75	V	3,00	V	108,58	V	6,73	V	0,30	V	138,72	V	31919	V
2020/10/19 13	SR	47,16	V	2,18	V	108,41	V	6,76	V	0,31	V	139,06	V	33336	V
2020/10/19 14	SR	45,86	V	2,65	V	108,40	V	6,00	V	0,35	V	140,29	V	33526	V
2020/10/19 15	SR	68,80	V	3,90	V	94,95	V	3,55	V	0,34	V	141,24	V	33531	V
2020/10/19 16	SR	96,80	V	5,84	V	79,20	V	2,16	V	0,37	V	141,89	V	33630	V
2020/10/19 17	SR	79,40	V	4,31	V	78,92	V	1,81	V	0,35	V	141,48	V	33552	V
2020/10/19 18	SR	27,83	V	0,53	V	89,13	V	0,32	V	0,35	V	140,82	V	32200	V
2020/10/19 19	SR	43,83	V	2,33	V	76,15	V	0,21	V	0,32	V	140,91	V	33263	V
2020/10/19 20	SR	58,30	V	3,01	V	72,79	V	0,02	V	0,30	V	141,00	V	33326	V
2020/10/19 21	SR	79,69	V	3,86	V	60,65	V	0,02	V	0,29	V	141,04	V	33314	V
2020/10/19 22	SR	96,14	V	5,99	V	50,16	V	0,07	V	0,34	V	141,17	V	32191	V
2020/10/19 23	SR	133,32	V	7,79	V	48,36	V	0,27	V	0,35	V	141,78	V	33152	V
2020/10/19 24	SR	96,94	V	5,15	V	56,04	V	0,04	V	0,34	V	142,48	V	32947	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-133.3	0.0-7.8	48.4-137.3	0.0-7.1	0.3-1.5	138.7-147.2	30821.5-33951.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.5	3.1	90.7	1.9	0.4	142.5	33031.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: