



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/19 01	SR	44,58	V	0,31	V	99,80	V	0,00	V	0,46	V	139,04	V	33177	V
2021/10/19 02	SR	79,56	V	0,53	V	78,44	V	0,01	V	0,44	V	139,81	V	33091	V
2021/10/19 03	SR	37,39	V	0,21	V	88,04	V	0,00	V	0,41	V	140,20	V	33173	V
2021/10/19 04	SR	21,22	V	0,20	V	103,63	V	0,00	V	0,42	V	139,86	V	33474	V
2021/10/19 05	SR	47,46	V	0,26	V	81,22	V	0,00	V	0,45	V	139,58	V	33471	V
2021/10/19 06	SR	59,08	V	0,44	V	78,15	V	0,00	V	1,10	V	139,15	V	33388	V
2021/10/19 07	SR	80,23	V	0,43	V	79,79	V	0,15	V	0,48	V	135,46	V	33137	V
2021/10/19 08	SR	78,35	V	0,40	V	80,43	V	0,95	V	0,48	V	133,30	V	33222	V
2021/10/19 09	SR	78,41	V	0,52	V	77,26	V	0,64	V	0,48	V	133,23	V	33792	V
2021/10/19 10	SR	107,93	V	1,03	V	72,31	V	0,48	V	0,44	V	134,20	V	33537	V
2021/10/19 11	SR	114,96	V	0,82	V	66,46	V	0,19	V	0,40	V	135,05	V	31900	V
2021/10/19 12	SR	152,69	V	7,39	V	132,51	V	11,53	V	0,32	V	128,67	V	24264	V
2021/10/19 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	118,56	V	0,00	NV
2021/10/19 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	114,06	V	0,00	NV
2021/10/19 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	113,49	V	0,00	NV
2021/10/19 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	113,50	V	0,00	NV
2021/10/19 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	113,54	V	0,00	NV
2021/10/19 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,26	V	113,16	V	0,00	NV
2021/10/19 19	AV	128,37	NV	35,55	NV	181,95	NV	22,62	NV	0,29	V	114,22	V	22469	NV
2021/10/19 20	AV	0,50	V	5,22	V	200,07	V	25,84	V	0,38	V	115,84	V	25237	V
2021/10/19 21	AV	28,79	V	3,06	V	175,20	V	9,59	V	0,27	V	118,45	V	23380	V
2021/10/19 22	AV	91,98	V	2,61	V	102,05	V	8,56	V	0,25	V	125,31	V	27681	V
2021/10/19 23	SR	84,86	V	1,34	V	93,94	V	4,24	V	0,54	V	130,23	V	33633	V
2021/10/19 24	SR	30,37	V	0,51	V	100,57	V	2,11	V	0,51	V	135,40	V	34564	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.2-152.7	0.2-7.4	66.5-132.5	0.0-11.5	0.3-1.1	128.7-140.2	24264.1-34564.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.6	1	88	1.4	0.5	135.9	32701.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/20 01	SR	97,11	V	0,64	V	71,18	V	1,27	V	0,48	V	136,71	V	34112	V
2021/10/20 02	SR	60,50	V	0,63	V	91,13	V	0,86	V	0,52	V	137,24	V	33235	V
2021/10/20 03	SR	36,05	V	0,35	V	108,06	V	0,41	V	0,55	V	137,15	V	34222	V
2021/10/20 04	SR	44,44	V	0,24	V	93,32	V	0,26	V	0,52	V	137,65	V	34428	V
2021/10/20 05	SR	45,54	V	0,14	V	89,13	V	0,24	V	0,52	V	138,10	V	34269	V
2021/10/20 06	SR	40,33	V	0,20	V	95,35	V	0,05	V	0,52	V	138,32	V	34279	V
2021/10/20 07	SR	41,79	V	0,21	V	92,61	V	0,00	V	0,50	V	138,87	V	34787	V
2021/10/20 08	SR	43,33	V	0,17	V	89,98	V	0,00	V	0,48	V	139,54	V	34361	V
2021/10/20 09	SR	43,41	V	0,22	V	85,88	V	0,00	V	0,48	V	140,08	V	34551	V
2021/10/20 10	SR	41,27	V	0,18	V	96,12	V	0,00	V	0,50	V	140,48	V	34388	V
2021/10/20 11	SR	76,68	V	0,50	V	84,58	V	0,02	V	0,52	V	140,80	V	32981	V
2021/10/20 12	SR	38,22	V	0,11	V	96,90	V	0,00	V	0,49	V	141,45	V	33701	V
2021/10/20 13	SR	65,55	V	0,22	V	82,55	V	0,00	V	0,57	V	141,97	V	33600	V
2021/10/20 14	SR	84,50	V	0,26	V	61,99	V	0,01	V	0,49	V	142,26	V	33290	V
2021/10/20 15	SR	45,94	V	0,06	V	84,28	V	0,00	V	0,56	V	142,62	V	33583	V
2021/10/20 16	SR	72,47	V	0,62	V	86,38	V	0,08	V	0,56	V	142,44	V	33607	V
2021/10/20 17	SR	53,90	V	0,15	V	93,46	V	0,00	V	0,55	V	142,69	V	33720	V
2021/10/20 18	SR	40,98	V	0,08	V	95,47	V	0,01	V	0,56	V	143,08	V	33558	V
2021/10/20 19	SR	36,91	V	0,17	V	91,46	V	0,02	V	0,52	V	143,60	V	33399	V
2021/10/20 20	SR	41,93	V	0,08	V	74,07	V	0,01	V	0,45	V	143,88	V	33011	V
2021/10/20 21	SR	26,29	V	0,10	V	94,24	V	0,00	V	0,49	V	143,85	V	33393	V
2021/10/20 22	SR	33,36	V	0,11	V	89,78	V	0,01	V	0,62	V	143,90	V	33662	V
2021/10/20 23	SR	55,10	V	0,13	V	74,28	V	0,01	V	0,47	V	139,73	V	33323	V
2021/10/20 24	SR	48,87	V	0,10	V	73,65	V	0,01	V	0,52	V	137,72	V	33742	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.3-97.1	0.1-0.6	62.0-108.1	0.0-1.3	0.5-0.6	136.7-143.9	32981.5-34787.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.6	0.2	87.3	0.1	0.5	140.6	33800.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/21 01	SR	44,67	V	0,08	V	70,13	V	0,01	V	0,58	V	137,90	V	33777	V
2021/10/21 02	SR	79,95	V	0,18	V	55,69	V	0,04	V	0,59	V	138,26	V	33589	V
2021/10/21 03	SR	64,14	V	0,14	V	59,64	V	0,02	V	0,59	V	138,81	V	33722	V
2021/10/21 04	SR	57,02	V	0,09	V	65,37	V	0,00	V	0,55	V	139,46	V	33684	V
2021/10/21 05	SR	80,84	V	0,18	V	53,22	V	0,01	V	0,57	V	140,22	V	33554	V
2021/10/21 06	SR	59,35	V	0,16	V	60,89	V	0,03	V	0,55	V	140,64	V	33652	V
2021/10/21 07	SR	59,65	V	0,41	V	58,74	V	0,00	V	0,57	V	140,97	V	32898	V
2021/10/21 08	SR	90,55	V	0,46	V	52,22	V	0,00	V	0,52	V	139,88	V	32165	V
2021/10/21 09	SR	128,26	V	0,87	V	50,63	V	0,00	V	0,51	V	138,12	V	32106	V
2021/10/21 10	SR	116,06	V	0,70	V	51,30	V	0,01	V	0,47	V	139,17	V	32412	V
2021/10/21 11	SR	110,78	V	0,48	V	50,40	V	0,00	V	0,48	V	140,47	V	32039	V
2021/10/21 12	SR	47,39	V	0,18	V	81,69	V	0,00	V	0,50	V	140,92	V	31875	V
2021/10/21 13	SR	17,29	V	0,18	V	110,13	V	0,00	V	0,50	V	140,94	V	33029	V
2021/10/21 14	SR	49,88	V	0,22	V	87,60	V	0,00	V	0,62	V	141,25	V	32661	V
2021/10/21 15	SR	64,40	V	0,22	V	62,26	V	0,00	V	0,53	V	140,06	V	32653	V
2021/10/21 16	SR	46,42	V	0,18	V	71,62	V	0,00	V	0,52	V	139,91	V	32798	V
2021/10/21 17	SR	32,39	V	0,23	V	92,05	V	0,00	V	0,62	V	140,01	V	33001	V
2021/10/21 18	SR	45,73	V	0,33	V	79,43	V	0,00	V	0,61	V	139,41	V	32789	V
2021/10/21 19	SR	79,17	V	0,74	V	64,79	V	0,01	V	0,65	V	139,36	V	31666	V
2021/10/21 20	SR	71,66	V	0,83	V	70,47	V	0,04	V	0,68	V	139,89	V	32293	V
2021/10/21 21	SR	44,86	V	0,31	V	73,31	V	0,00	V	0,59	V	139,80	V	32384	V
2021/10/21 22	SR	84,48	V	0,46	V	64,52	V	0,00	V	0,70	V	140,33	V	32260	V
2021/10/21 23	SR	82,74	V	0,41	V	59,68	V	0,00	V	0,57	V	141,28	V	32262	V
2021/10/21 24	SR	87,63	V	0,52	V	57,96	V	0,02	V	0,55	V	141,51	V	32106	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.3-128.3	0.1-0.9	50.4-110.1	0.0-0.0	0.5-0.7	137.9-141.5	31665.5-33776.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.6	0.4	66.8	0	0.6	139.9	32723.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/22 01	SR	52,16	V	0,23	V	64,78	V	0,00	V	0,59	V	141,82	V	32034	V
2021/10/22 02	SR	38,68	V	0,16	V	72,55	V	0,00	V	0,56	V	142,42	V	31968	V
2021/10/22 03	SR	50,36	V	0,17	V	59,73	V	0,00	V	0,52	V	142,96	V	32011	V
2021/10/22 04	SR	52,31	V	0,16	V	59,03	V	0,00	V	0,53	V	143,26	V	31930	V
2021/10/22 05	SR	58,49	V	0,19	V	62,04	V	0,00	V	0,55	V	143,41	V	31892	V
2021/10/22 06	SR	32,00	V	0,24	V	84,08	V	0,00	V	0,57	V	143,51	V	31959	V
2021/10/22 07	SR	26,79	V	0,14	V	91,22	V	0,00	V	0,75	V	143,54	V	32563	V
2021/10/22 08	SR	27,69	V	0,04	V	87,55	V	0,00	V	0,59	V	142,04	V	32433	V
2021/10/22 09	SR	11,13	V	0,07	V	106,63	V	0,00	V	0,55	V	140,67	V	32748	V
2021/10/22 10	SR	6,46	V	0,05	V	119,41	V	0,00	V	0,51	V	141,58	V	32760	V
2021/10/22 11	SR	19,77	V	0,06	V	83,35	V	0,00	V	0,51	V	142,59	V	32302	V
2021/10/22 12	SR	20,17	V	0,03	V	88,36	V	0,00	V	0,51	V	142,80	V	32256	V
2021/10/22 13	SR	51,44	V	0,15	V	69,72	V	0,00	V	0,55	V	142,42	V	30450	V
2021/10/22 14	SR	95,27	V	0,30	V	54,70	V	0,00	V	0,59	V	142,36	V	31322	V
2021/10/22 15	SR	143,68	V	0,89	V	55,27	V	0,05	V	0,61	V	142,80	V	31292	V
2021/10/22 16	SR	52,56	V	0,17	V	77,18	V	0,00	V	0,73	V	142,81	V	31880	V
2021/10/22 17	SR	29,48	V	0,14	V	89,67	V	0,00	V	0,53	V	142,17	V	32060	V
2021/10/22 18	SR	46,25	V	0,31	V	72,92	V	0,00	V	0,68	V	141,80	V	31960	V
2021/10/22 19	SR	45,20	V	0,34	V	73,37	V	0,00	V	0,60	V	141,65	V	32044	V
2021/10/22 20	SR	33,18	V	0,13	V	83,56	V	0,00	V	0,53	V	141,71	V	32158	V
2021/10/22 21	SR	25,56	V	0,09	V	93,72	V	0,00	V	0,56	V	141,98	V	32255	V
2021/10/22 22	SR	24,45	V	0,07	V	93,06	V	0,00	V	0,67	V	142,19	V	32219	V
2021/10/22 23	SR	99,29	V	0,58	V	62,04	V	0,01	V	0,60	V	141,89	V	31993	V
2021/10/22 24	SR	115,09	V	1,03	V	75,05	V	0,07	V	0,68	V	142,28	V	31932	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-143.7	0.0-1.0	54.7-119.4	0.0-0.1	0.5-0.7	140.7-143.5	30449.5-32760.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.2	0.2	78.3	0	0.6	142.4	32017.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/23 01	SR	82,42	V	0,80	V	93,75	V	0,05	V	0,67	V	142,35	V	31946	V
2021/10/23 02	SR	74,75	V	0,64	V	102,16	V	0,03	V	0,69	V	142,47	V	31919	V
2021/10/23 03	SR	100,47	V	1,26	V	94,64	V	0,26	V	0,70	V	142,85	V	31982	V
2021/10/23 04	SR	40,26	V	0,17	V	112,71	V	0,00	V	0,73	V	143,00	V	32178	V
2021/10/23 05	SR	42,51	V	0,12	V	89,08	V	0,00	V	0,72	V	143,48	V	32172	V
2021/10/23 06	SR	21,26	V	0,06	V	99,62	V	0,00	V	0,71	V	144,03	V	32079	V
2021/10/23 07	SR	19,48	V	0,12	V	99,93	V	0,00	V	0,90	V	143,37	V	32823	V
2021/10/23 08	SR	15,70	V	0,14	V	110,69	V	0,00	V	0,85	V	140,74	V	32651	V
2021/10/23 09	SR	23,00	V	0,18	V	92,39	V	0,00	V	0,70	V	139,66	V	32693	V
2021/10/23 10	SR	44,34	V	0,35	V	85,99	V	0,00	V	0,69	V	139,94	V	32475	V
2021/10/23 11	SR	87,25	V	0,51	V	58,88	V	0,01	V	0,68	V	140,45	V	30893	V
2021/10/23 12	SR	93,42	V	0,73	V	64,09	V	0,04	V	0,65	V	141,34	V	32110	V
2021/10/23 13	SR	18,08	V	0,02	V	93,87	V	0,00	V	0,64	V	142,51	V	32338	V
2021/10/23 14	SR	17,38	V	0,02	V	96,95	V	0,00	V	0,62	V	143,04	V	32335	V
2021/10/23 15	SR	9,49	V	0,06	V	106,26	V	0,00	V	0,60	V	143,23	V	32616	V
2021/10/23 16	SR	22,34	V	0,08	V	82,52	V	0,00	V	0,56	V	143,23	V	32214	V
2021/10/23 17	SR	15,85	V	0,04	V	100,96	V	0,00	V	0,64	V	143,33	V	32437	V
2021/10/23 18	SR	41,79	V	0,44	V	78,40	V	0,00	V	0,69	V	143,58	V	32252	V
2021/10/23 19	SP	130,56	NV	2,86	NV	133,01	NV	0,39	NV	0,91	V	139,21	V	31118	NV
2021/10/23 20	AV	211,03	NV	35,64	NV	204,47	NV	4,09	NV	1,75	V	124,88	V	23563	NV
2021/10/23 21	AV	4,53	V	6,84	V	207,28	V	4,93	V	0,31	V	124,02	V	26110	V
2021/10/23 22	AV	32,85	V	2,28	V	127,31	V	2,00	V	0,51	V	134,75	V	31359	V
2021/10/23 23	SR	44,70	V	0,92	V	79,67	V	0,33	V	0,67	V	141,08	V	32377	V
2021/10/23 24	SR	31,78	V	0,47	V	84,05	V	0,00	V	0,52	V	141,36	V	32690	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-100.5	0.0-1.3	58.9-112.7	0.0-0.3	0.5-0.9	139.7-144.0	30893.4-32822.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.3	0.4	91.3	0	0.7	142.3	32259
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/24 01	SR	47,03	V	0,43	V	74,90	V	0,00	V	0,54	V	142,16	V	32558	V
2021/10/24 02	SR	111,80	V	1,53	V	65,90	V	0,15	V	0,53	V	142,20	V	32010	V
2021/10/24 03	SR	74,93	V	0,83	V	75,63	V	0,02	V	0,57	V	142,48	V	31846	V
2021/10/24 04	SR	34,90	V	0,48	V	88,29	V	0,00	V	0,60	V	143,22	V	31595	V
2021/10/24 05	SR	62,47	V	0,56	V	79,48	V	0,01	V	0,63	V	143,81	V	32482	V
2021/10/24 06	SR	102,25	V	1,47	V	64,04	V	0,18	V	0,53	V	143,77	V	31948	V
2021/10/24 07	SR	50,37	V	0,30	V	77,25	V	0,00	V	0,52	V	143,82	V	32976	V
2021/10/24 08	SR	47,65	V	0,23	V	76,56	V	0,01	V	0,52	V	144,16	V	32784	V
2021/10/24 09	SR	34,52	V	0,14	V	88,15	V	0,00	V	0,59	V	144,73	V	33255	V
2021/10/24 10	SR	25,51	V	0,13	V	96,77	V	0,00	V	0,62	V	145,22	V	33517	V
2021/10/24 11	SR	16,99	V	0,08	V	103,58	V	0,00	V	0,64	V	145,68	V	33670	V
2021/10/24 12	SR	22,75	V	0,03	V	94,16	V	0,00	V	0,63	V	146,20	V	33443	V
2021/10/24 13	SR	22,85	V	0,07	V	91,88	V	0,00	V	0,82	V	146,50	V	33809	V
2021/10/24 14	SR	30,89	V	0,09	V	89,51	V	0,00	V	0,59	V	144,30	V	33470	V
2021/10/24 15	SR	46,08	V	0,14	V	73,99	V	0,00	V	0,62	V	142,69	V	33434	V
2021/10/24 16	SR	36,52	V	0,18	V	72,16	V	0,00	V	0,58	V	142,79	V	31874	V
2021/10/24 17	SR	23,59	V	0,12	V	85,79	V	0,00	V	0,52	V	143,23	V	33585	V
2021/10/24 18	SR	19,10	V	0,20	V	93,36	V	0,00	V	0,55	V	143,41	V	33609	V
2021/10/24 19	SR	12,90	V	0,23	V	106,24	V	0,00	V	0,55	V	143,47	V	33664	V
2021/10/24 20	SR	23,50	V	0,14	V	85,72	V	0,00	V	0,66	V	142,98	V	33487	V
2021/10/24 21	SR	13,14	V	0,17	V	103,93	V	0,00	V	0,58	V	141,28	V	33867	V
2021/10/24 22	SR	27,54	V	0,15	V	81,78	V	0,00	V	0,62	V	141,43	V	33870	V
2021/10/24 23	SR	36,53	V	0,16	V	74,18	V	0,00	V	0,61	V	141,65	V	33743	V
2021/10/24 24	SR	31,36	V	0,13	V	81,02	V	0,00	V	0,57	V	141,99	V	33768	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-111.8	0.0-1.5	64.0-106.2	0.0-0.2	0.5-0.8	141.3-146.5	31595.2-33869.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.8	0.3	84.3	0	0.6	143.5	33094.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/25 01	SR	29,07	V	0,07	V	82,30	V	0,00	V	0,57	V	142,36	V	33812	V
2021/10/25 02	SR	33,75	V	0,09	V	79,98	V	0,00	V	0,54	V	142,51	V	33523	V
2021/10/25 03	SR	25,02	V	0,08	V	86,56	V	0,00	V	0,55	V	142,83	V	33666	V
2021/10/25 04	SR	35,79	V	0,11	V	78,97	V	0,00	V	0,56	V	143,23	V	33729	V
2021/10/25 05	SR	29,78	V	0,10	V	79,32	V	0,00	V	0,57	V	143,71	V	33799	V
2021/10/25 06	SR	38,17	V	0,20	V	74,82	V	0,00	V	0,56	V	144,23	V	33682	V
2021/10/25 07	SR	22,84	V	0,11	V	89,87	V	0,00	V	0,58	V	144,53	V	33511	V
2021/10/25 08	SR	15,62	V	0,04	V	97,31	V	0,00	V	0,73	V	144,23	V	33336	V
2021/10/25 09	SR	18,66	V	0,10	V	95,25	V	0,00	V	0,60	V	141,59	V	33599	V
2021/10/25 10	SR	17,63	V	0,12	V	94,47	V	0,00	V	0,59	V	141,60	V	33432	V
2021/10/25 11	SR	19,57	V	0,03	V	92,99	V	0,00	V	0,67	V	142,16	V	33489	V
2021/10/25 12	SR	23,60	V	0,01	V	87,04	V	0,00	V	0,65	V	141,50	V	33407	V
2021/10/25 13	SR	18,91	V	0,01	V	92,77	V	0,00	V	0,63	V	141,51	V	33779	V
2021/10/25 14	SR	49,86	V	0,64	V	86,02	V	0,15	V	3,47	V	141,80	V	33178	V
2021/10/25 15	SR	87,53	V	0,55	V	60,28	V	0,03	V	0,69	V	138,55	V	32101	V
2021/10/25 16	SR	86,83	V	0,88	V	66,67	V	0,08	V	0,62	V	138,74	V	32553	V
2021/10/25 17	SR	32,32	V	0,13	V	94,29	V	0,00	V	0,59	V	139,42	V	32993	V
2021/10/25 18	SR	46,29	V	0,65	V	106,29	V	0,05	V	0,64	V	140,14	V	33534	V
2021/10/25 19	SR	102,16	V	2,09	V	107,47	V	0,33	V	0,74	V	139,95	V	33143	V
2021/10/25 20	SR	10,83	V	0,40	V	181,81	V	1,62	V	0,73	V	138,18	V	34039	V
2021/10/25 21	SR	30,77	V	0,41	V	113,43	V	1,09	V	0,58	V	135,45	V	32958	V
2021/10/25 22	SR	33,48	V	0,39	V	107,45	V	0,39	V	0,60	V	135,29	V	33002	V
2021/10/25 23	SR	38,72	V	0,39	V	101,64	V	0,09	V	0,63	V	136,00	V	33111	V
2021/10/25 24	SR	36,18	V	0,54	V	104,65	V	0,00	V	0,60	V	136,33	V	32881	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-102.2	0.0-2.1	60.3-181.8	0.0-1.6	0.5-3.5	135.3-144.5	32100.6-34038.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.8	0.3	94.2	0.2	0.7	140.7	33344.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/26 01	SR	62,97	V	0,62	V	93,53	V	0,02	V	0,56	V	136,68	V	32843	V
2021/10/26 02	SR	63,81	V	0,47	V	105,02	V	0,02	V	0,63	V	136,98	V	33247	V
2021/10/26 03	SR	34,99	V	0,30	V	114,63	V	0,00	V	0,62	V	138,10	V	33730	V
2021/10/26 04	SR	32,64	V	0,28	V	117,76	V	0,01	V	0,59	V	138,55	V	33491	V
2021/10/26 05	SR	53,96	V	0,47	V	111,04	V	0,01	V	0,60	V	138,90	V	33449	V
2021/10/26 06	SR	36,69	V	0,38	V	112,99	V	0,00	V	0,61	V	139,37	V	33536	V
2021/10/26 07	SR	27,41	V	0,12	V	116,40	V	0,00	V	0,60	V	139,66	V	33667	V
2021/10/26 08	SR	38,61	V	0,09	V	111,98	V	0,00	V	0,56	V	139,98	V	33434	V
2021/10/26 09	SR	47,60	V	0,12	V	109,44	V	0,00	V	0,52	V	139,92	V	33186	V
2021/10/26 10	SR	30,85	V	0,03	V	114,12	V	0,00	V	0,54	V	140,21	V	33420	V
2021/10/26 11	SR	27,59	V	0,04	V	120,84	V	0,00	V	0,59	V	140,78	V	33565	V
2021/10/26 12	SR	17,59	V	0,01	V	129,09	V	0,00	V	0,58	V	141,17	V	33617	V
2021/10/26 13	SR	16,90	V	0,01	V	132,40	V	0,00	V	0,60	V	141,76	V	33658	V
2021/10/26 14	SR	47,40	V	0,08	V	102,82	V	0,00	V	2,37	V	141,99	V	33069	V
2021/10/26 15	SR	95,28	V	0,79	V	86,92	V	0,33	V	0,53	V	137,35	V	31808	V
2021/10/26 16	SR	68,85	V	0,36	V	96,27	V	0,33	V	0,59	V	136,45	V	32562	V
2021/10/26 17	SR	68,48	V	0,31	V	98,58	V	0,82	V	0,45	V	135,55	V	32165	V
2021/10/26 18	SR	44,10	V	0,09	V	104,87	V	0,77	V	0,51	V	135,10	V	32599	V
2021/10/26 19	SR	64,50	V	0,33	V	100,36	V	0,60	V	0,50	V	135,58	V	32807	V
2021/10/26 20	SR	49,42	V	0,17	V	103,28	V	0,20	V	0,52	V	135,89	V	33022	V
2021/10/26 21	SR	44,08	V	0,29	V	104,44	V	0,54	V	0,59	V	136,43	V	33248	V
2021/10/26 22	SR	34,86	V	0,08	V	107,71	V	0,23	V	0,62	V	137,02	V	33647	V
2021/10/26 23	SR	14,44	V	0,01	V	123,61	V	0,00	V	0,67	V	137,67	V	33729	V
2021/10/26 24	SR	18,26	V	0,01	V	121,41	V	0,00	V	0,68	V	138,01	V	33771	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.4-95.3	0.0-0.8	86.9-132.4	0.0-0.8	0.4-2.4	135.1-142.0	31807.8-33770.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.4	0.2	110	0.2	0.7	138.3	33219.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/27 01	SR	23,48	V	0,01	V	113,95	V	0,00	V	0,69	V	138,40	V	33627	V
2021/10/27 02	SR	44,53	V	0,10	V	100,98	V	0,00	V	0,76	V	138,73	V	32211	V
2021/10/27 03	SR	43,99	V	0,12	V	104,05	V	0,00	V	0,69	V	139,18	V	33284	V
2021/10/27 04	SR	47,48	V	0,07	V	98,07	V	0,00	V	0,71	V	139,52	V	33207	V
2021/10/27 05	SR	62,08	V	0,33	V	93,48	V	0,01	V	0,69	V	140,08	V	33031	V
2021/10/27 06	SR	71,49	V	0,53	V	89,59	V	0,02	V	0,69	V	140,51	V	33159	V
2021/10/27 07	SR	55,69	V	0,41	V	100,09	V	0,02	V	0,65	V	140,65	V	33633	V
2021/10/27 08	SR	85,44	V	0,61	V	90,15	V	0,01	V	0,62	V	140,93	V	33296	V
2021/10/27 09	SR	47,50	V	0,19	V	93,20	V	0,00	V	0,58	V	141,11	V	33309	V
2021/10/27 10	SR	45,73	V	0,18	V	92,27	V	0,00	V	0,62	V	141,40	V	33271	V
2021/10/27 11	SR	58,14	V	0,30	V	91,71	V	0,01	V	0,65	V	141,63	V	33201	V
2021/10/27 12	SR	58,26	V	0,30	V	92,55	V	0,01	V	0,71	V	142,07	V	31828	V
2021/10/27 13	SR	60,41	V	0,29	V	86,98	V	0,02	V	0,65	V	142,39	V	33113	V
2021/10/27 14	SR	78,85	V	0,87	V	82,57	V	0,39	V	0,65	V	143,35	V	32991	V
2021/10/27 15	SR	79,13	V	0,75	V	82,41	V	0,09	V	0,79	V	143,17	V	32675	V
2021/10/27 16	SR	114,28	V	2,28	V	90,75	V	0,77	V	0,57	V	139,68	V	32345	V
2021/10/27 17	SR	89,13	V	1,80	V	105,51	V	0,87	V	0,64	V	138,80	V	32589	V
2021/10/27 18	SR	80,57	V	1,42	V	108,67	V	0,28	V	0,63	V	138,89	V	32862	V
2021/10/27 19	SR	112,55	V	2,18	V	102,48	V	0,44	V	0,61	V	139,09	V	32941	V
2021/10/27 20	SR	46,64	V	0,35	V	123,42	V	0,02	V	0,68	V	138,67	V	33268	V
2021/10/27 21	SR	41,98	V	0,26	V	111,84	V	0,02	V	0,56	V	138,24	V	33375	V
2021/10/27 22	SR	15,34	V	0,01	V	139,44	V	0,00	V	0,60	V	138,41	V	33576	V
2021/10/27 23	SR	11,36	V	0,01	V	149,07	V	0,00	V	0,63	V	138,49	V	33687	V
2021/10/27 24	SR	10,09	V	0,01	V	148,81	V	0,00	V	0,66	V	138,76	V	33537	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-114.3	0.0-2.3	82.4-149.1	0.0-0.9	0.6-0.8	138.2-143.3	31828.5-33687.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.7	0.6	103.8	0.1	0.7	140.1	33084
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/28 01	SR	14,56	V	0,01	V	121,19	V	0,00	V	0,63	V	139,06	V	33474	V
2021/10/28 02	SR	9,81	V	0,01	V	123,96	V	0,00	V	0,60	V	139,37	V	33552	V
2021/10/28 03	SR	38,79	V	2,77	V	113,70	V	3,08	V	0,61	V	139,57	V	33084	V
2021/10/28 04	SR	32,18	V	0,13	V	95,46	V	0,00	V	0,50	V	139,94	V	33378	V
2021/10/28 05	SR	14,02	V	0,10	V	111,24	V	0,00	V	0,52	V	140,52	V	33562	V
2021/10/28 06	SR	3,62	V	0,14	V	113,31	V	0,00	V	0,61	V	140,42	V	33490	V
2021/10/28 07	SR	11,23	V	0,02	V	90,40	V	0,00	V	0,48	V	139,20	V	32953	V
2021/10/28 08	SR	14,26	V	0,08	V	88,45	V	0,00	V	0,48	V	138,54	V	32607	V
2021/10/28 09	SR	27,72	V	0,22	V	80,47	V	0,00	V	0,44	V	138,63	V	32298	V
2021/10/28 10	SR	41,16	V	0,24	V	76,74	V	0,00	V	0,49	V	138,82	V	32329	V
2021/10/28 11	SR	53,12	V	0,38	V	79,23	V	0,01	V	0,52	V	139,90	V	32513	V
2021/10/28 12	SR	46,25	V	0,13	V	74,59	V	0,00	V	0,51	V	140,67	V	32591	V
2021/10/28 13	SR	46,49	V	0,14	V	82,33	V	0,00	V	0,55	V	141,21	V	32634	V
2021/10/28 14	SR	49,01	V	0,44	V	84,54	V	0,06	V	0,60	V	142,18	V	32778	V
2021/10/28 15	SR	41,91	V	0,03	V	82,76	V	0,00	V	0,65	V	142,81	V	32745	V
2021/10/28 16	SR	75,91	V	0,36	V	70,03	V	0,03	V	0,64	V	143,04	V	31013	V
2021/10/28 17	SR	46,04	V	0,06	V	79,32	V	0,00	V	0,62	V	143,11	V	32742	V
2021/10/28 18	SR	39,52	V	0,35	V	96,03	V	0,03	V	0,77	V	141,78	V	32902	V
2021/10/28 19	SR	27,20	V	0,02	V	96,31	V	0,00	V	0,67	V	138,81	V	33142	V
2021/10/28 20	SR	33,34	V	0,20	V	100,29	V	0,00	V	0,60	V	138,45	V	33279	V
2021/10/28 21	SR	30,25	V	0,04	V	102,52	V	0,00	V	0,59	V	138,93	V	33522	V
2021/10/28 22	SR	45,06	V	0,35	V	92,98	V	0,07	V	0,55	V	139,22	V	33403	V
2021/10/28 23	SR	28,23	V	0,02	V	95,35	V	0,00	V	0,45	V	138,78	V	32897	V
2021/10/28 24	SR	21,00	V	0,01	V	106,54	V	0,00	V	0,47	V	138,98	V	33201	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-75.9	0.0-2.8	70.0-124.0	0.0-3.1	0.4-0.8	138.5-143.1	31012.9-33561.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.9	0.3	94.1	0.1	0.6	140.1	32920.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pappas

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/29 01	SR	13,96	V	0,01	V	116,10	V	0,00	V	0,52	V	139,57	V	33407	V
2021/10/29 02	SR	12,17	V	0,01	V	117,68	V	0,00	V	0,53	V	140,14	V	33648	V
2021/10/29 03	SR	26,91	V	0,01	V	103,02	V	0,00	V	0,55	V	140,40	V	33417	V
2021/10/29 04	SR	28,82	V	0,07	V	106,69	V	0,00	V	0,52	V	140,68	V	33342	V
2021/10/29 05	SR	20,42	V	0,01	V	114,65	V	0,00	V	0,60	V	141,24	V	33487	V
2021/10/29 06	SR	110,90	V	1,18	V	80,04	V	0,09	V	2,67	V	141,43	V	32819	V
2021/10/29 07	SR	50,65	V	0,74	V	103,92	V	0,23	V	0,63	V	136,69	V	31987	V
2021/10/29 08	SR	73,26	V	1,03	V	100,62	V	0,41	V	0,67	V	135,57	V	32115	V
2021/10/29 09	SR	30,89	V	0,24	V	101,05	V	0,15	V	0,55	V	134,26	V	32326	V
2021/10/29 10	SR	18,84	V	0,02	V	109,09	V	0,00	V	0,59	V	134,70	V	32745	V
2021/10/29 11	SR	20,10	V	0,01	V	110,52	V	0,00	V	0,74	V	136,01	V	33192	V
2021/10/29 12	SR	96,51	V	0,74	V	81,85	V	0,15	V	0,69	V	136,00	V	32706	V
2021/10/29 13	SR	81,17	V	0,43	V	86,20	V	0,09	V	0,67	V	135,96	V	31174	V
2021/10/29 14	SR	9,17	V	0,01	V	130,50	V	0,00	V	0,68	V	136,68	V	33235	V
2021/10/29 15	SR	17,78	V	0,01	V	105,44	V	0,00	V	0,62	V	136,89	V	33323	V
2021/10/29 16	SR	18,47	V	0,01	V	98,33	V	0,00	V	0,67	V	136,77	V	33129	V
2021/10/29 17	SR	36,90	V	0,04	V	86,59	V	0,00	V	0,60	V	135,51	V	32895	V
2021/10/29 18	SR	72,46	V	0,44	V	76,93	V	0,00	V	0,64	V	135,48	V	32969	V
2021/10/29 19	SR	48,29	V	0,19	V	84,28	V	0,00	V	0,61	V	136,18	V	33063	V
2021/10/29 20	SR	18,02	V	0,01	V	107,77	V	0,00	V	0,69	V	136,97	V	33141	V
2021/10/29 21	SR	29,03	V	0,03	V	95,34	V	0,00	V	0,66	V	137,47	V	33152	V
2021/10/29 22	SR	8,85	V	0,01	V	128,14	V	0,00	V	0,65	V	137,65	V	33251	V
2021/10/29 23	SR	2,96	V	0,01	V	150,78	V	0,00	V	0,66	V	137,55	V	33413	V
2021/10/29 24	SR	7,72	V	0,01	V	129,15	V	0,00	V	0,63	V	137,82	V	33249	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.0-110.9	0.0-1.2	76.9-150.8	0.0-0.4	0.5-2.7	134.3-141.4	31174.2-33647.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.6	0.2	105.2	0	0.7	137.4	32966
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giuseppe P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO: [Firma]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/30 01	SR	5,87	V	0,01	V	134,48	V	0,00	V	0,58	V	137,93	V	33308	V
2021/10/30 02	SR	7,88	V	0,01	V	122,24	V	0,00	V	0,61	V	138,16	V	33147	V
2021/10/30 03	SR	49,39	V	1,41	V	91,96	V	1,19	V	0,63	V	138,51	V	31122	V
2021/10/30 04	SR	47,49	V	0,08	V	77,11	V	0,00	V	0,53	V	138,95	V	32756	V
2021/10/30 05	SR	39,28	V	0,14	V	85,87	V	0,00	V	0,52	V	139,16	V	32831	V
2021/10/30 06	SR	17,54	V	0,01	V	104,05	V	0,00	V	0,56	V	139,83	V	33082	V
2021/10/30 07	SR	28,02	V	0,07	V	97,61	V	0,00	V	0,69	V	141,50	V	32842	V
2021/10/30 08	SR	37,45	V	0,18	V	106,67	V	0,00	V	0,53	V	139,66	V	32136	V
2021/10/30 09	SR	51,85	V	0,49	V	93,06	V	0,04	V	0,56	V	137,74	V	30696	V
2021/10/30 10	SR	60,52	V	0,44	V	88,85	V	0,01	V	0,56	V	138,25	V	32205	V
2021/10/30 11	SR	77,36	V	0,54	V	89,87	V	0,02	V	0,57	V	138,70	V	32460	V
2021/10/30 12	SR	97,00	V	1,69	V	80,02	V	0,39	V	0,59	V	138,70	V	32131	V
2021/10/30 13	SR	31,88	V	0,16	V	92,00	V	0,00	V	0,63	V	137,62	V	32667	V
2021/10/30 14	SR	56,51	V	0,30	V	77,75	V	0,00	V	0,54	V	137,07	V	32482	V
2021/10/30 15	SR	39,29	V	0,21	V	83,35	V	0,00	V	0,55	V	137,36	V	31047	V
2021/10/30 16	SR	31,61	V	0,31	V	95,96	V	0,00	V	0,62	V	137,31	V	32518	V
2021/10/30 17	SR	42,22	V	0,40	V	94,63	V	0,00	V	0,56	V	137,03	V	32734	V
2021/10/30 18	SR	63,14	V	0,57	V	87,95	V	0,02	V	0,51	V	136,85	V	32232	V
2021/10/30 19	SR	37,33	V	0,25	V	89,89	V	0,00	V	0,51	V	136,90	V	32533	V
2021/10/30 20	SR	32,69	V	0,14	V	83,13	V	0,00	V	0,49	V	137,53	V	31226	V
2021/10/30 21	SR	34,12	V	0,18	V	89,67	V	0,02	V	0,51	V	138,35	V	32737	V
2021/10/30 22	SR	37,96	V	0,07	V	89,95	V	0,00	V	0,51	V	138,70	V	32696	V
2021/10/30 23	SR	71,76	V	0,24	V	67,80	V	0,00	V	0,47	V	139,06	V	32223	V
2021/10/30 24	SR	48,56	V	0,11	V	73,60	V	0,00	V	0,50	V	138,98	V	32392	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-97.0	0.0-1.7	67.8-134.5	0.0-1.2	0.5-0.7	136.9-141.5	30695.7-33308.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.6	0.3	91.6	0.1	0.6	138.3	32341.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/31 01	SR	64,19	V	0,41	V	76,17	V	0,03	V	0,55	V	139,49	V	30855	V
2021/10/31 02	SR	57,88	V	0,30	V	75,57	V	0,00	V	0,49	V	139,53	V	32051	V
2021/10/31 03	SR	48,13	V	0,16	V	76,63	V	0,00	V	0,49	V	139,29	V	32049	V
2021/10/31 04	SR	48,28	V	0,12	V	77,40	V	0,00	V	0,47	V	139,27	V	32069	V
2021/10/31 05	SR	43,51	V	0,05	V	76,89	V	0,00	V	0,48	V	139,79	V	32230	V
2021/10/31 06	SR	30,97	V	0,11	V	84,78	V	0,00	V	0,49	V	140,60	V	32651	V
2021/10/31 07	SR	17,67	V	0,02	V	104,06	V	0,00	V	0,49	V	141,20	V	33350	V
2021/10/31 08	SR	49,06	V	0,36	V	84,09	V	0,06	V	0,48	V	142,12	V	32491	V
2021/10/31 09	SR	88,13	V	0,73	V	77,07	V	0,07	V	0,48	V	140,01	V	30566	V
2021/10/31 10	SR	88,05	V	1,44	V	89,95	V	0,32	V	2,54	V	138,85	V	32492	V
2021/10/31 11	SR	103,80	V	1,34	V	88,76	V	0,41	V	0,67	V	137,42	V	32843	V
2021/10/31 12	SR	81,52	V	0,85	V	86,67	V	0,37	V	0,64	V	137,47	V	32840	V
2021/10/31 13	SR	70,27	V	0,94	V	99,50	V	0,49	V	0,49	V	136,39	V	32915	V
2021/10/31 14	SR	32,39	V	0,05	V	103,75	V	0,49	V	0,51	V	136,21	V	33078	V
2021/10/31 15	SR	27,34	V	0,03	V	102,03	V	0,44	V	0,51	V	136,77	V	33156	V
2021/10/31 16	SR	29,06	V	0,04	V	101,24	V	0,36	V	0,47	V	137,13	V	33174	V
2021/10/31 17	SR	38,15	V	0,12	V	98,75	V	0,23	V	0,59	V	137,41	V	31596	V
2021/10/31 18	SR	20,51	V	0,01	V	107,14	V	0,39	V	0,51	V	136,76	V	33341	V
2021/10/31 19	SR	31,42	V	0,07	V	93,87	V	0,23	V	0,46	V	136,79	V	33267	V
2021/10/31 20	SR	39,53	V	0,08	V	89,96	V	0,04	V	0,47	V	136,85	V	33131	V
2021/10/31 21	SR	40,47	V	0,06	V	83,52	V	0,00	V	0,48	V	137,34	V	33267	V
2021/10/31 22	SR	52,27	V	0,09	V	78,01	V	0,01	V	0,49	V	137,89	V	33141	V
2021/10/31 23	SR	50,79	V	0,08	V	84,14	V	0,01	V	0,48	V	138,45	V	33268	V
2021/10/31 24	SR	41,70	V	0,07	V	87,81	V	0,00	V	0,50	V	138,98	V	33171	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.7-103.8	0.0-1.4	75.6-107.1	0.0-0.5	0.5-2.5	136.2-142.1	30566.3-33350.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.8	0.3	88.7	0.2	0.6	138.4	32624.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____