CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/21 01	SR	63,18	V	0,91	V	99,24	V	0,74	V	1,40	V	139,53	V	32512	V
2022/10/21 02	SR	84,19	V	1,34	V	89,32	V	0,77	V	1,43	V	140,01	V	32480	V
2022/10/21 03	SR	50,04	V	0,25	V	94,37	V	0,68	V	1,40	V	140,33	V	32488	V
2022/10/21 04	SR	41,82	V	0,37	V	97,81	V	0,69	V	1,50	V	140,58	V	32699	V
2022/10/21 05	SR	17,71	V	0,08	V	118,40	V	0,69	V	1,54	V	140,88	V	32660	V
2022/10/21 06	SR	72,24	V	0,60	V	78,90	V	0,59	V	1,45	V	140,79	V	32466	V
2022/10/21 07	SR	51,97	V	0,20	V	82,22	V	0,43	V	1,48	V	141,00	V	32608	V
2022/10/21 08	SR	63,19	V	0,37	V	81,78	V	0,24	V	1,44	V	141,39	V	32368	V
2022/10/21 09	SR	94,80	V	1,32	V	83,90	V	0,31	V	1,42	V	140,73	V	31973	V
2022/10/21 10	SR	27,76	V	0,02	V	106,22	V	0,17	V	1,38	V	139,48	V	32317	V
2022/10/21 11	SR	58,82	V	0,21	V	91,38	V	0,22	V	1,34	V	139,60	V	32356	V
2022/10/21 12	SR	23,83	V	0,04	V	108,36	V	0,26	V	1,42	V	139,95	V	32290	V
2022/10/21 13	SR	22,75	V	0,01	V	106,11	V	0,18	V	1,33	V	140,34	V	32264	V
2022/10/21 14	SR	95,67	V	1,19	V	83,37	V	0,28	V	1,33	V	140,73	V	32372	V
2022/10/21 15	SR	149,19	V	1,89	V	70,14	V	0,36	V	1,52	V	141,11	V	32260	V
2022/10/21 16	SR	48,86	V	0,10	V	85,20	V	0,18	V	1,42	V	140,09	V	32188	V
2022/10/21 17	SR	38,16	V	0,02	V	87,71	V	0,17	V	1,39	V	140,11	V	32357	V
2022/10/21 18	SR	35,49	V	0,01	V	86,78	V	0,19	V	1,37	V	140,44	V	32356	V
2022/10/21 19	SR	38,36	V	0,01	V	86,64	V	0,22	V	1,37	V	140,64	V	32362	V
2022/10/21 20	SR	41,45	V	0,07	V	88,63	V	0,26	V	1,41	V	140,83	V	32284	V
2022/10/21 21	SR	70,49	V	0,33	V	77,10	V	0,19	V	1,37	V	141,21	V	32281	V
2022/10/21 22	SR	20,42	V	0,01	V	106,39	V	0,30	V	1,42	V	141,18	V	32286	V
2022/10/21 23	SR	26,11	V	0,02	V	102,57	V	0,33	V	1,48	V	141,17	V	32151	V
2022/10/21 24	SR	17,15	V	0,01	V	110,68	V	0,35	V	1,54	V	141,43	V	32357	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.2-149.2	0.0-1.9	70.1-118.4	0.2-0.8	1.3-1.5	139.5-141.4	31973.1-32699.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	0.4	92.6	0.4	1.4	140.6	32364
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/22

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/22 01	SR	74,91	V	0,35	V	75,86	V	0,33	V	1,44	V	142,07	V	32185	V
2022/10/22 02	SR	40,18	V	0,07	V	86,53	V	0,22	V	1,42	V	142,60	V	32134	V
2022/10/22 03	SR	66,64	V	0,30	V	78,10	V	0,30	V	1,36	V	142,73	V	32033	V
2022/10/22 04	SR	93,71	V	0,55	V	69,92	V	0,30	V	1,35	V	143,32	V	32061	V
2022/10/22 05	SR	78,97	V	0,49	V	75,17	V	0,29	V	1,41	V	143,71	V	31871	V
2022/10/22 06	SR	77,01	V	0,36	V	74,38	V	0,21	V	1,40	V	144,22	V	31791	V
2022/10/22 07	SR	75,14	V	0,25	V	71,01	V	0,24	V	1,38	V	144,71	V	31903	V
2022/10/22 08	SR	64,39	V	0,14	V	72,86	V	0,03	V	1,35	V	144,92	V	32129	V
2022/10/22 09	SR	90,88	V	0,50	V	69,72	V	0,04	V	1,37	V	145,24	V	31858	V
2022/10/22 10	SR	30,73	V	0,04	V	90,57	V	0,04	V	1,52	V	145,55	V	31697	V
2022/10/22 11	SR	133,73	V	2,63	V	76,19	V	0,36	V	1,41	V	145,99	V	31599	V
2022/10/22 12	SR	23,77	V	0,01	V	106,62	V	0,05	V	1,50	V	145,91	V	31724	V
2022/10/22 13	SR	34,42	V	0,03	V	93,26	V	0,03	V	1,57	V	145,86	V	31781	V
2022/10/22 14	SR	56,66	V	0,25	V	80,99	V	0,03	V	1,57	V	146,25	V	31644	V
2022/10/22 15	SR	64,15	V	0,21	V	80,34	V	0,02	V	1,94	V	143,89	V	31542	V
2022/10/22 16	SR	30,75	V	0,04	V	100,77	V	0,01	V	1,57	V	142,50	V	31735	V
2022/10/22 17	SR	37,02	V	0,15	V	90,61	V	0,01	V	1,43	V	142,36	V	31774	V
2022/10/22 18	SR	99,49	V	1,36	V	76,13	V	0,14	V	1,40	V	142,41	V	31491	V
2022/10/22 19	SR	43,53	V	0,18	V	91,59	V	0,03	V	1,43	V	142,55	V	31707	V
2022/10/22 20	SR	27,31	V	0,08	V	103,28	V	0,00	V	1,50	V	142,79	V	31655	V
2022/10/22 21	SR	34,25	V	0,11	V	100,36	V	0,00	V	1,42	V	142,97	V	31575	V
2022/10/22 22	SR	99,94	V	1,12	V	81,40	V	0,09	V	1,43	V	143,46	V	31455	V
2022/10/22 23	SR	59,19	V	0,26	V	85,65	V	0,00	V	1,50	V	144,02	V	31548	V
2022/10/22 24	SR	48,67	V	0,14	V	88,71	V	0,00	V	1,57	V	144,37	V	31621	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.8-133.7	0.0-2.6	69.7-106.6	0.0-0.4	1.4-1.9	142.1-146.2	31455.3-32184.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.9	0.4	84.2	0.1	1.5	143.9	31771.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/23

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/23 01	SR	92,06	V	0,68	V	72,88	V	0,02	V	1,62	V	144,74	V	31400	V
2022/10/23 02	SR	102,00	V	1,29	V	71,17	V	0,08	V	2,15	V	144,81	V	30292	V
2022/10/23 03	SR	80,38	V	1,02	V	82,15	V	0,06	V	1,56	V	144,51	V	31061	V
2022/10/23 04	SR	64,64	V	0,43	V	87,47	V	0,02	V	1,50	V	144,72	V	31328	V
2022/10/23 05	SR	97,28	V	1,70	V	77,46	V	0,11	V	1,44	V	144,77	V	31316	V
2022/10/23 06	SR	52,87	V	0,74	V	94,42	V	0,07	V	1,48	V	144,87	V	31190	V
2022/10/23 07	SR	13,99	V	0,01	V	116,91	V	0,00	V	1,58	V	144,63	V	31348	V
2022/10/23 08	SR	10,61	V	0,01	V	125,23	V	0,05	V	1,54	V	144,45	V	32069	V
2022/10/23 09	SR	11,81	V	0,02	V	119,65	V	0,02	V	1,44	V	144,55	V	31684	V
2022/10/23 10	SR	26,11	V	0,12	V	108,64	V	0,02	V	1,51	V	144,78	V	31884	V
2022/10/23 11	SR	21,76	V	0,02	V	101,09	V	0,05	V	3,88	V	144,93	V	31696	V
2022/10/23 12	SR	33,58	V	0,03	V	91,78	V	0,10	V	3,32	V	138,08	V	32368	V
2022/10/23 13	SR	51,19	V	0,14	V	81,01	V	0,18	V	1,67	V	136,10	V	32778	V
2022/10/23 14	SR	51,55	V	0,18	V	82,58	V	0,20	V	1,51	V	136,22	V	32841	V
2022/10/23 15	SR	22,63	V	0,01	V	102,35	V	0,26	V	1,52	V	136,37	V	33116	V
2022/10/23 16	SR	17,01	V	0,01	V	108,13	V	0,24	V	1,59	V	136,72	V	33019	V
2022/10/23 17	SR	71,97	V	0,30	V	76,94	V	0,24	V	1,43	V	137,61	V	32988	V
2022/10/23 18	SR	71,58	V	0,47	V	77,60	V	0,25	V	1,44	V	138,20	V	32888	V
2022/10/23 19	SR	112,32	V	0,80	V	67,74	V	0,19	V	1,40	V	138,74	V	32625	V
2022/10/23 20	SR	75,60	V	0,58	V	82,26	V	0,22	V	1,51	V	138,96	V	32746	V
2022/10/23 21	SR	41,97	V	0,62	V	100,97	V	0,32	V	1,53	V	138,42	V	32916	V
2022/10/23 22	SR	112,13	V	2,08	V	86,11	V	0,54	V	1,59	V	138,59	V	32565	V
2022/10/23 23	SR	104,94	V	1,24	V	75,41	V	0,31	V	1,49	V	139,41	V	32688	V
2022/10/23 24	SR	86,93	V	0,62	V	79,51	V	0,29	V	1,42	V	139,77	V	32719	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-112.3	0.0-2.1	67.7-125.2	0.0-0.5	1.4-3.9	136.1-144.9	30291.5-33116.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.5	0.5	90.4	0.2	1.7	141	32146.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/24 01	SR	69,72	V	0,35	V	80,20	V	0,25	V	1,50	V	140,04	V	32780	V
2022/10/24 02	SR	55,40	V	0,23	V	86,14	V	0,20	V	1,39	V	140,13	V	32730	V
2022/10/24 03	SR	97,53	V	0,79	V	79,41	V	0,32	V	1,44	V	140,35	V	32568	V
2022/10/24 04	SR	101,26	V	0,87	V	75,47	V	0,36	V	1,44	V	140,74	V	32560	V
2022/10/24 05	SR	65,40	V	0,36	V	83,71	V	0,25	V	1,56	V	141,09	V	32608	V
2022/10/24 06	SR	37,77	V	0,12	V	91,51	V	0,27	V	1,50	V	141,33	V	32461	V
2022/10/24 07	SR	95,76	V	1,04	V	75,83	V	0,41	V	1,47	V	141,67	V	32383	V
2022/10/24 08	SR	98,03	V	0,54	V	77,31	V	0,04	V	1,52	V	140,92	V	32729	V
2022/10/24 09	SR	43,44	V	0,06	V	95,03	V	0,02	V	2,01	V	139,42	V	32381	V
2022/10/24 10	SR	78,75	V	0,91	V	88,01	V	0,14	V	1,44	V	138,68	V	32403	V
2022/10/24 11	SR	77,85	V	1,08	V	92,22	V	0,14	V	1,35	V	138,78	V	32434	V
2022/10/24 12	SR	36,91	V	0,15	V	107,05	V	0,05	V	1,33	V	139,19	V	32542	V
2022/10/24 13	SR	22,18	V	0,01	V	111,81	V	0,09	V	1,39	V	139,44	V	32574	V
2022/10/24 14	SR	134,28	V	2,21	V	77,24	V	0,34	V	1,91	V	139,37	V	32107	V
2022/10/24 15	SR	65,25	V	0,09	V	75,30	V	0,06	V	1,25	V	138,96	V	32327	V
2022/10/24 16	SR	52,11	V	0,07	V	78,14	V	0,09	V	1,20	V	139,27	V	32717	V
2022/10/24 17	SR	47,15	V	0,02	V	73,83	V	0,10	V	1,20	V	139,63	V	32799	V
2022/10/24 18	SR	75,64	V	0,17	V	69,61	V	0,10	V	1,20	V	139,96	V	32695	V
2022/10/24 19	SR	112,20	V	0,74	V	64,23	V	0,19	V	1,15	V	140,35	V	32459	V
2022/10/24 20	SR	99,05	V	0,97	V	67,41	V	0,23	V	1,16	V	140,88	V	32305	V
2022/10/24 21	SR	45,62	V	0,14	V	85,12	V	0,08	V	1,38	V	140,99	V	32437	V
2022/10/24 22	SR	41,11	V	0,63	V	101,60	V	0,14	V	1,39	V	139,51	V	32211	V
2022/10/24 23	SR	18,10	V	0,01	V	114,42	V	0,07	V	1,39	V	138,59	V	32482	V
2022/10/24 24	SR	26,43	V	0,02	V	102,01	V	0,03	V	1,27	V	138,51	V	32489	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.1-134.3	0.0-2.2	64.2-114.4	0.0-0.4	1.2-2.0	138.5-141.7	32106.5-32799.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.5	0.5	85.5	0.2	1.4	139.9	32507.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/25

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/25 01	SR	24,26	V	0,01	V	99,76	V	0,01	V	1,28	V	138,71	V	32475	V
2022/10/25 02	SR	63,05	V	0,14	V	79,33	V	0,00	V	1,20	V	139,19	V	32514	V
2022/10/25 03	SR	90,40	V	0,43	V	69,96	V	0,02	V	1,14	V	139,56	V	32411	V
2022/10/25 04	SR	51,66	V	0,16	V	87,49	V	0,00	V	1,17	V	139,92	V	32170	V
2022/10/25 05	SR	30,96	V	0,05	V	103,13	V	0,00	V	1,18	V	139,96	V	32126	V
2022/10/25 06	SR	61,67	V	0,37	V	93,08	V	0,01	V	1,22	V	140,03	V	32240	V
2022/10/25 07	SR	48,33	V	0,24	V	97,65	V	0,00	V	1,30	V	139,95	V	32405	V
2022/10/25 08	SR	91,86	V	0,52	V	77,79	V	0,04	V	1,26	V	140,13	V	32873	V
2022/10/25 09	SR	43,50	V	0,07	V	92,64	V	0,01	V	1,28	V	140,47	V	32692	V
2022/10/25 10	SR	76,84	V	0,76	V	82,22	V	0,11	V	1,29	V	141,10	V	32557	V
2022/10/25 11	SR	69,26	V	0,25	V	77,86	V	0,05	V	1,25	V	141,76	V	32347	V
2022/10/25 12	SR	28,69	V	0,01	V	97,37	V	0,07	V	1,31	V	142,28	V	32083	V
2022/10/25 13	SR	29,20	V	0,06	V	107,11	V	0,17	V	1,46	V	142,48	V	32048	V
2022/10/25 14	SR	73,79	V	0,90	V	94,25	V	0,27	V	1,48	V	141,00	V	31981	V
2022/10/25 15	SR	57,25	V	0,58	V	95,54	V	0,21	V	1,41	V	140,11	V	31591	V
2022/10/25 16	SR	18,98	V	0,04	V	115,38	V	0,28	V	1,45	V	139,75	V	32201	V
2022/10/25 17	SR	26,47	V	0,07	V	99,88	V	0,25	V	1,41	V	140,23	V	32165	V
2022/10/25 18	SR	86,65	V	0,92	V	81,35	V	0,35	V	1,37	V	140,72	V	32147	V
2022/10/25 19	SR	90,82	V	0,80	V	81,34	V	0,36	V	1,50	V	140,87	V	32317	V
2022/10/25 20	SR	94,09	V	1,41	V	81,49	V	0,53	V	1,58	V	140,11	V	32284	V
2022/10/25 21	SR	32,41	V	0,08	V	95,48	V	0,31	V	1,61	V	139,54	V	32602	V
2022/10/25 22	SR	40,57	V	0,18	V	88,55	V	0,38	V	1,54	V	139,70	V	32584	V
2022/10/25 23	SR	48,85	V	0,48	V	93,19	V	0,45	V	1,55	V	139,94	V	32522	V
2022/10/25 24	SR	48,18	V	0,59	V	105,17	V	0,45	V	1,68	V	140,04	V	32644	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.0-94.1	0.0-1.4	70.0-115.4	0.0-0.5	1.1-1.7	138.7-142.5	31590.5-32872.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	0.4	91.5	0.2	1.4	140.3	32332.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/26 01	SR	37,51	V	0,22	V	101,21	V	0,44	V	1,59	V	140,13	V	32767	V
2022/10/26 02	SR	17,01	V	0,01	V	114,98	V	0,33	V	1,68	V	140,16	V	32946	V
2022/10/26 03	SR	13,19	V	0,01	V	121,22	V	0,41	V	1,74	V	140,27	V	33150	V
2022/10/26 04	SR	24,10	V	0,05	V	111,70	V	0,48	V	1,78	V	140,32	V	33090	V
2022/10/26 05	SR	15,79	V	0,04	V	122,70	V	0,46	V	1,88	V	140,33	V	32980	V
2022/10/26 06	SR	20,88	V	0,02	V	111,70	V	0,33	V	1,82	V	140,71	V	32761	V
2022/10/26 07	SR	80,09	V	1,42	V	93,56	V	0,54	V	1,92	V	141,09	V	32474	V
2022/10/26 08	SR	56,59	V	0,57	V	88,71	V	0,21	V	1,80	V	141,89	V	32694	V
2022/10/26 09	SR	53,00	V	0,28	V	96,74	V	0,14	V	1,76	V	142,20	V	32642	V
2022/10/26 10	SR	44,09	V	0,27	V	101,82	V	0,08	V	1,73	V	142,64	V	32579	V
2022/10/26 11	SR	68,41	V	0,29	V	87,04	V	0,13	V	1,60	V	142,75	V	32351	V
2022/10/26 12	SR	46,75	V	0,46	V	108,24	V	0,28	V	1,76	V	142,01	V	32219	V
2022/10/26 13	SR	4,38	V	0,01	V	151,55	V	0,36	V	1,89	V	140,17	V	32997	V
2022/10/26 14	SR	9,81	V	0,00	V	117,14	V	0,30	V	1,87	V	140,10	V	32849	V
2022/10/26 15	SR	34,25	V	0,27	V	105,12	V	0,28	V	1,72	V	140,21	V	32673	V
2022/10/26 16	SR	42,37	V	0,38	V	92,64	V	0,36	V	2,97	V	139,39	V	32197	V
2022/10/26 17	SR	27,64	V	0,15	V	96,82	V	0,44	V	1,70	V	136,71	V	32511	V
2022/10/26 18	SR	15,75	V	0,01	V	103,29	V	0,45	V	1,45	V	136,71	V	32853	V
2022/10/26 19	SR	29,82	V	0,04	V	92,02	V	0,25	V	1,44	V	136,73	V	32729	V
2022/10/26 20	SR	27,29	V	0,05	V	91,76	V	0,29	V	1,46	V	136,81	V	32984	V
2022/10/26 21	SR	57,51	V	0,32	V	80,08	V	0,25	V	1,48	V	137,18	V	32656	V
2022/10/26 22	SR	68,00	V	0,51	V	84,32	V	0,25	V	1,69	V	137,57	V	32950	V
2022/10/26 23	SR	74,03	V	0,37	V	75,11	V	0,09	V	1,72	V	138,10	V	32726	V
2022/10/26 24	SR	111,40	V	0,95	V	62,92	V	0,13	V	1,68	V	138,55	V	32687	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-111.4	0.0-1.4	62.9-151.5	0.1-0.5	1.4-3.0	136.7-142.8	32196.7-33149.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.8	0.3	100.5	0.3	1.8	139.7	32727.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/27

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/27 01	SR	83,47	V	0,42	V	72,74	V	0,03	V	1,55	V	138,85	V	32742	V
2022/10/27 02	SR	63,40	V	0,35	V	81,63	V	0,02	V	1,52	V	139,12	V	32793	V
2022/10/27 03	SR	20,77	V	0,02	V	99,99	V	0,00	V	1,63	V	139,24	V	32829	V
2022/10/27 04	SR	11,21	V	0,01	V	107,77	V	0,00	V	1,66	V	139,24	V	32883	V
2022/10/27 05	SR	5,41	V	0,01	V	132,17	V	0,01	V	1,77	V	139,20	V	33164	V
2022/10/27 06	SR	1,96	V	0,01	V	147,95	V	0,01	V	1,85	V	138,85	V	33298	V
2022/10/27 07	SR	5,66	V	0,01	V	127,79	V	0,00	V	1,91	V	138,92	V	33181	V
2022/10/27 08	SR	7,46	V	0,01	V	122,81	V	0,19	V	1,92	V	139,03	V	33563	V
2022/10/27 09	SR	16,88	V	0,42	V	126,34	V	0,33	V	2,16	V	139,08	V	33261	V
2022/10/27 10	SR	15,90	V	0,04	V	111,75	V	0,09	V	2,38	V	139,64	V	32864	V
2022/10/27 11	SR	92,14	V	2,20	V	85,34	V	0,53	V	2,42	V	140,42	V	32564	V
2022/10/27 12	SR	56,89	V	0,36	V	86,28	V	0,32	V	2,53	V	141,31	V	32670	V
2022/10/27 13	SR	77,44	V	0,63	V	81,19	V	0,39	V	2,53	V	141,92	V	32527	V
2022/10/27 14	SR	32,15	V	0,06	V	92,50	V	0,44	V	2,58	V	142,52	V	32448	V
2022/10/27 15	SR	106,02	V	1,60	V	74,97	V	0,71	V	2,86	V	142,76	V	32473	V
2022/10/27 16	SR	121,51	V	1,73	V	73,86	V	0,72	V	4,24	V	141,90	V	32097	V
2022/10/27 17	SR	65,30	V	0,55	V	93,84	V	0,74	V	2,70	V	140,77	V	32592	V
2022/10/27 18	SR	77,23	V	0,67	V	82,56	V	0,64	V	2,45	V	141,10	V	32471	V
2022/10/27 19	SR	76,54	V	0,89	V	80,73	V	0,78	V	2,93	V	139,22	V	32685	V
2022/10/27 20	SR	32,76	V	0,08	V	97,13	V	0,68	V	3,23	V	135,82	V	33033	V
2022/10/27 21	SR	9,82	V	0,05	V	147,97	V	0,84	V	3,85	V	134,45	V	33140	V
2022/10/27 22	SR	17,90	V	0,04	V	111,22	V	0,65	V	3,50	V	132,53	V	33085	V
2022/10/27 23	SR	42,65	V	0,70	V	96,82	V	0,66	V	3,21	V	132,43	V	32802	V
2022/10/27 24	SR	28,26	V	0,21	V	111,15	V	1,08	V	3,39	V	132,94	V	32774	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-121.5	0.0-2.2	72.7-148.0	0.0-1.1	1.5-4.2	132.4-142.8	32097.4-33563.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.5	0.5	101.9	0.4	2.5	138.8	32830.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/28 01	SR	29,86	V	1,50	V	146,89	V	2,97	V	3,75	V	133,67	V	32671	V
2022/10/28 02	SR	5,47	V	0,01	V	133,06	V	0,90	V	3,48	V	132,53	V	32978	V
2022/10/28 03	SR	17,35	V	0,01	V	103,26	V	0,64	V	3,29	V	130,38	V	32050	V
2022/10/28 04	SR	13,07	V	0,01	V	108,91	V	0,69	V	3,66	V	131,63	V	32859	V
2022/10/28 05	SR	24,63	V	0,11	V	106,92	V	0,81	V	4,13	V	132,67	V	32988	V
2022/10/28 06	SR	11,09	V	0,01	V	124,27	V	0,40	V	4,30	V	133,86	V	32820	V
2022/10/28 07	SR	16,86	V	0,10	V	132,88	V	0,55	V	2,25	V	134,81	V	32809	V
2022/10/28 08	SR	31,36	V	0,15	V	105,13	V	0,48	V	2,54	V	135,62	V	33100	V
2022/10/28 09	SR	31,52	V	0,21	V	106,16	V	0,44	V	3,00	V	136,48	V	32829	V
2022/10/28 10	SR	80,25	V	0,90	V	83,56	V	0,95	V	2,49	V	134,69	V	31918	V
2022/10/28 11	SR	55,48	V	0,29	V	84,75	V	0,83	V	2,74	V	134,88	V	32530	V
2022/10/28 12	SR	49,40	V	0,13	V	86,67	V	0,63	V	2,90	V	135,49	V	32273	V
2022/10/28 13	SR	96,77	V	1,06	V	78,84	V	0,63	V	2,99	V	136,20	V	32249	V
2022/10/28 14	SR	115,87	V	1,42	V	71,33	V	0,67	V	3,26	V	137,20	V	32102	V
2022/10/28 15	SR	84,82	V	1,06	V	83,89	V	0,69	V	2,94	V	137,76	V	31849	V
2022/10/28 16	SR	153,26	V	3,25	V	83,01	V	1,00	V	0,75	V	137,44	V	31662	V
2022/10/28 17	SR	115,84	V	2,06	V	88,74	V	0,93	V	0,83	V	137,16	V	31515	V
2022/10/28 18	SR	55,83	V	0,21	V	88,51	V	0,67	V	1,55	V	137,62	V	31521	V
2022/10/28 19	SR	47,02	V	0,21	V	85,62	V	0,54	V	1,65	V	137,36	V	31428	V
2022/10/28 20	SR	11,76	V	0,01	V	103,57	V	0,46	V	5,76	V	137,29	V	30959	V
2022/10/28 21	SR	0,00	V	0,01	V	186,13	V	0,80	V	3,43	V	136,24	V	30662	V
2022/10/28 22	SR	2,56	V	0,01	V	141,19	V	0,61	V	7,34	V	135,10	V	32910	V
2022/10/28 23	SR	15,43	V	0,02	V	100,99	V	0,32	V	3,71	V	136,53	V	32933	V
2022/10/28 24	SR	37,11	V	0,09	V	83,65	V	0,24	V	3,37	V	137,53	V	32871	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-153.3	0.0-3.2	71.3-186.1	0.2-3.0	0.7-7.3	130.4-137.8	30661.7-33100.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.9	0.5	104.9	0.7	3.2	135.4	32270.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Pinto

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/29 01	SR	31,41	V	0,09	V	87,92	V	0,21	V	3,26	V	137,83	V	32503	V
2022/10/29 02	SR	30,75	V	0,08	V	92,26	V	0,11	V	3,54	V	137,92	V	32801	V
2022/10/29 03	SR	60,60	V	0,20	V	76,67	V	0,07	V	3,25	V	138,00	V	32663	V
2022/10/29 04	SR	57,31	V	0,08	V	73,68	V	0,11	V	3,59	V	138,38	V	32751	V
2022/10/29 05	SR	32,21	V	0,02	V	89,59	V	0,16	V	4,14	V	138,45	V	32582	V
2022/10/29 06	SR	48,83	V	0,21	V	92,26	V	0,10	V	4,76	V	137,78	V	32264	V
2022/10/29 07	SR	11,42	V	0,02	V	127,49	V	0,18	V	3,67	V	132,50	V	27594	V
2022/10/29 08	SR	0,00	V	0,01	V	178,88	V	0,29	V	0,37	V	125,53	V	26755	V
2022/10/29 09	SR	0,00	V	0,01	V	176,30	V	0,30	V	9,73	V	119,23	V	25742	V
2022/10/29 10	SR	0,00	V	0,01	V	170,03	V	0,69	V	8,09	V	109,71	V	28142	V
2022/10/29 11	SR	0,00	V	0,01	V	167,54	V	0,85	V	5,57	V	106,88	V	28124	V
2022/10/29 12	SR	0,00	V	0,01	V	162,62	V	0,90	V	8,03	V	107,79	V	26831	V
2022/10/29 13	SR	0,23	V	0,01	V	161,58	V	2,02	V	3,16	V	112,62	V	28497	V
2022/10/29 14	SR	39,76	V	0,29	V	101,43	V	2,13	V	1,35	V	128,36	V	32416	V
2022/10/29 15	SR	142,99	V	3,37	V	72,85	V	1,50	V	0,63	V	133,12	V	31921	V
2022/10/29 16	SR	81,21	V	0,97	V	84,46	V	0,96	V	0,56	V	134,20	V	32048	V
2022/10/29 17	SR	151,76	V	3,04	V	67,89	V	0,78	V	0,61	V	135,37	V	32133	V
2022/10/29 18	SR	45,67	V	0,20	V	90,97	V	0,56	V	0,76	V	136,53	V	32800	V
2022/10/29 19	SR	33,24	V	0,03	V	93,71	V	0,55	V	0,74	V	136,87	V	33141	V
2022/10/29 20	SR	43,84	V	0,12	V	90,15	V	0,52	V	0,65	V	136,99	V	33037	V
2022/10/29 21	SR	22,76	V	0,03	V	106,11	V	0,56	V	0,79	V	138,01	V	33736	V
2022/10/29 22	SR	8,16	V	0,01	V	123,08	V	0,69	V	0,81	V	138,54	V	33920	V
2022/10/29 23	SR	9,58	V	0,01	V	123,70	V	0,57	V	0,77	V	138,96	V	33955	V
2022/10/29 24	SR	4,96	V	0,01	V	133,35	V	0,75	V	0,69	V	139,28	V	33931	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-151.8	0.0-3.4	67.9-178.9	0.1-2.1	0.4-9.7	106.9-139.3	25741.7-33954.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.7	0.4	114.4	0.6	2.9	130.8	31261.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/30 01	SR	8,61	V	0,01	V	125,32	V	0,54	V	0,72	V	139,51	V	33898	V
2022/10/30 02	SR	10,13	V	0,01	V	123,64	V	0,33	V	0,70	V	139,92	V	33677	V
2022/10/30 03	SR	33,41	V	1,07	V	105,97	V	1,05	V	0,69	V	140,20	V	33351	V
2022/10/30 04	SR	9,87	V	0,01	V	120,59	V	0,14	V	0,71	V	140,44	V	33613	V
2022/10/30 05	SR	9,50	V	0,01	V	122,55	V	0,09	V	0,74	V	140,73	V	33582	V
2022/10/30 06	SR	42,48	V	0,48	V	102,28	V	0,06	V	0,75	V	140,95	V	33415	V
2022/10/30 07	SR	39,76	V	0,29	V	98,89	V	0,07	V	0,75	V	140,90	V	33265	V
2022/10/30 08	SR	24,36	V	0,04	V	98,61	V	0,31	V	0,52	V	137,00	V	32564	V
2022/10/30 09	SR	40,58	V	0,28	V	95,02	V	0,52	V	0,62	V	135,43	V	32834	V
2022/10/30 10	SR	28,17	V	0,05	V	98,70	V	0,59	V	0,55	V	135,62	V	32947	V
2022/10/30 11	SR	50,18	V	0,26	V	89,34	V	0,74	V	0,48	V	135,93	V	32401	V
2022/10/30 12	SR	32,65	V	0,09	V	95,77	V	0,75	V	0,46	V	136,36	V	32493	V
2022/10/30 13	SR	28,86	V	0,09	V	100,91	V	0,94	V	0,56	V	136,82	V	32519	V
2022/10/30 14	SR	17,80	V	0,01	V	106,65	V	1,06	V	0,53	V	135,80	V	32532	V
2022/10/30 15	SR	15,75	V	0,01	V	110,85	V	1,03	V	0,52	V	135,59	V	32679	V
2022/10/30 16	SR	6,06	V	0,01	V	145,84	V	1,17	V	0,69	V	136,84	V	33424	V
2022/10/30 17	SR	8,89	V	0,01	V	145,44	V	1,38	V	0,70	V	136,55	V	33833	V
2022/10/30 18	SR	32,53	V	0,03	V	97,35	V	0,88	V	0,47	V	134,84	V	32203	V
2022/10/30 19	SR	48,00	V	0,07	V	88,64	V	0,71	V	0,45	V	134,36	V	32179	V
2022/10/30 20	SR	63,60	V	0,14	V	82,57	V	0,69	V	0,37	V	134,17	V	31932	V
2022/10/30 21	SR	36,55	V	0,12	V	92,83	V	0,71	V	0,55	V	134,95	V	32481	V
2022/10/30 22	SR	33,93	V	0,09	V	99,54	V	0,66	V	0,55	V	135,85	V	32365	V
2022/10/30 23	SR	24,57	V	0,08	V	105,43	V	0,54	V	0,60	V	137,16	V	33013	V
2022/10/30 24	SR	30,19	V	0,02	V	95,82	V	0,42	V	0,60	V	137,46	V	32765	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.1-63.6	0.0-1.1	82.6-145.8	0.1-1.4	0.4-0.7	134.2-140.9	31931.7-33897.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.2	0.1	106.2	0.6	0.6	137.2	32915.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/10/31

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF:.COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/10/31 01	SR	58,24	V	0,26	V	85,95	V	0,44	V	0,61	V	137,62	V	32463	V
2022/10/31 02	SR	26,84	V	0,08	V	102,98	V	0,40	V	0,59	V	138,28	V	32483	V
2022/10/31 03	SR	19,01	V	0,01	V	107,20	V	0,26	V	0,59	V	138,50	V	32228	V
2022/10/31 04	SR	53,71	V	0,19	V	80,62	V	0,16	V	0,53	V	138,78	V	31856	V
2022/10/31 05	SR	65,65	V	0,54	V	80,08	V	0,19	V	0,50	V	139,02	V	31839	V
2022/10/31 06	SR	85,21	V	0,82	V	76,05	V	0,20	V	0,76	V	139,60	V	32082	V
2022/10/31 07	SR	81,65	V	1,51	V	81,92	V	0,78	V	0,65	V	138,55	V	32199	V
2022/10/31 08	SR	44,92	V	0,30	V	91,53	V	0,58	V	0,62	V	136,93	V	33121	V
2022/10/31 09	SR	39,38	V	0,12	V	94,00	V	0,53	V	0,58	V	138,16	V	33292	V
2022/10/31 10	SR	48,05	V	0,13	V	86,62	V	0,48	V	0,59	V	138,25	V	32763	V
2022/10/31 11	SR	41,83	V	0,09	V	82,46	V	0,56	V	0,59	V	138,18	V	32962	V
2022/10/31 12	SR	59,29	V	0,30	V	81,09	V	0,66	V	0,55	V	138,47	V	32613	V
2022/10/31 13	SR	68,24	V	0,37	V	78,36	V	0,55	V	0,51	V	138,36	V	32292	V
2022/10/31 14	SR	31,72	V	0,01	V	91,35	V	0,47	V	0,52	V	138,52	V	32447	V
2022/10/31 15	SR	55,31	V	0,14	V	79,97	V	0,50	V	0,52	V	139,37	V	32629	V
2022/10/31 16	SR	79,11	V	0,32	V	71,46	V	0,52	V	0,53	V	140,32	V	32574	V
2022/10/31 17	SR	110,50	V	0,84	V	70,17	V	0,57	V	0,57	V	140,32	V	32437	V
2022/10/31 18	SR	106,46	V	1,22	V	79,93	V	0,65	V	0,55	V	139,13	V	32391	V
2022/10/31 19	SR	46,37	V	0,09	V	92,36	V	0,60	V	0,53	V	138,90	V	32846	V
2022/10/31 20	SR	29,68	V	0,13	V	104,69	V	0,61	V	0,54	V	139,19	V	32979	V
2022/10/31 21	SR	13,69	V	0,01	V	111,28	V	0,46	V	0,56	V	139,95	V	33250	V
2022/10/31 22	SR	17,50	V	0,01	V	109,01	V	0,44	V	0,56	V	140,28	V	33148	V
2022/10/31 23	SR	25,94	V	0,01	V	97,65	V	0,39	V	0,57	V	140,76	V	33021	V
2022/10/31 24	SR	32,47	V	0,05	V	98,25	V	0,40	V	0,55	V	140,81	V	33085	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 –C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.7-110.5	0.0-1.5	70.2-111.3	0.2-0.8	0.5-0.8	136.9-140.8	31838.9-33291:7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.7	0.3	89	0.5	0.6	139	32625
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____