

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/08 01	SR	118,65	V	0,91	V	54,30	V	0,00	V	0,41	V	139,61	V	31876	V
2021/10/08 02	SR	45,59	V	0,49	V	76,80	V	0,00	V	0,44	V	140,61	V	30671	V
2021/10/08 03	SR	45,50	V	0,41	V	77,80	V	0,00	V	0,43	V	140,87	V	32396	V
2021/10/08 04	SR	59,35	V	0,38	V	69,16	V	0,00	V	0,42	V	141,08	V	32351	V
2021/10/08 05	SR	79,94	V	0,65	V	65,46	V	0,01	V	0,39	V	140,87	V	32035	V
2021/10/08 06	SR	68,20	V	0,47	V	65,49	V	0,00	V	0,40	V	141,19	V	32195	V
2021/10/08 07	SR	77,19	V	0,37	V	66,46	V	0,00	V	0,38	V	141,53	V	32231	V
2021/10/08 08	SR	50,96	V	0,26	V	74,73	V	0,00	V	0,51	V	141,48	V	32159	V
2021/10/08 09	SR	29,72	V	0,21	V	94,60	V	0,00	V	0,41	V	139,84	V	32147	V
2021/10/08 10	SR	19,44	V	0,25	V	110,72	V	0,00	V	0,44	V	140,45	V	30801	V
2021/10/08 11	SR	14,25	V	0,06	V	119,86	V	0,00	V	0,44	V	141,30	V	32826	V
2021/10/08 12	SR	16,36	V	0,03	V	117,87	V	0,00	V	0,49	V	141,71	V	32740	V
2021/10/08 13	SR	16,54	V	0,02	V	114,84	V	0,00	V	0,49	V	141,86	V	32706	V
2021/10/08 14	SR	32,32	V	0,14	V	101,30	V	0,01	V	0,48	V	142,01	V	32468	V
2021/10/08 15	SR	37,21	V	0,05	V	94,85	V	0,00	V	0,45	V	142,11	V	32243	V
2021/10/08 16	SR	40,94	V	0,06	V	91,24	V	0,00	V	0,38	V	141,86	V	31983	V
2021/10/08 17	SR	52,41	V	0,14	V	86,27	V	0,00	V	0,41	V	141,67	V	31856	V
2021/10/08 18	SR	42,79	V	0,26	V	93,96	V	0,00	V	0,54	V	142,53	V	30778	V
2021/10/08 19	SR	27,04	V	0,18	V	107,12	V	0,00	V	0,48	V	142,83	V	32442	V
2021/10/08 20	SR	27,04	V	0,18	V	108,16	V	0,00	V	0,46	V	142,87	V	32526	V
2021/10/08 21	SR	38,01	V	0,34	V	107,09	V	0,00	V	0,57	V	142,05	V	32358	V
2021/10/08 22	SR	44,72	V	0,41	V	101,38	V	0,00	V	0,47	V	139,78	V	32390	V
2021/10/08 23	SR	43,63	V	0,45	V	94,60	V	0,00	V	0,44	V	139,61	V	32383	V
2021/10/08 24	SR	38,78	V	0,42	V	97,71	V	0,00	V	0,50	V	139,84	V	32504	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.2-118.7	0.0-0.9	54.3-119.9	0.0-0.0	0.4-0.6	139.6-142.9	30671.2-32826.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.4	0.3	91.3	0	0.5	141.2	32127.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/09 01	SR	65,44	V	0,68	V	84,85	V	0,00	V	0,43	V	140,01	V	30378	V
2021/10/09 02	SR	79,07	V	1,25	V	77,54	V	0,57	V	0,42	V	139,98	V	31827	V
2021/10/09 03	SR	58,56	V	0,52	V	86,84	V	0,01	V	0,44	V	140,58	V	32177	V
2021/10/09 04	SR	24,85	V	0,26	V	104,60	V	0,00	V	0,47	V	141,03	V	32684	V
2021/10/09 05	SR	37,12	V	0,67	V	102,06	V	0,10	V	0,48	V	141,09	V	32611	V
2021/10/09 06	SR	24,67	V	0,24	V	106,59	V	0,00	V	0,44	V	140,93	V	32499	V
2021/10/09 07	SR	22,07	V	0,18	V	108,62	V	0,00	V	0,42	V	140,89	V	32910	V
2021/10/09 08	SR	27,23	V	0,14	V	99,26	V	0,00	V	0,38	V	141,25	V	32611	V
2021/10/09 09	SR	21,06	V	0,26	V	105,58	V	0,00	V	0,53	V	141,49	V	30872	V
2021/10/09 10	SR	34,43	V	0,20	V	90,54	V	0,00	V	0,41	V	139,42	V	32500	V
2021/10/09 11	SR	32,24	V	0,19	V	97,92	V	0,00	V	0,39	V	138,79	V	32658	V
2021/10/09 12	SR	51,02	V	0,29	V	89,61	V	0,00	V	0,38	V	139,31	V	32536	V
2021/10/09 13	SR	40,94	V	0,24	V	93,53	V	0,00	V	0,37	V	139,53	V	30945	V
2021/10/09 14	SR	63,12	V	0,32	V	89,39	V	0,00	V	0,36	V	139,84	V	32335	V
2021/10/09 15	SR	81,03	V	0,46	V	80,13	V	0,02	V	2,97	V	140,25	V	32333	V
2021/10/09 16	SR	62,16	V	0,14	V	78,64	V	0,00	V	0,33	V	139,66	V	31914	V
2021/10/09 17	SR	57,16	V	0,13	V	78,64	V	0,00	V	0,33	V	139,71	V	32284	V
2021/10/09 18	SR	85,31	V	0,53	V	74,20	V	0,00	V	0,36	V	139,89	V	30386	V
2021/10/09 19	SR	70,80	V	0,46	V	82,65	V	0,00	V	0,33	V	139,92	V	32086	V
2021/10/09 20	SR	49,00	V	0,19	V	86,00	V	0,00	V	0,30	V	139,76	V	32355	V
2021/10/09 21	SR	46,96	V	0,18	V	84,48	V	0,00	V	0,29	V	139,74	V	32378	V
2021/10/09 22	SR	80,21	V	0,47	V	74,93	V	0,00	V	0,37	V	140,06	V	30546	V
2021/10/09 23	SR	103,73	V	0,61	V	68,70	V	0,00	V	0,26	V	141,03	V	31856	V
2021/10/09 24	SR	83,08	V	0,50	V	76,51	V	0,00	V	0,25	V	141,69	V	32152	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.1-103.7	0.1-1.2	68.7-108.6	0.0-0.6	0.3-3.0	138.8-141.7	30378.0-32910.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.2	0.4	88.4	0	0.5	140.2	31993
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: full


RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/10 01	SR	64,55	V	0,24	V	78,89	V	0,00	V	0,27	V	141,91	V	32245	V
2021/10/10 02	SR	95,37	V	0,47	V	69,96	V	0,00	V	0,28	V	142,26	V	31839	V
2021/10/10 03	SR	71,66	V	0,35	V	69,85	V	0,00	V	0,33	V	142,47	V	30573	V
2021/10/10 04	SR	41,98	V	0,14	V	82,76	V	0,00	V	0,30	V	142,88	V	32392	V
2021/10/10 05	SR	65,31	V	0,21	V	70,70	V	0,00	V	0,31	V	142,85	V	32323	V
2021/10/10 06	SR	63,06	V	0,23	V	71,52	V	0,00	V	0,33	V	142,39	V	32325	V
2021/10/10 07	SR	22,91	V	0,00	NV	100,84	V	0,00	V	0,33	V	142,22	V	32766	V
2021/10/10 08	SR	35,54	V	0,00	NV	90,27	V	0,00	V	0,33	V	142,15	V	32480	V
2021/10/10 09	SR	51,47	V	0,00	NV	85,21	V	0,00	V	0,49	V	142,49	V	31351	V
2021/10/10 10	SR	63,80	V	1,68	NV	74,14	V	0,00	V	0,38	V	141,40	V	31575	V
2021/10/10 11	SR	65,28	V	0,36	V	76,99	V	0,01	V	0,32	V	141,50	V	32265	V
2021/10/10 12	SR	47,28	V	0,13	V	80,24	V	0,00	V	0,32	V	141,93	V	32246	V
2021/10/10 13	SR	66,93	V	0,26	V	68,74	V	0,00	V	0,31	V	142,37	V	32087	V
2021/10/10 14	SR	57,46	V	0,24	V	69,70	V	0,00	V	0,34	V	142,90	V	30453	V
2021/10/10 15	SR	53,06	V	0,18	V	71,37	V	0,00	V	0,36	V	143,50	V	32123	V
2021/10/10 16	SR	58,20	V	0,17	V	65,64	V	0,00	V	0,36	V	143,95	V	32137	V
2021/10/10 17	SR	74,99	V	0,31	V	59,28	V	0,00	V	0,36	V	143,75	V	31725	V
2021/10/10 18	SR	60,36	V	0,31	V	65,65	V	0,00	V	0,47	V	143,74	V	32115	V
2021/10/10 19	SR	43,31	V	0,22	V	72,75	V	0,00	V	0,42	V	142,50	V	31881	V
2021/10/10 20	SR	30,21	V	0,19	V	87,51	V	0,00	V	0,48	V	141,04	V	31225	V
2021/10/10 21	SR	16,64	V	0,11	V	109,04	V	0,00	V	0,43	V	140,57	V	32231	V
2021/10/10 22	SR	46,80	V	0,10	V	83,31	V	0,00	V	0,49	V	140,33	V	32400	V
2021/10/10 23	SR	52,50	V	0,17	V	85,63	V	0,00	V	0,37	V	140,47	V	32319	V
2021/10/10 24	SR	46,17	V	0,16	V	95,87	V	0,00	V	0,37	V	141,15	V	32668	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.6-95.4	0.1-0.5	59.3-109.0	0.0-0.0	0.3-0.5	140.3-144.0	30453.3-32765.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54	0.2	78.6	0	0.4	142.2	31989.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/11 01	SR	111,08	V	1,59	V	91,70	V	0,22	V	0,36	V	141,54	V	30832	V
2021/10/11 02	SR	50,96	V	0,20	V	109,16	V	0,00	V	0,33	V	141,29	V	32596	V
2021/10/11 03	SR	66,51	V	0,28	V	106,02	V	0,00	V	0,36	V	141,15	V	32800	V
2021/10/11 04	SR	81,30	V	0,66	V	103,97	V	0,03	V	0,37	V	141,28	V	32832	V
2021/10/11 05	SR	42,53	V	0,08	V	101,39	V	0,00	V	0,38	V	141,31	V	32856	V
2021/10/11 06	SR	36,53	V	0,26	V	96,33	V	0,00	V	0,40	V	141,56	V	31103	V
2021/10/11 07	SR	23,13	V	0,13	V	101,21	V	0,00	V	0,49	V	141,36	V	32627	V
2021/10/11 08	SR	8,83	V	0,08	V	129,47	V	0,00	V	0,36	V	139,60	V	32991	V
2021/10/11 09	SR	15,04	V	0,07	V	114,91	V	0,00	V	0,36	V	139,89	V	32949	V
2021/10/11 10	SR	15,16	V	0,01	V	110,04	V	0,00	V	0,35	V	140,68	V	32910	V
2021/10/11 11	SR	17,31	V	0,06	V	105,76	V	0,00	V	0,39	V	141,66	V	31066	V
2021/10/11 12	SR	22,18	V	0,02	V	101,78	V	0,00	V	0,41	V	142,47	V	32456	V
2021/10/11 13	SR	30,91	V	0,04	V	101,93	V	0,00	V	0,42	V	143,09	V	32557	V
2021/10/11 14	SR	38,16	V	0,09	V	93,03	V	0,00	V	0,37	V	143,79	V	32728	V
2021/10/11 15	SR	39,28	V	0,12	V	91,69	V	0,00	V	0,39	V	144,50	V	33399	V
2021/10/11 16	SR	41,13	V	0,19	V	91,74	V	0,00	V	0,40	V	144,61	V	33367	V
2021/10/11 17	SR	71,99	V	0,47	V	83,06	V	0,00	V	0,41	V	144,60	V	33426	V
2021/10/11 18	SR	39,38	V	0,41	V	100,32	V	0,00	V	0,42	V	144,22	V	33536	V
2021/10/11 19	SR	66,68	V	0,57	V	89,00	V	0,02	V	0,53	V	143,83	V	33379	V
2021/10/11 20	SR	112,24	V	1,79	V	81,48	V	0,41	V	0,52	V	140,99	V	31418	V
2021/10/11 21	SR	80,51	V	0,92	V	100,01	V	0,23	V	0,36	V	139,53	V	33190	V
2021/10/11 22	SR	91,48	V	0,75	V	109,36	V	0,45	V	0,38	V	139,87	V	33230	V
2021/10/11 23	SR	88,91	V	0,83	V	109,39	V	0,73	V	0,31	V	139,83	V	33331	V
2021/10/11 24	SR	92,79	V	0,66	V	112,66	V	0,32	V	0,31	V	140,03	V	33452	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-112.2	0.0-1.8	81.5-129.5	0.0-0.7	0.3-0.5	139.5-144.6	30831.8-33536.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.5	0.4	101.5	0.1	0.4	141.8	32709.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/12 01	SR	63,83	V	0,33	V	114,84	V	0,72	V	0,31	V	140,14	V	33368	V
2021/10/12 02	SR	80,25	V	0,60	V	107,34	V	0,73	V	0,32	V	140,36	V	33417	V
2021/10/12 03	SR	24,68	V	0,11	V	110,44	V	0,42	V	0,30	V	141,03	V	33390	V
2021/10/12 04	SR	56,57	V	0,34	V	98,99	V	0,08	V	0,33	V	141,32	V	33437	V
2021/10/12 05	SR	40,70	V	0,19	V	93,25	V	0,00	V	0,25	V	141,69	V	32917	V
2021/10/12 06	SR	15,86	V	0,19	V	105,50	V	0,00	V	0,28	V	142,54	V	31580	V
2021/10/12 07	SR	13,41	V	0,19	V	113,70	V	0,00	V	0,27	V	142,54	V	33439	V
2021/10/12 08	SR	7,90	V	0,08	V	127,00	V	0,00	V	0,32	V	141,42	V	33391	V
2021/10/12 09	SR	18,95	V	0,26	V	106,88	V	0,00	V	0,25	V	139,46	V	33247	V
2021/10/12 10	SR	59,15	V	0,26	V	81,38	V	0,00	V	0,44	V	134,86	V	33567	V
2021/10/12 11	SR	126,37	V	1,18	V	70,98	V	0,10	V	0,48	V	134,72	V	32018	V
2021/10/12 12	SR	69,89	V	0,43	V	83,06	V	0,03	V	0,43	V	135,62	V	33016	V
2021/10/12 13	SR	72,41	V	0,26	V	79,42	V	0,00	V	0,39	V	136,57	V	32829	V
2021/10/12 14	SR	43,88	V	0,11	V	90,05	V	0,00	V	0,36	V	137,47	V	32918	V
2021/10/12 15	SR	65,09	V	0,31	V	81,02	V	0,02	V	0,35	V	138,34	V	32716	V
2021/10/12 16	SR	37,44	V	0,12	V	89,89	V	0,00	V	0,32	V	138,98	V	32764	V
2021/10/12 17	SR	75,61	V	0,31	V	73,84	V	0,03	V	0,44	V	138,83	V	32560	V
2021/10/12 18	SR	106,85	V	1,09	V	73,61	V	0,22	V	0,40	V	137,50	V	32595	V
2021/10/12 19	SR	92,69	V	0,66	V	69,16	V	0,05	V	0,35	V	137,62	V	32526	V
2021/10/12 20	SR	60,07	V	0,55	V	85,70	V	0,13	V	0,38	V	137,34	V	32769	V
2021/10/12 21	SR	72,22	V	0,64	V	92,09	V	0,20	V	0,43	V	136,96	V	32982	V
2021/10/12 22	SR	35,31	V	0,23	V	103,41	V	0,12	V	0,37	V	137,07	V	33123	V
2021/10/12 23	SR	29,51	V	0,24	V	105,77	V	0,88	V	0,41	V	136,95	V	33194	V
2021/10/12 24	SR	59,65	V	0,76	V	103,41	V	1,36	V	0,49	V	136,62	V	33247	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-126.4	0.1-1.2	69.2-127.0	0.0-1.4	0.2-0.5	134.7-142.5	31580.2-33566.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	0.4	94.2	0.2	0.4	138.6	32958.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/13 01	SR	62,64	V	0,48	V	102,82	V	0,55	V	0,41	V	136,57	V	32945	V
2021/10/13 02	SR	36,24	V	0,20	V	100,14	V	0,03	V	0,33	V	136,76	V	32544	V
2021/10/13 03	SR	26,65	V	0,13	V	103,87	V	0,00	V	0,31	V	136,84	V	32451	V
2021/10/13 04	SR	39,30	V	0,20	V	111,90	V	0,00	V	0,40	V	137,47	V	33292	V
2021/10/13 05	SR	66,32	V	0,46	V	107,59	V	0,10	V	0,39	V	137,83	V	33221	V
2021/10/13 06	SR	38,19	V	0,36	V	125,56	V	0,41	V	0,40	V	137,73	V	33463	V
2021/10/13 07	SR	76,93	V	0,97	V	107,09	V	0,44	V	0,37	V	137,60	V	33463	V
2021/10/13 08	SR	28,44	V	0,07	V	118,75	V	0,03	V	0,40	V	137,43	V	33484	V
2021/10/13 09	SR	21,37	V	0,14	V	127,25	V	0,81	V	0,49	V	136,83	V	33460	V
2021/10/13 10	SR	7,54	V	0,01	V	138,89	V	0,28	V	0,40	V	135,18	V	33625	V
2021/10/13 11	SR	7,95	V	0,01	V	137,34	V	0,22	V	0,40	V	135,86	V	33647	V
2021/10/13 12	SR	12,50	V	0,01	V	119,27	V	0,00	V	0,40	V	136,96	V	33591	V
2021/10/13 13	SR	10,15	V	0,01	V	117,48	V	0,00	V	0,38	V	138,16	V	32147	V
2021/10/13 14	SR	41,38	V	0,11	V	91,61	V	0,00	V	0,37	V	139,20	V	33256	V
2021/10/13 15	SR	52,96	V	0,13	V	71,61	V	0,00	V	0,43	V	141,60	V	32204	V
2021/10/13 16	SR	24,10	V	0,24	V	96,41	V	0,00	V	0,36	V	141,46	V	33431	V
2021/10/13 17	SR	41,39	V	0,27	V	81,45	V	0,00	V	0,36	V	141,09	V	33155	V
2021/10/13 18	SR	57,41	V	0,44	V	78,39	V	0,00	V	0,30	V	140,68	V	32768	V
2021/10/13 19	SR	53,50	V	0,43	V	82,68	V	0,00	V	0,33	V	140,48	V	32877	V
2021/10/13 20	SR	78,02	V	1,01	V	87,41	V	0,07	V	0,44	V	140,87	V	32960	V
2021/10/13 21	SR	27,59	V	0,35	V	101,92	V	0,00	V	0,40	V	140,01	V	33113	V
2021/10/13 22	SR	67,86	V	0,63	V	69,23	V	0,00	V	0,40	V	140,03	V	31555	V
2021/10/13 23	SR	64,33	V	0,59	V	77,24	V	0,00	V	0,40	V	139,88	V	32835	V
2021/10/13 24	SR	42,02	V	0,47	V	98,89	V	0,13	V	0,47	V	139,30	V	33293	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-78.0	0.0-1.0	69.2-138.9	0.0-0.8	0.3-0.5	135.2-141.6	31555.0-33647.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41	0.3	102.3	0.1	0.4	138.6	33032.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/14 01	SR	80,52	V	0,89	V	90,99	V	0,23	V	0,40	V	138,91	V	32681	V
2021/10/14 02	SR	33,05	V	0,43	V	113,92	V	0,39	V	0,36	V	138,75	V	32633	V
2021/10/14 03	SR	28,61	V	0,63	V	121,91	V	0,24	V	0,37	V	139,37	V	33194	V
2021/10/14 04	SR	8,82	V	0,40	V	137,13	V	0,01	V	0,44	V	140,51	V	33838	V
2021/10/14 05	SR	19,82	V	0,45	V	124,12	V	0,06	V	0,51	V	141,06	V	33550	V
2021/10/14 06	SR	15,79	V	0,46	V	114,38	V	0,05	V	0,53	V	141,47	V	33560	V
2021/10/14 07	SR	26,86	V	0,26	V	93,64	V	0,00	V	0,52	V	141,25	V	34205	V
2021/10/14 08	SR	23,43	V	0,23	V	87,33	V	0,00	V	0,57	V	140,62	V	34149	V
2021/10/14 09	SR	32,43	V	0,20	V	76,48	V	0,00	V	0,52	V	140,65	V	34195	V
2021/10/14 10	SR	28,70	V	0,09	V	77,94	V	0,00	V	0,52	V	141,39	V	34204	V
2021/10/14 11	SR	34,41	V	0,05	V	75,58	V	0,00	V	0,53	V	142,35	V	34020	V
2021/10/14 12	SR	88,50	V	0,35	V	71,39	V	0,00	V	0,57	V	142,91	V	33807	V
2021/10/14 13	SR	84,33	V	0,88	V	76,35	V	0,12	V	0,73	V	142,51	V	31855	V
2021/10/14 14	SR	18,75	V	0,01	V	98,98	V	0,00	V	0,56	V	140,85	V	33879	V
2021/10/14 15	SR	27,58	V	0,05	V	107,08	V	0,00	V	0,65	V	141,60	V	33885	V
2021/10/14 16	SR	62,50	V	0,45	V	100,94	V	0,16	V	0,53	V	142,30	V	33752	V
2021/10/14 17	SR	118,04	V	1,33	V	75,58	V	0,20	V	0,45	V	141,49	V	33184	V
2021/10/14 18	SR	121,46	V	1,65	V	78,58	V	0,25	V	0,51	V	141,27	V	33528	V
2021/10/14 19	SR	19,00	V	0,14	V	106,24	V	0,00	V	0,59	V	140,74	V	33956	V
2021/10/14 20	SR	52,72	V	0,20	V	83,09	V	0,00	V	0,49	V	139,71	V	32843	V
2021/10/14 21	SR	79,57	V	0,38	V	78,46	V	0,00	V	0,47	V	139,71	V	33222	V
2021/10/14 22	SR	76,50	V	0,81	V	82,88	V	0,08	V	0,43	V	139,56	V	33673	V
2021/10/14 23	SR	49,25	V	0,15	V	90,94	V	0,00	V	0,43	V	139,81	V	34006	V
2021/10/14 24	SR	27,03	V	0,02	V	92,00	V	0,00	V	0,41	V	140,03	V	34078	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-121.5	0.0-1.6	71.4-137.1	0.0-0.4	0.4-0.7	138.8-142.9	31854.9-34204.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.2	0.4	94	0.1	0.5	140.8	33579
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/15 01	SR	17,55	V	0,01	V	96,04	V	0,00	V	0,45	V	140,32	V	34142	V
2021/10/15 02	SR	8,49	V	0,01	V	115,40	V	0,00	V	0,47	V	140,49	V	34220	V
2021/10/15 03	SR	8,24	V	0,01	V	117,63	V	0,00	V	0,48	V	140,59	V	34232	V
2021/10/15 04	SR	37,95	V	0,09	V	81,80	V	0,00	V	0,49	V	140,22	V	32486	V
2021/10/15 05	SR	28,35	V	0,04	V	86,15	V	0,00	V	0,48	V	140,21	V	33689	V
2021/10/15 06	SR	23,71	V	0,03	V	88,76	V	0,00	V	0,53	V	140,41	V	34232	V
2021/10/15 07	SR	31,71	V	0,32	V	87,87	V	0,03	V	0,68	V	140,32	V	33673	V
2021/10/15 08	SR	26,34	V	0,23	V	90,96	V	0,03	V	0,55	V	137,12	V	33328	V
2021/10/15 09	SR	70,74	V	0,46	V	79,86	V	0,00	V	0,53	V	136,66	V	33368	V
2021/10/15 10	SR	79,48	V	0,56	V	71,51	V	0,01	V	0,47	V	137,26	V	32842	V
2021/10/15 11	SR	89,35	V	1,00	V	74,60	V	0,04	V	0,50	V	138,17	V	31148	V
2021/10/15 12	SR	54,09	V	1,22	V	89,60	V	0,48	V	0,52	V	139,88	V	32963	V
2021/10/15 13	SR	21,55	V	0,15	V	112,42	V	0,00	V	0,54	V	141,24	V	33403	V
2021/10/15 14	SR	65,20	V	0,47	V	83,02	V	0,00	V	0,63	V	141,62	V	32762	V
2021/10/15 15	SR	91,80	V	1,38	V	72,90	V	0,40	V	3,17	V	139,24	V	32226	V
2021/10/15 16	SR	82,77	V	0,99	V	80,63	V	0,12	V	0,57	V	137,99	V	32929	V
2021/10/15 17	SR	94,39	V	0,88	V	78,54	V	0,07	V	0,52	V	138,54	V	32595	V
2021/10/15 18	SR	57,78	V	0,60	V	82,49	V	0,10	V	0,59	V	137,94	V	31723	V
2021/10/15 19	SR	33,87	V	0,52	V	87,59	V	0,00	V	0,50	V	136,31	V	33203	V
2021/10/15 20	SR	66,70	V	0,69	V	79,02	V	0,09	V	0,51	V	135,70	V	33366	V
2021/10/15 21	SR	53,65	V	0,35	V	84,87	V	0,86	V	0,50	V	135,72	V	33476	V
2021/10/15 22	SR	24,98	V	0,19	V	99,58	V	0,95	V	0,47	V	135,85	V	33716	V
2021/10/15 23	SR	52,14	V	0,39	V	84,10	V	0,15	V	0,48	V	136,27	V	33544	V
2021/10/15 24	SR	43,75	V	0,34	V	85,50	V	0,03	V	0,46	V	136,97	V	32104	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.2-94.4	0.0-1.4	71.5-117.6	0.0-1.0	0.5-3.2	135.7-141.6	31147.7-34232.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.5	0.5	88	0.1	0.6	138.5	33140.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/16 01	SR	59,96	V	0,31	V	78,63	V	0,00	V	0,41	V	137,62	V	33115	V
2021/10/16 02	SR	31,28	V	0,19	V	89,87	V	0,00	V	0,42	V	138,12	V	33189	V
2021/10/16 03	SR	29,30	V	0,17	V	89,60	V	0,00	V	0,45	V	138,25	V	33187	V
2021/10/16 04	SR	21,39	V	0,17	V	91,80	V	0,00	V	0,47	V	138,60	V	33282	V
2021/10/16 05	SR	21,44	V	0,24	V	92,13	V	0,00	V	0,51	V	138,47	V	33264	V
2021/10/16 06	SR	18,26	V	0,20	V	100,37	V	0,00	V	0,49	V	138,65	V	33443	V
2021/10/16 07	SR	28,57	V	0,21	V	86,88	V	0,00	V	0,47	V	138,32	V	33367	V
2021/10/16 08	SR	17,12	V	0,15	V	99,24	V	0,00	V	0,49	V	138,15	V	33314	V
2021/10/16 09	SR	28,65	V	0,25	V	86,93	V	0,00	V	0,49	V	138,52	V	33105	V
2021/10/16 10	SR	25,60	V	0,24	V	88,74	V	0,00	V	0,54	V	139,43	V	32230	V
2021/10/16 11	SR	34,93	V	0,26	V	85,07	V	0,00	V	0,54	V	140,34	V	32167	V
2021/10/16 12	SR	63,97	V	0,52	V	68,71	V	0,03	V	0,53	V	140,95	V	32295	V
2021/10/16 13	SR	53,97	V	0,26	V	72,62	V	0,00	V	0,54	V	142,07	V	32330	V
2021/10/16 14	SR	69,70	V	0,48	V	74,85	V	0,01	V	0,56	V	142,60	V	32418	V
2021/10/16 15	SR	106,19	V	1,43	V	79,29	V	0,18	V	0,68	V	143,00	V	32314	V
2021/10/16 16	SR	37,56	V	0,16	V	107,40	V	0,00	V	0,55	V	140,12	V	32800	V
2021/10/16 17	SR	20,98	V	0,13	V	123,53	V	0,00	V	0,49	V	138,58	V	32959	V
2021/10/16 18	SR	25,11	V	0,26	V	109,89	V	0,00	V	0,42	V	138,32	V	32790	V
2021/10/16 19	SR	18,30	V	0,33	V	110,64	V	0,00	V	0,42	V	138,20	V	32920	V
2021/10/16 20	SR	16,92	V	0,21	V	109,69	V	0,00	V	0,47	V	137,82	V	32986	V
2021/10/16 21	SR	28,80	V	0,21	V	96,29	V	0,00	V	0,45	V	137,53	V	32563	V
2021/10/16 22	SR	24,75	V	0,14	V	101,57	V	0,00	V	0,49	V	137,62	V	32611	V
2021/10/16 23	SR	11,66	V	0,10	V	119,64	V	0,00	V	0,60	V	138,12	V	33202	V
2021/10/16 24	SR	28,79	V	0,27	V	103,13	V	0,01	V	0,54	V	138,10	V	32958	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-106.2	0.1-1.4	68.7-123.5	0.0-0.2	0.4-0.7	137.5-143.0	32167.0-33443.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.3	0.3	94.4	0	0.5	139.1	32867
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. No

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/17 01	SR	41,45	V	0,22	V	89,48	V	0,00	V	0,41	V	138,02	V	32185	V
2021/10/17 02	SR	31,57	V	0,17	V	96,20	V	0,00	V	0,35	V	137,89	V	31884	V
2021/10/17 03	SR	23,38	V	0,16	V	99,30	V	0,00	V	0,36	V	137,91	V	32048	V
2021/10/17 04	SR	22,25	V	0,18	V	104,93	V	0,00	V	0,40	V	137,88	V	32425	V
2021/10/17 05	SR	28,25	V	0,32	V	98,68	V	0,00	V	0,41	V	138,20	V	32506	V
2021/10/17 06	SR	41,62	V	0,45	V	96,59	V	0,00	V	0,45	V	138,70	V	32520	V
2021/10/17 07	SR	72,99	V	0,71	V	88,59	V	0,13	V	0,55	V	139,61	V	32395	V
2021/10/17 08	SR	64,80	V	0,64	V	94,87	V	0,33	V	0,96	V	137,31	V	32148	V
2021/10/17 09	SR	56,03	V	1,01	V	100,27	V	3,25	V	1,48	V	134,01	V	32112	V
2021/10/17 10	SR	103,86	V	1,71	V	93,15	V	4,11	V	0,48	V	133,00	V	32389	V
2021/10/17 11	SR	139,16	V	2,02	V	81,44	V	1,54	V	0,37	V	134,00	V	32051	V
2021/10/17 12	SR	41,27	V	0,32	V	98,03	V	0,40	V	0,44	V	135,10	V	32442	V
2021/10/17 13	SR	53,20	V	0,26	V	92,25	V	0,47	V	0,40	V	135,15	V	31103	V
2021/10/17 14	SR	13,06	V	0,01	V	123,11	V	1,14	V	0,49	V	135,95	V	33156	V
2021/10/17 15	SR	13,72	V	0,01	V	117,50	V	1,68	V	0,59	V	136,28	V	33334	V
2021/10/17 16	SR	33,18	V	0,05	V	95,80	V	1,04	V	0,47	V	136,15	V	32784	V
2021/10/17 17	SR	33,19	V	0,07	V	86,97	V	0,32	V	0,45	V	136,22	V	32453	V
2021/10/17 18	SR	38,02	V	0,24	V	84,52	V	0,13	V	0,45	V	136,24	V	32500	V
2021/10/17 19	SR	30,44	V	0,11	V	86,66	V	0,06	V	0,46	V	136,04	V	32648	V
2021/10/17 20	SR	37,18	V	0,09	V	86,14	V	0,00	V	0,43	V	135,90	V	32546	V
2021/10/17 21	SR	24,80	V	0,01	V	93,78	V	0,01	V	0,40	V	135,94	V	32557	V
2021/10/17 22	SR	23,27	V	0,01	V	94,20	V	0,00	V	0,39	V	136,03	V	32564	V
2021/10/17 23	SR	24,33	V	0,02	V	95,51	V	0,00	V	0,38	V	136,12	V	32391	V
2021/10/17 24	SR	34,30	V	0,10	V	89,75	V	0,01	V	0,37	V	136,26	V	32230	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-139.2	0.0-2.0	81.4-123.1	0.0-4.1	0.3-1.5	133.0-139.6	31103.4-33333.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.7	0.4	95.3	0.6	0.5	136.4	32390.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/10/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/10/18 01	SR	27,12	V	0,02	V	92,62	V	0,00	V	0,35	V	136,25	V	31940	V
2021/10/18 02	SR	27,03	V	0,02	V	95,73	V	0,00	V	0,38	V	136,50	V	32145	V
2021/10/18 03	SR	28,58	V	0,01	V	91,21	V	0,00	V	0,39	V	136,92	V	32313	V
2021/10/18 04	SR	32,94	V	0,04	V	85,44	V	0,00	V	0,40	V	137,30	V	32345	V
2021/10/18 05	SR	35,20	V	0,06	V	85,76	V	0,00	V	0,39	V	137,49	V	32254	V
2021/10/18 06	SR	69,93	V	0,54	V	75,21	V	0,00	V	2,18	V	137,90	V	31046	V
2021/10/18 07	SR	121,20	V	1,30	V	66,55	V	0,25	V	0,38	V	134,08	V	31770	V
2021/10/18 08	SR	58,58	V	0,25	V	77,02	V	0,00	V	0,50	V	134,36	V	32966	V
2021/10/18 09	SR	98,50	V	0,64	V	66,09	V	0,01	V	0,44	V	135,16	V	32502	V
2021/10/18 10	SR	42,17	V	0,34	V	83,03	V	0,00	V	0,43	V	136,21	V	32941	V
2021/10/18 11	SR	73,87	V	0,61	V	77,56	V	0,02	V	0,47	V	137,13	V	31792	V
2021/10/18 12	SR	79,46	V	1,00	V	82,21	V	0,10	V	0,53	V	137,90	V	32450	V
2021/10/18 13	SR	24,67	V	0,12	V	95,99	V	0,00	V	0,50	V	137,04	V	33024	V
2021/10/18 14	SR	93,97	V	0,49	V	61,99	V	0,01	V	0,43	V	137,65	V	32588	V
2021/10/18 15	SR	59,24	V	0,26	V	77,57	V	0,00	V	0,49	V	138,62	V	32607	V
2021/10/18 16	SR	76,11	V	0,49	V	76,38	V	0,01	V	0,50	V	138,95	V	32672	V
2021/10/18 17	SR	42,57	V	0,34	V	99,54	V	0,01	V	0,53	V	139,04	V	32761	V
2021/10/18 18	SR	55,05	V	0,48	V	90,21	V	0,03	V	0,56	V	138,34	V	32690	V
2021/10/18 19	SR	43,02	V	0,34	V	88,50	V	0,00	V	0,55	V	138,28	V	32928	V
2021/10/18 20	SR	52,32	V	0,29	V	86,17	V	0,00	V	0,52	V	138,51	V	32956	V
2021/10/18 21	SR	30,40	V	0,19	V	101,34	V	0,00	V	0,50	V	138,48	V	33071	V
2021/10/18 22	SR	38,88	V	0,20	V	94,87	V	0,00	V	0,47	V	138,31	V	33123	V
2021/10/18 23	SR	60,93	V	0,33	V	85,05	V	0,00	V	0,43	V	138,48	V	32824	V
2021/10/18 24	SR	65,60	V	0,39	V	88,63	V	0,01	V	0,41	V	138,78	V	32890	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.7-121.2	0.0-1.3	62.0-101.3	0.0-0.2	0.3-2.2	134.1-139.0	31045.8-33123.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.7	0.4	84.4	0	0.5	137.4	32524.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: