

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/01 01	SR	66,28	V	0,31	V	82,14	V	0,15	V	0,62	V	138,01	V	31166	V
2022/09/01 02	SR	63,34	V	0,28	V	85,40	V	0,14	V	0,48	V	138,27	V	31191	V
2022/09/01 03	SR	113,15	V	0,59	V	72,64	V	0,10	V	0,44	V	138,54	V	31127	V
2022/09/01 04	SR	88,93	V	0,54	V	81,08	V	0,21	V	0,43	V	139,14	V	31355	V
2022/09/01 05	SR	69,44	V	0,44	V	87,58	V	0,19	V	0,41	V	139,45	V	31318	V
2022/09/01 06	SR	45,21	V	0,28	V	93,14	V	0,19	V	0,43	V	139,70	V	31373	V
2022/09/01 07	SR	126,89	V	1,11	V	82,34	V	0,11	V	0,44	V	139,92	V	31490	V
2022/09/01 08	SR	34,19	V	0,28	V	110,19	V	0,07	V	0,46	V	139,92	V	31705	V
2022/09/01 09	SR	78,01	V	0,35	V	87,69	V	0,03	V	0,47	V	140,27	V	31479	V
2022/09/01 10	SR	68,42	V	0,31	V	90,74	V	0,01	V	0,53	V	140,81	V	31471	V
2022/09/01 11	SR	82,83	V	0,36	V	87,25	V	0,01	V	0,47	V	141,18	V	31217	V
2022/09/01 12	SR	51,24	V	0,24	V	91,93	V	0,01	V	0,49	V	141,45	V	31466	V
2022/09/01 13	SR	32,51	V	0,15	V	106,11	V	0,00	V	0,59	V	140,23	V	31406	V
2022/09/01 14	SR	32,21	V	0,16	V	100,49	V	0,00	V	0,63	V	138,84	V	31527	V
2022/09/01 15	SR	55,55	V	0,25	V	83,34	V	0,00	V	0,51	V	139,71	V	31106	V
2022/09/01 16	SR	53,76	V	0,30	V	88,99	V	0,01	V	0,49	V	140,00	V	31053	V
2022/09/01 17	SR	84,69	V	0,44	V	73,99	V	0,01	V	0,45	V	140,39	V	30886	V
2022/09/01 18	SR	88,49	V	0,35	V	74,68	V	0,00	V	0,44	V	140,80	V	31036	V
2022/09/01 19	SR	144,06	V	1,31	V	75,10	V	0,06	V	0,47	V	141,26	V	31454	V
2022/09/01 20	SR	140,76	V	1,67	V	85,71	V	0,19	V	0,57	V	140,93	V	31553	V
2022/09/01 21	SR	131,89	V	2,43	V	90,20	V	0,38	V	0,49	V	140,35	V	31853	V
2022/09/01 22	SR	70,11	V	0,92	V	93,58	V	0,15	V	0,50	V	140,42	V	31811	V
2022/09/01 23	SR	48,87	V	0,63	V	101,36	V	0,11	V	0,49	V	140,68	V	31894	V
2022/09/01 24	SR	97,06	V	1,54	V	89,38	V	0,13	V	0,46	V	140,73	V	31587	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.2-144.1	0.1-2.4	72.6-110.2	0.0-0.4	0.4-0.6	138.0-141.4	30885.7-31894.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.8	0.6	88.1	0.1	0.5	140	31396.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/02 01	SR	98,10	V	1,85	V	96,93	V	0,20	V	0,47	V	141,21	V	31654	V
2022/09/02 02	SR	93,95	V	1,83	V	99,26	V	0,19	V	0,43	V	141,36	V	31693	V
2022/09/02 03	SR	97,81	V	2,14	V	104,46	V	0,25	V	0,42	V	141,61	V	31879	V
2022/09/02 04	SR	69,40	V	1,34	V	109,07	V	0,12	V	0,45	V	141,98	V	32165	V
2022/09/02 05	SR	106,62	V	2,17	V	96,07	V	0,15	V	0,43	V	142,48	V	31877	V
2022/09/02 06	SR	76,94	V	1,36	V	102,74	V	0,10	V	0,43	V	142,82	V	32008	V
2022/09/02 07	SR	57,68	V	0,92	V	105,77	V	0,32	V	0,43	V	142,97	V	32294	V
2022/09/02 08	SR	121,56	V	2,40	V	95,85	V	0,56	V	0,42	V	143,00	V	32062	V
2022/09/02 09	SR	45,57	V	0,69	V	107,92	V	0,26	V	0,41	V	143,13	V	32178	V
2022/09/02 10	SR	28,08	V	0,32	V	113,98	V	0,24	V	0,56	V	142,65	V	32164	V
2022/09/02 11	SR	62,79	V	0,75	V	94,95	V	0,29	V	0,47	V	141,30	V	31963	V
2022/09/02 12	SR	90,07	V	0,77	V	82,37	V	0,12	V	0,46	V	141,21	V	31616	V
2022/09/02 13	SR	79,79	V	0,69	V	87,57	V	0,18	V	0,46	V	141,78	V	31716	V
2022/09/02 14	SR	89,17	V	0,51	V	72,67	V	0,11	V	0,51	V	141,62	V	31202	V
2022/09/02 15	SR	75,68	V	0,26	V	65,34	V	0,04	V	0,45	V	141,13	V	30905	V
2022/09/02 16	SR	88,49	V	0,87	V	78,77	V	0,22	V	0,55	V	141,89	V	31226	V
2022/09/02 17	SR	135,72	V	1,89	V	84,87	V	0,34	V	0,60	V	142,63	V	30956	V
2022/09/02 18	SR	101,27	V	1,98	V	99,91	V	0,41	V	0,56	V	142,04	V	30984	V
2022/09/02 19	SR	93,76	V	1,17	V	94,41	V	0,29	V	0,54	V	141,54	V	30919	V
2022/09/02 20	SR	73,77	V	0,50	V	92,14	V	0,20	V	0,57	V	141,57	V	31035	V
2022/09/02 21	SR	81,79	V	0,85	V	87,61	V	0,23	V	0,54	V	141,07	V	31114	V
2022/09/02 22	SR	50,52	V	0,35	V	107,02	V	0,16	V	0,56	V	141,13	V	31384	V
2022/09/02 23	SR	10,27	V	0,07	V	154,46	V	0,20	V	0,64	V	141,03	V	31925	V
2022/09/02 24	SR	5,03	V	0,10	V	169,65	V	0,24	V	0,64	V	141,01	V	32282	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-135.7	0.1-2.4	65.3-169.6	0.0-0.6	0.4-0.6	141.0-143.1	30905.2-32294.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.4	1.1	100.2	0.2	0.5	141.8	31633.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/03 01	SR	15,38	V	0,09	V	130,89	V	0,09	V	0,69	V	141,14	V	32067	V
2022/09/03 02	SR	14,78	V	0,10	V	132,25	V	0,16	V	0,74	V	141,15	V	32144	V
2022/09/03 03	SR	13,76	V	0,11	V	127,26	V	0,17	V	0,74	V	141,37	V	32070	V
2022/09/03 04	SR	31,65	V	0,16	V	109,51	V	0,13	V	0,76	V	141,80	V	31646	V
2022/09/03 05	SR	38,84	V	0,20	V	104,18	V	0,12	V	0,74	V	142,35	V	31742	V
2022/09/03 06	SR	57,11	V	0,28	V	91,25	V	0,15	V	0,73	V	142,81	V	31519	V
2022/09/03 07	SR	91,87	V	0,63	V	77,92	V	0,10	V	0,79	V	142,37	V	31212	V
2022/09/03 08	SR	89,08	V	0,68	V	85,89	V	0,07	V	0,73	V	140,58	V	31319	V
2022/09/03 09	SR	103,82	V	0,79	V	77,05	V	0,18	V	0,62	V	140,82	V	31410	V
2022/09/03 10	SR	122,03	V	3,43	V	97,27	V	0,89	V	1,54	V	140,90	V	30325	V
2022/09/03 11	SR	38,13	V	0,15	V	115,24	V	0,14	V	0,62	V	141,74	V	31380	V
2022/09/03 12	SR	64,95	V	0,30	V	95,03	V	0,06	V	0,62	V	142,55	V	31244	V
2022/09/03 13	SR	58,21	V	0,12	V	87,75	V	0,02	V	0,55	V	143,08	V	31035	V
2022/09/03 14	SR	61,02	V	0,10	V	83,28	V	0,01	V	0,49	V	143,80	V	31025	V
2022/09/03 15	SR	59,86	V	0,09	V	82,76	V	0,01	V	0,48	V	144,31	V	30933	V
2022/09/03 16	SR	39,75	V	0,04	V	100,87	V	0,01	V	0,52	V	144,75	V	30851	V
2022/09/03 17	SR	38,41	V	0,04	V	103,00	V	0,01	V	0,54	V	144,94	V	30937	V
2022/09/03 18	SR	30,06	V	0,03	V	109,83	V	0,03	V	0,58	V	145,01	V	31098	V
2022/09/03 19	SR	23,25	V	0,03	V	119,22	V	0,05	V	0,58	V	145,18	V	31255	V
2022/09/03 20	SR	36,11	V	0,11	V	106,08	V	0,05	V	0,59	V	145,39	V	31105	V
2022/09/03 21	SR	25,25	V	0,05	V	113,61	V	0,05	V	0,62	V	145,66	V	31213	V
2022/09/03 22	SR	48,96	V	0,13	V	101,50	V	0,08	V	0,62	V	145,77	V	31375	V
2022/09/03 23	SR	86,20	V	0,31	V	80,14	V	0,08	V	0,61	V	146,21	V	31305	V
2022/09/03 24	SR	77,49	V	0,28	V	88,62	V	0,09	V	0,62	V	146,34	V	31194	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-122.0	0.0-3.4	77.0-132.3	0.0-0.9	0.5-1.5	140.6-146.3	30325.1-32144.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.7	0.3	100.9	0.1	0.7	143.3	31308.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 125

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/04 01	SR	45,44	V	0,08	V	99,40	V	0,05	V	0,63	V	146,49	V	31412	V
2022/09/04 02	SR	46,16	V	0,15	V	105,30	V	0,10	V	0,61	V	146,64	V	31484	V
2022/09/04 03	SR	56,42	V	0,18	V	97,26	V	0,11	V	0,62	V	146,91	V	31402	V
2022/09/04 04	SR	41,29	V	0,12	V	102,55	V	0,13	V	0,61	V	147,13	V	31354	V
2022/09/04 05	SR	68,62	V	0,24	V	83,80	V	0,07	V	0,62	V	147,54	V	31111	V
2022/09/04 06	SR	121,66	V	1,31	V	81,05	V	0,25	V	3,48	V	144,82	V	30204	V
2022/09/04 07	SR	88,23	V	0,66	V	99,48	V	0,16	V	0,74	V	138,57	V	31952	V
2022/09/04 08	SR	82,62	V	0,77	V	95,95	V	0,14	V	0,74	V	137,77	V	31828	V
2022/09/04 09	SR	108,79	V	0,89	V	91,50	V	0,16	V	0,68	V	138,07	V	31709	V
2022/09/04 10	SR	91,53	V	0,53	V	92,98	V	0,11	V	0,66	V	138,10	V	31711	V
2022/09/04 11	SR	112,66	V	0,66	V	85,89	V	0,09	V	0,61	V	138,24	V	31522	V
2022/09/04 12	SR	50,36	V	0,14	V	98,85	V	0,04	V	0,59	V	138,17	V	31708	V
2022/09/04 13	SR	102,66	V	0,49	V	82,32	V	0,05	V	0,61	V	138,32	V	31288	V
2022/09/04 14	SR	48,17	V	0,10	V	91,18	V	0,01	V	0,58	V	138,25	V	31703	V
2022/09/04 15	SR	42,62	V	0,10	V	94,99	V	0,01	V	0,59	V	138,67	V	31852	V
2022/09/04 16	SR	45,27	V	0,10	V	91,30	V	0,01	V	0,57	V	138,82	V	31927	V
2022/09/04 17	SR	69,44	V	0,70	V	85,75	V	0,07	V	0,55	V	139,18	V	31915	V
2022/09/04 18	SR	39,12	V	0,05	V	88,35	V	0,00	V	0,55	V	139,81	V	31927	V
2022/09/04 19	SR	48,74	V	0,09	V	82,49	V	0,00	V	0,55	V	140,30	V	31849	V
2022/09/04 20	SR	29,85	V	0,03	V	89,88	V	0,00	V	0,56	V	140,48	V	31960	V
2022/09/04 21	SR	25,66	V	0,03	V	92,74	V	0,00	V	0,53	V	140,35	V	31851	V
2022/09/04 22	SR	19,20	V	0,02	V	104,42	V	0,00	V	0,55	V	140,61	V	32268	V
2022/09/04 23	SR	30,74	V	0,61	V	104,67	V	0,26	V	0,60	V	141,04	V	32109	V
2022/09/04 24	SR	27,23	V	0,03	V	100,18	V	0,00	V	0,62	V	141,47	V	31993	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.2-121.7	0.0-1.3	81.1-105.3	0.0-0.3	0.5-3.5	137.8-147.5	30204.2-32267.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.1	0.3	93.4	0.1	0.7	141.1	31668.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pizzetti

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/05 01	SR	20,76	V	0,03	V	113,52	V	0,00	V	0,62	V	141,65	V	31876	V
2022/09/05 02	SR	28,58	V	0,03	V	101,20	V	0,00	V	0,61	V	141,87	V	31815	V
2022/09/05 03	SR	21,90	V	0,02	V	104,43	V	0,00	V	0,63	V	142,20	V	31688	V
2022/09/05 04	SR	22,01	V	0,02	V	99,88	V	0,00	V	0,60	V	142,60	V	31966	V
2022/09/05 05	SR	45,62	V	0,93	V	94,32	V	0,53	V	0,62	V	142,86	V	31864	V
2022/09/05 06	SR	54,00	V	0,17	V	84,00	V	0,01	V	0,69	V	141,97	V	31280	V
2022/09/05 07	SR	83,92	V	0,52	V	75,44	V	0,09	V	0,62	V	140,01	V	31958	V
2022/09/05 08	SR	53,12	V	0,20	V	87,26	V	0,03	V	0,61	V	139,60	V	31615	V
2022/09/05 09	SR	37,13	V	0,08	V	87,38	V	0,01	V	0,61	V	139,62	V	31827	V
2022/09/05 10	SR	30,11	V	0,08	V	86,07	V	0,01	V	0,56	V	140,02	V	31975	V
2022/09/05 11	SR	39,70	V	0,15	V	81,17	V	0,01	V	0,56	V	140,24	V	31884	V
2022/09/05 12	SR	25,59	V	0,06	V	86,97	V	0,00	V	0,61	V	140,57	V	31823	V
2022/09/05 13	SR	34,63	V	0,07	V	79,22	V	0,02	V	0,58	V	140,15	V	31484	V
2022/09/05 14	SR	40,57	V	0,08	V	76,61	V	0,05	V	0,48	V	139,94	V	31416	V
2022/09/05 15	SR	41,03	V	0,10	V	78,69	V	0,07	V	0,48	V	140,05	V	31390	V
2022/09/05 16	SR	31,85	V	0,08	V	90,03	V	0,16	V	0,61	V	140,98	V	32040	V
2022/09/05 17	SR	30,97	V	0,07	V	92,52	V	0,13	V	0,72	V	141,74	V	32151	V
2022/09/05 18	SR	34,27	V	0,08	V	94,67	V	0,09	V	0,68	V	141,66	V	32160	V
2022/09/05 19	SR	27,66	V	0,07	V	105,70	V	0,18	V	0,68	V	141,75	V	31942	V
2022/09/05 20	SR	26,74	V	0,07	V	108,83	V	0,21	V	0,64	V	141,67	V	31746	V
2022/09/05 21	SR	45,43	V	0,20	V	94,60	V	0,22	V	0,62	V	141,64	V	31691	V
2022/09/05 22	SR	106,13	V	0,77	V	76,89	V	0,25	V	0,58	V	141,91	V	31549	V
2022/09/05 23	SR	81,62	V	0,34	V	81,50	V	0,15	V	0,59	V	142,21	V	31753	V
2022/09/05 24	SR	81,88	V	0,66	V	86,73	V	0,25	V	0,58	V	142,51	V	31778	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.8-106.1	0.0-0.9	75.4-113.5	0.0-0.5	0.5-0.7	139.6-142.9	31280.3-32160.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.6	0.2	90.3	0.1	0.6	141.2	31777.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/06 01	SR	35,60	V	0,08	V	100,43	V	0,16	V	0,58	V	142,80	V	31963	V
2022/09/06 02	SR	37,83	V	0,12	V	101,09	V	0,16	V	0,62	V	143,04	V	32041	V
2022/09/06 03	SR	96,62	V	0,72	V	86,86	V	0,17	V	0,64	V	142,91	V	31766	V
2022/09/06 04	SR	49,80	V	0,17	V	97,69	V	0,20	V	0,65	V	143,41	V	32087	V
2022/09/06 05	SR	30,98	V	0,11	V	108,36	V	0,28	V	0,64	V	143,75	V	32284	V
2022/09/06 06	SR	53,65	V	0,29	V	104,79	V	0,36	V	0,79	V	143,18	V	32130	V
2022/09/06 07	SR	66,37	V	0,32	V	89,69	V	0,15	V	0,71	V	142,43	V	32191	V
2022/09/06 08	SR	48,90	V	0,18	V	97,41	V	0,15	V	0,65	V	142,82	V	31870	V
2022/09/06 09	SR	56,07	V	0,25	V	93,16	V	0,11	V	0,60	V	143,45	V	31521	V
2022/09/06 10	SR	103,50	V	0,78	V	78,34	V	0,08	V	0,61	V	144,14	V	31271	V
2022/09/06 11	SR	114,15	V	0,93	V	77,48	V	0,16	V	0,62	V	144,49	V	31045	V
2022/09/06 12	SR	86,07	V	0,51	V	86,65	V	0,12	V	0,54	V	143,55	V	31269	V
2022/09/06 13	SR	60,86	V	0,28	V	82,66	V	0,08	V	0,58	V	143,21	V	31314	V
2022/09/06 14	SR	84,88	V	0,50	V	75,71	V	0,06	V	0,50	V	143,09	V	31207	V
2022/09/06 15	SR	52,60	V	0,18	V	82,46	V	0,08	V	0,52	V	143,46	V	31445	V
2022/09/06 16	SR	26,92	V	0,07	V	93,36	V	0,06	V	0,54	V	144,42	V	31122	V
2022/09/06 17	SR	57,39	V	0,31	V	84,58	V	0,04	V	0,51	V	144,96	V	31081	V
2022/09/06 18	SR	109,81	V	0,98	V	69,59	V	0,16	V	0,59	V	144,47	V	30855	V
2022/09/06 19	SR	36,24	V	0,14	V	86,73	V	0,21	V	1,61	V	143,84	V	31011	V
2022/09/06 20	SR	12,60	V	0,05	V	118,54	V	0,26	V	0,56	V	143,68	V	31915	V
2022/09/06 21	SR	103,41	V	1,94	V	100,74	V	0,53	V	0,72	V	143,63	V	31557	V
2022/09/06 22	SR	130,18	V	2,28	V	99,91	V	0,75	V	0,76	V	143,43	V	31514	V
2022/09/06 23	SR	107,84	V	1,48	V	119,06	V	0,54	V	0,78	V	143,35	V	31446	V
2022/09/06 24	SR	108,86	V	1,97	V	109,15	V	0,59	V	0,66	V	143,43	V	31313	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.6-130.2	0.1-2.3	69.6-119.1	0.0-0.7	0.5-1.6	142.4-145.0	30854.9-32283.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.6	0.6	93.5	0.2	0.7	143.5	31550.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/07 01	SR	45,74	V	0,17	V	112,99	V	0,30	V	0,59	V	143,59	V	31655	V
2022/09/07 02	SR	60,22	V	0,48	V	99,84	V	0,26	V	0,58	V	143,70	V	31707	V
2022/09/07 03	SR	92,03	V	0,41	V	74,36	V	0,15	V	0,53	V	143,77	V	31204	V
2022/09/07 04	SR	68,29	V	0,31	V	77,38	V	0,12	V	0,52	V	143,85	V	31103	V
2022/09/07 05	SR	113,79	V	0,82	V	64,91	V	0,15	V	0,51	V	144,08	V	31053	V
2022/09/07 06	SR	64,93	V	0,17	V	69,85	V	0,10	V	0,55	V	144,99	V	31709	V
2022/09/07 07	SR	34,77	V	0,11	V	87,69	V	0,11	V	0,60	V	145,60	V	31597	V
2022/09/07 08	SR	49,03	V	0,15	V	78,40	V	0,12	V	0,58	V	145,93	V	31319	V
2022/09/07 09	SR	87,79	V	0,24	V	61,94	V	0,08	V	0,56	V	146,44	V	31124	V
2022/09/07 10	SR	25,20	V	0,04	V	101,50	V	0,14	V	0,56	V	146,76	V	31463	V
2022/09/07 11	SR	15,85	V	0,06	V	116,87	V	0,03	V	0,70	V	145,38	V	32001	V
2022/09/07 12	SR	22,75	V	0,05	V	110,42	V	0,03	V	0,57	V	142,81	V	31836	V
2022/09/07 13	SR	29,12	V	0,07	V	97,67	V	0,01	V	0,56	V	142,56	V	31696	V
2022/09/07 14	SR	30,33	V	0,08	V	100,09	V	0,02	V	0,52	V	142,70	V	31783	V
2022/09/07 15	SR	26,91	V	0,07	V	104,29	V	0,04	V	0,61	V	142,81	V	31689	V
2022/09/07 16	SR	21,79	V	0,07	V	104,05	V	0,07	V	0,61	V	141,89	V	31854	V
2022/09/07 17	SR	36,08	V	0,12	V	89,90	V	0,04	V	0,61	V	141,96	V	31708	V
2022/09/07 18	SR	25,54	V	0,07	V	99,04	V	0,08	V	0,66	V	142,16	V	31757	V
2022/09/07 19	SR	20,31	V	0,06	V	106,84	V	0,07	V	0,64	V	142,29	V	31777	V
2022/09/07 20	SR	14,49	V	0,08	V	117,11	V	0,11	V	0,66	V	142,41	V	31711	V
2022/09/07 21	SR	15,40	V	0,05	V	117,26	V	0,14	V	0,69	V	142,46	V	31940	V
2022/09/07 22	SR	10,56	V	0,03	V	122,58	V	0,17	V	0,88	V	140,67	V	31879	V
2022/09/07 23	SR	160,15	V	3,07	V	74,74	V	0,68	V	0,62	V	139,75	V	30312	V
2022/09/07 24	SR	74,73	V	0,67	V	100,70	V	0,30	V	0,49	V	140,17	V	31145	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-160.1	0.0-3.1	61.9-122.6	0.0-0.7	0.5-0.9	139.8-146.8	30312.4-32000.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.7	0.3	95.4	0.1	0.6	143.3	31542.5 -
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/08 01	SR	56,77	V	0,30	V	100,20	V	0,29	V	0,49	V	140,67	V	31149	V
2022/09/08 02	SR	24,46	V	0,07	V	106,60	V	0,31	V	0,48	V	140,98	V	31478	V
2022/09/08 03	SR	85,94	V	0,44	V	80,03	V	0,30	V	0,52	V	141,43	V	31071	V
2022/09/08 04	SR	8,95	V	0,05	V	135,66	V	0,50	V	0,54	V	141,67	V	31665	V
2022/09/08 05	SR	61,70	V	1,22	V	96,67	V	0,67	V	0,46	V	140,53	V	31222	V
2022/09/08 06	SR	68,18	V	0,78	V	105,79	V	0,89	V	0,48	V	141,42	V	31101	V
2022/09/08 07	SR	20,28	V	0,10	V	113,06	V	0,69	V	0,55	V	142,48	V	31040	V
2022/09/08 08	SR	9,47	V	0,06	V	131,44	V	0,63	V	0,58	V	142,98	V	30699	V
2022/09/08 09	SR	51,09	V	0,32	V	108,27	V	0,63	V	0,56	V	143,34	V	30480	V
2022/09/08 10	SR	55,01	V	0,18	V	96,43	V	0,50	V	0,59	V	143,99	V	30608	V
2022/09/08 11	SR	56,42	V	0,31	V	90,52	V	0,27	V	0,65	V	144,57	V	31018	V
2022/09/08 12	SR	107,15	V	0,54	V	74,38	V	0,17	V	0,63	V	145,52	V	30387	V
2022/09/08 13	SR	45,91	V	0,18	V	92,77	V	0,03	V	0,62	V	145,99	V	30353	V
2022/09/08 14	SR	100,57	V	2,35	V	88,81	V	0,43	V	0,62	V	146,83	V	29825	V
2022/09/08 15	SR	21,85	V	0,07	V	113,84	V	0,01	V	0,64	V	147,18	V	30395	V
2022/09/08 16	SR	27,51	V	0,08	V	102,59	V	0,00	V	0,71	V	147,30	V	31017	V
2022/09/08 17	SR	16,33	V	0,05	V	109,82	V	0,00	V	0,60	V	145,15	V	31193	V
2022/09/08 18	SR	10,86	V	0,08	V	137,57	V	0,04	V	0,67	V	143,98	V	31450	V
2022/09/08 19	SR	51,45	V	0,24	V	99,79	V	0,02	V	0,66	V	144,41	V	31162	V
2022/09/08 20	SR	71,33	V	0,47	V	93,47	V	0,10	V	0,61	V	144,46	V	31059	V
2022/09/08 21	SR	35,01	V	0,13	V	115,63	V	0,13	V	0,67	V	144,07	V	31620	V
2022/09/08 22	SR	1209,80	18	8,18	V	125,41	V	3,41	V	1,04	V	143,33	V	30637	V
2022/09/08 23	SR	50,28	V	0,49	V	136,79	V	0,31	V	0,73	V	143,07	V	31090	V
2022/09/08 24	SR	68,48	V	1,53	V	139,41	V	0,49	V	0,83	V	143,11	V	31190	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-209.8	0.0-8.2	74.4-139.4	0.0-3.4	0.5-1.0	140.5-147.3	29825.2-31665.1
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.8	0.8	108.1	0.5	0.6	143.7	30954.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/09 01	SR	42,30	V	0,53	V	157,16	V	0,38	V	1,04	V	143,28	V	31587	V
2022/09/09 02	SR	68,97	V	1,70	V	152,00	V	1,56	V	1,11	V	143,19	V	31242	V
2022/09/09 03	SR	70,00	V	1,28	V	124,69	V	1,75	V	0,87	V	143,42	V	30519	V
2022/09/09 04	SR	69,69	V	0,75	V	113,48	V	0,39	V	0,82	V	143,71	V	30980	V
2022/09/09 05	SR	93,93	V	0,73	V	96,59	V	0,31	V	0,80	V	144,29	V	30955	V
2022/09/09 06	SR	67,37	V	0,47	V	99,43	V	0,07	V	0,76	V	144,38	V	31066	V
2022/09/09 07	SR	31,42	V	0,14	V	109,29	V	0,19	V	0,81	V	144,50	V	31402	V
2022/09/09 08	SR	23,74	V	0,12	V	116,92	V	0,16	V	0,76	V	144,70	V	31484	V
2022/09/09 09	SR	16,27	V	0,10	V	123,03	V	0,12	V	0,75	V	145,02	V	31318	V
2022/09/09 10	SR	29,99	V	0,11	V	109,22	V	0,06	V	0,75	V	145,51	V	31131	V
2022/09/09 11	SR	39,90	V	0,17	V	99,29	V	0,10	V	0,73	V	145,94	V	31020	V
2022/09/09 12	SR	39,52	V	0,13	V	96,83	V	0,14	V	0,72	V	146,53	V	31036	V
2022/09/09 13	SR	49,89	V	0,18	V	93,43	V	0,11	V	0,72	V	146,94	V	31002	V
2022/09/09 14	SR	50,09	V	0,21	V	101,44	V	0,07	V	0,71	V	147,30	V	31124	V
2022/09/09 15	SR	68,51	V	0,28	V	92,73	V	0,04	V	0,60	V	147,27	V	30741	V
2022/09/09 16	SR	119,29	V	1,59	V	96,91	V	0,24	V	0,68	V	147,88	V	30920	V
2022/09/09 17	SR	122,27	V	1,08	V	75,66	V	0,20	V	1,40	V	146,20	V	30662	V
2022/09/09 18	SR	30,52	V	0,13	V	139,14	V	0,13	V	0,64	V	143,83	V	31535	V
2022/09/09 19	SR	102,36	V	0,83	V	105,61	V	0,26	V	0,66	V	143,54	V	31034	V
2022/09/09 20	SR	98,49	V	0,71	V	96,28	V	0,28	V	0,68	V	143,68	V	31008	V
2022/09/09 21	SR	58,01	V	0,24	V	109,31	V	0,11	V	0,66	V	143,66	V	31326	V
2022/09/09 22	SR	76,10	V	0,43	V	122,54	V	0,16	V	0,78	V	142,94	V	31103	V
2022/09/09 23	SR	88,61	V	0,78	V	132,86	V	0,17	V	0,68	V	141,75	V	31244	V
2022/09/09 24	SR	82,54	V	0,84	V	131,82	V	0,21	V	0,69	V	141,50	V	31400	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-122.3	0.1-1.7	75.7-157.2	0.0-1.7	0.6-1.4	141.5-147.9	30518.9-31586.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.2	0.6	112.3	0.3	0.8	144.6	31118.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/10

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/10 01	SR	67,97	V	0,56	V	129,43	V	0,05	V	0,64	V	141,63	V	31467	V
2022/09/10 02	SR	88,22	V	0,52	V	113,46	V	0,04	V	0,66	V	142,04	V	31413	V
2022/09/10 03	SR	59,32	V	0,29	V	110,98	V	0,01	V	0,68	V	142,40	V	31561	V
2022/09/10 04	SR	59,11	V	0,20	V	105,08	V	0,00	V	0,71	V	142,90	V	31527	V
2022/09/10 05	SR	62,45	V	0,21	V	94,04	V	0,00	V	0,71	V	143,21	V	31483	V
2022/09/10 06	SR	112,68	V	0,58	V	84,17	V	0,01	V	0,71	V	143,70	V	31140	V
2022/09/10 07	SR	85,01	V	0,20	V	86,23	V	0,23	V	0,77	V	144,22	V	31505	V
2022/09/10 08	SR	59,87	V	0,14	V	98,60	V	0,19	V	0,75	V	144,54	V	31242	V
2022/09/10 09	SR	108,81	V	0,43	V	84,10	V	0,19	V	0,72	V	145,08	V	31035	V
2022/09/10 10	SR	66,82	V	0,16	V	90,84	V	0,31	V	0,68	V	145,56	V	31077	V
2022/09/10 11	SR	44,54	V	0,07	V	96,65	V	0,30	V	0,70	V	146,10	V	31183	V
2022/09/10 12	SR	31,25	V	0,04	V	108,79	V	0,59	V	0,74	V	146,41	V	31435	V
2022/09/10 13	SR	91,37	V	0,26	V	81,26	V	0,58	V	0,68	V	147,02	V	31150	V
2022/09/10 14	SR	183,65	V	3,17	V	83,01	V	1,12	V	0,63	V	147,34	V	30953	V
2022/09/10 15	SR	91,70	V	0,72	V	90,91	V	0,63	V	0,54	V	147,64	V	31442	V
2022/09/10 16	SR	71,00	V	0,25	V	88,13	V	0,58	V	0,52	V	148,06	V	31371	V
2022/09/10 17	SR	29,35	V	0,05	V	118,59	V	0,64	V	0,54	V	148,04	V	31760	V
2022/09/10 18	SR	14,10	V	0,02	V	128,63	V	0,58	V	0,58	V	147,98	V	32007	V
2022/09/10 19	SR	2,29	V	0,03	V	166,57	V	1,08	V	0,77	V	144,95	V	32918	V
2022/09/10 20	SR	7,36	V	0,02	V	145,61	V	1,13	V	0,61	V	141,45	V	32193	V
2022/09/10 21	SR	10,10	V	0,02	V	127,44	V	1,13	V	0,63	V	141,27	V	32052	V
2022/09/10 22	SR	5,62	V	0,01	V	150,59	V	1,35	V	0,72	V	141,54	V	32205	V
2022/09/10 23	SR	21,64	V	0,03	V	117,84	V	1,39	V	0,64	V	141,50	V	31629	V
2022/09/10 24	SR	26,29	V	0,07	V	110,57	V	1,03	V	0,63	V	141,75	V	31464	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-183.6	0.0-3.2	81.3-166.6	0.0-1.4	0.5-0.8	141.3-148.1	30952.5-32918.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.4	0.3	108.8	0.5	0.7	144.4	31550.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/11 01	SR	49,34	V	0,35	V	106,05	V	0,86	V	0,69	V	142,11	V	31263	V
2022/09/11 02	SR	82,13	V	0,41	V	99,47	V	0,77	V	0,66	V	143,00	V	31505	V
2022/09/11 03	SR	99,77	V	0,66	V	97,63	V	0,70	V	0,67	V	144,27	V	31466	V
2022/09/11 04	SR	75,50	V	0,44	V	109,28	V	0,59	V	0,70	V	144,76	V	31387	V
2022/09/11 05	SR	109,74	V	0,49	V	91,91	V	0,42	V	0,66	V	145,19	V	31209	V
2022/09/11 06	SR	42,31	V	0,07	V	103,67	V	0,35	V	0,66	V	145,49	V	31236	V
2022/09/11 07	SR	18,16	V	0,08	V	124,17	V	0,03	V	0,70	V	145,46	V	31739	V
2022/09/11 08	SR	30,30	V	0,11	V	108,69	V	0,01	V	0,68	V	145,50	V	31139	V
2022/09/11 09	SR	50,79	V	0,17	V	96,78	V	0,02	V	0,69	V	145,87	V	30896	V
2022/09/11 10	SR	69,10	V	0,24	V	82,60	V	0,02	V	0,66	V	146,52	V	30919	V
2022/09/11 11	SR	51,23	V	0,21	V	86,42	V	0,01	V	0,67	V	147,20	V	31116	V
2022/09/11 12	SR	43,25	V	0,12	V	85,87	V	0,01	V	0,70	V	147,87	V	31116	V
2022/09/11 13	SR	48,18	V	0,18	V	84,69	V	0,02	V	0,77	V	147,79	V	31164	V
2022/09/11 14	SR	32,72	V	0,08	V	91,75	V	0,05	V	0,74	V	145,37	V	31049	V
2022/09/11 15	SR	80,45	V	0,38	V	82,89	V	0,11	V	0,73	V	145,18	V	30836	V
2022/09/11 16	SR	73,58	V	0,29	V	93,36	V	0,11	V	0,73	V	145,44	V	30943	V
2022/09/11 17	SR	106,53	V	0,71	V	97,86	V	0,17	V	0,74	V	145,60	V	30898	V
2022/09/11 18	SR	85,63	V	0,74	V	108,41	V	0,20	V	0,71	V	145,71	V	31030	V
2022/09/11 19	SR	78,03	V	0,67	V	110,61	V	0,26	V	0,77	V	145,77	V	31027	V
2022/09/11 20	SR	78,92	V	0,33	V	103,89	V	0,25	V	0,73	V	145,86	V	30998	V
2022/09/11 21	SR	88,40	V	0,63	V	108,62	V	0,34	V	0,79	V	145,93	V	31111	V
2022/09/11 22	SR	52,97	V	0,17	V	118,56	V	0,23	V	0,79	V	146,11	V	31197	V
2022/09/11 23	SR	26,08	V	0,08	V	121,23	V	0,31	V	0,78	V	146,24	V	31582	V
2022/09/11 24	SR	9,43	V	0,07	V	145,51	V	0,46	V	0,73	V	146,32	V	32026	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-109.7	0.1-0.7	82.6-145.5	0.0-0.9	0.7-0.8	142.1-147.9	30835.9-32025.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.8	0.3	102.5	0.3	0.7	145.6	31202.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: