

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/01 01	SR	18,68	V	0,01	V	99,22	V	0,00	V	0,41	V	142,54	V	29408	V
2020/09/01 02	SR	27,85	V	0,01	V	82,80	V	0,00	V	0,37	V	142,24	V	28543	V
2020/09/01 03	SR	28,44	V	0,03	V	85,95	V	0,00	V	0,40	V	142,59	V	29014	V
2020/09/01 04	SR	18,46	V	0,01	V	101,11	V	0,00	V	0,42	V	143,32	V	29505	V
2020/09/01 05	SR	23,54	V	0,01	V	92,49	V	0,00	V	0,40	V	143,80	V	29356	V
2020/09/01 06	SR	17,60	V	0,01	V	116,31	V	0,00	V	0,98	V	144,67	V	29451	V
2020/09/01 07	SR	19,40	V	0,12	V	110,23	V	0,00	V	0,99	V	141,33	V	27966	V
2020/09/01 08	SR	30,25	V	0,18	V	91,41	V	0,00	V	0,35	V	138,39	V	27532	V
2020/09/01 09	SR	24,54	V	0,01	V	89,89	V	0,01	V	0,39	V	138,27	V	26193	V
2020/09/01 10	SR	28,67	V	0,05	V	86,96	V	0,22	V	0,32	V	138,07	V	27358	V
2020/09/01 11	SR	47,26	V	0,75	V	80,48	V	0,06	V	0,33	V	138,58	V	27430	V
2020/09/01 12	SR	76,01	V	1,49	V	66,29	V	0,05	V	0,30	V	138,54	V	26952	V
2020/09/01 13	SR	34,75	V	0,19	V	81,87	V	0,01	V	0,34	V	138,75	V	27510	V
2020/09/01 14	SR	16,91	V	0,01	V	100,01	V	0,00	V	0,34	V	139,11	V	28344	V
2020/09/01 15	SR	18,09	V	0,01	V	105,98	V	0,00	V	0,37	V	140,22	V	29028	V
2020/09/01 16	SR	12,20	V	0,01	V	120,00	V	0,01	V	0,37	V	141,31	V	29488	V
2020/09/01 17	SR	64,29	V	0,77	V	79,72	V	0,05	V	0,38	V	141,84	V	28731	V
2020/09/01 18	SR	46,69	V	0,81	V	93,48	V	0,03	V	0,30	V	141,16	V	28518	V
2020/09/01 19	SR	30,46	V	0,02	V	108,40	V	0,00	V	0,30	V	141,26	V	28823	V
2020/09/01 20	SR	45,13	V	0,45	V	104,53	V	0,01	V	0,30	V	140,96	V	28640	V
2020/09/01 21	SR	24,48	V	0,01	V	101,46	V	0,00	V	0,38	V	140,38	V	29074	V
2020/09/01 22	SR	16,42	V	0,01	V	113,10	V	0,00	V	0,37	V	140,60	V	29725	V
2020/09/01 23	SR	15,66	V	0,01	V	107,50	V	0,00	V	0,32	V	140,79	V	29471	V
2020/09/01 24	SR	31,29	V	0,27	V	100,25	V	0,01	V	0,31	V	140,42	V	29073	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.2-76.0	0.0-1.5	66.3-120.0	0.0-0.2	0.3-1.0	138.1-144.7	26192.8-29725.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.9	0.2	96.6	0	0.4	140.8	28547.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/02 01	SR	16,47	V	0,01	V	103,01	V	0,00	V	0,33	V	140,84	V	29290	V
2020/09/02 02	SR	15,08	V	0,01	V	122,02	V	0,01	V	0,33	V	141,35	V	29393	V
2020/09/02 03	SR	13,80	V	0,01	V	129,78	V	0,00	V	0,33	V	141,52	V	29562	V
2020/09/02 04	SR	44,95	V	0,73	V	102,21	V	0,05	V	0,32	V	141,01	V	28637	V
2020/09/02 05	SR	40,33	V	0,24	V	94,54	V	0,00	V	0,89	V	141,12	V	28492	V
2020/09/02 06	SR	38,62	V	0,33	V	91,16	V	0,01	V	0,43	V	142,14	V	28526	V
2020/09/02 07	SR	84,16	V	0,47	V	63,54	V	0,01	V	0,38	V	143,63	V	28057	V
2020/09/02 08	SR	52,86	V	0,10	V	75,00	V	0,00	V	0,43	V	143,84	V	28105	V
2020/09/02 09	SR	23,12	V	0,01	V	107,85	V	0,00	V	0,38	V	142,62	V	28507	V
2020/09/02 10	SR	51,60	V	0,61	V	88,75	V	0,01	V	0,37	V	142,76	V	28530	V
2020/09/02 11	SR	31,66	V	0,04	V	93,63	V	0,00	V	0,36	V	143,42	V	28905	V
2020/09/02 12	SR	41,13	V	0,32	V	82,13	V	0,01	V	0,36	V	143,13	V	28641	V
2020/09/02 13	SR	36,41	V	0,07	V	87,11	V	0,00	V	0,41	V	142,42	V	27902	V
2020/09/02 14	SR	50,79	V	0,52	V	86,21	V	0,02	V	0,41	V	142,84	V	28484	V
2020/09/02 15	SR	41,58	V	0,43	V	88,95	V	0,01	V	0,40	V	143,34	V	28710	V
2020/09/02 16	SR	56,54	V	0,88	V	76,45	V	0,02	V	1,10	V	141,54	V	28590	V
2020/09/02 17	SR	28,83	V	0,04	V	89,39	V	0,00	V	0,58	V	140,67	V	28506	V
2020/09/02 18	SR	14,95	V	0,01	V	122,81	V	0,00	V	0,42	V	140,75	V	29321	V
2020/09/02 19	SR	14,14	V	0,01	V	105,10	V	0,00	V	0,47	V	141,34	V	29728	V
2020/09/02 20	SR	21,15	V	0,39	V	96,28	V	0,15	V	0,47	V	141,78	V	29787	V
2020/09/02 21	SR	29,81	V	1,12	V	100,14	V	0,87	V	0,49	V	141,52	V	29429	V
2020/09/02 22	SR	11,51	V	0,01	V	122,66	V	0,00	V	0,42	V	140,87	V	29747	V
2020/09/02 23	SR	27,21	V	0,22	V	101,00	V	0,01	V	0,39	V	141,04	V	29180	V
2020/09/02 24	SR	14,47	V	0,01	V	116,72	V	0,00	V	0,36	V	141,12	V	28989	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-84.2	0.0-1.1	63.5-129.8	0.0-0.9	0.3-1.1	140.7-143.8	27902.5-29786.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.4	0.3	97.8	0	0.5	141.9	28875.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/03 01	SR	9,70	V	0,01	V	121,35	V	0,00	V	0,35	V	141,52	V	29577	V
2020/09/03 02	SR	14,29	V	0,01	V	108,54	V	0,00	V	0,34	V	141,55	V	29372	V
2020/09/03 03	SR	12,00	V	0,01	V	113,85	V	0,00	V	0,33	V	141,71	V	29789	V
2020/09/03 04	SR	9,32	V	0,01	V	119,21	V	0,00	V	0,33	V	142,29	V	30274	V
2020/09/03 05	SR	30,90	V	0,25	V	103,67	V	0,00	V	0,32	V	142,20	V	29607	V
2020/09/03 06	SR	20,95	V	0,01	V	102,00	V	0,00	V	0,35	V	142,86	V	29161	V
2020/09/03 07	SR	41,46	V	0,08	V	79,69	V	0,00	V	0,52	V	141,82	V	28165	V
2020/09/03 08	SR	95,01	V	2,12	V	65,60	V	0,06	V	1,30	V	138,76	V	27030	V
2020/09/03 09	SR	25,90	V	0,01	V	96,36	V	0,00	V	0,40	V	138,26	V	28703	V
2020/09/03 10	SR	40,22	V	0,27	V	81,05	V	0,01	V	0,35	V	139,25	V	28171	V
2020/09/03 11	SR	28,21	V	0,02	V	86,35	V	0,02	V	0,33	V	139,56	V	28558	V
2020/09/03 12	SR	40,61	V	0,26	V	80,20	V	0,00	V	0,32	V	139,56	V	27796	V
2020/09/03 13	SR	33,99	V	0,01	V	81,24	V	0,00	V	0,32	V	139,73	V	28466	V
2020/09/03 14	SR	106,11	V	1,23	V	55,30	V	0,10	V	0,35	V	140,63	V	27320	V
2020/09/03 15	SR	35,60	V	0,35	V	106,14	V	0,12	V	0,38	V	140,63	V	28243	V
2020/09/03 16	SR	141,85	V	3,53	V	55,02	V	0,31	V	0,30	V	141,12	V	27486	V
2020/09/03 17	SR	53,04	V	0,01	V	68,75	V	0,03	V	0,39	V	142,03	V	28876	V
2020/09/03 18	SR	61,89	V	0,04	V	59,63	V	0,01	V	0,42	V	143,68	V	29029	V
2020/09/03 19	SR	30,62	V	0,01	V	80,74	V	0,01	V	0,45	V	144,29	V	29389	V
2020/09/03 20	SR	67,75	V	0,16	V	60,52	V	0,12	V	0,43	V	144,46	V	29195	V
2020/09/03 21	SR	69,16	V	0,37	V	67,25	V	0,10	V	0,36	V	144,39	V	29026	V
2020/09/03 22	SR	68,77	V	0,56	V	63,47	V	0,20	V	0,37	V	143,90	V	29214	V
2020/09/03 23	SR	75,34	V	0,11	V	63,35	V	0,04	V	0,40	V	144,33	V	29327	V
2020/09/03 24	SR	89,53	V	0,36	V	56,40	V	0,00	V	0,46	V	145,08	V	29198	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-141.8	0.0-3.5	55.0-121.4	0.0-0.3	0.3-1.3	138.3-145.1	27030.5-30274.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.1	0.4	82.3	0	0.4	141.8	28790.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/04 01	SR	60,21	V	0,32	V	60,54	V	0,03	V	0,48	V	145,54	V	29046	V
2020/09/04 02	SR	74,40	V	0,55	V	59,62	V	0,08	V	0,43	V	145,70	V	29079	V
2020/09/04 03	SR	34,36	V	0,05	V	79,32	V	0,05	V	0,46	V	145,73	V	29429	V
2020/09/04 04	SR	69,17	V	0,34	V	62,63	V	0,03	V	0,43	V	145,96	V	29228	V
2020/09/04 05	SR	102,34	V	1,14	V	58,04	V	0,10	V	0,42	V	146,62	V	28971	V
2020/09/04 06	SR	76,87	V	0,27	V	66,59	V	0,01	V	0,42	V	146,65	V	27482	V
2020/09/04 07	SR	65,66	V	0,13	V	64,07	V	0,00	V	0,41	V	145,78	V	29569	V
2020/09/04 08	SR	73,26	V	0,34	V	61,34	V	0,00	V	0,41	V	142,95	V	29104	V
2020/09/04 09	SR	83,73	V	0,92	V	64,43	V	0,05	V	1,36	V	143,34	V	29108	V
2020/09/04 10	SR	30,89	V	0,01	V	85,21	V	0,00	V	0,49	V	141,25	V	29700	V
2020/09/04 11	SR	42,89	V	0,05	V	80,08	V	0,00	V	0,45	V	140,73	V	29782	V
2020/09/04 12	AV	355,63	V	35,29	V	200,54	V	5,59	V	0,81	V	135,34	V	28693	V
2020/09/04 13	AV	30,84	V	0,10	V	120,29	V	0,01	V	0,38	V	135,27	V	30255	V
2020/09/04 14	SR	69,54	V	0,38	V	69,86	V	0,04	V	0,40	V	139,06	V	29151	V
2020/09/04 15	SR	136,17	V	2,26	V	60,14	V	0,22	V	0,38	V	140,83	V	28523	V
2020/09/04 16	SR	40,83	V	0,01	V	78,53	V	0,05	V	0,38	V	142,01	V	29483	V
2020/09/04 17	SR	37,99	V	0,01	V	79,66	V	0,19	V	0,38	V	143,11	V	29690	V
2020/09/04 18	SR	72,52	V	0,07	V	63,18	V	0,02	V	0,35	V	143,96	V	29342	V
2020/09/04 19	SR	52,11	V	0,04	V	72,00	V	0,05	V	0,34	V	144,99	V	29453	V
2020/09/04 20	SR	66,15	V	0,06	V	62,44	V	0,14	V	0,34	V	143,86	V	28077	V
2020/09/04 21	SR	63,49	V	0,12	V	62,72	V	0,26	V	0,31	V	142,92	V	28497	V
2020/09/04 22	SR	66,23	V	0,65	V	75,27	V	0,19	V	0,31	V	142,70	V	28932	V
2020/09/04 23	SR	18,01	V	0,01	V	108,20	V	0,05	V	0,37	V	143,62	V	30585	V
2020/09/04 24	SR	19,38	V	0,01	V	107,14	V	0,26	V	0,38	V	144,19	V	30683	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.0-136.2	0.0-2.3	58.0-108.2	0.0-0.3	0.3-1.4	139.1-146.7	27481.6-30683.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.6	0.4	71.9	0.1	0.4	143.7	29223.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/05 01	SR	24,72	V	0,01	V	91,85	V	0,28	V	0,38	V	144,07	V	30438	V
2020/09/05 02	SR	47,47	V	0,01	V	74,56	V	0,33	V	0,37	V	143,93	V	29866	V
2020/09/05 03	SR	100,54	V	0,29	V	51,24	V	0,27	V	0,33	V	143,48	V	29016	V
2020/09/05 04	SR	72,26	V	0,02	V	61,43	V	0,35	V	0,35	V	143,64	V	29520	V
2020/09/05 05	SR	58,01	V	0,02	V	72,56	V	0,02	V	0,37	V	144,45	V	29824	V
2020/09/05 06	SR	37,64	V	0,01	V	83,53	V	0,19	V	0,38	V	145,14	V	30270	V
2020/09/05 07	SR	40,38	V	0,01	V	83,33	V	0,05	V	0,37	V	145,32	V	30004	V
2020/09/05 08	SP	80,92	V	6,83	V	118,01	V	0,19	V	0,50	V	142,72	V	27660	V
2020/09/05 09	SP	1000,00	NV	188,12	NV	257,83	NV	29,27	NV	0,28	V	127,89	V	12488	NV
2020/09/05 10	AV	191,97	V	48,41	V	224,15	V	1,08	V	0,39	V	124,12	V	19661	V
2020/09/05 11	AV	2,30	V	3,73	V	165,21	V	0,00	V	0,33	V	128,31	V	25370	V
2020/09/05 12	SR	37,66	V	0,01	V	87,44	V	0,00	V	0,37	V	137,75	V	28855	V
2020/09/05 13	SR	47,03	V	0,01	V	71,64	V	0,00	V	0,37	V	141,25	V	29177	V
2020/09/05 14	SR	39,72	V	0,01	V	77,93	V	0,00	V	0,38	V	142,59	V	29335	V
2020/09/05 15	SR	65,78	V	0,61	V	61,08	V	0,15	V	0,43	V	143,53	V	29263	V
2020/09/05 16	SR	66,68	V	0,17	V	59,34	V	0,00	V	0,52	V	144,09	V	29091	V
2020/09/05 17	SR	45,05	V	0,02	V	68,86	V	0,00	V	0,48	V	142,70	V	28686	V
2020/09/05 18	SR	45,52	V	0,20	V	75,93	V	0,00	V	0,44	V	142,09	V	28413	V
2020/09/05 19	SR	31,84	V	0,02	V	83,57	V	0,00	V	0,38	V	143,09	V	28314	V
2020/09/05 20	SR	50,70	V	0,11	V	69,00	V	0,00	V	0,36	V	142,92	V	27415	V
2020/09/05 21	SR	69,39	V	0,21	V	63,14	V	0,00	V	0,32	V	142,86	V	27449	V
2020/09/05 22	SR	61,66	V	0,17	V	67,86	V	0,00	V	0,33	V	142,95	V	27369	V
2020/09/05 23	SR	78,95	V	0,52	V	66,78	V	0,01	V	0,34	V	143,82	V	27498	V
2020/09/05 24	SR	71,25	V	0,66	V	67,76	V	0,01	V	0,34	V	143,96	V	27327	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.7-100.5	0.0-0.7	51.2-91.9	0.0-0.3	0.3-0.5	137.7-145.3	27326.9-30438.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.6	0.2	71.9	0.1	0.4	143.2	28856.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/06 01	SR	41,10	V	0,37	V	81,42	V	0,00	V	0,37	V	144,30	V	27970	V
2020/09/06 02	SR	33,00	V	0,12	V	89,35	V	0,00	V	0,38	V	144,99	V	28065	V
2020/09/06 03	SR	35,49	V	0,12	V	88,55	V	0,00	V	0,41	V	145,77	V	28114	V
2020/09/06 04	SR	46,83	V	0,18	V	80,98	V	0,00	V	0,38	V	146,12	V	27858	V
2020/09/06 05	SR	52,48	V	0,57	V	79,80	V	0,00	V	0,36	V	146,01	V	27587	V
2020/09/06 06	SR	15,25	V	0,01	V	107,04	V	0,00	V	0,40	V	146,06	V	28757	V
2020/09/06 07	SR	14,29	V	0,01	V	111,50	V	0,00	V	0,48	V	146,67	V	29437	V
2020/09/06 08	SR	19,84	V	0,01	V	96,70	V	0,00	V	0,39	V	144,63	V	28920	V
2020/09/06 09	SR	25,11	V	0,01	V	90,24	V	0,00	V	0,38	V	144,09	V	28690	V
2020/09/06 10	SR	43,85	V	0,23	V	78,48	V	0,00	V	0,38	V	144,05	V	28526	V
2020/09/06 11	SR	100,50	V	0,58	V	52,50	V	0,02	V	0,36	V	143,80	V	27817	V
2020/09/06 12	SR	54,59	V	0,10	V	70,97	V	0,00	V	0,35	V	144,00	V	28219	V
2020/09/06 13	SR	42,26	V	0,07	V	73,33	V	0,00	V	0,36	V	144,48	V	28409	V
2020/09/06 14	SR	36,81	V	0,01	V	77,44	V	0,00	V	0,36	V	145,12	V	28608	V
2020/09/06 15	SR	35,73	V	0,01	V	81,26	V	0,00	V	0,38	V	145,67	V	28758	V
2020/09/06 16	SR	38,18	V	0,07	V	80,07	V	0,00	V	0,41	V	145,72	V	28371	V
2020/09/06 17	SR	52,08	V	0,03	V	73,65	V	0,00	V	1,45	V	144,19	V	28373	V
2020/09/06 18	SR	71,80	V	0,02	V	65,98	V	0,00	V	0,46	V	140,76	V	28100	V
2020/09/06 19	SR	57,53	V	0,06	V	71,69	V	0,00	V	0,42	V	139,81	V	28619	V
2020/09/06 20	SR	38,31	V	0,03	V	83,63	V	0,00	V	0,39	V	139,89	V	28654	V
2020/09/06 21	SR	19,53	V	0,01	V	98,49	V	0,00	V	0,41	V	140,52	V	29328	V
2020/09/06 22	SR	20,78	V	0,02	V	105,60	V	0,00	V	0,49	V	141,02	V	29298	V
2020/09/06 23	SR	45,40	V	0,04	V	82,78	V	0,00	V	0,36	V	141,63	V	28007	V
2020/09/06 24	SR	44,25	V	0,13	V	87,00	V	0,00	V	0,33	V	141,38	V	27853	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-100.5	0.0-0.6	52.5-111.5	0.0-0.0	0.3-1.4	139.8-146.7	27586.7-29437.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41	0.1	83.7	0	0.4	143.8	28430.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

