

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/01 01	SR	97,04	V	1,48	V	134,30	V	0,23	V	1,18	V	136,87	V	32989	V
2025/09/01 02	SR	127,09	V	0,93	V	125,62	V	0,09	V	1,07	V	134,28	V	32644	V
2025/09/01 03	SR	155,10	V	1,04	V	120,76	V	0,01	V	1,15	V	133,33	V	32568	V
2025/09/01 04	SR	112,85	V	0,98	V	130,20	V	0,05	V	1,07	V	133,31	V	32846	V
2025/09/01 05	SR	108,33	V	1,26	V	124,18	V	0,11	V	1,12	V	133,68	V	32662	V
2025/09/01 06	SR	173,14	V	1,39	V	123,61	V	0,06	V	1,21	V	133,73	V	32649	V
2025/09/01 07	SR	150,38	V	1,12	V	119,16	V	0,09	V	1,17	V	134,03	V	32605	V
2025/09/01 08	SR	41,25	V	0,01	V	150,72	V	0,00	V	1,18	V	134,14	V	32649	V
2025/09/01 09	SR	57,13	V	0,01	V	143,08	V	0,00	V	1,26	V	134,29	V	32785	V
2025/09/01 10	SR	48,80	V	0,01	V	146,96	V	0,00	V	1,21	V	134,57	V	32727	V
2025/09/01 11	SR	71,06	V	0,10	V	143,49	V	0,00	V	1,27	V	134,81	V	32516	V
2025/09/01 12	SR	117,42	V	0,29	V	118,29	V	0,00	V	1,58	V	134,30	V	32484	V
2025/09/01 13	SR	140,60	V	0,61	V	114,09	V	0,01	V	1,28	V	133,42	V	32426	V
2025/09/01 14	SR	112,43	V	0,25	V	118,34	V	0,00	V	1,29	V	133,62	V	32368	V
2025/09/01 15	SR	175,89	V	1,16	V	107,99	V	0,05	V	1,39	V	133,73	V	32257	V
2025/09/01 16	SR	235,67	V	3,24	V	103,48	V	0,29	V	1,28	V	134,19	V	32140	V
2025/09/01 17	SR	134,01	V	0,20	V	110,89	V	0,00	V	1,28	V	134,45	V	32294	V
2025/09/01 18	SR	169,15	V	0,65	V	110,39	V	0,01	V	1,25	V	134,62	V	32443	V
2025/09/01 19	SR	115,91	V	0,18	V	122,83	V	0,00	V	1,21	V	134,85	V	32581	V
2025/09/01 20	SR	94,00	V	0,05	V	124,72	V	0,00	V	1,23	V	134,39	V	32857	V
2025/09/01 21	SR	188,15	V	2,16	V	115,66	V	0,20	V	1,24	V	135,40	V	32386	V
2025/09/01 22	SR	82,28	V	0,01	V	127,17	V	0,00	V	1,06	V	135,80	V	32600	V
2025/09/01 23	SR	227,47	V	1,65	V	115,17	V	0,11	V	1,08	V	135,79	V	32464	V
2025/09/01 24	SR	181,51	V	0,65	V	132,39	V	0,00	V	1,05	V	136,56	V	32706	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.3-235.7	0.0-3.2	103.5-150.7	0.0-0.3	1.0-1.6	133.3-136.9	32139.8-32988.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.9	0.8	124.3	0.1	1.2	134.5	32568.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/02 01	SR	91,06	V	0,04	V	148,18	V	0,00	V	0,92	V	136,94	V	33232	V
2025/09/02 02	SR	179,44	V	1,76	V	121,18	V	0,16	V	0,89	V	135,91	V	32650	V
2025/09/02 03	SR	114,20	V	0,28	V	126,01	V	0,01	V	0,87	V	136,56	V	32640	V
2025/09/02 04	SR	271,58	V	5,39	V	128,52	V	1,15	V	0,80	V	136,70	V	32343	V
2025/09/02 05	SR	102,56	V	0,17	V	136,77	V	0,00	V	0,79	V	137,31	V	32899	V
2025/09/02 06	SR	135,33	V	0,40	V	122,53	V	0,00	V	0,84	V	137,44	V	32589	V
2025/09/02 07	SR	137,41	V	0,19	V	125,76	V	0,00	V	0,97	V	137,74	V	32534	V
2025/09/02 08	SR	61,26	V	0,02	V	138,36	V	0,00	V	1,05	V	138,26	V	32495	V
2025/09/02 09	SR	92,47	V	0,04	V	127,92	V	0,00	V	1,01	V	140,53	V	32431	V
2025/09/02 10	SR	80,82	V	0,01	V	132,13	V	0,00	V	0,91	V	142,06	V	32379	V
2025/09/02 11	SR	47,77	V	0,01	V	146,39	V	0,00	V	0,94	V	142,59	V	32322	V
2025/09/02 12	SR	171,22	V	2,58	V	123,64	V	0,22	V	0,97	V	143,04	V	32307	V
2025/09/02 13	SR	46,32	V	0,01	V	152,64	V	0,00	V	0,71	V	141,03	V	27440	V
2025/09/02 14	SR	0,34	V	0,01	V	256,87	V	0,00	V	0,65	V	133,62	V	29308	V
2025/09/02 15	SR	11,22	V	0,01	V	223,62	V	0,00	V	0,85	V	135,52	V	27521	V
2025/09/02 16	SR	69,51	V	0,17	V	174,34	V	0,00	V	0,78	V	138,25	V	32699	V
2025/09/02 17	SR	101,88	V	0,10	V	125,06	V	0,00	V	0,75	V	141,02	V	32369	V
2025/09/02 18	SR	147,72	V	0,43	V	119,69	V	0,01	V	0,74	V	141,47	V	32258	V
2025/09/02 19	SR	164,63	V	0,97	V	135,26	V	0,00	V	0,74	V	141,96	V	32600	V
2025/09/02 20	SR	149,51	V	0,86	V	147,15	V	0,00	V	0,75	V	142,74	V	32906	V
2025/09/02 21	SR	133,71	V	0,72	V	145,73	V	0,00	V	0,80	V	143,01	V	32792	V
2025/09/02 22	SR	81,12	V	0,03	V	143,31	V	0,00	V	0,79	V	142,79	V	32625	V
2025/09/02 23	SR	1437,67	18	29,14	V	155,07	V	31,09	V	1,54	V	133,75	V	19495	V
2025/09/02 24	SR	85,63	V	5,41	V	215,51	V	0,85	V	0,81	V	122,67	V	24946	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-437.7	0.0-29.1	119.7-256.9	0.0-31.1	0.7-1.5	122.7-143.0	19494.8-33232.1
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	121.4	2	148.8	1.4	0.9	138.5	31157.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/03 01	SR	178,60	V	6,39	V	137,82	V	4,41	V	3,96	V	131,83	V	31126	V
2025/09/03 02	SR	157,94	V	0,56	V	118,99	V	0,00	V	1,28	V	130,14	V	31187	V
2025/09/03 03	SR	145,06	V	0,49	V	123,37	V	0,00	V	1,15	V	129,44	V	31375	V
2025/09/03 04	SR	163,03	V	0,95	V	122,09	V	0,02	V	1,17	V	130,66	V	31582	V
2025/09/03 05	SR	113,01	V	0,29	V	133,92	V	0,00	V	1,24	V	131,57	V	32000	V
2025/09/03 06	SR	44,55	V	0,07	V	188,78	V	0,00	V	1,24	V	132,81	V	32643	V
2025/09/03 07	SR	104,67	V	0,95	V	158,32	V	0,02	V	1,19	V	133,33	V	32253	V
2025/09/03 08	SR	89,20	V	0,10	V	134,74	V	0,00	V	1,11	V	133,54	V	31479	V
2025/09/03 09	SR	197,37	V	0,55	V	106,79	V	0,00	V	0,79	V	138,47	V	30646	V
2025/09/03 10	SR	104,62	V	0,02	V	126,78	V	0,00	V	0,80	V	141,50	V	31501	V
2025/09/03 11	SR	76,73	V	0,01	V	140,27	V	0,00	V	1,03	V	143,43	V	31961	V
2025/09/03 12	SR	73,11	V	0,01	V	140,02	V	0,00	V	1,10	V	144,97	V	32615	V
2025/09/03 13	SR	49,81	V	0,01	V	147,37	V	0,00	V	1,20	V	145,74	V	32974	V
2025/09/03 14	SR	130,35	V	0,17	V	115,67	V	0,00	V	1,30	V	146,11	V	32904	V
2025/09/03 15	SR	137,64	V	0,07	V	109,41	V	0,00	V	1,25	V	146,05	V	32939	V
2025/09/03 16	SR	125,16	V	0,14	V	118,36	V	0,00	V	1,31	V	145,94	V	32980	V
2025/09/03 17	SR	80,64	V	0,01	V	122,22	V	0,00	V	1,41	V	145,98	V	33038	V
2025/09/03 18	SR	47,65	V	0,02	V	137,88	V	0,00	V	1,27	V	145,95	V	33011	V
2025/09/03 19	SR	46,22	V	0,01	V	130,44	V	0,00	V	1,16	V	145,33	V	32310	V
2025/09/03 20	SR	26,04	V	0,01	V	143,79	V	0,00	V	1,38	V	145,02	V	32734	V
2025/09/03 21	SR	44,09	V	0,01	V	148,92	V	0,00	V	1,44	V	144,60	V	32647	V
2025/09/03 22	SR	142,17	V	0,14	V	140,62	V	0,00	V	1,57	V	143,89	V	32977	V
2025/09/03 23	SR	197,19	V	0,80	V	135,19	V	0,01	V	1,72	V	144,37	V	33132	V
2025/09/03 24	SR	237,11	V	1,51	V	112,53	V	0,05	V	1,57	V	145,42	V	32424	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.0-237.1	0.0-6.4	106.8-188.8	0.0-4.4	0.8-4.0	129.4-146.1	30646.5-33131.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	113	0.6	133.1	0.2	1.4	140.3	32268.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/04 01	SR	106,52	V	0,04	V	121,93	V	0,00	V	1,68	V	145,71	V	32498	V
2025/09/04 02	SR	56,13	V	0,23	V	143,25	V	0,01	V	1,89	V	145,80	V	32740	V
2025/09/04 03	SR	121,29	V	0,76	V	115,06	V	0,04	V	1,63	V	145,53	V	32307	V
2025/09/04 04	SR	84,80	V	0,56	V	132,38	V	0,02	V	1,74	V	145,89	V	32488	V
2025/09/04 05	SR	188,66	V	1,67	V	111,20	V	0,12	V	1,66	V	145,52	V	32157	V
2025/09/04 06	SR	256,87	V	2,74	V	98,61	V	0,21	V	1,64	V	144,90	V	31778	V
2025/09/04 07	SR	221,35	V	2,72	V	111,80	V	0,25	V	1,74	V	144,64	V	32094	V
2025/09/04 08	SR	220,48	V	1,96	V	103,93	V	0,13	V	1,94	V	144,98	V	31870	V
2025/09/04 09	SR	146,82	V	0,66	V	113,13	V	0,02	V	1,86	V	145,93	V	32154	V
2025/09/04 10	SR	136,17	V	0,30	V	112,75	V	0,00	V	1,97	V	145,74	V	32150	V
2025/09/04 11	SR	217,29	V	1,78	V	109,02	V	0,12	V	2,18	V	144,65	V	31606	V
2025/09/04 12	SR	151,15	V	0,90	V	130,46	V	0,02	V	2,22	V	145,19	V	32176	V
2025/09/04 13	SR	223,80	V	2,93	V	131,26	V	0,18	V	2,30	V	145,72	V	32065	V
2025/09/04 14	SR	21,92	V	0,01	V	187,10	V	0,00	V	2,49	V	146,19	V	32586	V
2025/09/04 15	SR	28,33	V	0,01	V	173,65	V	0,00	V	2,40	V	146,66	V	32557	V
2025/09/04 16	SR	30,26	V	0,01	V	173,15	V	0,00	V	2,26	V	146,49	V	32642	V
2025/09/04 17	SR	102,12	V	0,22	V	124,52	V	0,00	V	2,31	V	145,74	V	31872	V
2025/09/04 18	SR	82,95	V	0,05	V	128,61	V	0,00	V	2,26	V	145,65	V	31761	V
2025/09/04 19	SR	113,39	V	0,23	V	126,02	V	0,00	V	2,28	V	145,00	V	32012	V
2025/09/04 20	SR	52,22	V	0,09	V	149,51	V	0,00	V	2,42	V	145,78	V	32125	V
2025/09/04 21	SR	103,16	V	1,58	V	143,62	V	0,21	V	2,42	V	146,10	V	32232	V
2025/09/04 22	SR	88,25	V	0,08	V	133,12	V	0,00	V	0,94	V	146,31	V	32396	V
2025/09/04 23	SR	185,58	V	0,82	V	110,03	V	0,02	V	1,05	V	145,63	V	32234	V
2025/09/04 24	SR	101,47	V	1,01	V	139,65	V	0,08	V	0,44	V	144,51	V	32375	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.9-256.9	0.0-2.9	98.6-187.1	0.0-0.3	0.4-2.5	144.5-146.7	31606.2-32740.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	126.7	0.9	130.2	0.1	1.9	145.6	32203.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/09/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/05 01	SR	150,63	V	2,65	V	125,50	V	0,30	V	0,42	V	144,40	V	32165	V
2025/09/05 02	SR	124,17	V	0,83	V	114,04	V	0,04	V	0,41	V	144,58	V	32099	V
2025/09/05 03	SR	69,41	V	0,03	V	120,59	V	0,00	V	0,41	V	144,25	V	31973	V
2025/09/05 04	SR	62,73	V	0,05	V	127,36	V	0,00	V	0,42	V	143,93	V	31780	V
2025/09/05 05	SR	78,05	V	0,19	V	130,02	V	0,00	V	0,46	V	143,67	V	31591	V
2025/09/05 06	SR	250,55	V	5,68	V	99,37	V	1,20	V	0,44	V	143,87	V	31264	V
2025/09/05 07	SR	105,54	V	0,75	V	129,27	V	0,02	V	0,56	V	144,84	V	31482	V
2025/09/05 08	SR	37,42	V	0,03	V	154,39	V	0,00	V	1,21	V	145,61	V	32362	V
2025/09/05 09	SR	75,57	V	0,08	V	126,25	V	0,00	V	0,72	V	145,73	V	32203	V
2025/09/05 10	SR	97,08	V	0,37	V	121,08	V	0,00	V	0,64	V	145,88	V	32016	V
2025/09/05 11	SR	133,95	V	0,58	V	118,45	V	0,00	V	0,60	V	145,97	V	31923	V
2025/09/05 12	SR	165,17	V	1,38	V	124,86	V	0,02	V	0,59	V	146,12	V	32094	V
2025/09/05 13	SR	50,71	V	0,01	V	160,15	V	0,00	V	0,54	V	146,03	V	32297	V
2025/09/05 14	SR	135,57	V	0,32	V	135,40	V	0,00	V	0,47	V	146,10	V	32231	V
2025/09/05 15	SR	138,38	V	0,12	V	123,93	V	0,00	V	0,50	V	146,38	V	31971	V
2025/09/05 16	SR	193,06	V	0,44	V	162,83	V	0,00	V	0,75	V	146,25	V	32402	V
2025/09/05 17	SR	149,96	V	0,42	V	116,73	V	0,00	V	0,57	V	145,34	V	32085	V
2025/09/05 18	SR	209,72	V	0,82	V	108,26	V	0,00	V	0,42	V	145,13	V	31387	V
2025/09/05 19	SR	54,52	V	0,32	V	154,77	V	0,01	V	0,36	V	145,49	V	31609	V
2025/09/05 20	SR	62,13	V	0,18	V	154,09	V	0,00	V	0,37	V	144,90	V	31359	V
2025/09/05 21	SR	90,82	V	0,52	V	153,13	V	0,02	V	0,41	V	144,93	V	31497	V
2025/09/05 22	SR	82,34	V	0,67	V	162,27	V	0,03	V	0,43	V	144,95	V	31634	V
2025/09/05 23	SR	61,74	V	0,08	V	156,02	V	0,00	V	0,44	V	145,31	V	31969	V
2025/09/05 24	SR	60,66	V	0,11	V	164,93	V	0,00	V	0,49	V	145,08	V	32481	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.4-250.5	0.0-5.7	99.4-164.9	0.0-1.2	0.4-1.2	143.7-146.4	31263.5-32481.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	110	0.7	135.2	0.1	0.5	145.2	31911.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinee

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/06 01	SR	133,58	V	0,39	V	136,20	V	0,00	V	0,44	V	145,56	V	31885	V
2025/09/06 02	SR	108,13	V	0,14	V	131,99	V	0,00	V	0,46	V	145,68	V	32260	V
2025/09/06 03	SR	134,98	V	0,82	V	131,68	V	0,03	V	0,46	V	145,68	V	32310	V
2025/09/06 04	SR	146,11	V	0,87	V	125,90	V	0,02	V	0,56	V	145,13	V	32377	V
2025/09/06 05	SR	138,47	V	0,59	V	122,92	V	0,01	V	0,46	V	144,66	V	32034	V
2025/09/06 06	SR	53,82	V	0,01	V	145,57	V	0,00	V	0,46	V	145,17	V	32518	V
2025/09/06 07	SR	64,70	V	0,02	V	141,42	V	0,00	V	0,46	V	145,43	V	32593	V
2025/09/06 08	SR	104,99	V	0,17	V	128,44	V	0,00	V	0,43	V	145,30	V	32162	V
2025/09/06 09	SR	139,21	V	0,93	V	146,18	V	0,00	V	0,45	V	145,01	V	31792	V
2025/09/06 10	SR	66,18	V	0,04	V	164,25	V	0,00	V	0,48	V	144,76	V	31836	V
2025/09/06 11	SR	202,72	V	1,79	V	129,28	V	0,07	V	0,44	V	145,19	V	31473	V
2025/09/06 12	SR	180,05	V	1,51	V	134,88	V	0,07	V	0,47	V	145,14	V	32093	V
2025/09/06 13	SR	237,78	V	2,32	V	111,05	V	0,15	V	0,39	V	145,33	V	31926	V
2025/09/06 14	SR	146,21	V	0,59	V	113,79	V	0,03	V	1,22	V	144,17	V	31345	V
2025/09/06 15	SR	168,04	V	0,50	V	114,46	V	0,00	V	0,39	V	142,68	V	31300	V
2025/09/06 16	SR	68,91	V	0,02	V	132,45	V	0,00	V	0,39	V	143,27	V	31781	V
2025/09/06 17	SR	45,52	V	0,01	V	136,81	V	0,00	V	0,41	V	144,04	V	32194	V
2025/09/06 18	SR	132,55	V	0,07	V	109,50	V	0,00	V	0,40	V	143,61	V	31843	V
2025/09/06 19	SR	154,02	V	0,16	V	112,48	V	0,00	V	0,37	V	144,01	V	31650	V
2025/09/06 20	SR	127,29	V	0,09	V	122,20	V	0,00	V	0,40	V	145,24	V	31824	V
2025/09/06 21	SR	173,64	V	0,43	V	115,15	V	0,00	V	0,42	V	145,18	V	31964	V
2025/09/06 22	SR	91,07	V	0,06	V	137,76	V	0,00	V	0,50	V	145,79	V	32871	V
2025/09/06 23	SR	30,91	V	0,01	V	169,72	V	0,00	V	0,51	V	145,66	V	33094	V
2025/09/06 24	SR	26,24	V	0,01	V	174,47	V	0,00	V	0,49	V	145,35	V	33457	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.2-237.8	0.0-2.3	109.5-174.5	0.0-0.1	0.4-1.2	142.7-145.8	31299.6-33457.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	119.8	0.5	132.9	0	0.5	144.9	32107.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pine

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/07 01	SR	77,08	V	0,13	V	143,20	V	0,00	V	0,47	V	145,18	V	33306	V
2025/09/07 02	SR	175,02	V	0,39	V	106,86	V	0,00	V	0,45	V	145,30	V	32742	V
2025/09/07 03	SR	53,73	V	0,01	V	140,99	V	0,00	V	0,49	V	145,42	V	33140	V
2025/09/07 04	SR	190,62	V	0,64	V	111,92	V	0,01	V	0,45	V	145,29	V	33000	V
2025/09/07 05	SR	103,43	V	0,72	V	131,07	V	0,07	V	0,56	V	145,32	V	33032	V
2025/09/07 06	SR	109,10	V	0,08	V	123,43	V	0,00	V	0,51	V	143,30	V	32679	V
2025/09/07 07	SR	130,85	V	0,17	V	119,60	V	0,00	V	0,43	V	143,55	V	32361	V
2025/09/07 08	SR	188,28	V	1,02	V	110,32	V	0,05	V	0,42	V	144,21	V	32133	V
2025/09/07 09	SR	97,84	V	0,46	V	126,64	V	0,04	V	0,44	V	144,86	V	32244	V
2025/09/07 10	SR	128,10	V	0,39	V	120,26	V	0,00	V	0,44	V	145,51	V	32335	V
2025/09/07 11	SR	239,69	V	2,29	V	103,75	V	0,11	V	0,47	V	145,74	V	32095	V
2025/09/07 12	SR	170,21	V	1,42	V	120,35	V	0,07	V	0,46	V	145,65	V	32138	V
2025/09/07 13	SR	125,48	V	0,32	V	124,31	V	0,00	V	0,43	V	145,99	V	32095	V
2025/09/07 14	SR	87,91	V	0,12	V	132,80	V	0,00	V	0,43	V	145,62	V	31997	V
2025/09/07 15	SR	139,49	V	0,93	V	135,63	V	0,08	V	0,47	V	146,10	V	32312	V
2025/09/07 16	SR	199,01	V	1,56	V	123,60	V	0,14	V	0,43	V	145,78	V	32108	V
2025/09/07 17	SR	205,33	V	2,11	V	129,53	V	0,25	V	0,43	V	145,95	V	32094	V
2025/09/07 18	SR	122,10	V	0,52	V	141,47	V	0,03	V	0,44	V	145,87	V	32118	V
2025/09/07 19	SR	156,76	V	1,13	V	131,50	V	0,09	V	0,43	V	145,69	V	31869	V
2025/09/07 20	SR	93,03	V	0,16	V	138,65	V	0,01	V	0,44	V	145,98	V	32286	V
2025/09/07 21	SR	103,14	V	0,18	V	132,69	V	0,01	V	0,51	V	145,12	V	32027	V
2025/09/07 22	SR	65,04	V	0,02	V	138,42	V	0,00	V	0,44	V	144,63	V	31866	V
2025/09/07 23	SR	143,57	V	0,88	V	128,78	V	0,12	V	0,42	V	144,98	V	31749	V
2025/09/07 24	SR	68,22	V	0,01	V	139,24	V	0,00	V	0,46	V	145,59	V	32162	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	53.7-239.7	0.0-2.3	103.7-143.2	0.0-0.3	0.4-0.6	143.3-146.1	31748.6-33306.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	132.2	0.7	127.3	0	0.5	145.3	32328.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: