

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/21 01	AV	74,69	V	0,15	V	134,94	V	0,05	V	0,51	V	123,49	V	34925	V
2025/09/21 02	AV	64,22	V	0,06	V	150,22	V	0,00	V	0,47	V	127,64	V	34582	V
2025/09/21 03	AV	118,22	V	0,18	V	124,29	V	0,00	V	0,44	V	129,60	V	34467	V
2025/09/21 04	AV	234,63	V	1,38	V	103,99	V	0,06	V	0,43	V	130,35	V	33775	V
2025/09/21 05	AV	184,59	V	0,71	V	104,35	V	0,04	V	0,37	V	129,76	V	32912	V
2025/09/21 06	SR	60,68	V	0,01	V	132,88	V	0,00	V	0,37	V	130,20	V	33583	V
2025/09/21 07	SR	60,55	V	0,01	V	125,65	V	0,00	V	0,35	V	130,08	V	33256	V
2025/09/21 08	SR	70,86	V	0,01	V	123,41	V	0,00	V	0,34	V	130,08	V	33123	V
2025/09/21 09	SR	112,78	V	0,08	V	115,97	V	0,00	V	0,31	V	130,58	V	32942	V
2025/09/21 10	SR	111,35	V	0,09	V	118,12	V	0,00	V	0,33	V	131,61	V	33161	V
2025/09/21 11	SR	179,39	V	1,36	V	107,10	V	0,15	V	0,32	V	133,11	V	33275	V
2025/09/21 12	SR	114,42	V	0,08	V	121,20	V	0,00	V	0,33	V	133,66	V	33072	V
2025/09/21 13	SR	130,37	V	0,87	V	125,53	V	0,06	V	0,36	V	134,85	V	33279	V
2025/09/21 14	SR	89,76	V	0,05	V	137,29	V	0,00	V	0,35	V	136,32	V	33331	V
2025/09/21 15	SR	104,48	V	0,06	V	129,32	V	0,00	V	0,36	V	136,84	V	32943	V
2025/09/21 16	SR	130,92	V	0,61	V	132,06	V	0,05	V	0,38	V	137,50	V	33103	V
2025/09/21 17	SR	111,05	V	0,15	V	131,29	V	0,00	V	0,38	V	136,88	V	32938	V
2025/09/21 18	SR	97,71	V	0,58	V	142,56	V	0,05	V	0,44	V	136,25	V	33003	V
2025/09/21 19	SR	80,93	V	0,12	V	161,93	V	0,00	V	0,58	V	135,45	V	30251	V
2025/09/21 20	SR	137,97	V	5,80	V	195,73	V	9,09	V	0,80	V	130,98	V	33534	V
2025/09/21 21	SR	34,70	V	0,01	V	170,40	V	0,00	V	0,36	V	133,42	V	33166	V
2025/09/21 22	SR	61,47	V	0,10	V	161,86	V	0,00	V	0,33	V	133,62	V	32643	V
2025/09/21 23	SR	49,36	V	0,02	V	143,00	V	0,00	V	0,31	V	133,09	V	32213	V
2025/09/21 24	SR	162,36	V	1,09	V	116,10	V	0,07	V	0,33	V	133,41	V	32145	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.7-179.4	0.0-5.8	107.1-195.7	0.0-9.1	0.3-0.8	130.1-137.5	30251.2-33583.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	100.1	0.6	136.4	0.5	0.4	133.6	32892.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. mello

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/22 01	SR	105,81	V	0,31	V	128,46	V	0,00	V	0,34	V	134,08	V	32531	V
2025/09/22 02	SR	97,48	V	0,17	V	126,79	V	0,00	V	0,33	V	134,35	V	32544	V
2025/09/22 03	SR	79,78	V	0,03	V	131,32	V	0,00	V	0,35	V	134,69	V	32772	V
2025/09/22 04	SR	76,28	V	0,01	V	137,57	V	0,00	V	0,43	V	135,15	V	33052	V
2025/09/22 05	SR	144,15	V	0,67	V	126,62	V	0,04	V	0,39	V	135,62	V	33079	V
2025/09/22 06	SR	141,21	V	0,44	V	126,67	V	0,02	V	0,42	V	135,89	V	32913	V
2025/09/22 07	SR	157,69	V	0,61	V	116,47	V	0,04	V	0,52	V	137,18	V	33001	V
2025/09/22 08	SR	217,48	V	4,22	V	115,30	V	1,53	V	0,40	V	138,32	V	32747	V
2025/09/22 09	SR	123,06	V	0,10	V	126,41	V	0,00	V	0,44	V	139,56	V	33198	V
2025/09/22 10	SR	94,86	V	1,30	V	140,39	V	0,20	V	0,47	V	140,87	V	33167	V
2025/09/22 11	SR	190,53	V	3,54	V	114,03	V	1,16	V	0,64	V	145,32	V	32767	V
2025/09/22 12	SR	195,95	V	3,41	V	107,29	V	0,95	V	0,46	V	145,68	V	32877	V
2025/09/22 13	SR	135,50	V	0,15	V	103,75	V	0,00	V	0,56	V	144,93	V	33012	V
2025/09/22 14	SR	60,65	V	0,04	V	137,01	V	0,00	V	0,46	V	144,14	V	32626	V
2025/09/22 15	SR	146,26	V	1,16	V	108,72	V	0,08	V	0,47	V	145,11	V	32308	V
2025/09/22 16	SR	236,18	V	2,74	V	78,11	V	0,30	V	0,44	V	145,75	V	31996	V
2025/09/22 17	SR	182,27	V	0,46	V	84,12	V	0,00	V	0,43	V	145,74	V	32119	V
2025/09/22 18	SR	205,12	V	3,49	V	91,21	V	0,29	V	0,42	V	145,96	V	31839	V
2025/09/22 19	SR	109,52	V	0,25	V	112,22	V	0,00	V	0,42	V	145,85	V	31970	V
2025/09/22 20	SR	90,91	V	0,01	V	113,18	V	0,00	V	0,41	V	145,69	V	32164	V
2025/09/22 21	SR	215,41	V	2,00	V	88,05	V	0,16	V	0,41	V	145,79	V	32195	V
2025/09/22 22	SR	75,10	V	0,19	V	119,72	V	0,00	V	0,41	V	145,64	V	32471	V
2025/09/22 23	SR	136,67	V	0,24	V	97,78	V	0,00	V	0,40	V	145,75	V	32399	V
2025/09/22 24	SR	163,44	V	0,25	V	95,67	V	0,00	V	0,40	V	145,67	V	32214	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	60.6-236.2	0.0-4.2	78.1-140.4	0.0-1.5	0.3-0.6	134.1-146.0	31838.6-33198.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	140.9	1.1	113.6	0.2	0.4	141.8	32581.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/23 01	SR	138,59	V	0,32	V	112,70	V	0,00	V	0,50	V	145,33	V	32298	V
2025/09/23 02	SR	95,52	V	0,15	V	133,76	V	0,00	V	0,40	V	144,73	V	32296	V
2025/09/23 03	SR	96,30	V	0,06	V	144,76	V	0,00	V	0,36	V	144,90	V	32493	V
2025/09/23 04	SR	99,98	V	0,02	V	127,17	V	0,00	V	0,37	V	144,98	V	32487	V
2025/09/23 05	SR	128,66	V	0,05	V	106,80	V	0,00	V	0,37	V	145,10	V	32200	V
2025/09/23 06	SR	173,40	V	0,44	V	95,50	V	0,00	V	0,38	V	145,31	V	32160	V
2025/09/23 07	SR	197,04	V	0,32	V	89,36	V	0,00	V	0,38	V	145,36	V	32143	V
2025/09/23 08	SR	212,51	V	0,43	V	88,53	V	0,00	V	0,37	V	145,27	V	32188	V
2025/09/23 09	SR	192,95	V	0,24	V	90,65	V	0,00	V	0,38	V	145,58	V	32039	V
2025/09/23 10	SR	159,77	V	0,51	V	100,48	V	0,00	V	1,16	V	145,60	V	32049	V
2025/09/23 11	SR	63,43	V	0,02	V	125,45	V	0,00	V	0,57	V	145,30	V	32117	V
2025/09/23 12	SR	67,89	V	0,02	V	123,29	V	0,00	V	0,45	V	145,10	V	32543	V
2025/09/23 13	SR	121,26	V	0,67	V	108,60	V	0,08	V	0,42	V	145,56	V	32600	V
2025/09/23 14	SR	168,60	V	0,49	V	87,15	V	0,00	V	0,40	V	145,90	V	32224	V
2025/09/23 15	SR	92,62	V	0,06	V	108,93	V	0,00	V	0,41	V	145,76	V	32206	V
2025/09/23 16	SR	84,72	V	0,06	V	113,30	V	0,00	V	0,41	V	145,79	V	32259	V
2025/09/23 17	SR	80,30	V	0,01	V	108,89	V	0,00	V	0,45	V	145,92	V	32370	V
2025/09/23 18	SR	196,79	V	2,12	V	81,17	V	0,17	V	0,38	V	145,79	V	32394	V
2025/09/23 19	SR	70,91	V	0,01	V	110,09	V	0,00	V	0,37	V	145,40	V	32487	V
2025/09/23 20	SR	28,56	V	0,01	V	152,04	V	0,00	V	0,48	V	144,96	V	32762	V
2025/09/23 21	SR	16,79	V	0,01	V	183,16	V	0,00	V	0,38	V	144,96	V	32887	V
2025/09/23 22	SR	19,42	V	0,01	V	201,25	V	0,00	V	0,38	V	145,03	V	32983	V
2025/09/23 23	SR	87,66	V	0,12	V	142,54	V	0,00	V	0,45	V	144,70	V	32819	V
2025/09/23 24	SR	160,85	V	0,69	V	128,91	V	0,00	V	0,37	V	144,26	V	32754	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.8-212.5	0.0-2.1	81.2-201.3	0.0-0.2	0.4-1.2	144.3-145.9	32039.4-32983.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.8	0.3	119.4	0	0.4	145.3	32406.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/24 01	SR	175,33	V	1,46	V	135,08	V	0,05	V	0,37	V	144,87	V	32710	V
2025/09/24 02	SR	165,49	V	1,00	V	128,91	V	0,02	V	0,37	V	145,19	V	32782	V
2025/09/24 03	SR	146,52	V	0,65	V	128,51	V	0,00	V	1,98	V	143,50	V	32439	V
2025/09/24 04	SR	137,18	V	1,65	V	144,43	V	0,28	V	0,50	V	141,60	V	32383	V
2025/09/24 05	SR	76,65	V	0,22	V	145,55	V	0,00	V	0,42	V	141,09	V	32818	V
2025/09/24 06	SR	125,99	V	0,28	V	120,44	V	0,00	V	0,41	V	141,52	V	32722	V
2025/09/24 07	SR	153,25	V	1,26	V	111,36	V	0,06	V	0,38	V	142,08	V	32812	V
2025/09/24 08	SR	107,03	V	0,23	V	109,67	V	0,00	V	0,39	V	142,68	V	32534	V
2025/09/24 09	SR	198,45	V	2,12	V	99,09	V	0,12	V	0,39	V	143,30	V	32528	V
2025/09/24 10	SR	91,82	V	0,18	V	118,45	V	0,00	V	0,40	V	143,83	V	32519	V
2025/09/24 11	SR	74,12	V	0,08	V	128,48	V	0,00	V	0,43	V	144,34	V	32492	V
2025/09/24 12	SR	78,62	V	0,19	V	135,18	V	0,00	V	0,40	V	144,21	V	32742	V
2025/09/24 13	SR	76,78	V	0,02	V	128,19	V	0,00	V	0,39	V	144,28	V	32854	V
2025/09/24 14	SR	112,82	V	0,76	V	116,85	V	0,16	V	0,39	V	144,61	V	32670	V
2025/09/24 15	SR	54,72	V	0,01	V	138,13	V	0,00	V	0,39	V	144,60	V	32591	V
2025/09/24 16	SR	58,25	V	0,02	V	139,33	V	0,00	V	0,39	V	145,08	V	32369	V
2025/09/24 17	SR	192,20	V	1,32	V	97,30	V	0,04	V	0,38	V	145,41	V	32279	V
2025/09/24 18	SR	88,01	V	0,04	V	116,39	V	0,00	V	0,37	V	145,04	V	32059	V
2025/09/24 19	SR	197,75	V	1,82	V	99,95	V	0,02	V	0,38	V	145,27	V	32001	V
2025/09/24 20	SR	217,14	V	2,97	V	113,05	V	0,10	V	0,38	V	145,15	V	32305	V
2025/09/24 21	SR	134,01	V	0,94	V	127,99	V	0,00	V	0,36	V	145,10	V	32639	V
2025/09/24 22	SR	190,43	V	2,35	V	116,57	V	0,03	V	0,36	V	145,25	V	32600	V
2025/09/24 23	SR	115,31	V	0,43	V	108,74	V	0,00	V	0,46	V	144,49	V	32378	V
2025/09/24 24	SR	153,87	V	0,56	V	89,52	V	0,00	V	0,38	V	144,42	V	32054	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	54.7-217.1	0.0-3.0	89.5-145.5	0.0-0.3	0.4-2.0	141.1-145.4	32000.9-32853.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	130.1	0.9	120.7	0	0.5	144	32511.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/25 01	SR	174,93	V	0,72	V	84,70	V	0,00	V	0,39	V	144,77	V	32078	V
2025/09/25 02	SR	145,37	V	0,31	V	93,21	V	0,00	V	0,37	V	144,82	V	32321	V
2025/09/25 03	SR	103,05	V	0,30	V	114,66	V	0,00	V	0,38	V	145,00	V	32387	V
2025/09/25 04	SR	86,34	V	0,12	V	115,30	V	0,00	V	0,39	V	145,07	V	32389	V
2025/09/25 05	SR	100,48	V	0,17	V	108,84	V	0,00	V	0,39	V	144,96	V	32429	V
2025/09/25 06	SR	110,65	V	0,16	V	105,84	V	0,00	V	0,37	V	144,89	V	32347	V
2025/09/25 07	SR	137,97	V	0,19	V	94,35	V	0,00	V	0,37	V	144,96	V	32197	V
2025/09/25 08	SR	145,57	V	0,27	V	97,35	V	0,00	V	0,36	V	144,84	V	32174	V
2025/09/25 09	SP	112,66	V	5,58	V	214,91	V	0,19	V	0,41	V	138,50	V	24652	V
2025/09/25 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,28	V	137,58	V	0,00	NV
2025/09/25 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,19	V	141,19	V	0,00	NV
2025/09/25 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,19	V	138,18	V	0,00	NV
2025/09/25 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	132,50	V	0,00	NV
2025/09/25 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	123,88	V	0,00	NV
2025/09/25 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	NV	117,74	NV	0,00	NV
2025/09/25 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/25 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/25 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/25 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/25 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/25 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/25 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/25 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/25 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	86.3-174.9	0.1-0.7	84.7-115.3	0.0-0.0	0.4-0.4	144.8-145.1	32078.1-32428.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	125.5	0.3	101.8	0	0.4	144.9	32290.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/26 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/26 18	AV	116,92	NV	15,65	NV	89,24	NV	0,33	NV	0,45	V	30,35	V	3505	NV
2025/09/26 19	AV	117,82	V	11,79	V	74,58	V	0,00	V	0,31	V	31,98	V	3985	V
2025/09/26 20	AV	207,10	V	20,50	V	79,33	V	0,83	V	0,30	V	35,65	V	6569	V
2025/09/26 21	AV	232,81	V	26,93	V	304,54	V	2,60	V	0,46	V	48,60	V	32487	V
2025/09/26 22	AV	8,58	V	0,22	V	329,70	V	0,00	V	0,39	V	67,40	V	36772	V
2025/09/26 23	AV	7,13	V	0,01	V	339,42	V	0,00	V	0,58	V	97,82	V	37691	V
2025/09/26 24	AV	1,78	V	0,02	V	354,93	V	0,00	V	0,52	V	108,93	V	36513	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella


RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/27 01	AV	62,08	V	0,02	V	145,18	V	0,00	V	0,26	V	114,99	V	36846	V
2025/09/27 02	AV	72,14	V	0,03	V	138,02	V	0,00	V	0,34	V	117,97	V	35895	V
2025/09/27 03	AV	59,76	V	0,03	V	148,31	V	0,00	V	0,33	V	119,27	V	35679	V
2025/09/27 04	AV	36,85	V	0,01	V	187,10	V	0,00	V	0,29	V	120,34	V	35088	V
2025/09/27 05	AV	9,06	V	0,01	V	261,39	V	0,00	V	0,47	V	120,99	V	35544	V
2025/09/27 06	AV	41,10	V	0,60	V	209,49	V	0,02	V	0,31	V	120,85	V	35594	V
2025/09/27 07	AV	106,38	V	4,76	V	184,23	V	2,63	V	0,37	V	120,43	V	34688	V
2025/09/27 08	AV	41,00	V	0,01	V	174,78	V	0,00	V	0,35	V	121,51	V	34570	V
2025/09/27 09	AV	34,56	V	0,01	V	190,20	V	0,00	V	0,41	V	122,53	V	34345	V
2025/09/27 10	SR	73,68	V	4,45	V	221,47	V	4,51	V	0,39	V	121,65	V	33945	V
2025/09/27 11	SR	138,74	V	2,00	V	164,96	V	0,24	V	0,27	V	119,63	V	33073	V
2025/09/27 12	SR	81,47	V	0,13	NV	166,58	V	0,00	V	0,35	NV	118,99	V	35555	NV
2025/09/27 13	SR	99,89	V	1,59	V	166,80	V	0,30	V	0,50	V	120,35	V	36126	V
2025/09/27 14	SR	213,73	V	5,74	V	165,42	V	1,62	V	0,55	V	115,77	V	35038	V
2025/09/27 15	SR	157,98	V	5,13	V	174,65	V	3,09	V	0,61	V	115,51	V	33953	V
2025/09/27 16	SR	242,27	V	5,50	V	154,66	V	2,42	V	0,71	V	116,40	V	33891	V
2025/09/27 17	SR	258,99	V	4,30	V	149,80	V	0,42	V	0,45	V	114,98	V	33685	V
2025/09/27 18	SR	69,23	V	0,04	V	190,52	V	0,00	V	0,37	V	114,79	V	33517	V
2025/09/27 19	SR	89,93	V	0,30	V	167,10	V	0,01	V	0,33	V	114,31	V	35670	V
2025/09/27 20	SR	141,67	V	0,13	V	126,22	V	0,00	V	0,34	V	113,79	V	34114	V
2025/09/27 21	SR	165,75	V	0,21	V	119,10	V	0,00	V	0,31	NV	114,20	V	35865	V
2025/09/27 22	SR	116,68	NV	0,27	NV	146,57	NV	0,12	NV	0,53	NV	116,27	NV	37244	NV
2025/09/27 23	SR	121,47	V	0,04	V	130,93	V	0,00	V	0,38	V	116,74	V	35208	V
2025/09/27 24	SR	167,78	V	0,32	V	113,07	V	0,01	V	0,38	V	116,31	V	33669	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max.	69.2-259.0	0.0-5.7	113.1-221.5	0.0-4.5	0.3-0.7	113.8-121.7	33072.9-36126.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	144.5	2.3	157.9	0.9	0.4	116.7	34442.6
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/28 01	SR	122,27	V	0,04	V	130,69	V	0,00	V	0,45	V	117,35	V	34017	V
2025/09/28 02	SR	158,95	V	0,33	V	122,06	V	0,00	V	0,37	V	117,83	V	33784	V
2025/09/28 03	SR	215,51	V	0,33	V	95,01	V	0,00	V	0,30	V	116,86	V	32997	V
2025/09/28 04	SR	115,03	V	0,03	V	126,86	V	0,00	V	0,31	V	116,72	V	33221	V
2025/09/28 05	SR	69,01	V	0,01	V	158,88	V	0,00	V	0,39	V	118,19	V	34469	V
2025/09/28 06	SR	163,60	V	0,18	V	113,60	V	0,00	V	0,35	V	117,77	V	33818	V
2025/09/28 07	SR	138,63	V	1,20	V	134,92	V	0,11	V	0,38	V	118,09	V	34224	V
2025/09/28 08	SR	126,31	V	0,03	V	127,54	V	0,00	V	0,37	V	118,32	V	33811	V
2025/09/28 09	SR	117,90	V	0,01	V	128,12	V	0,00	V	0,39	V	118,76	V	33514	V
2025/09/28 10	SR	124,70	V	0,07	V	130,68	V	0,00	V	0,40	V	119,82	V	33628	V
2025/09/28 11	SR	102,99	V	0,01	V	139,56	V	0,00	V	0,37	V	119,91	V	33151	V
2025/09/28 12	SR	102,74	V	0,06	V	141,19	V	0,00	V	0,29	V	120,35	V	33780	V
2025/09/28 13	SR	116,95	V	0,13	V	131,22	V	0,00	V	0,30	V	120,84	V	33802	V
2025/09/28 14	SR	84,72	V	0,03	V	146,03	V	0,00	V	0,40	V	121,49	V	33000	V
2025/09/28 15	SR	109,14	V	0,07	V	131,95	V	0,00	V	0,39	V	122,53	V	33022	V
2025/09/28 16	SR	120,57	V	0,03	V	126,44	V	0,00	V	0,39	V	123,31	V	33279	V
2025/09/28 17	SR	123,92	V	0,15	V	121,60	V	0,00	V	0,39	V	123,20	V	32847	V
2025/09/28 18	SR	132,90	V	0,04	V	109,80	V	0,00	V	0,50	V	122,51	V	32722	V
2025/09/28 19	SR	88,03	V	0,01	V	126,41	V	0,00	V	0,44	V	120,95	V	33144	V
2025/09/28 20	SR	84,33	V	0,01	V	125,10	V	0,00	V	0,47	V	120,08	V	33120	V
2025/09/28 21	SR	97,96	V	0,03	V	122,03	V	0,00	V	0,45	V	119,79	V	33251	V
2025/09/28 22	SR	75,21	V	0,01	V	134,67	V	0,00	V	0,41	V	119,21	V	32977	V
2025/09/28 23	SR	65,92	V	0,03	V	141,62	V	0,00	V	0,43	V	119,95	V	33695	V
2025/09/28 24	SR	87,72	V	0,06	V	128,62	V	0,00	V	0,44	V	119,83	V	33400	V

Campo Scala	0-200 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	65.9-215.5	0.0-1.2	95.0-158.9	0.0-0.1	0.3-0.5	116.7-123.3	32722.1-34468.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.4	0.7	128.9	0	0.4	119.7	33444.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____