

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/22 01	SR	107,65	V	1,43	V	81,41	V	0,00	V	0,31	V	143,70	V	29509	V
2020/09/22 02	SR	81,69	V	0,94	V	89,89	V	0,00	V	0,31	V	143,67	V	29693	V
2020/09/22 03	SR	96,69	V	2,29	V	92,52	V	0,00	V	0,30	V	143,89	V	30077	V
2020/09/22 04	SR	87,11	V	3,01	V	94,75	V	0,00	V	0,28	V	144,36	V	30394	V
2020/09/22 05	SR	93,52	V	4,23	V	93,24	V	0,00	V	0,29	V	144,87	V	30429	V
2020/09/22 06	SR	108,54	V	5,12	V	89,47	V	0,01	V	0,45	V	145,37	V	30253	V
2020/09/22 07	SR	43,22	V	0,13	V	97,32	V	0,00	V	0,36	V	145,45	V	30665	V
2020/09/22 08	SR	43,26	V	0,05	V	96,56	V	0,00	V	0,37	V	145,76	V	30659	V
2020/09/22 09	SR	59,52	V	0,81	V	89,79	V	0,12	V	0,47	V	145,94	V	30459	V
2020/09/22 10	SR	47,15	V	0,22	V	91,72	V	0,10	V	0,48	V	143,80	V	30282	V
2020/09/22 11	SR	48,75	V	0,05	V	87,27	V	0,15	V	0,46	V	142,41	V	30367	V
2020/09/22 12	SR	41,20	V	0,03	V	94,41	V	0,40	V	0,36	V	142,28	V	30587	V
2020/09/22 13	SR	49,69	V	0,09	V	91,66	V	0,33	V	0,38	V	142,37	V	30434	V
2020/09/22 14	SR	31,34	V	0,04	V	104,66	V	0,00	V	0,36	V	141,97	V	30252	V
2020/09/22 15	SR	44,35	V	0,02	V	85,51	V	0,06	V	0,31	V	141,08	V	29100	V
2020/09/22 16	SR	46,51	V	0,09	V	82,57	V	0,05	V	0,31	V	141,41	V	29041	V
2020/09/22 17	SR	90,91	V	0,80	V	71,34	V	0,07	V	0,32	V	141,92	V	28732	V
2020/09/22 18	SR	118,04	V	1,67	V	66,16	V	0,20	V	0,32	V	141,50	V	28194	V
2020/09/22 19	SR	152,50	V	4,89	V	71,08	V	0,79	V	0,29	V	141,89	V	27685	V
2020/09/22 20	SR	90,36	V	2,62	V	85,15	V	0,19	V	0,41	V	142,45	V	28554	V
2020/09/22 21	SR	64,21	V	0,20	V	80,97	V	0,21	V	0,36	V	142,26	V	28437	V
2020/09/22 22	SR	50,77	V	0,27	V	92,86	V	0,29	V	0,37	V	141,99	V	28841	V
2020/09/22 23	SR	17,65	V	0,01	V	122,03	V	0,36	V	0,43	V	143,09	V	29860	V
2020/09/22 24	SR	43,08	V	0,28	V	91,78	V	0,27	V	0,37	V	143,43	V	29357	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.7-152.5	0.0-5.1	66.2-122.0	0.0-0.8	0.3-0.5	141.1-145.9	27685.5-30664.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.1	1.2	89.3	0.2	0.4	143.2	29660.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/23 01	SR	22,53	V	0,01	V	109,30	V	0,12	V	0,38	V	142,90	V	29604	V
2020/09/23 02	SR	31,72	V	0,39	V	86,42	V	0,06	V	0,34	V	142,44	V	29169	V
2020/09/23 03	SR	23,09	V	0,01	V	81,65	V	0,08	V	0,36	V	141,87	V	29254	V
2020/09/23 04	SR	20,08	V	0,01	V	90,91	V	0,08	V	0,39	V	142,64	V	30297	V
2020/09/23 05	SR	10,08	V	0,01	V	126,21	V	0,00	V	0,44	V	143,92	V	31263	V
2020/09/23 06	SR	14,10	V	0,01	V	104,04	V	0,02	V	0,65	V	144,20	V	30601	V
2020/09/23 07	SR	17,13	V	0,02	V	113,65	V	0,03	V	0,43	V	142,99	V	30566	V
2020/09/23 08	SR	12,23	V	0,01	V	121,63	V	0,00	V	0,63	V	141,95	V	30205	V
2020/09/23 09	SR	11,92	V	0,01	V	125,10	V	0,00	V	0,66	V	140,45	V	30298	V
2020/09/23 10	SR	9,83	V	0,01	V	137,65	V	0,00	V	0,45	V	140,37	V	30254	V
2020/09/23 11	SR	26,01	V	2,38	V	146,57	V	1,27	V	0,52	V	140,01	V	30101	V
2020/09/23 12	SR	15,86	V	0,01	V	131,16	V	0,00	V	0,40	V	140,22	V	30295	V
2020/09/23 13	SR	16,02	V	0,01	V	137,58	V	0,00	V	0,44	V	140,36	V	30160	V
2020/09/23 14	SR	8,70	V	0,01	V	156,86	V	0,00	V	0,39	V	140,50	V	30546	V
2020/09/23 15	SR	14,10	V	0,01	V	146,95	V	0,00	V	0,39	V	140,72	V	30517	V
2020/09/23 16	SR	25,04	V	0,88	V	127,97	V	0,37	V	0,38	V	140,75	V	30296	V
2020/09/23 17	SR	17,04	V	0,01	V	100,61	V	0,00	V	0,36	V	140,55	V	29730	V
2020/09/23 18	SR	18,65	V	0,01	V	89,09	V	0,00	V	0,38	V	140,64	V	29763	V
2020/09/23 19	SR	13,51	V	0,01	V	102,80	V	0,00	V	0,41	V	141,44	V	30260	V
2020/09/23 20	SR	14,11	V	0,01	V	107,77	V	0,00	V	0,50	V	141,79	V	30150	V
2020/09/23 21	SR	41,83	V	1,28	V	92,72	V	0,85	V	0,39	V	139,92	V	29626	V
2020/09/23 22	SR	98,28	V	1,41	V	80,44	V	0,01	V	0,30	V	139,17	V	28812	V
2020/09/23 23	SR	137,26	V	2,87	V	72,23	V	0,02	V	0,27	V	138,81	V	28149	V
2020/09/23 24	SR	59,51	V	0,82	V	88,56	V	0,01	V	0,28	V	139,51	V	28871	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-137.3	0.0-2.9	72.2-156.9	0.0-1.3	0.3-0.7	138.8-144.2	28149.3-31263.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.3	0.4	111.6	0.1	0.4	141.2	29949.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/24 01	SR	28,23	V	0,03	V	101,05	V	0,00	V	0,29	V	140,20	V	29082	V
2020/09/24 02	SR	8,77	V	0,01	V	136,92	V	0,00	V	0,34	V	140,35	V	30111	V
2020/09/24 03	SR	13,54	V	0,01	V	108,19	V	0,00	V	0,34	V	140,49	V	29661	V
2020/09/24 04	SR	13,38	V	0,01	V	110,52	V	0,00	V	0,37	V	140,38	V	29474	V
2020/09/24 05	SR	30,20	V	0,27	V	105,38	V	0,00	V	0,39	V	140,59	V	29463	V
2020/09/24 06	SR	53,73	V	0,26	V	89,85	V	0,00	V	0,37	V	140,37	V	28542	V
2020/09/24 07	SR	47,56	V	0,31	V	101,81	V	0,00	V	0,42	V	140,38	V	28618	V
2020/09/24 08	SR	104,11	V	2,97	V	98,26	V	0,05	V	0,40	V	140,28	V	28610	V
2020/09/24 09	SR	78,97	V	2,34	V	109,17	V	0,13	V	0,44	V	140,83	V	29137	V
2020/09/24 10	SR	49,69	V	0,30	V	113,10	V	0,00	V	0,43	V	141,65	V	29219	V
2020/09/24 11	SR	68,86	V	1,28	V	106,62	V	0,00	V	0,42	V	142,11	V	29180	V
2020/09/24 12	SR	47,01	V	0,57	V	106,94	V	0,00	V	0,39	V	142,31	V	29146	V
2020/09/24 13	SR	35,74	V	0,09	V	109,42	V	0,00	V	0,47	V	142,68	V	29277	V
2020/09/24 14	SR	27,64	V	0,01	V	110,39	V	0,00	V	0,37	V	141,48	V	29193	V
2020/09/24 15	SR	15,92	V	0,01	V	108,81	V	0,00	V	1,29	V	140,37	V	29309	V
2020/09/24 16	SR	13,95	V	0,01	V	117,11	V	0,00	V	0,45	V	138,68	V	29406	V
2020/09/24 17	SR	35,22	V	1,70	V	101,12	V	0,86	V	0,39	V	138,26	V	29298	V
2020/09/24 18	SR	26,23	V	0,04	V	96,17	V	0,00	V	0,36	V	138,14	V	29411	V
2020/09/24 19	SR	30,53	V	0,01	V	93,65	V	0,00	V	0,35	V	138,66	V	29794	V
2020/09/24 20	SR	50,64	V	0,03	V	81,82	V	0,00	V	0,32	V	138,71	V	29480	V
2020/09/24 21	SR	31,76	V	0,01	V	86,80	V	0,00	V	0,36	V	139,01	V	29863	V
2020/09/24 22	SR	27,93	V	0,04	V	92,86	V	0,00	V	0,36	V	139,39	V	29703	V
2020/09/24 23	SR	24,35	V	0,01	V	106,78	V	0,00	V	0,38	V	139,22	V	29772	V
2020/09/24 24	SR	33,49	V	0,43	V	122,44	V	0,00	V	0,43	V	139,16	V	29899	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-104.1	0.0-3.0	81.8-136.9	0.0-0.9	0.3-1.3	138.1-142.7	28542.1-30110.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.4	0.4	104.8	0	0.4	140.2	29360.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 14/10

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/25 01	SR	42,69	V	0,59	V	119,48	V	0,01	V	0,46	V	139,63	V	30076	V
2020/09/25 02	SR	86,29	V	1,89	V	101,82	V	0,09	V	0,43	V	140,43	V	30140	V
2020/09/25 03	SR	102,64	V	2,02	V	89,62	V	0,07	V	0,36	V	140,91	V	30038	V
2020/09/25 04	SR	52,52	V	0,01	V	94,38	V	0,00	V	0,37	V	140,73	V	30397	V
2020/09/25 05	SR	89,76	V	0,63	V	73,06	V	0,02	V	0,39	V	140,99	V	29704	V
2020/09/25 06	SR	91,92	V	2,44	V	92,73	V	0,18	V	0,38	V	141,58	V	29427	V
2020/09/25 07	SR	123,78	V	4,92	V	111,17	V	0,52	V	0,38	V	141,28	V	28639	V
2020/09/25 08	SR	55,69	V	0,89	V	127,65	V	0,00	V	0,41	V	139,04	V	29157	V
2020/09/25 09	SR	61,61	V	1,36	V	110,93	V	0,08	V	0,42	V	138,85	V	28972	V
2020/09/25 10	SR	92,30	V	2,91	V	111,47	V	0,10	V	0,42	V	139,35	V	29104	V
2020/09/25 11	SR	70,12	V	1,44	V	119,62	V	0,00	V	0,45	V	139,61	V	29195	V
2020/09/25 12	SR	66,15	V	1,27	V	108,37	V	0,06	V	0,36	V	138,66	V	28841	V
2020/09/25 13	SR	72,01	V	1,30	V	105,44	V	0,04	V	0,35	V	138,50	V	28431	V
2020/09/25 14	SR	55,45	V	1,19	V	114,13	V	0,06	V	0,31	V	138,26	V	28485	V
2020/09/25 15	SR	43,60	V	0,06	V	99,14	V	0,00	V	0,31	V	137,88	V	29095	V
2020/09/25 16	SR	90,14	V	1,04	V	85,36	V	0,00	V	0,28	V	138,53	V	28613	V
2020/09/25 17	SR	62,75	V	0,43	V	92,84	V	0,00	V	0,27	V	139,01	V	28386	V
2020/09/25 18	SR	24,99	V	0,02	V	117,61	V	0,00	V	0,31	V	139,67	V	29323	V
2020/09/25 19	SR	61,68	V	0,71	V	102,14	V	0,00	V	0,34	V	140,13	V	27757	V
2020/09/25 20	SR	87,85	V	2,15	V	96,38	V	0,04	V	0,39	V	139,74	V	28783	V
2020/09/25 21	SR	24,56	V	0,03	V	119,47	V	0,00	V	0,34	V	138,88	V	29771	V
2020/09/25 22	SR	36,92	V	0,04	V	112,43	V	0,00	V	0,35	V	138,59	V	29698	V
2020/09/25 23	SR	22,47	V	0,01	V	129,61	V	0,00	V	0,40	V	138,45	V	29797	V
2020/09/25 24	SR	32,06	V	0,01	V	107,36	V	0,00	V	0,35	V	139,04	V	29779	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.5-123.8	0.0-4.9	73.1-129.6	0.0-0.5	0.3-0.5	137.9-141.6	27756.8-30396.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.6	1.1	105.9	0.1	0.4	139.5	29233.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Geronzi Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

Jlu

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/26 01	SR	24,85	V	0,01	V	114,49	V	0,00	V	0,34	V	139,36	V	29843	V
2020/09/26 02	SR	74,48	V	0,41	V	78,90	V	0,00	V	0,31	V	139,13	V	27615	V
2020/09/26 03	SR	64,00	V	0,49	V	59,69	V	0,00	V	0,30	V	138,34	V	28079	V
2020/09/26 04	SR	15,83	V	0,01	V	107,88	V	0,00	V	0,38	V	139,30	V	29875	V
2020/09/26 05	SR	9,77	V	0,01	V	116,27	V	0,00	V	0,39	V	140,49	V	30232	V
2020/09/26 06	SR	21,72	V	0,05	V	94,27	V	0,00	V	0,41	V	141,48	V	29597	V
2020/09/26 07	SR	73,56	V	1,34	V	64,86	V	0,15	V	0,37	V	142,97	V	28812	V
2020/09/26 08	SR	105,07	V	3,90	V	67,75	V	0,35	V	1,87	V	142,94	V	27921	V
2020/09/26 09	SR	74,45	V	1,82	V	72,30	V	0,11	V	0,60	V	139,48	V	27215	V
2020/09/26 10	SR	57,59	V	0,44	V	78,02	V	0,00	V	0,37	V	136,79	V	28048	V
2020/09/26 11	SR	35,84	V	0,06	V	90,40	V	0,00	V	0,42	V	137,14	V	27369	V
2020/09/26 12	SR	48,29	V	0,31	V	84,91	V	0,00	V	0,38	V	137,47	V	28150	V
2020/09/26 13	SR	28,18	V	0,12	V	107,38	V	0,00	V	0,38	V	137,14	V	28777	V
2020/09/26 14	SR	38,56	V	0,75	V	109,97	V	0,01	V	0,36	V	137,15	V	28549	V
2020/09/26 15	SR	25,30	V	0,02	V	117,99	V	0,00	V	0,38	V	137,35	V	29064	V
2020/09/26 16	SR	22,24	V	0,04	V	120,72	V	0,00	V	0,38	V	137,41	V	29336	V
2020/09/26 17	SR	41,55	NV	0,41	NV	79,16	NV	0,07	NV	0,31	NV	138,36	NV	31413	NV
2020/09/26 18	SR	15,79	V	0,01	V	96,63	V	0,00	V	0,41	V	138,99	V	30937	V
2020/09/26 19	SR	14,06	V	0,01	V	106,01	V	0,00	V	0,37	V	138,48	V	31614	V
2020/09/26 20	SR	11,33	V	0,01	V	120,88	V	0,00	V	0,39	V	138,81	V	32641	V
2020/09/26 21	SR	25,75	V	0,44	V	111,43	V	0,05	V	0,37	V	138,61	V	32437	V
2020/09/26 22	SR	32,08	V	0,28	V	101,96	V	0,00	V	0,36	V	137,91	V	31984	V
2020/09/26 23	SR	19,42	V	0,10	V	117,24	V	0,00	V	0,39	V	138,51	V	32641	V
2020/09/26 24	SR	14,91	V	0,01	V	111,36	V	0,00	V	0,38	V	138,66	V	32630	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-105.1	0.0-3.9	59.7-120.9	0.0-0.3	0.3-1.9	136.8-143.0	27215.3-32641.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.1	0.5	97.9	0	0.4	138.9	29711.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/27 01	SR	15,26	V	0,01	V	114,41	V	0,00	V	0,37	V	138,83	V	32584	V
2020/09/27 02	SR	15,06	V	0,02	V	121,13	V	0,00	V	0,38	V	139,01	V	32480	V
2020/09/27 03	SR	18,63	V	0,01	V	107,69	V	0,00	V	0,40	V	139,19	V	30337	V
2020/09/27 04	SR	28,74	V	0,21	V	102,63	V	0,00	V	0,37	V	139,07	V	31887	V
2020/09/27 05	SR	18,51	V	0,01	V	108,00	V	0,00	V	1,45	V	139,11	V	32197	V
2020/09/27 06	SR	51,04	V	0,82	V	91,16	V	0,03	V	0,55	V	139,75	V	31809	V
2020/09/27 07	SR	140,41	V	4,38	V	85,23	V	0,30	V	0,46	V	140,43	V	30334	V
2020/09/27 08	SR	74,46	V	1,33	V	98,68	V	0,02	V	0,39	V	139,34	V	29575	V
2020/09/27 09	SR	83,12	V	1,46	V	104,61	V	0,03	V	0,42	V	136,99	V	29587	V
2020/09/27 10	SR	106,89	V	3,44	V	99,65	V	0,31	V	0,50	V	137,39	V	28386	V
2020/09/27 11	SR	81,19	V	1,72	V	101,15	V	0,06	V	0,42	V	137,09	V	29176	V
2020/09/27 12	SR	79,16	V	1,58	V	95,00	V	0,06	V	0,40	V	136,95	V	29329	V
2020/09/27 13	SR	39,27	V	0,42	V	104,85	V	0,01	V	0,44	V	137,20	V	29590	V
2020/09/27 14	SR	22,85	V	0,04	V	109,92	V	0,00	V	0,49	V	138,33	V	30267	V
2020/09/27 15	SR	22,23	V	0,01	V	97,82	V	0,00	V	0,46	V	139,15	V	30003	V
2020/09/27 16	SR	15,00	V	0,01	V	102,35	V	0,00	V	0,51	V	139,47	V	30491	V
2020/09/27 17	SR	15,40	V	0,01	V	101,75	V	0,00	V	0,59	V	139,52	V	30533	V
2020/09/27 18	SR	33,75	V	0,16	V	95,56	V	0,00	V	0,45	V	137,92	V	30121	V
2020/09/27 19	SR	28,79	V	0,02	V	99,68	V	0,00	V	0,44	V	137,65	V	29847	V
2020/09/27 20	SR	26,63	V	0,09	V	107,83	V	0,00	V	0,44	V	137,45	V	29869	V
2020/09/27 21	SR	37,86	V	0,22	V	98,61	V	0,00	V	0,44	V	137,36	V	29610	V
2020/09/27 22	SR	30,50	V	0,05	V	87,29	V	0,00	V	0,43	V	137,61	V	29386	V
2020/09/27 23	SR	24,83	V	0,01	V	88,25	V	0,00	V	0,45	V	137,65	V	29155	V
2020/09/27 24	SR	14,08	V	0,01	V	102,72	V	0,00	V	0,53	V	138,11	V	30040	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.1-140.4	0.0-4.4	85.2-121.1	0.0-0.3	0.4-1.5	136.9-140.4	28386.3-32584.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.7	0.7	101.3	0	0.5	138.4	30274.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Bressi

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]