


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/23 01	SR	15,83	V	0,01	V	136,52	V	1,39	V	0,96	V	141,22	V	32569	V
2022/09/23 02	SR	23,97	V	0,01	V	122,02	V	1,96	V	1,00	V	141,62	V	32451	V
2022/09/23 03	SR	24,19	V	0,02	V	124,90	V	2,56	V	0,97	V	142,00	V	32423	V
2022/09/23 04	SR	22,75	V	0,01	V	128,37	V	2,49	V	0,95	V	142,31	V	32484	V
2022/09/23 05	SR	24,01	V	0,03	V	127,25	V	1,38	V	0,95	V	142,93	V	32354	V
2022/09/23 06	SR	47,26	V	0,08	V	107,45	V	1,32	V	0,96	V	143,29	V	32048	V
2022/09/23 07	SR	35,85	V	0,06	V	113,07	V	2,01	V	0,92	V	143,66	V	32038	V
2022/09/23 08	SR	47,24	V	0,23	V	109,45	V	2,32	V	0,92	V	143,78	V	31659	V
2022/09/23 09	SR	43,77	V	0,10	V	98,26	V	1,12	V	0,95	V	144,27	V	31405	V
2022/09/23 10	SR	52,44	V	0,36	V	90,48	V	0,61	V	1,02	V	144,12	V	31074	V
2022/09/23 11	SR	80,00	V	0,20	V	67,00	V	0,27	V	0,89	V	141,95	V	30819	V
2022/09/23 12	SR	88,99	V	0,29	V	57,52	V	0,37	V	0,88	V	142,65	V	31504	V
2022/09/23 13	SR	89,84	V	0,34	V	64,79	V	0,38	V	0,86	V	143,30	V	31201	V
2022/09/23 14	SR	64,95	V	0,22	V	73,53	V	0,27	V	0,97	V	143,64	V	31325	V
2022/09/23 15	SR	121,81	V	1,08	V	66,04	V	0,72	V	1,53	V	142,98	V	30761	V
2022/09/23 16	SR	51,27	V	0,21	V	85,50	V	0,43	V	1,61	V	140,88	V	30935	V
2022/09/23 17	SR	36,22	V	0,01	V	78,64	V	0,54	V	0,80	V	140,18	V	31547	V
2022/09/23 18	SR	57,27	V	0,08	V	71,12	V	0,41	V	0,73	V	140,76	V	31518	V
2022/09/23 19	SR	61,09	V	0,13	V	75,43	V	0,48	V	0,74	V	141,10	V	31623	V
2022/09/23 20	SR	47,59	V	0,07	V	79,59	V	0,47	V	0,78	V	141,44	V	31724	V
2022/09/23 21	SR	18,51	V	0,01	V	107,30	V	0,43	V	0,87	V	141,71	V	31894	V
2022/09/23 22	SR	19,22	V	0,04	V	116,75	V	0,78	V	0,95	V	142,01	V	31871	V
2022/09/23 23	SR	21,77	V	0,01	V	121,05	V	0,67	V	0,91	V	142,23	V	31945	V
2022/09/23 24	SR	8,50	V	0,04	V	129,00	V	1,10	V	0,55	V	135,01	V	17927	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.5-121.8	0.0-1.1	57.5-136.5	0.3-2.6	0.6-1.6	135.0-144.3	17927.5-32568.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46	0.2	98	1	0.9	142	31129
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/24 01	SR	3,13	V	0,01	V	164,30	V	1,04	V	0,28	V	126,90	V	25704	V
2022/09/24 02	SR	71,77	V	2,09	V	132,91	V	1,63	V	0,38	V	129,75	V	28551	V
2022/09/24 03	SR	85,80	V	1,33	V	121,01	V	1,04	V	0,53	V	136,44	V	30152	V
2022/09/24 04	SR	13,25	V	0,02	V	155,69	V	1,42	V	0,56	V	140,31	V	31470	V
2022/09/24 05	SR	11,11	V	0,01	V	145,67	V	2,52	V	0,57	V	140,85	V	31398	V
2022/09/24 06	SR	32,72	V	0,39	V	135,62	V	2,24	V	0,67	V	140,55	V	31159	V
2022/09/24 07	SR	146,58	NV	1,31	NV	80,41	NV	1,46	NV	0,84	NV	140,71	V	30032	NV
2022/09/24 08	SR	33,08	NV	0,76	NV	122,51	NV	4,53	NV	0,63	NV	136,55	NV	29733	NV
2022/09/24 09	SR	64,08	V	0,61	V	95,28	V	2,81	V	0,82	V	136,21	V	30402	V
2022/09/24 10	SR	49,00	V	0,33	V	102,58	V	0,87	V	0,81	V	138,33	V	31466	V
2022/09/24 11	SR	107,32	V	1,25	V	91,71	V	1,53	V	0,77	V	139,41	V	31149	V
2022/09/24 12	SR	30,00	V	0,04	V	109,69	V	1,67	V	0,84	V	139,76	V	31898	V
2022/09/24 13	SR	47,67	V	0,21	V	107,90	V	1,13	V	0,79	V	140,20	V	31495	V
2022/09/24 14	SR	43,11	V	0,05	V	98,36	V	0,66	V	0,82	V	140,63	V	31414	V
2022/09/24 15	SR	56,20	V	0,14	V	94,65	V	0,75	V	0,79	V	140,96	V	31238	V
2022/09/24 16	SR	58,81	V	0,27	V	94,34	V	0,67	V	0,78	V	141,18	V	31242	V
2022/09/24 17	SR	98,88	V	0,51	V	85,26	V	0,42	V	0,82	V	141,50	V	31042	V
2022/09/24 18	SR	105,42	V	0,76	V	94,68	V	0,56	V	0,82	V	141,72	V	30880	V
2022/09/24 19	SR	38,36	V	0,15	V	127,29	V	0,58	V	0,90	V	141,74	V	31353	V
2022/09/24 20	SR	58,36	V	0,36	V	104,23	V	1,46	V	1,00	V	141,66	V	31068	V
2022/09/24 21	SR	76,07	V	1,26	V	103,69	V	1,63	V	0,92	V	139,69	V	30994	V
2022/09/24 22	SR	66,72	V	0,46	V	106,05	V	1,26	V	0,97	V	139,84	V	31072	V
2022/09/24 23	SR	60,74	V	0,32	V	102,05	V	0,83	V	0,95	V	140,24	V	31131	V
2022/09/24 24	SR	21,42	V	0,01	V	130,10	V	0,44	V	1,00	V	140,55	V	31342	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.1-107.3	0.0-2.1	85.3-164.3	0.4-2.8	0.3-1.0	126.9-141.7	25704.0-31898.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.5	0.5	113.8	1.2	0.8	139.1	30801
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/25 01	SR	18,06	V	0,01	V	134,25	V	0,37	V	1,02	V	140,83	V	31245	V
2022/09/25 02	SR	12,60	V	0,01	V	142,83	V	0,35	V	1,04	V	141,26	V	31324	V
2022/09/25 03	SR	8,26	V	0,01	V	148,38	V	0,60	V	1,00	V	141,60	V	31479	V
2022/09/25 04	SR	7,20	V	0,01	V	148,40	V	0,90	V	1,05	V	141,73	V	31675	V
2022/09/25 05	SR	36,53	V	2,95	V	144,55	V	4,35	V	1,07	V	141,75	V	31670	V
2022/09/25 06	SR	31,80	V	0,42	V	118,42	V	2,73	V	1,06	V	141,09	V	31381	V
2022/09/25 07	SR	57,41	V	0,55	V	107,83	V	2,26	V	2,51	V	139,44	V	30953	V
2022/09/25 08	SR	58,22	V	0,27	V	103,48	V	2,19	V	1,04	V	137,20	V	30767	V
2022/09/25 09	SR	124,89	V	2,05	V	101,42	V	2,10	V	0,90	V	136,05	V	30411	V
2022/09/25 10	SR	115,68	V	0,95	V	91,88	V	2,07	V	1,00	V	135,75	V	30136	V
2022/09/25 11	SR	60,65	V	0,92	V	110,14	V	2,06	V	1,12	V	135,05	V	30904	V
2022/09/25 12	SR	112,78	V	1,58	V	96,80	V	2,23	V	1,03	V	135,04	V	30916	V
2022/09/25 13	SR	54,18	V	0,08	V	98,73	V	1,73	V	0,93	V	134,77	V	30872	V
2022/09/25 14	SR	37,48	V	0,02	V	105,53	V	1,22	V	0,92	V	135,07	V	30891	V
2022/09/25 15	SR	56,41	V	0,13	V	101,46	V	0,98	V	0,93	V	135,17	V	30643	V
2022/09/25 16	SR	127,24	V	1,70	V	94,53	V	1,00	V	0,87	V	135,33	V	30250	V
2022/09/25 17	SR	108,27	V	1,71	V	110,34	V	1,02	V	0,94	V	136,09	V	30646	V
2022/09/25 18	SR	66,17	V	0,29	V	112,61	V	0,65	V	0,96	V	136,95	V	31087	V
2022/09/25 19	SR	51,71	V	0,15	V	114,80	V	0,56	V	0,95	V	137,49	V	31217	V
2022/09/25 20	SR	59,88	V	0,42	V	119,12	V	0,73	V	0,98	V	137,86	V	31200	V
2022/09/25 21	SR	67,34	V	0,55	V	112,61	V	0,53	V	1,02	V	138,00	V	31161	V
2022/09/25 22	SR	39,24	V	0,06	V	115,90	V	0,43	V	0,97	V	138,45	V	31403	V
2022/09/25 23	SR	30,62	V	0,03	V	114,17	V	0,26	V	0,98	V	138,90	V	31360	V
2022/09/25 24	SR	29,27	V	0,03	V	122,36	V	0,23	V	1,04	V	139,12	V	31510	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-127.2	0.0-2.9	91.9-148.4	0.2-4.4	0.9-2.5	134.8-141.8	30136.3-31675.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.2	0.6	115.4	1.3	1.1	137.9	31046
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pina

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2022/09/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2022/09/26 01	SR	31,51	V	0,02	V	110,28	V	0,10	V	0,98	V	139,47	V	31412	V
2022/09/26 02	SR	26,87	V	0,01	V	115,56	V	0,02	V	0,96	V	139,65	V	31503	V
2022/09/26 03	SR	31,51	V	0,03	V	111,12	V	0,01	V	0,96	V	140,01	V	31340	V
2022/09/26 04	SR	31,46	V	0,01	V	107,46	V	0,00	V	0,95	V	140,24	V	31317	V
2022/09/26 05	SR	35,77	V	0,06	V	108,58	V	0,00	V	1,02	V	140,43	V	31294	V
2022/09/26 06	SR	129,54	V	1,82	V	85,41	V	0,17	V	1,39	V	138,54	V	30538	V
2022/09/26 07	SR	99,95	V	0,61	V	84,53	V	0,05	V	1,06	V	135,47	V	30609	V
2022/09/26 08	SR	61,27	V	0,42	V	94,43	V	0,06	V	0,98	V	134,09	V	30772	V
2022/09/26 09	SR	59,29	V	0,11	V	90,18	V	0,03	V	0,94	V	134,44	V	30658	V
2022/09/26 10	SR	53,93	V	1,60	V	120,06	V	1,37	V	0,84	V	127,89	V	22448	V
2022/09/26 11	SR	44,40	V	0,17	V	92,48	V	0,61	V	0,92	V	130,60	V	30024	V
2022/09/26 12	SR	131,66	V	1,37	V	73,71	V	0,54	V	0,96	V	134,72	V	30185	V
2022/09/26 13	SR	88,45	V	0,64	V	82,77	V	0,37	V	0,96	V	135,36	V	30289	V
2022/09/26 14	SR	56,98	V	0,14	V	87,95	V	0,54	V	0,89	V	135,00	V	29970	V
2022/09/26 15	SR	25,54	V	0,01	V	109,30	V	0,64	V	0,98	V	135,52	V	30577	V
2022/09/26 16	SR	26,81	V	0,01	V	114,29	V	0,53	V	1,07	V	136,49	V	30603	V
2022/09/26 17	SR	22,98	V	0,02	V	120,30	V	0,35	V	1,00	V	137,16	V	30315	V
2022/09/26 18	SR	70,24	V	0,19	V	85,90	V	0,44	V	0,92	V	137,24	V	29872	V
2022/09/26 19	SR	64,07	V	0,17	V	96,74	V	0,24	V	0,94	V	137,24	V	30365	V
2022/09/26 20	SR	31,67	V	0,03	V	111,21	V	0,42	V	1,04	V	137,51	V	30517	V
2022/09/26 21	SR	31,35	V	0,02	V	113,86	V	0,47	V	1,11	V	137,72	V	30724	V
2022/09/26 22	SR	12,47	V	0,01	V	137,47	V	0,58	V	1,18	V	137,80	V	31154	V
2022/09/26 23	SR	11,11	V	0,01	V	138,53	V	0,42	V	1,28	V	137,90	V	31337	V
2022/09/26 24	SR	10,55	V	0,01	V	136,21	V	0,35	V	1,28	V	138,13	V	31151	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-131.7	0.0-1.8	73.7-138.5	0.0-1.4	0.8-1.4	127.9-140.4	22447.8-31503.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.6	0.3	105.3	0.3	1	136.6	30373.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 125

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]