

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/28 01	SR	11,93	V	0,01	V	107,04	V	0,00	V	0,53	V	139,58	V	30518	V
2020/09/28 02	SR	13,02	V	0,01	V	108,29	V	0,00	V	0,55	V	140,47	V	31225	V
2020/09/28 03	SR	13,93	V	0,01	V	102,19	V	0,00	V	0,53	V	141,15	V	31184	V
2020/09/28 04	SR	35,13	V	0,84	V	91,61	V	0,09	V	0,50	V	140,90	V	30675	V
2020/09/28 05	SR	13,94	V	0,01	V	105,06	V	0,00	V	0,50	V	141,30	V	31395	V
2020/09/28 06	SR	9,30	V	0,01	V	120,39	V	0,00	V	0,48	V	141,75	V	31470	V
2020/09/28 07	SR	13,62	V	0,02	V	105,26	V	0,00	V	0,42	V	141,51	V	31611	V
2020/09/28 08	SR	19,11	V	0,04	V	97,97	V	0,00	V	0,38	V	141,38	V	31161	V
2020/09/28 09	SR	15,97	V	0,01	V	95,73	V	0,00	V	1,22	V	141,38	V	30978	V
2020/09/28 10	SR	29,70	V	1,17	V	94,73	V	0,80	V	0,50	V	138,86	V	30009	V
2020/09/28 11	SR	8,68	V	0,01	V	123,85	V	0,00	V	0,59	V	137,82	V	31420	V
2020/09/28 12	SR	11,39	V	0,01	V	115,52	V	0,00	V	0,42	V	135,52	V	30591	V
2020/09/28 13	SR	30,79	V	1,00	V	98,45	V	0,67	V	0,43	V	135,70	V	30374	V
2020/09/28 14	SR	22,05	V	0,01	V	91,51	V	0,00	V	0,39	V	135,93	V	30041	V
2020/09/28 15	SR	33,11	V	0,01	V	80,71	V	0,00	V	0,40	V	136,49	V	30014	V
2020/09/28 16	SR	31,60	V	0,01	V	76,71	V	0,00	V	0,60	V	138,38	V	30830	V
2020/09/28 17	SR	37,54	V	0,99	V	86,35	V	0,13	V	0,54	V	138,82	V	30763	V
2020/09/28 18	SR	17,62	V	0,01	V	102,84	V	0,00	V	0,52	V	137,86	V	30979	V
2020/09/28 19	SR	14,14	V	0,02	V	113,61	V	0,00	V	0,56	V	138,30	V	31334	V
2020/09/28 20	SR	16,17	V	0,01	V	120,95	V	0,00	V	0,51	V	138,75	V	31240	V
2020/09/28 21	SR	21,46	V	0,01	V	102,14	V	0,00	V	0,50	V	138,88	V	29453	V
2020/09/28 22	SR	18,74	V	0,01	V	99,41	V	0,00	V	0,54	V	139,17	V	30962	V
2020/09/28 23	SR	32,22	V	0,01	V	83,00	V	0,00	V	0,47	V	139,28	V	30280	V
2020/09/28 24	SR	36,92	V	0,56	V	87,57	V	0,03	V	0,43	V	139,41	V	30161	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-37.5	0.0-1.2	76.7-123.8	0.0-0.8	0.4-1.2	135.5-141.8	29453.0-31611.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.2	0.2	100.5	0.1	0.5	139.1	30777.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/29 01	SR	26,05	V	0,01	V	90,01	V	0,00	V	0,39	V	139,21	V	30026	V
2020/09/29 02	SR	20,11	V	0,01	V	98,38	V	0,00	V	0,39	V	139,67	V	30226	V
2020/09/29 03	SR	26,55	V	0,01	V	91,99	V	0,00	V	0,36	V	139,97	V	29985	V
2020/09/29 04	SR	29,11	V	0,28	V	99,06	V	0,02	V	0,40	V	140,34	V	30446	V
2020/09/29 05	SR	9,54	V	0,01	V	131,80	V	0,05	V	0,47	V	141,47	V	31463	V
2020/09/29 06	SR	17,78	V	0,01	V	99,73	V	0,02	V	0,49	V	142,37	V	31575	V
2020/09/29 07	SR	22,62	V	0,01	V	80,54	V	0,00	V	0,68	V	142,51	V	32225	V
2020/09/29 08	SR	33,47	V	0,73	V	77,08	V	0,26	V	0,50	V	140,52	V	31952	V
2020/09/29 09	SR	34,70	V	0,01	V	65,54	V	0,00	V	0,47	V	139,42	V	31293	V
2020/09/29 10	SR	32,70	V	0,01	V	73,15	V	0,00	V	0,46	V	139,46	V	31641	V
2020/09/29 11	SR	18,57	V	0,01	V	95,36	V	0,00	V	0,48	V	139,80	V	31739	V
2020/09/29 12	SR	23,99	V	0,56	V	108,04	V	0,12	V	0,49	V	140,67	V	32092	V
2020/09/29 13	SR	15,74	V	0,01	V	123,36	V	0,00	V	0,47	V	141,03	V	32187	V
2020/09/29 14	SR	20,17	V	0,01	V	106,68	V	0,00	V	0,49	V	141,62	V	31926	V
2020/09/29 15	SR	23,26	V	0,04	V	100,62	V	0,00	V	0,49	V	142,34	V	31952	V
2020/09/29 16	SR	30,26	V	0,02	V	99,93	V	0,00	V	0,47	V	142,73	V	31883	V
2020/09/29 17	SR	19,32	V	0,01	V	115,57	V	0,00	V	0,45	V	142,73	V	31938	V
2020/09/29 18	SR	46,42	V	1,28	V	115,00	V	0,14	V	0,52	V	142,32	V	31585	V
2020/09/29 19	SR	159,09	V	5,42	V	83,39	V	0,37	V	0,39	V	139,89	V	29157	V
2020/09/29 20	SR	31,24	V	0,06	V	103,19	V	0,00	V	0,46	V	140,04	V	31783	V
2020/09/29 21	SR	102,77	V	0,70	V	62,65	V	0,00	V	0,43	V	141,50	V	31586	V
2020/09/29 22	SR	99,63	V	0,74	V	55,53	V	0,03	V	0,40	V	141,84	V	31682	V
2020/09/29 23	SR	26,55	V	0,01	V	89,36	V	0,00	V	0,73	V	141,83	V	30652	V
2020/09/29 24	SR	19,54	V	0,01	V	155,24	V	0,06	V	0,62	V	131,56	V	18120	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-159.1	0.0-5.4	55.5-155.2	0.0-0.4	0.4-0.7	131.6-142.7	18119.7-32224.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37	0.4	96.7	0	0.5	140.6	30796.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2020/09/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2020/09/30 01	SR	81,82	V	1,79	V	82,97	V	0,06	V	0,40	V	133,05	V	32133	V
2020/09/30 02	SR	29,27	V	0,01	V	91,54	V	0,00	V	0,40	V	137,81	V	31721	V
2020/09/30 03	SR	14,10	V	0,01	V	113,23	V	0,00	V	0,47	V	139,77	V	31785	V
2020/09/30 04	SR	18,63	V	0,01	V	96,86	V	0,00	V	0,47	V	140,48	V	31543	V
2020/09/30 05	SR	13,57	V	0,01	V	105,23	V	0,00	V	0,47	V	140,70	V	31548	V
2020/09/30 06	SR	31,14	V	0,61	V	88,21	V	0,12	V	0,53	V	140,34	V	31293	V
2020/09/30 07	SR	95,74	V	0,34	V	43,40	V	0,00	V	0,68	V	139,68	V	30834	V
2020/09/30 08	SR	74,76	V	0,40	V	49,81	V	0,00	V	0,84	V	139,00	V	30987	V
2020/09/30 09	SR	78,92	V	0,12	V	51,82	V	0,00	V	0,68	V	140,82	V	31866	V
2020/09/30 10	SR	75,83	V	0,09	V	52,30	V	0,00	V	1,38	V	141,95	V	30173	V
2020/09/30 11	SR	102,49	V	0,68	V	52,04	V	0,00	V	0,79	V	139,48	V	30363	V
2020/09/30 12	SR	69,30	V	0,78	V	66,33	V	0,10	V	0,60	V	138,46	V	31313	V
2020/09/30 13	SR	29,86	V	0,02	V	89,35	V	0,00	V	0,52	V	139,16	V	31538	V
2020/09/30 14	SR	76,79	V	0,36	V	67,27	V	0,00	V	0,49	V	139,12	V	31251	V
2020/09/30 15	SR	24,12	V	0,01	V	97,72	V	0,00	V	0,45	V	139,31	V	31384	V
2020/09/30 16	SR	32,10	V	0,01	V	87,09	V	0,00	V	0,57	V	139,79	V	31682	V
2020/09/30 17	SR	40,20	V	0,01	V	75,80	V	0,00	V	0,48	V	139,43	V	31672	V
2020/09/30 18	SR	77,59	V	0,06	V	55,21	V	0,00	V	0,46	V	139,70	V	31377	V
2020/09/30 19	SR	59,26	V	0,03	V	60,09	V	0,00	V	0,48	V	140,24	V	31455	V
2020/09/30 20	SR	65,72	V	0,52	V	69,94	V	0,01	V	0,50	V	141,19	V	31463	V
2020/09/30 21	SR	30,96	V	0,01	V	95,47	V	0,00	V	0,49	V	142,12	V	31593	V
2020/09/30 22	SR	65,65	V	0,43	V	82,12	V	0,00	V	0,41	V	142,57	V	31307	V
2020/09/30 23	SR	44,17	V	0,12	V	87,91	V	0,00	V	0,39	V	142,73	V	30952	V
2020/09/30 24	SR	33,11	V	0,01	V	77,82	V	0,00	V	0,41	V	143,00	V	30906	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.6-102.5	0.0-1.8	43.4-113.2	0.0-0.1	0.4-1.4	133.1-143.0	30173.4-32132.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.7	0.3	76.6	0	0.6	140	31339.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

