


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/29 01	SR	7,97	V	0,63	V	104,54	V	0,00	V	0,55	V	141,83	V	32848	V
2021/09/29 02	SR	13,44	V	0,64	V	96,20	V	0,00	V	0,53	V	142,07	V	32771	V
2021/09/29 03	SR	69,27	V	0,92	V	59,76	V	0,00	V	0,52	V	142,92	V	32329	V
2021/09/29 04	SR	60,38	V	0,84	V	64,31	V	0,00	V	0,50	V	143,35	V	32229	V
2021/09/29 05	SR	75,77	V	1,20	V	68,35	V	0,02	V	0,52	V	143,57	V	32231	V
2021/09/29 06	SR	26,88	V	0,70	V	84,42	V	0,00	V	0,51	V	144,01	V	32476	V
2021/09/29 07	SR	30,59	V	0,81	V	83,08	V	0,00	V	0,56	V	144,43	V	32460	V
2021/09/29 08	SR	36,74	V	0,84	V	83,26	V	0,00	V	0,54	V	144,91	V	32246	V
2021/09/29 09	SR	44,40	V	0,81	V	76,36	V	0,00	V	0,66	V	143,62	V	31782	V
2021/09/29 10	SR	33,80	V	0,81	V	89,73	V	0,00	V	0,55	V	141,28	V	32023	V
2021/09/29 11	SR	30,29	V	0,69	V	94,35	V	0,00	V	0,58	V	141,68	V	32248	V
2021/09/29 12	SR	34,07	V	0,70	V	93,17	V	0,00	V	0,59	V	142,01	V	32194	V
2021/09/29 13	SR	66,90	V	0,91	V	79,67	V	0,00	V	0,54	V	142,15	V	31621	V
2021/09/29 14	SR	54,42	V	0,85	V	85,23	V	0,00	V	0,65	V	142,07	V	31990	V
2021/09/29 15	SR	91,17	V	1,40	V	73,14	V	0,08	V	0,52	V	141,82	V	31907	V
2021/09/29 16	SR	53,58	V	0,79	V	82,19	V	0,00	V	0,46	V	141,59	V	32052	V
2021/09/29 17	SR	38,56	V	0,66	V	82,29	V	0,00	V	0,48	V	141,88	V	32260	V
2021/09/29 18	SR	44,39	V	0,74	V	80,48	V	0,00	V	0,52	V	142,94	V	32658	V
2021/09/29 19	SR	82,46	V	0,92	V	65,84	V	0,00	V	0,50	V	143,41	V	32240	V
2021/09/29 20	SR	62,68	V	0,77	V	69,04	V	0,00	V	0,60	V	142,51	V	32206	V
2021/09/29 21	SR	65,13	V	0,78	V	69,33	V	0,00	V	0,49	V	141,87	V	32292	V
2021/09/29 22	SR	28,96	V	0,62	V	93,36	V	0,00	V	0,48	V	141,82	V	32828	V
2021/09/29 23	SR	43,75	V	0,62	V	72,14	V	0,00	V	0,47	V	142,67	V	32521	V
2021/09/29 24	SR	60,74	V	0,75	V	59,15	V	0,00	V	0,47	V	143,45	V	32314	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.0-91.2	0.6-1.4	59.1-104.5	0.0-0.1	0.5-0.7	141.3-144.9	31621.0-32848.4
Supero. Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.2	0.8	79.6	0	0.5	142.7	32280.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/30 01	SR	50,90	V	0,76	V	68,14	V	0,00	V	0,45	V	144,01	V	32359	V
2021/09/30 02	SR	58,16	V	0,85	V	69,26	V	0,00	V	0,44	V	144,72	V	32302	V
2021/09/30 03	SR	42,58	V	0,71	V	79,06	V	0,00	V	0,42	V	145,27	V	32430	V
2021/09/30 04	SR	40,23	V	0,63	V	82,87	V	0,00	V	0,40	V	145,61	V	32499	V
2021/09/30 05	SR	44,19	V	0,66	V	80,65	V	0,00	V	0,43	V	145,95	V	32343	V
2021/09/30 06	SR	36,15	V	0,70	V	82,87	V	0,00	V	0,46	V	146,14	V	32370	V
2021/09/30 07	SR	26,95	V	0,70	V	86,36	V	0,00	V	0,47	V	146,38	V	33002	V
2021/09/30 08	SR	29,40	V	0,67	V	84,44	V	0,00	V	0,50	V	146,74	V	32632	V
2021/09/30 09	SR	36,26	V	0,74	V	84,85	V	0,00	V	0,52	V	147,08	V	32548	V
2021/09/30 10	SR	57,00	V	0,75	V	69,26	V	0,00	V	0,48	V	147,31	V	32220	V
2021/09/30 11	SR	76,70	V	0,97	V	65,47	V	0,00	V	0,50	V	147,11	V	32023	V
2021/09/30 12	SR	37,90	V	0,67	V	83,44	V	0,00	V	0,65	V	147,25	V	32416	V
2021/09/30 13	SR	24,58	V	0,61	V	92,55	V	0,00	V	0,49	V	144,00	V	32353	V
2021/09/30 14	SR	19,55	V	0,62	V	98,42	V	0,00	V	0,51	V	143,53	V	32674	V
2021/09/30 15	SR	39,57	V	0,74	V	79,40	V	0,00	V	0,48	V	144,12	V	32078	V
2021/09/30 16	SR	60,06	V	0,89	V	70,68	V	0,01	V	0,52	V	143,91	V	31627	V
2021/09/30 17	SR	25,52	V	0,69	V	86,57	V	0,00	V	2,55	V	142,67	V	31855	V
2021/09/30 18	SR	43,42	V	0,78	V	64,74	V	0,00	V	0,63	V	140,76	V	32275	V
2021/09/30 19	SR	54,22	V	0,82	V	56,98	V	0,01	V	0,60	V	141,44	V	32258	V
2021/09/30 20	SR	41,31	V	0,74	V	66,57	V	0,01	V	0,61	V	141,60	V	32169	V
2021/09/30 21	SR	34,82	V	0,68	V	77,09	V	0,00	V	0,46	V	139,91	V	31832	V
2021/09/30 22	SR	40,89	V	0,75	V	74,67	V	0,01	V	0,51	V	138,93	V	32205	V
2021/09/30 23	SR	29,67	V	0,67	V	76,93	V	0,00	V	0,57	V	139,65	V	32607	V
2021/09/30 24	SR	20,95	V	0,71	V	85,91	V	0,00	V	0,59	V	140,24	V	32589	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.5-76.7	0.6-1.0	57.0-98.4	0.0-0.0	0.4-2.5	138.9-147.3	31626.5-33001.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.5	0.7	77.8	0	0.6	143.9	32319.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 