

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/06 01	SR	123,07	V	2,86	V	47,86	V	0,01	V	0,69	V	143,20	V	33857	V
2021/09/06 02	SR	93,91	V	2,51	V	54,68	V	0,00	V	0,72	V	143,89	V	33786	V
2021/09/06 03	SR	52,55	V	2,06	V	71,77	V	0,00	V	0,75	V	144,19	V	33934	V
2021/09/06 04	SR	67,41	V	2,55	V	63,62	V	0,00	V	0,77	V	144,69	V	33800	V
2021/09/06 05	SR	98,54	V	3,42	V	57,80	V	0,01	V	0,80	V	145,27	V	33815	V
2021/09/06 06	SR	68,09	V	2,74	V	63,96	V	0,00	V	0,84	V	145,14	V	33853	V
2021/09/06 07	SR	46,52	V	1,97	V	66,01	V	0,00	V	0,83	V	143,52	V	34569	V
2021/09/06 08	SR	87,19	V	2,86	V	53,59	V	0,00	V	0,75	V	141,56	V	34560	V
2021/09/06 09	SR	63,18	V	2,24	V	60,55	V	0,00	V	0,74	V	141,59	V	34644	V
2021/09/06 10	SR	57,18	V	2,28	V	66,23	V	0,37	V	0,79	V	141,56	V	34672	V
2021/09/06 11	SR	54,19	V	1,74	V	65,65	V	0,00	V	0,69	V	141,38	V	34648	V
2021/09/06 12	SR	33,67	V	1,31	V	74,67	V	0,00	V	0,62	V	141,89	V	34654	V
2021/09/06 13	SR	39,81	V	1,35	V	75,56	V	0,00	V	0,60	V	142,50	V	34516	V
2021/09/06 14	SR	43,50	V	1,40	V	72,01	V	0,00	V	0,88	V	142,94	V	34458	V
2021/09/06 15	SR	69,51	V	2,30	V	62,97	V	0,00	V	3,20	V	139,26	V	33181	V
2021/09/06 16	SR	35,33	V	1,61	V	77,79	V	0,00	V	1,30	V	138,91	V	33888	V
2021/09/06 17	SR	39,13	V	1,84	V	71,32	V	0,00	V	2,70	V	139,29	V	33663	V
2021/09/06 18	SR	141,98	V	6,27	V	70,21	V	0,16	V	0,72	V	137,26	V	34506	V
2021/09/06 19	SR	117,98	V	5,81	V	85,25	V	0,28	V	0,75	V	137,19	V	34969	V
2021/09/06 20	SR	10,95	V	1,45	V	114,05	V	0,00	V	0,68	V	138,06	V	34732	V
2021/09/06 21	SR	86,05	V	3,31	V	62,15	V	0,04	V	0,66	V	138,67	V	34313	V
2021/09/06 22	SR	124,78	V	5,03	V	57,36	V	0,18	V	0,74	V	139,31	V	34032	V
2021/09/06 23	SR	95,13	V	4,02	V	61,85	V	0,08	V	0,69	V	140,05	V	34025	V
2021/09/06 24	SR	64,45	V	1,55	V	48,02	V	0,00	V	0,62	V	141,07	V	33555	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.0-142.0	1.3-6.3	47.9-114.0	0.0-0.4	0.6-3.2	137.2-145.3	33180.5-34969.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.4	2.7	66.9	0	0.9	141.3	34192.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/07 01	SR	41,11	V	1,35	V	65,63	V	0,02	V	0,57	V	141,59	V	33710	V
2021/09/07 02	SR	21,34	V	1,07	V	75,14	V	0,00	V	0,60	V	141,97	V	34079	V
2021/09/07 03	SR	50,49	V	1,30	V	55,15	V	0,00	V	0,51	V	142,26	V	33396	V
2021/09/07 04	SR	74,64	V	1,64	V	48,51	V	0,00	V	0,47	V	142,43	V	33044	V
2021/09/07 05	SR	71,47	V	1,61	V	53,44	V	0,00	V	0,48	V	142,61	V	32986	V
2021/09/07 06	SR	44,50	V	1,34	V	67,55	V	0,00	V	0,49	V	143,14	V	33271	V
2021/09/07 07	SR	37,38	V	1,32	V	68,07	V	0,00	V	0,62	V	143,87	V	33842	V
2021/09/07 08	SR	33,23	V	1,31	V	76,13	V	0,00	V	0,64	V	144,28	V	33925	V
2021/09/07 09	SR	55,77	V	2,20	V	75,22	V	0,00	V	0,62	V	144,49	V	33885	V
2021/09/07 10	SR	55,26	V	2,25	V	71,90	V	0,02	V	0,65	V	144,60	V	33825	V
2021/09/07 11	SR	49,52	V	1,82	V	67,65	V	0,00	V	0,66	V	144,67	V	33738	V
2021/09/07 12	SR	27,78	V	1,26	V	74,93	V	0,00	V	0,63	V	145,11	V	33554	V
2021/09/07 13	SR	21,33	V	1,09	V	76,49	V	0,00	V	0,64	V	145,40	V	33349	V
2021/09/07 14	SR	19,95	V	1,12	V	74,95	V	0,00	V	0,78	V	145,80	V	33291	V
2021/09/07 15	SR	10,83	V	1,36	V	98,59	V	0,00	V	0,68	V	143,63	V	33411	V
2021/09/07 16	SR	55,48	V	1,82	V	64,76	V	0,00	V	0,60	V	141,88	V	33259	V
2021/09/07 17	SR	154,75	V	3,11	V	37,29	V	0,03	V	0,62	V	142,96	V	32818	V
2021/09/07 18	SR	86,56	V	1,90	V	55,76	V	0,00	V	0,70	V	143,61	V	33142	V
2021/09/07 19	SR	72,97	V	1,67	V	51,79	V	0,01	V	0,70	V	143,98	V	33289	V
2021/09/07 20	SR	132,64	V	2,89	V	37,36	V	0,01	V	0,68	V	144,11	V	33350	V
2021/09/07 21	SR	134,17	V	3,65	V	48,29	V	0,04	V	0,67	V	144,12	V	33588	V
2021/09/07 22	SR	118,43	V	4,97	V	63,48	V	0,54	V	0,85	V	143,82	V	33763	V
2021/09/07 23	SR	86,95	V	3,53	V	70,38	V	0,03	V	0,66	V	143,68	V	34002	V
2021/09/07 24	SR	103,28	V	3,83	V	70,93	V	0,03	V	0,57	V	143,97	V	33999	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-154.7	1.1-5.0	37.3-98.6	0.0-0.5	0.5-0.9	141.6-145.8	32818.4-34078.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65	2.1	64.6	0	0.6	143.7	33521.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/09/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/09/08 01	SR	81,49	V	2,92	V	77,43	V	0,02	V	0,61	V	144,37	V	34065	V
2021/09/08 02	SR	54,85	V	2,48	V	84,00	V	0,00	V	0,62	V	144,80	V	34017	V
2021/09/08 03	SR	59,72	V	2,76	V	85,78	V	0,00	V	0,61	V	145,25	V	34009	V
2021/09/08 04	SR	125,14	V	5,64	V	77,92	V	0,22	V	0,63	V	145,81	V	33871	V
2021/09/08 05	SR	77,34	V	3,70	V	86,21	V	0,03	V	0,68	V	145,93	V	34101	V
2021/09/08 06	SR	25,28	V	1,70	V	89,91	V	0,00	V	0,74	V	145,82	V	34290	V
2021/09/08 07	SR	54,89	V	2,79	V	83,23	V	0,01	V	0,96	V	146,30	V	33911	V
2021/09/08 08	SR	48,47	V	2,37	V	86,84	V	0,00	V	0,82	V	146,85	V	33700	V
2021/09/08 09	SR	33,01	V	1,78	V	93,18	V	0,00	V	0,77	V	147,22	V	33892	V
2021/09/08 10	SR	48,62	V	2,41	V	86,80	V	0,00	V	0,62	V	145,77	V	33711	V
2021/09/08 11	SR	44,26	V	2,23	V	83,21	V	0,00	V	0,61	V	144,93	V	33825	V
2021/09/08 12	SR	92,22	V	3,85	V	65,30	V	0,05	V	0,66	V	145,06	V	33532	V
2021/09/08 13	SR	63,37	V	2,98	V	66,56	V	0,00	V	0,67	V	145,17	V	33610	V
2021/09/08 14	SR	110,14	V	5,06	V	56,21	V	0,06	V	0,67	V	145,36	V	33447	V
2021/09/08 15	SR	91,41	V	4,51	V	62,46	V	0,08	V	0,65	V	145,95	V	33474	V
2021/09/08 16	SR	46,48	V	2,50	V	73,12	V	0,03	V	0,66	V	146,24	V	33610	V
2021/09/08 17	SR	75,08	V	2,67	V	66,97	V	0,01	V	0,63	V	146,16	V	33477	V
2021/09/08 18	SR	102,45	V	3,14	V	61,89	V	0,03	V	0,69	V	146,68	V	33393	V
2021/09/08 19	SR	62,53	V	2,15	V	80,77	V	0,01	V	0,73	V	145,87	V	33481	V
2021/09/08 20	SR	90,56	V	2,49	V	70,60	V	0,01	V	2,83	V	142,54	V	32542	V
2021/09/08 21	SR	107,87	V	3,18	V	76,60	V	0,09	V	0,54	V	138,99	V	33601	V
2021/09/08 22	SR	76,88	V	2,22	V	82,77	V	0,03	V	0,48	V	139,55	V	33626	V
2021/09/08 23	SR	79,27	V	2,07	V	75,02	V	0,02	V	0,46	V	140,51	V	33268	V
2021/09/08 24	SR	46,62	V	1,26	V	82,28	V	0,00	V	0,50	V	141,68	V	33568	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.3-125.1	1.3-5.6	56.2-93.2	0.0-0.2	0.5-2.8	139.0-147.2	32542.4-34289.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.7	2.9	77.3	0	0.7	144.7	33667.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 