

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/08 01	SR	101,31	V	0,65	V	135,23	V	0,09	V	0,47	V	145,18	V	32354	V
2025/09/08 02	SR	111,36	V	0,34	V	128,46	V	0,02	V	0,45	V	145,34	V	32224	V
2025/09/08 03	SR	74,39	V	0,05	V	134,52	V	0,00	V	0,48	V	145,22	V	32384	V
2025/09/08 04	SR	129,04	V	0,33	V	113,35	V	0,01	V	0,44	V	144,93	V	31914	V
2025/09/08 05	SR	130,23	V	0,60	V	126,10	V	0,06	V	0,45	V	144,74	V	32095	V
2025/09/08 06	SR	92,48	V	0,42	V	136,02	V	0,06	V	0,50	V	144,96	V	32285	V
2025/09/08 07	SR	78,69	V	0,09	V	132,69	V	0,00	V	0,46	V	144,93	V	32097	V
2025/09/08 08	SR	166,04	V	0,34	V	102,04	V	0,03	V	0,42	V	144,55	V	31519	V
2025/09/08 09	SR	121,12	V	0,39	V	116,16	V	0,05	V	0,51	V	144,63	V	31904	V
2025/09/08 10	SR	163,88	V	1,53	V	115,27	V	0,21	V	0,46	V	143,86	V	31407	V
2025/09/08 11	SR	153,14	V	0,65	V	115,31	V	0,12	V	1,42	V	144,78	V	31272	V
2025/09/08 12	SR	142,18	V	0,24	V	119,43	V	0,00	V	1,61	V	142,56	V	31488	V
2025/09/08 13	SR	102,71	V	0,14	V	129,85	V	0,00	V	0,55	V	141,43	V	31880	V
2025/09/08 14	SR	100,97	V	0,20	V	127,09	V	0,00	V	0,54	V	142,29	V	31963	V
2025/09/08 15	SR	55,10	V	0,03	V	144,25	V	0,00	V	0,58	V	143,07	V	32493	V
2025/09/08 16	SR	134,72	V	1,29	V	137,77	V	0,13	V	0,56	V	143,08	V	31839	V
2025/09/08 17	SR	105,04	V	0,20	V	129,19	V	0,00	V	0,58	V	142,79	V	31855	V
2025/09/08 18	SR	93,84	V	0,12	V	128,46	V	0,00	V	0,62	V	143,09	V	31911	V
2025/09/08 19	SR	81,47	V	0,02	V	123,33	V	0,00	V	0,70	V	144,26	V	31980	V
2025/09/08 20	SR	101,65	V	0,65	V	126,13	V	0,04	V	0,79	V	144,54	V	31763	V
2025/09/08 21	SR	144,90	V	0,78	V	125,29	V	0,03	V	0,77	V	145,31	V	31722	V
2025/09/08 22	SR	156,64	V	0,56	V	128,22	V	0,01	V	0,66	V	145,98	V	32051	V
2025/09/08 23	SR	98,93	V	0,26	V	139,99	V	0,00	V	0,63	V	145,83	V	32278	V
2025/09/08 24	SR	191,89	V	2,67	V	121,88	V	0,35	V	0,60	V	145,88	V	32001	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	55.1-191.9	0.0-2.7	102.0-144.2	0.0-0.3	0.4-1.6	141.4-146.0	31271.8-32493.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	118	0.5	126.5	0.1	0.6	144.3	31944.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianluigi Pisu

RESPONSABILE IMPIANTO:


[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/09 01	SR	188,30	V	1,11	V	124,09	V	0,04	V	0,63	V	145,78	V	32095	V
2025/09/09 02	SR	210,43	V	2,07	V	135,81	V	0,14	V	0,57	V	144,88	V	31317	V
2025/09/09 03	SR	48,59	V	0,08	V	178,13	V	0,00	V	0,64	V	145,34	V	32084	V
2025/09/09 04	SR	28,90	V	0,02	V	216,54	V	0,00	V	0,67	V	145,65	V	32302	V
2025/09/09 05	SR	50,53	V	0,08	V	181,77	V	0,00	V	0,69	V	145,76	V	32185	V
2025/09/09 06	SR	206,45	V	2,77	V	116,59	V	0,27	V	0,60	V	145,34	V	30820	V
2025/09/09 07	SR	126,91	V	2,71	V	139,09	V	0,55	V	0,57	V	145,42	V	31211	V
2025/09/09 08	SR	77,77	V	0,23	V	145,24	V	0,01	V	0,68	V	145,41	V	31838	V
2025/09/09 09	SR	93,14	V	0,22	V	132,97	V	0,01	V	0,68	V	145,31	V	31506	V
2025/09/09 10	SR	156,05	V	1,44	V	121,03	V	0,12	V	0,64	V	144,67	V	31463	V
2025/09/09 11	SR	236,68	V	4,89	V	105,65	V	0,95	V	0,64	V	143,24	V	30668	V
2025/09/09 12	SR	161,50	V	1,65	V	110,45	V	0,09	V	0,60	V	141,25	V	30555	V
2025/09/09 13	SR	176,32	V	2,95	V	108,27	V	0,60	V	0,54	V	140,93	V	30624	V
2025/09/09 14	SR	129,96	V	0,89	V	118,55	V	0,08	V	0,54	V	141,04	V	30560	V
2025/09/09 15	SR	104,35	V	0,36	V	130,78	V	0,01	V	0,63	V	142,53	V	31569	V
2025/09/09 16	SR	205,46	V	1,91	V	112,04	V	0,16	V	0,59	V	144,02	V	31403	V
2025/09/09 17	SR	85,20	V	0,14	V	133,99	V	0,00	V	0,64	V	144,47	V	31695	V
2025/09/09 18	SR	194,35	V	2,56	V	120,71	V	0,39	V	0,62	V	144,29	V	31510	V
2025/09/09 19	SR	58,07	V	0,01	V	146,97	V	0,00	V	0,59	V	144,43	V	31900	V
2025/09/09 20	SR	73,40	V	0,14	V	135,62	V	0,01	V	0,59	V	144,26	V	31908	V
2025/09/09 21	SR	143,42	V	0,54	V	109,81	V	0,03	V	0,61	V	143,84	V	31662	V
2025/09/09 22	SR	152,69	V	0,33	V	99,65	V	0,01	V	0,60	V	143,36	V	31419	V
2025/09/09 23	SR	252,92	V	3,33	V	88,84	V	0,43	V	0,63	V	142,82	V	31231	V
2025/09/09 24	SR	50,77	V	0,18	V	176,79	V	0,00	V	0,45	V	138,67	V	25227	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.9-252.9	0.0-4.9	88.8-216.5	0.0-1.0	0.4-0.7	138.7-145.8	25227.0-32302.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	133.8	1.3	132.9	0.2	0.6	143.9	31198
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/10 01	SR	9,21	V	0,01	V	200,62	V	0,00	V	0,51	V	134,50	V	29806	V
2025/09/10 02	SR	63,37	V	0,06	V	140,64	V	0,00	V	0,60	V	141,35	V	32155	V
2025/09/10 03	SR	188,52	V	0,93	V	96,16	V	0,04	V	0,52	V	142,14	V	31304	V
2025/09/10 04	SR	121,54	V	0,46	V	115,06	V	0,01	V	0,55	V	142,77	V	31729	V
2025/09/10 05	SR	41,91	V	0,02	V	151,17	V	0,00	V	0,62	V	140,25	V	24578	V
2025/09/10 06	SR	14,58	V	0,01	V	202,79	V	0,00	V	0,51	V	134,93	V	28806	V
2025/09/10 07	SR	65,96	V	0,05	V	121,49	V	0,00	V	0,68	V	143,01	V	31705	V
2025/09/10 08	SR	54,42	V	0,01	V	130,77	V	0,00	V	0,76	V	145,35	V	32010	V
2025/09/10 09	SR	156,42	V	0,76	V	94,73	V	0,08	V	0,58	V	144,92	V	31315	V
2025/09/10 10	SR	120,41	V	0,04	V	106,17	V	0,00	V	0,69	V	143,76	V	31035	V
2025/09/10 11	SR	114,63	V	0,10	V	114,43	V	0,00	V	0,68	V	143,39	V	31416	V
2025/09/10 12	SR	217,08	V	1,15	V	88,55	V	0,03	V	0,66	V	144,61	V	31454	V
2025/09/10 13	SR	182,54	V	0,85	V	95,91	V	0,02	V	0,71	V	145,45	V	31262	V
2025/09/10 14	SR	251,47	V	1,97	V	79,24	V	0,14	V	0,74	V	144,81	V	30897	V
2025/09/10 15	SR	196,01	V	2,88	V	92,90	V	0,37	V	0,74	V	144,28	V	30885	V
2025/09/10 16	SR	95,27	V	0,16	V	120,16	V	0,00	V	0,77	V	144,54	V	31192	V
2025/09/10 17	SR	217,03	V	3,96	V	101,63	V	0,84	V	0,75	V	145,02	V	30928	V
2025/09/10 18	SR	177,69	V	1,73	V	106,90	V	0,12	V	0,78	V	145,36	V	31154	V
2025/09/10 19	SR	205,70	V	4,15	V	114,46	V	0,62	V	0,82	V	145,91	V	30991	V
2025/09/10 20	SR	113,28	V	1,62	V	135,43	V	0,47	V	0,80	V	146,18	V	31120	V
2025/09/10 21	SR	131,30	V	0,70	V	134,11	V	0,07	V	0,75	V	145,81	V	31367	V
2025/09/10 22	SR	165,76	V	0,32	V	132,32	V	0,00	V	0,72	V	145,49	V	31603	V
2025/09/10 23	SR	111,87	V	0,04	V	146,43	V	0,00	V	0,68	V	145,28	V	31697	V
2025/09/10 24	SR	153,85	V	0,23	V	141,17	V	0,00	V	0,70	V	145,29	V	31802	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-251.5	0.0-4.2	79.2-202.8	0.0-0.8	0.5-0.8	134.5-146.2	24577.7-32154.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	132.1	0.9	123.5	0.1	0.7	148.5	30925.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/11 01	SR	36,27	V	0,01	V	203,24	V	0,00	V	0,78	V	144,89	V	31882	V
2025/09/11 02	SR	62,32	V	0,28	V	186,39	V	0,00	V	0,80	V	143,79	V	31913	V
2025/09/11 03	SR	146,77	V	1,75	V	141,12	V	0,29	V	0,83	V	144,90	V	31544	V
2025/09/11 04	SR	67,66	V	0,14	V	173,28	V	0,00	V	0,94	V	145,04	V	31758	V
2025/09/11 05	SR	80,94	V	0,07	V	146,59	V	0,00	V	0,95	V	145,26	V	31584	V
2025/09/11 06	SR	102,06	V	0,17	V	139,48	V	0,00	V	0,98	V	145,08	V	31623	V
2025/09/11 07	SR	185,79	V	0,46	V	212,24	V	0,01	V	1,91	V	141,46	V	29176	V
2025/09/11 08	SR	186,33	V	6,57	V	128,76	V	3,08	V	0,94	V	142,03	V	31299	V
2025/09/11 09	SR	131,74	V	0,63	V	120,31	V	0,01	V	1,02	V	145,44	V	31288	V
2025/09/11 10	SR	255,99	V	3,72	V	101,98	V	0,52	V	1,07	V	146,13	V	31246	V
2025/09/11 11	SR	141,33	V	0,48	V	109,66	V	0,00	V	1,25	V	145,88	V	31412	V
2025/09/11 12	SR	184,70	V	0,91	V	105,15	V	0,04	V	1,44	V	145,83	V	31708	V
2025/09/11 13	SR	138,31	V	0,26	V	112,80	V	0,00	V	1,31	V	145,94	V	31934	V
2025/09/11 14	SR	67,79	V	0,01	V	128,66	V	0,00	V	1,50	V	146,23	V	32053	V
2025/09/11 15	SR	61,57	V	0,01	V	137,91	V	0,00	V	1,68	V	146,02	V	32129	V
2025/09/11 16	SR	78,69	V	0,02	V	109,50	V	0,00	V	1,61	V	145,83	V	32159	V
2025/09/11 17	SR	181,70	V	0,40	V	81,16	V	0,01	V	1,69	V	145,83	V	31823	V
2025/09/11 18	SR	294,58	V	2,10	V	90,24	V	0,04	V	1,94	V	146,05	V	31963	V
2025/09/11 19	SR	249,89	V	4,25	V	114,68	V	0,29	V	1,87	V	146,25	V	32057	V
2025/09/11 20	SR	118,95	V	1,60	V	148,08	V	0,01	V	2,31	V	145,78	V	32078	V
2025/09/11 21	SR	209,69	V	5,15	V	133,38	V	0,22	V	2,44	V	145,36	V	32294	V
2025/09/11 22	SR	122,13	V	1,96	V	143,39	V	0,07	V	2,57	V	145,52	V	32267	V
2025/09/11 23	SR	119,73	V	1,36	V	150,82	V	0,00	V	2,77	V	145,59	V	32335	V
2025/09/11 24	SR	77,68	V	0,50	V	151,58	V	0,00	V	2,89	V	145,51	V	32246	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.3-294.6	0.0-6.6	81.2-212.2	0.0-3.1	0.8-2.9	141.5-146.3	29175.9-32335.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	137.6	1.4	136.3	0.2	1.6	145.2	31740.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/12 01	SR	77,74	V	0,03	V	122,67	V	0,00	V	1,73	V	143,72	V	27531	V
2025/09/12 02	SR	47,97	V	0,08	V	179,79	V	0,00	V	1,82	V	142,31	V	31106	V
2025/09/12 03	SR	135,87	V	0,08	V	101,41	V	0,00	V	1,96	V	146,51	V	31767	V
2025/09/12 04	SR	92,28	V	0,02	V	113,28	V	0,00	V	1,92	V	145,90	V	31913	V
2025/09/12 05	SR	82,14	V	0,01	V	115,12	V	0,00	V	2,04	V	145,81	V	31962	V
2025/09/12 06	SR	139,82	V	0,20	V	93,95	V	0,00	V	2,16	V	145,90	V	31902	V
2025/09/12 07	SR	78,06	V	0,10	V	114,10	V	0,00	V	5,67	V	144,84	V	31286	V
2025/09/12 08	SR	174,50	V	1,53	V	103,46	V	0,07	V	2,69	V	141,11	V	31513	V
2025/09/12 09	SR	227,47	V	2,45	V	92,31	V	0,21	V	2,09	V	140,28	V	31188	V
2025/09/12 10	SR	123,12	V	0,26	V	115,20	V	0,00	V	1,97	V	141,94	V	31319	V
2025/09/12 11	SR	160,61	V	0,90	V	113,13	V	0,05	V	2,12	V	143,25	V	31527	V
2025/09/12 12	SR	84,42	V	0,03	V	126,64	V	0,00	V	2,13	V	143,85	V	31840	V
2025/09/12 13	SR	63,15	V	0,01	V	137,83	V	0,00	V	1,95	V	144,38	V	32098	V
2025/09/12 14	SR	93,55	V	0,02	V	124,75	V	0,00	V	2,05	V	144,90	V	31989	V
2025/09/12 15	SR	163,18	V	0,98	V	109,70	V	0,07	V	2,02	V	145,23	V	32002	V
2025/09/12 16	SR	164,35	V	0,49	V	114,92	V	0,00	V	1,97	V	145,80	V	32010	V
2025/09/12 17	SR	169,78	V	0,76	V	119,26	V	0,02	V	2,11	V	146,14	V	31913	V
2025/09/12 18	SR	281,25	V	2,26	V	101,69	V	0,18	V	1,88	V	145,79	V	31568	V
2025/09/12 19	SR	78,96	V	0,12	V	168,27	V	0,00	V	2,01	V	146,41	V	32452	V
2025/09/12 20	SR	90,71	V	0,29	V	162,21	V	0,00	V	1,88	V	146,37	V	32611	V
2025/09/12 21	SR	97,37	V	0,18	V	161,86	V	0,00	V	1,95	V	145,96	V	32659	V
2025/09/12 22	SR	31,16	V	0,02	V	172,74	V	0,00	V	1,93	V	145,89	V	32584	V
2025/09/12 23	SR	137,20	V	1,66	V	107,17	V	0,18	V	1,99	V	145,35	V	32002	V
2025/09/12 24	SR	26,51	V	0,01	V	140,17	V	0,00	V	2,19	V	145,81	V	32259	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.5-281.2	0.0-2.5	92.3-179.8	0.0-0.2	1.7-5.7	140.3-146.5	27531.1-32659.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	117.5	0.5	125.5	0	2.2	144.7	31708.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/09/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/13 01	SR	83,27	V	0,54	V	128,93	V	0,04	V	1,62	V	144,31	V	28231	V
2025/09/13 02	SR	191,04	V	10,42	V	194,89	V	8,84	V	0,88	V	135,18	V	25723	V
2025/09/13 03	SR	106,01	V	1,36	V	151,10	V	0,12	V	2,14	V	140,52	V	31797	V
2025/09/13 04	SR	101,98	V	0,44	V	111,41	V	0,01	V	2,40	V	144,39	V	31863	V
2025/09/13 05	SR	101,66	V	1,29	V	111,26	V	0,21	V	2,37	V	145,41	V	31931	V
2025/09/13 06	SR	23,97	V	0,01	V	144,22	V	0,00	V	2,43	V	145,53	V	32102	V
2025/09/13 07	SR	106,97	V	0,36	V	107,44	V	0,00	V	2,34	V	145,24	V	31705	V
2025/09/13 08	SR	103,57	V	0,32	V	116,47	V	0,00	V	2,20	V	145,04	V	31541	V
2025/09/13 09	SR	62,59	V	0,03	V	133,33	V	0,00	V	2,37	V	145,28	V	31820	V
2025/09/13 10	SR	199,01	V	3,07	V	112,28	V	0,41	V	2,38	V	145,25	V	31151	V
2025/09/13 11	SR	176,14	V	1,35	V	114,06	V	0,05	V	2,19	V	145,12	V	31048	V
2025/09/13 12	SR	94,76	V	0,43	V	119,60	V	0,01	V	2,30	V	145,68	V	31607	V
2025/09/13 13	SR	168,58	V	0,92	V	97,13	V	0,04	V	2,37	V	145,75	V	31701	V
2025/09/13 14	SR	100,72	V	0,43	V	115,25	V	0,00	V	2,38	V	145,54	V	31800	V
2025/09/13 15	SR	40,42	V	0,01	V	137,18	V	0,00	V	2,75	V	145,89	V	32195	V
2025/09/13 16	SR	27,24	V	0,01	V	156,40	V	0,00	V	3,19	V	146,07	V	32263	V
2025/09/13 17	SR	18,28	V	0,01	V	177,74	V	0,00	V	3,42	V	145,94	V	32215	V
2025/09/13 18	SR	71,84	V	0,10	V	140,93	V	0,00	V	4,40	V	145,72	V	31840	V
2025/09/13 19	SR	103,28	V	0,79	V	146,77	V	0,05	V	5,41	V	144,65	V	31543	V
2025/09/13 20	SR	126,65	V	1,03	V	126,68	V	0,13	V	5,61	V	144,76	V	31602	V
2025/09/13 21	SR	122,86	V	0,21	V	114,20	V	0,00	V	7,03	V	144,78	V	31665	V
2025/09/13 22	SR	116,70	V	0,29	V	111,89	V	0,01	V	7,71	V	144,59	V	31443	V
2025/09/13 23	SR	124,81	V	0,36	V	110,76	V	0,00	V	7,53	V	144,74	V	31443	V
2025/09/13 24	SR	113,07	V	0,16	V	113,42	V	0,00	V	9,12	V	145,35	V	31494	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.3-199.0	0.0-10.4	97.1-194.9	0.0-8.8	0.9-9.1	135.2-146.1	25722.7-32263.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	103.6	1	128.9	0.4	3.6	144.6	31321.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/09/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/14 01	SR	101,64	V	0,10	V	122,61	V	0,00	V	10,43	V	145,86	V	31559	V
2025/09/14 02	SR	190,03	V	1,44	V	114,50	V	0,07	V	8,97	V	145,86	V	31039	V
2025/09/14 03	SR	125,29	V	0,83	V	131,88	V	0,03	V	10,16	V	145,68	V	30956	V
2025/09/14 04	SR	234,67	V	1,72	V	107,63	V	0,03	V	9,76	V	145,76	V	30776	V
2025/09/14 05	SR	188,26	V	1,63	V	110,31	V	0,09	V	9,53	V	145,97	V	30729	V
2025/09/14 06	SR	92,59	V	0,23	V	115,84	V	0,01	V	12,48	V	145,74	V	30957	V
2025/09/14 07	SR	107,55	V	0,98	V	131,26	V	0,04	V	4,02	V	145,64	V	30843	V
2025/09/14 08	SR	162,41	V	2,06	V	120,55	V	0,12	V	3,17	V	145,57	V	30718	V
2025/09/14 09	SR	81,61	V	0,18	V	126,97	V	0,00	V	4,35	V	145,57	V	30969	V
2025/09/14 10	SR	53,88	V	0,07	V	142,06	V	0,00	V	3,15	V	145,61	V	31027	V
2025/09/14 11	SR	28,42	V	0,01	V	164,88	V	0,00	V	3,10	V	145,47	V	31066	V
2025/09/14 12	SR	35,44	V	0,01	V	157,63	V	0,00	V	2,97	V	145,93	V	31045	V
2025/09/14 13	SR	38,56	V	0,01	V	158,79	V	0,00	V	2,77	V	145,85	V	30977	V
2025/09/14 14	SR	81,58	V	0,19	V	135,75	V	0,00	V	2,92	V	145,57	V	30628	V
2025/09/14 15	SR	66,11	V	0,09	V	141,40	V	0,00	V	2,88	V	145,74	V	30710	V
2025/09/14 16	SR	72,07	V	0,09	V	130,40	V	0,00	V	2,80	V	146,12	V	30769	V
2025/09/14 17	SR	72,85	V	0,14	V	129,13	V	0,00	V	2,33	V	144,88	V	26507	V
2025/09/14 18	SR	24,10	V	0,12	V	251,35	V	0,00	V	3,77	V	138,81	V	25791	V
2025/09/14 19	SR	39,17	V	0,19	V	225,88	V	0,00	V	2,54	V	138,41	V	23408	V
2025/09/14 20	SR	8,05	V	0,01	V	215,17	V	0,00	V	2,32	V	138,97	V	28283	V
2025/09/14 21	SR	76,73	V	0,11	V	135,74	V	0,00	V	3,66	V	142,40	V	29145	V
2025/09/14 22	SR	61,03	V	0,01	V	131,35	V	0,00	V	3,61	V	144,93	V	30242	V
2025/09/14 23	SR	117,69	V	0,33	V	114,12	V	0,01	V	2,69	V	144,50	V	30014	V
2025/09/14 24	SR	112,48	V	0,07	V	108,42	V	0,00	V	2,49	V	144,14	V	29656	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.0-234.7	0.0-2.1	107.6-251.3	0.0-0.1	2.3-12.5	138.4-146.1	23407.9-31558.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80.5	0.4	142.7	0	4.9	144.5	29909
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/15 01	SR	152,84	V	0,29	V	101,45	V	0,00	V	2,42	V	144,16	V	29644	V
2025/09/15 02	SR	118,38	V	0,15	V	108,92	V	0,00	V	2,47	V	144,57	V	30005	V
2025/09/15 03	SR	181,67	V	0,60	V	97,59	V	0,01	V	2,35	V	144,53	V	29827	V
2025/09/15 04	SR	81,40	V	0,01	V	116,60	V	0,00	V	2,57	V	144,93	V	30381	V
2025/09/15 05	SR	187,84	V	0,94	V	96,63	V	0,03	V	2,44	V	143,77	V	30656	V
2025/09/15 06	SR	159,47	V	1,96	V	136,42	V	0,15	V	2,31	V	142,64	V	30843	V
2025/09/15 07	SR	97,69	V	0,27	V	117,69	V	0,01	V	2,25	V	142,22	V	31334	V
2025/09/15 08	SR	97,22	V	0,32	V	117,33	V	0,01	V	2,28	V	141,72	V	31364	V
2025/09/15 09	SR	136,10	V	0,83	V	113,16	V	0,04	V	5,16	V	141,39	V	30834	V
2025/09/15 10	SR	210,88	V	2,43	V	103,05	V	0,17	V	2,55	V	137,02	V	30318	V
2025/09/15 11	SR	90,73	V	0,28	V	126,80	V	0,02	V	2,49	V	135,73	V	30898	V
2025/09/15 12	SR	108,72	V	0,45	V	122,70	V	0,03	V	2,10	V	136,17	V	30939	V
2025/09/15 13	SR	91,22	V	0,14	V	121,43	V	0,00	V	2,11	V	137,18	V	31119	V
2025/09/15 14	SR	149,85	V	0,92	V	108,84	V	0,07	V	2,12	V	137,64	V	30853	V
2025/09/15 15	SR	77,63	V	0,04	V	123,44	V	0,00	V	2,09	V	137,71	V	31104	V
2025/09/15 16	SR	89,12	V	0,04	V	121,04	V	0,00	V	8,21	V	114,69	V	29384	V
2025/09/15 17	SR	196,97	V	2,59	V	104,89	V	0,32	V	3,20	V	108,97	V	29525	V
2025/09/15 18	SR	233,81	V	2,12	V	88,58	V	0,41	V	2,78	V	109,91	V	29606	V
2025/09/15 19	SR	301,98	18	12,74	V	98,28	V	1,45	V	1,56	V	108,05	V	29101	V
2025/09/15 20	SR	116,66	V	3,99	V	110,49	V	0,25	V	1,93	V	107,41	V	29349	V
2025/09/15 21	SR	120,89	V	2,33	V	118,15	V	0,05	V	2,63	V	116,19	V	31227	V
2025/09/15 22	SR	48,03	V	0,05	V	136,24	V	0,00	V	2,29	V	134,80	V	33173	V
2025/09/15 23	SR	39,36	V	0,01	V	150,80	V	0,00	V	2,21	V	135,73	V	33202	V
2025/09/15 24	SR	29,75	V	0,01	V	162,76	V	0,00	V	2,13	V	136,15	V	33221	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.7-302.0	0.0-12.7	88.6-162.8	0.0-1.5	1.6-8.2	107.4-144.9	29101.0-33221.4
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.9	1.4	116.8	0.1	2.7	132.6	30746
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/09/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/16 01	SR	38,74	V	0,01	V	153,69	V	0,00	V	2,14	V	134,99	V	33188	V
2025/09/16 02	SR	63,16	V	0,01	V	128,81	V	0,00	V	2,01	V	135,20	V	33150	V
2025/09/16 03	SR	67,16	V	0,01	V	128,89	V	0,00	V	1,87	V	135,28	V	33069	V
2025/09/16 04	SR	221,55	V	5,39	V	109,13	V	1,09	V	1,94	V	135,38	V	32859	V
2025/09/16 05	SR	183,38	V	1,20	V	97,63	V	0,09	V	1,93	V	136,01	V	32920	V
2025/09/16 06	SR	156,07	V	1,19	V	106,13	V	0,10	V	2,16	V	132,15	V	32958	V
2025/09/16 07	SR	194,11	V	1,40	V	92,91	V	0,16	V	2,14	V	130,72	V	32818	V
2025/09/16 08	SR	172,77	V	1,76	V	107,97	V	0,12	V	1,99	V	130,64	V	31791	V
2025/09/16 09	SR	203,98	V	12,68	V	148,44	V	10,09	V	117,40	18	123,19	V	30105	V
2025/09/16 10	SR	128,19	V	1,27	V	103,73	V	0,09	V	4,47	V	116,07	V	30933	V
2025/09/16 11	SR	135,42	V	4,20	V	165,19	V	3,39	V	5,89	V	116,46	V	31960	V
2025/09/16 12	SR	120,35	V	1,17	V	137,37	V	0,10	V	1,28	V	130,70	V	34191	V
2025/09/16 13	SR	137,82	V	0,26	V	108,24	V	0,00	V	0,74	V	136,58	V	33898	V
2025/09/16 14	SR	43,38	V	0,01	V	149,46	V	0,00	V	0,66	V	137,55	V	33974	V
2025/09/16 15	SR	28,66	V	0,01	V	174,79	V	0,00	V	2,32	V	138,03	V	32691	V
2025/09/16 16	SR	74,83	V	0,01	V	128,73	V	0,00	V	0,51	V	139,53	V	32579	V
2025/09/16 17	SR	145,67	V	0,19	V	104,03	V	0,00	V	0,50	V	141,08	V	32972	V
2025/09/16 18	SR	247,69	V	3,46	V	87,09	V	0,53	V	0,46	V	141,80	V	32508	V
2025/09/16 19	SR	133,72	V	0,04	V	106,90	V	0,00	V	0,50	V	142,78	V	33119	V
2025/09/16 20	SR	175,18	V	0,90	V	99,33	V	0,13	V	0,48	V	142,46	V	32953	V
2025/09/16 21	SR	272,53	V	1,45	V	83,31	V	0,17	V	0,43	V	142,03	V	32549	V
2025/09/16 22	SR	117,75	V	0,03	V	114,80	V	0,00	V	0,47	V	141,95	V	33179	V
2025/09/16 23	SR	76,45	V	0,01	V	130,52	V	0,00	V	0,48	V	142,12	V	33261	V
2025/09/16 24	SR	50,00	V	0,01	V	139,98	V	0,00	V	0,50	V	142,01	V	33512	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.7-272.5	0.0-12.7	83.3-174.8	0.0-10.1	0.4-17.4	116.1-142.8	30105.1-34191.1
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	132.9	1.5	121.1	0.7	2.2	135.2	32797.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pirwella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/09/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/17 01	SR	63,15	V	0,01	V	121,76	V	0,00	V	0,51	V	142,02	V	33521	V
2025/09/17 02	SR	120,37	V	1,02	V	98,06	V	0,07	V	0,46	V	141,44	V	32903	V
2025/09/17 03	SR	70,82	V	0,13	V	115,40	V	0,00	V	0,44	V	141,31	V	32947	V
2025/09/17 04	SR	38,93	V	0,01	V	147,25	V	0,00	V	0,45	V	142,44	V	33733	V
2025/09/17 05	SR	50,43	V	0,02	V	132,90	V	0,00	V	0,54	V	141,71	V	33572	V
2025/09/17 06	SR	41,20	V	0,01	V	136,63	V	0,00	V	0,45	V	139,07	V	33306	V
2025/09/17 07	SR	45,73	V	0,01	V	126,73	V	0,00	V	0,41	V	138,10	V	32901	V
2025/09/17 08	SR	52,96	V	0,02	V	124,46	V	0,00	V	0,39	V	137,48	V	32565	V
2025/09/17 09	SR	100,20	V	1,05	V	119,08	V	0,09	V	0,35	V	136,92	V	32017	V
2025/09/17 10	SR	48,33	V	0,01	V	135,31	V	0,00	V	0,37	V	137,50	V	32375	V
2025/09/17 11	SR	33,44	V	0,01	V	148,94	V	0,00	V	0,49	V	138,90	V	33166	V
2025/09/17 12	SR	73,23	V	0,10	V	128,12	V	0,00	V	0,37	V	139,28	V	32993	V
2025/09/17 13	SR	62,46	V	0,04	V	130,45	V	0,00	V	0,37	V	139,85	V	33306	V
2025/09/17 14	SR	76,41	V	0,01	V	108,97	V	0,00	V	0,40	V	141,03	V	33264	V
2025/09/17 15	SR	165,17	V	0,67	V	90,76	V	0,01	V	0,38	V	141,91	V	32930	V
2025/09/17 16	SR	126,11	V	0,33	V	102,38	V	0,00	V	0,44	V	142,96	V	33032	V
2025/09/17 17	SR	197,94	V	1,65	V	76,17	V	0,15	V	0,35	V	142,71	V	32241	V
2025/09/17 18	SR	125,58	V	0,17	V	94,44	V	0,00	V	0,38	V	143,25	V	32585	V
2025/09/17 19	SR	51,65	V	0,01	V	123,20	V	0,00	V	0,40	V	143,71	V	33076	V
2025/09/17 20	SR	37,31	V	0,01	V	144,62	V	0,00	V	0,44	V	144,31	V	33734	V
2025/09/17 21	SR	32,98	V	0,01	V	147,70	V	0,00	V	0,43	V	143,68	V	33820	V
2025/09/17 22	SR	42,18	V	0,01	V	126,60	V	0,00	V	0,42	V	143,56	V	33763	V
2025/09/17 23	SR	84,94	V	0,12	V	107,05	V	0,00	V	0,41	V	143,38	V	33304	V
2025/09/17 24	SR	126,77	V	0,80	V	99,60	V	0,06	V	0,43	V	142,85	V	33170	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.0-197.9	0.0-1.6	76.2-148.9	0.0-0.2	0.3-0.5	136.9-144.3	32016.9-33819.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.8	0.3	120.3	0	0.4	141.2	33092.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/18 01	SR	128,99	V	0,77	V	101,65	V	0,04	V	0,42	V	143,33	V	33337	V
2025/09/18 02	SR	129,47	V	0,54	V	98,14	V	0,05	V	0,41	V	143,92	V	33190	V
2025/09/18 03	SR	133,25	V	0,41	V	97,85	V	0,01	V	0,39	V	144,08	V	33151	V
2025/09/18 04	SR	139,94	V	0,42	V	109,16	V	0,01	V	0,39	V	143,76	V	33076	V
2025/09/18 05	SR	32,06	V	0,02	V	177,74	V	0,00	V	0,68	V	142,22	V	30120	V
2025/09/18 06	SR	57,42	V	0,04	V	133,40	V	0,00	V	0,66	V	142,37	V	33380	V
2025/09/18 07	SR	49,16	V	0,01	V	134,21	V	0,00	V	0,56	V	141,19	V	33285	V
2025/09/18 08	SR	185,18	V	3,22	V	109,12	V	0,44	V	0,50	V	143,98	V	32989	V
2025/09/18 09	SR	61,93	V	0,05	V	122,64	V	0,00	V	2,17	V	144,13	V	32786	V
2025/09/18 10	SR	154,74	V	0,79	V	99,06	V	0,03	V	0,56	V	141,02	V	32751	V
2025/09/18 11	SR	126,16	V	0,61	V	108,27	V	0,03	V	0,49	V	140,29	V	32812	V
2025/09/18 12	SR	160,89	V	0,89	V	102,45	V	0,02	V	0,46	V	140,33	V	32999	V
2025/09/18 13	SR	149,39	V	0,70	V	99,34	V	0,06	V	0,40	V	140,99	V	32891	V
2025/09/18 14	SR	47,85	V	0,01	V	143,31	V	0,00	V	0,43	V	141,62	V	33480	V
2025/09/18 15	SR	33,12	V	0,01	V	154,06	V	0,00	V	0,41	V	142,32	V	33507	V
2025/09/18 16	SR	129,68	V	2,55	V	126,84	V	0,44	V	0,37	V	142,04	V	33358	V
2025/09/18 17	SR	102,05	V	0,45	V	110,63	V	0,04	V	0,33	V	141,84	V	32833	V
2025/09/18 18	SR	44,29	V	0,03	V	139,01	V	0,00	V	0,37	V	142,67	V	33454	V
2025/09/18 19	SR	78,57	V	0,08	V	124,66	V	0,00	V	0,35	V	142,56	V	33290	V
2025/09/18 20	SR	109,92	V	0,41	V	118,07	V	0,03	V	0,35	V	142,33	V	33192	V
2025/09/18 21	SR	99,05	V	0,78	V	121,86	V	0,11	V	0,35	V	141,99	V	33227	V
2025/09/18 22	SR	165,97	V	2,29	V	104,76	V	0,41	V	0,32	V	141,48	V	32893	V
2025/09/18 23	SR	162,92	V	1,74	V	107,18	V	0,31	V	0,32	V	141,44	V	32883	V
2025/09/18 24	SR	193,09	V	2,59	V	102,48	V	0,42	V	0,28	V	140,32	V	32074	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.1-193.1	0.0-3.2	97.9-177.7	0.0-0.4	0.3-2.2	140.3-144.1	30120.1-33507.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	111.5	0.8	118.6	0.1	0.5	142.2	32956.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIAOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/19 01	SR	52,69	V	0,04	V	135,39	V	0,00	V	0,32	V	140,88	V	33353	V
2025/09/19 02	SR	48,67	V	0,19	V	136,32	V	0,00	V	0,36	V	142,00	V	33746	V
2025/09/19 03	SR	172,62	V	3,48	V	89,63	V	1,00	V	0,34	V	142,07	V	33104	V
2025/09/19 04	SR	91,45	V	0,27	V	110,49	V	0,00	V	0,38	V	142,75	V	33733	V
2025/09/19 05	SR	113,38	V	0,79	V	105,70	V	0,03	V	0,40	V	143,28	V	33780	V
2025/09/19 06	SR	248,40	V	5,55	V	89,57	V	1,09	V	0,38	V	143,38	V	33214	V
2025/09/19 07	SR	112,29	V	0,95	V	123,07	V	0,09	V	0,47	V	143,38	V	33633	V
2025/09/19 08	SR	140,25	V	1,53	V	109,72	V	0,17	V	0,40	V	141,88	V	33171	V
2025/09/19 09	SR	35,77	V	0,01	V	148,33	V	0,00	V	0,29	V	138,58	V	30606	V
2025/09/19 10	SR	57,41	V	0,14	V	127,93	V	0,01	V	0,37	V	138,71	V	32687	V
2025/09/19 11	SR	98,14	V	0,44	V	116,36	V	0,02	V	0,37	V	141,45	V	33102	V
2025/09/19 12	SR	76,75	V	0,24	V	115,99	V	0,01	V	0,37	V	142,79	V	33428	V
2025/09/19 13	SR	116,40	V	1,33	V	100,89	V	0,25	V	0,31	V	142,46	V	32432	V
2025/09/19 14	SR	106,62	V	0,90	V	102,55	V	0,07	V	0,30	V	142,14	V	31796	V
2025/09/19 15	SR	37,90	V	0,01	V	121,33	V	0,00	V	0,28	V	140,65	V	31035	V
2025/09/19 16	SR	53,15	V	0,01	V	113,48	V	0,00	V	0,34	V	143,04	V	32882	V
2025/09/19 17	SR	94,67	V	0,34	V	117,44	V	0,03	V	0,36	V	144,33	V	33091	V
2025/09/19 18	SR	75,27	V	0,07	V	122,22	V	0,00	V	0,38	V	145,49	V	33429	V
2025/09/19 19	SR	154,32	V	3,34	V	112,35	V	0,92	V	0,38	V	146,11	V	33300	V
2025/09/19 20	SR	39,84	V	0,09	V	149,02	V	0,00	V	0,41	V	146,07	V	33682	V
2025/09/19 21	SR	45,05	V	0,02	V	151,32	V	0,00	V	0,41	V	143,58	V	28263	V
2025/09/19 22	SP	88,74	NV	0,16	NV	306,62	NV	0,72	NV	0,62	V	133,38	V	21654	NV
2025/09/19 23	SP	406,65	NV	17,34	NV	408,07	NV	4,06	NV	0,42	V	130,27	V	33086	NV
2025/09/19 24	SP	278,55	NV	5,92	NV	351,05	NV	2,12	NV	0,48	V	124,58	V	32798	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.8-248.4	0.0-5.5	89.6-151.3	0.0-1.1	0.3-0.5	138.6-146.1	28263.3-33779.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	93.9	0.9	119	0.2	0.4	142.6	32736.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/09/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/09/20 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	V	119,16	V	0,00	NV
2025/09/20 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	120,29	V	0,00	NV
2025/09/20 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	118,39	V	0,00	NV
2025/09/20 04	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,27	V	111,06	V	0,00	NV
2025/09/20 05	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,17	V	103,98	V	0,00	NV
2025/09/20 06	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	100,06	V	0,00	NV
2025/09/20 07	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	97,80	V	0,00	NV
2025/09/20 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	96,24	V	0,00	NV
2025/09/20 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	95,04	V	0,00	NV
2025/09/20 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	93,94	V	0,00	NV
2025/09/20 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	92,78	V	0,00	NV
2025/09/20 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	91,36	V	0,00	NV
2025/09/20 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	89,94	V	0,00	NV
2025/09/20 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/20 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/20 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/20 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/09/20 18	AV	241,05	NV	41,32	NV	127,52	NV	5,58	NV	0,61	V	80,47	V	5093	NV
2025/09/20 19	AV	140,76	V	13,80	V	128,87	V	1,22	V	0,44	V	79,82	V	5048	V
2025/09/20 20	AV	121,31	V	8,79	V	124,78	V	0,54	V	0,40	V	78,84	V	5153	V
2025/09/20 21	AV	722,43	V	47,72	V	332,29	V	5,81	V	2,04	V	84,57	V	30398	V
2025/09/20 22	AV	0,20	V	1,71	V	369,44	V	0,00	V	0,92	V	97,89	V	32508	V
2025/09/20 23	AV	48,76	V	0,92	V	303,17	V	0,13	V	0,49	V	110,39	V	30963	V
2025/09/20 24	AV	177,59	V	8,26	V	186,69	V	5,51	V	0,52	V	115,88	V	33632	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

